



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 03/05/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	331.12	143,717.76	49,801.20	26,729.56	67,187.00	00022738 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		143,717.76	49,801.20	26,729.56	67,187.00	סה"כ צריכה			
		50,206.70	18,430.50	8,734.00	23,042.20	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		50,206.70	18,430.50	8,734.00	23,042.20	סה"כ צריכה			
		193,924.46	68,231.70	35,463.56	90,229.20	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	193,924.46					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (90,229.20 Kwh)
■ גבע (35,463.56 Kwh)
■ שפל (68,231.70 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.05	1,034.68	404.89	203.74	426.05	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		1,034.68	404.89	203.74	426.05	סה"כ צריכה			
	43.55	12,065.93	1,905.98	2,529.38	7,630.58	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		12,065.93	1,905.98	2,529.38	7,630.58	סה"כ צריכה			
	331.12	143,717.76	49,801.20	26,729.56	67,187.00	00022738 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		50,206.70	18,430.50	8,734.00	23,042.20	13127926 - 1			
		193,924.46	68,231.70	35,463.56	90,229.20	סה"כ צריכה			

