

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (28/04/21 - 25/03/21)

תאריך הפקה: 04/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	2,042.70	770.60	1,532.70	4,346.00	78.44	
			סה"כ צריכה	2,042.70	770.60	1,532.70	4,346.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	3.35	0.00	0.00	3.35	0.25	
		אוויר צח		25.43	9.59	19.08	54.10		
		סה"כ צריכה		28.78	9.59	19.08	57.45		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	10,303.80	1,971.10	1,272.50	13,547.40		
		סה"כ צריכה		10,303.80	1,971.10	1,272.50	13,547.40		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	3,456.70	2,318.00	1,502.00	7,276.70		
		סה"כ צריכה		3,456.70	2,318.00	1,502.00	7,276.70		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	10,365.50	1,380.80	650.90	12,397.20		
		סה"כ צריכה		10,365.50	1,380.80	650.90	12,397.20		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	11.65	0.00	0.00	11.65	0.41	
		אוויר צח		9.73	3.67	7.30	20.71		
		סה"כ צריכה		21.38	3.67	7.30	32.36		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	47.44	0.00	0.00	47.44	2.95	
		אוויר צח		9.73	3.67	7.30	20.71		
		סה"כ צריכה		57.17	3.67	7.30	68.15		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	10.35	0.00	0.00	10.35	4.23	
		אוויר צח		9.73	3.67	7.30	20.71		
		סה"כ צריכה		20.09	3.67	7.30	31.06		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	152.00	2.00	0.00	154.00	61.78	
		אוויר צח		59.36	22.39	44.54	126.29		
		סה"כ צריכה		211.36	24.39	44.54	280.29		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	25.36	8.42	48.35	82.13	0.44	
		אוויר צח		15.28	5.76	11.46	32.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	40.64	14.18	59.81	114.63		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	18.46	10.08	1.02	29.57	3.04	
			אוויר צח	15.53	5.86	11.65	33.05		
			סה"כ צריכה	34.00	15.94	12.68	62.61		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	7.91	2.99	5.94	16.84		
			סה"כ צריכה	7.91	2.99	5.94	16.84		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גרן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	27.63	0.70	2.86	31.20	2.60	
			אוויר צח	13.12	4.95	9.84	27.91		
			סה"כ צריכה	40.75	5.65	12.71	59.11		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	32.27	0.00	0.00	32.27	4.57	
			אוויר צח	13.12	4.95	9.84	27.91		
			סה"כ צריכה	45.39	4.95	9.84	60.18		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיוניקשין בע"מ	15129231 - 12	16.67	1.89	4.05	22.61	0.72	
			אוויר צח	13.12	4.95	9.84	27.91		
			סה"כ צריכה	29.79	6.84	13.89	50.52		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	15.25	0.00	0.00	15.25	2.11	
			אוויר צח	9.73	3.67	7.30	20.71		
			סה"כ צריכה	24.98	3.67	7.30	35.96		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	26.32	0.00	0.00	26.32	6.19	
			אוויר צח	15.45	5.83	11.60	32.88		
			סה"כ צריכה	41.77	5.83	11.60	59.20		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	37.28	17.06	39.41	93.74	0.67	
			אוויר צח	9.30	3.51	6.98	19.79		
			סה"כ צריכה	46.58	20.56	46.39	113.53		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	15.09	0.03	0.06	15.18	4.85	
			אוויר צח	9.73	3.67	7.30	20.71		
			סה"כ צריכה	24.82	3.70	7.37	35.90		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	32.78	8.98	0.00	41.76	3.28	
			אוויר צח	9.73	3.67	7.30	20.71		
			סה"כ צריכה	42.52	12.65	7.30	62.47		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטיטק	15129231 - 8	61.02	0.00	0.91	61.94	0.47	
			15129231 - 9	17.52	0.00	0.00	17.52	0.28	
			15129231 - 14	43.38	0.64	1.14	45.15	0.43	
			אוויר צח	55.92	21.09	41.96	118.97		
			סה"כ צריכה	177.84	21.73	44.00	243.57		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	24.30	0.25	0.05	24.60	2.07	
			אוויר צח	36.56	13.79	27.43	77.78		
			סה"כ צריכה	60.86	14.04	27.48	102.38		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	58.65	5.95	0.00	64.60	5.46	
			אוויר צח	34.60	13.05	25.96	73.62		
			סה"כ צריכה	93.25	19.00	25.96	138.22		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	5.90	0.00	0.00	5.90	0.31	
			אוויר צח	12.41	4.68	9.31	26.41		
			סה"כ צריכה	18.31	4.68	9.31	32.31		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	7.54	3.24	1.72	12.50	0.44	
			אוויר צח	17.71	6.68	13.29	37.69		
			סה"כ צריכה	25.25	9.92	15.01	50.19		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	53.07	20.02	39.82	112.91		
			סה"כ צריכה	53.07	20.02	39.82	112.91		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.60	1.00	0.10	1.70	1.07	
			אוויר צח	30.66	11.57	23.01	65.23		
			סה"כ צריכה	31.26	12.57	23.11	66.93		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	56.16	5.98	10.92	73.06	2.29	
			אוויר צח	19.63	7.41	14.73	41.77		
			סה"כ צריכה	75.79	13.39	25.65	114.83		
28	28784	קומה 2 משרד 7 סוטסטו מדיה	16226525 - 2	277.15	7.85	0.00	285.00	3.35	
			אוויר צח	30.04	11.33	22.54	63.90		
			סה"כ צריכה	307.19	19.18	22.54	348.90		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	18.42	0.00	0.02	18.44	0.42	
			אוויר צח	13.97	5.27	10.48	29.72		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	32.39	5.27	10.50	48.16		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	2.42	0.00	0.00	2.42	0.15	
			אוויר צח	12.06	4.55	9.05	25.66		
			סה"כ צריכה	14.48	4.55	9.05	28.08		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	65.26	1.90	3.10	70.26	4.03	
			אוויר צח	56.35	21.26	42.28	119.88		
			סה"כ צריכה	121.61	23.16	45.38	190.14		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	104.50	41.70	92.60	238.80	9.89	
			אוויר צח	33.96	12.81	25.48	72.26		
			סה"כ צריכה	138.46	54.51	118.08	311.06		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	2.44	0.00	0.00	2.44	3.31	
			אוויר צח	13.37	5.04	10.03	28.45		
			סה"כ צריכה	15.81	5.04	10.03	30.89		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	25.78	0.46	0.00	26.24	2.53	
			אוויר צח	22.81	8.60	17.11	48.52		
			סה"כ צריכה	48.59	9.06	17.11	74.76		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	3 - 16226554	119.05	11.00	2.85	132.90	5.70	
			אוויר צח	25.37	9.57	19.04	53.98		
			סה"כ צריכה	144.42	20.57	21.89	186.88		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	57.05	0.55	0.55	58.15	22.51	
			אוויר צח	25.43	9.59	19.08	54.10		
			סה"כ צריכה	82.48	10.14	19.63	112.25		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	9.75	1.10	4.55	15.40	8.05	
			אוויר צח	44.80	16.90	33.61	95.31		
			סה"כ צריכה	54.55	18.00	38.16	110.71		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	19.40	0.25	1.00	20.65	19.69	
			אוויר צח	17.09	6.45	12.82	36.36		
			סה"כ צריכה	36.49	6.70	13.82	57.01		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	36.84	0.24	0.96	38.04	2.70	
			אוויר צח	20.78	7.84	15.59	44.20		
			סה"כ צריכה	57.62	8.08	16.55	82.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	15.65	0.85	1.10	17.60	20.32	
		אוויר צח		30.17	11.38	22.64	64.20		
		סה"כ צריכה		45.82	12.23	23.74	81.80		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	10.18	0.66	0.70	11.54	1.70	
		אוויר צח		6.00	2.26	4.50	12.76		
		סה"כ צריכה		16.18	2.92	5.20	24.30		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	97.10	2.80	0.00	99.90	2.35	
		אוויר צח		83.95	31.67	62.99	178.61		
		סה"כ צריכה		181.05	34.47	62.99	278.51		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	22.58	0.00	0.00	22.58	1.76	
		אוויר צח		15.12	5.71	11.35	32.18		
		סה"כ צריכה		37.70	5.71	11.35	54.76		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	30.52	0.48	1.90	32.90	0.29	
		אוויר צח		12.93	4.88	9.70	27.51		
		סה"כ צריכה		43.45	5.36	11.60	60.41		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	20.18	1.58	7.08	28.84	0.29	
		אוויר צח		15.86	5.98	11.90	33.74		
		סה"כ צריכה		36.04	7.56	18.98	62.58		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	30.92	5.28	15.06	51.26	2.11	
		אוויר צח		22.81	8.60	17.11	48.52		
		סה"כ צריכה		53.73	13.88	32.17	99.78		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	38.15	2.35	0.00	40.50	2.51	
		אוויר צח		40.45	15.26	30.35	86.06		
		סה"כ צריכה		78.60	17.61	30.35	126.56		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	2.40	0.00	0.00	2.40	0.19	
		אוויר צח		19.81	7.47	14.86	42.14		
		סה"כ צריכה		22.21	7.47	14.86	44.54		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	3.85	0.50	0.00	4.35	0.60	
		אוויר צח		56.89	21.46	42.68	121.03		
		סה"כ צריכה		60.74	21.96	42.68	125.38		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	40.25	2.35	0.65	43.25	0.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	30.01	11.32	22.52	63.86		
			סה"כ צריכה	70.26	13.67	23.17	107.11		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	19.60	0.00	0.00	19.60	1.57	
			אוור צח	19.37	7.31	14.53	41.21		
			סה"כ צריכה	38.97	7.31	14.53	60.81		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	0.66	0.00	0.00	0.66	0.21	
			אוור צח	15.64	5.90	11.74	33.28		
			סה"כ צריכה	16.30	5.90	11.74	33.94		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	11.68	1.50	0.00	13.18	0.24	
			אוור צח	9.18	3.46	6.89	19.53		
			סה"כ צריכה	20.86	4.96	6.89	32.71		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	5.88	0.04	0.00	5.92	0.13	
			אוור צח	12.75	4.81	9.57	27.13		
			סה"כ צריכה	18.63	4.85	9.57	33.05		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	8.10	0.05	0.00	8.15	0.29	
			אוור צח	84.89	32.02	63.70	180.61		
			סה"כ צריכה	92.99	32.07	63.70	188.76		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	19.66	0.36	0.92	20.94	2.16	
			אוור צח	21.16	7.98	15.88	45.01		
			סה"כ צריכה	40.82	8.34	16.80	65.95		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	72.65	30.25	83.35	186.25	0.76	
			אוור צח	36.21	13.66	27.17	77.03		
			סה"כ צריכה	108.86	43.91	110.52	263.28		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	28.58	0.36	0.00	28.94	2.70	
			אוור צח	23.21	8.76	17.42	49.38		
			סה"כ צריכה	51.79	9.12	17.42	78.32		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	15.30	0.60	0.00	15.90	0.72	
			אוור צח	26.64	10.05	19.99	56.69		
			סה"כ צריכה	41.94	10.65	19.99	72.59		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	27.75	0.30	0.00	28.05	0.63	
			אוור צח	30.02	11.33	22.53	63.88		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	57.77	11.63	22.53	91.93		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	48.54	1.66	0.52	50.72	0.83	
			אוויר צח	25.59	9.65	19.20	54.44		
			סה"כ צריכה	74.13	11.31	19.72	105.16		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	15.00	6.55	20.15	41.70	0.12	
			אוויר צח	27.80	10.49	20.86	59.14		
			סה"כ צריכה	42.80	17.04	41.01	100.84		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	63.05	0.00	0.00	63.05	0.56	
			אוויר צח	28.41	10.72	21.31	60.43		
			סה"כ צריכה	91.46	10.72	21.31	123.48		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	41.92	0.88	0.00	42.80	0.34	
			אוויר צח	10.61	4.00	7.96	22.56		
			סה"כ צריכה	52.53	4.88	7.96	65.36		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	31.10	0.44	1.72	33.26	0.36	
			אוויר צח	12.93	4.88	9.70	27.51		
			סה"כ צריכה	44.03	5.32	11.42	60.77		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	24.28	0.46	3.40	28.14	0.37	
			אוויר צח	10.61	4.00	7.96	22.56		
			סה"כ צריכה	34.89	4.46	11.36	50.70		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	10.12	3.82	7.60	21.54		
			סה"כ צריכה	10.12	3.82	7.60	21.54		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	1.08	0.00	0.00	1.08	0.34	
			אוויר צח	9.59	3.62	7.20	20.41		
			סה"כ צריכה	10.67	3.62	7.20	21.49		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	7.24	1.98	3.38	12.60	0.65	
			אוויר צח	13.75	5.19	10.32	29.26		
			סה"כ צריכה	20.99	7.17	13.70	41.86		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	59.38	4.00	4.72	68.10	0.80	
			אוויר צח	30.92	11.67	23.20	65.79		
			סה"כ צריכה	90.30	15.67	27.92	133.89		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	17.72	0.36	1.50	19.58	0.25	
		אוויר צח		19.68	7.42	14.77	41.87		
		סה"כ צריכה		37.40	7.78	16.27	61.45		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	30.30	0.00	0.00	30.30	0.62	
		אוויר צח		13.51	5.10	10.14	28.75		
		סה"כ צריכה		43.81	5.10	10.14	59.05		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	17.04	0.26	0.00	17.30	8.27	
		אוויר צח		20.37	7.68	15.28	43.34		
		סה"כ צריכה		37.41	7.94	15.28	60.64		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		19.64	7.41	14.74	41.78		
		סה"כ צריכה		19.64	7.41	14.74	41.78		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	81.40	2.45	0.00	83.85	3.71	
		אוויר צח		30.02	11.33	22.53	63.88		
		סה"כ צריכה		111.42	13.78	22.53	147.73		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		9.67	3.65	7.26	20.58		
		סה"כ צריכה		9.67	3.65	7.26	20.58		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	31.56	1.82	0.18	33.56	1.09	
		אוויר צח		11.20	4.23	8.40	23.83		
		סה"כ צריכה		42.76	6.05	8.58	57.39		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	15.28	0.00	0.00	15.28	0.20	
		אוויר צח		13.54	5.11	10.16	28.82		
		סה"כ צריכה		28.82	5.11	10.16	44.10		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	28.84	0.28	0.00	29.12	0.66	
		אוויר צח		26.90	10.15	20.18	57.22		
		סה"כ צריכה		55.74	10.43	20.18	86.34		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	22.86	0.48	0.06	23.40	0.41	
		אוויר צח		19.35	7.30	14.52	41.16		
		סה"כ צריכה		42.21	7.78	14.58	64.56		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	17.60	0.60	0.00	18.20	5.01	
		אוויר צח		14.75	5.56	11.07	31.38		
		סה"כ צריכה		32.35	6.16	11.07	49.58		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	157.25	8.30	1.15	166.70	1.99	
		אוויר צח		90.29	34.06	67.75	192.09		
		סה"כ צריכה		247.54	42.36	68.90	358.79		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	327.50	27.10	8.80	363.40	11.36	
		אוויר צח		137.76	51.97	103.37	293.09		
		סה"כ צריכה		465.26	79.07	112.17	656.49		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,758.20	776.80	1,085.40	3,620.40	8.80	
		סה"כ צריכה		1,758.20	776.80	1,085.40	3,620.40		
		סה"כ צריכה		30,972.52	7,456.49	6,416.07	44,845.08		
		חשבון חברת חשמל		41,180.00	12,560.00	15,460.00	69,200.00		
		הפרש בקוט"ש		-10,207.48	-5,103.51	-9,043.93	-24,354.92		
		הפרש באחוזים		-24.79%	-40.63%	-58.50%	-35.19%		



- פסגה (30,972.52 Kwh) 69%
- גבע (7,456.49 Kwh) 17%
- שפל (6,416.07 Kwh) 14%

