



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/04/21 - 30/04/21)

תאריך הפקה: 04/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	247.38	31.92	67.61	346.91	7.13	
			סה"כ צריכה	247.38	31.92	67.61	346.91		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,048.47	513.27	955.47	3,517.21	10.76	
			סה"כ צריכה	2,048.47	513.27	955.47	3,517.21		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,485.48	375.32	788.24	2,649.04	14.27	
			00023364 - 8	1,095.97	211.36	469.40	1,776.73	14.32	
			סה"כ צריכה	2,581.45	586.68	1,257.64	4,425.77		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	6,013.31	2,565.11	5,327.18	13,905.60	32.23	
			00021300 - 7	-1,828.90	-793.02	-1,699.64	-4,321.56	13.00	
			00021300 - 8	-1,208.20	-512.75	-1,107.52	-2,828.47	8.32	
			סה"כ צריכה	2,976.21	1,259.34	2,520.03	6,755.57		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	1,828.90	793.02	1,699.64	4,321.56	13.00	
			סה"כ צריכה	1,828.90	793.02	1,699.64	4,321.56		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,208.20	512.75	1,107.52	2,828.47	8.32	
			סה"כ צריכה	1,208.20	512.75	1,107.52	2,828.47		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	822.03	354.11	754.61	1,930.75	3.65	
			סה"כ צריכה	822.03	354.11	754.61	1,930.75		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	870.69	465.84	1,024.07	2,360.60	3.34	
			00021300 - 2	11,159.19	2,865.51	5,407.18	19,431.89	144.69	
			00021300 - 3	69.03	30.84	66.01	165.88	0.42	
			00021300 - 4	81.30	43.83	96.55	221.68	0.36	
			00021300 - 5	4,772.16	2,342.75	5,268.37	12,383.29	31.95	
			סה"כ צריכה	16,952.38	5,748.78	11,862.18	34,563.34		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	20,819.88	6,521.08	13,209.40	40,550.36	203.92	
			00020900 - 1	-2,048.47	-513.27	-955.47	-3,517.21	10.76	
			00021300 - 1	-870.69	-465.84	-1,024.07	-2,360.60	3.34	
			00021300 - 2	-11,159.19	-2,865.51	-5,407.18	-19,431.89	144.69	
			00021300 - 3	-69.03	-30.84	-66.01	-165.88	0.42	
			00021300 - 4	-81.30	-43.83	-96.55	-221.68	0.36	
			00021300 - 5	-4,772.16	-2,342.75	-5,268.37	-12,383.29	31.95	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	25,573.92	9,162.88	18,784.56	53,521.36	133.92	
			00022181 - 1	-247.38	-31.92	-67.61	-346.91	7.13	
			00023361 - 1	-3,479.17	-1,262.03	-2,733.69	-7,474.89	23.52	
			00023361 - 2	-2,522.82	-940.97	-1,990.90	-5,454.68	14.59	
			00023361 - 3	-4,697.60	-1,444.93	-2,956.84	-9,099.37	22.20	
			00023361 - 4	-2,427.56	-816.52	-1,044.92	-4,289.00	22.03	
			00023361 - 5	-2,768.07	-1,108.52	-2,443.39	-6,319.99	16.58	
			00023361 - 6	-2,688.57	-1,028.53	-2,240.05	-5,957.15	16.36	
			00023361 - 7	-2,498.79	-985.45	-2,128.04	-5,612.28	15.34	
			00023364 - 1	-1,406.54	-245.53	-546.11	-2,198.19	19.00	
			00023364 - 2	-147.77	-13.76	-22.16	-183.70	2.19	
			00023364 - 3	-135.24	-33.61	-76.87	-245.71	1.75	
			00023364 - 4	-156.35	-13.27	-22.09	-191.71	3.50	
			00023364 - 5	-394.48	-74.10	-114.50	-583.09	5.29	
			00023364 - 6	-151.03	-53.24	-58.45	-262.72	4.82	
			00023364 - 7	-135.34	-16.26	-8.14	-159.74	1.60	
			סה"כ צריכה	3,536.25	1,353.26	2,722.53	7,612.04		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,479.17	1,262.03	2,733.69	7,474.89	23.52	
			00023361 - 8	-1,485.48	-375.32	-788.24	-2,649.04	14.27	
			00023364 - 1	1,406.54	245.53	546.11	2,198.19	19.00	
			00023364 - 8	-1,095.97	-211.36	-469.40	-1,776.73	14.32	
			סה"כ צריכה	2,304.26	920.89	2,022.17	5,247.32		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,771.83	690.54	1,287.65	4,750.01	17.69	
			00023322 - 1	517.61	96.95	210.69	825.25	6.82	
			סה"כ צריכה	3,289.44	787.49	1,498.33	5,575.26		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,522.82	940.97	1,990.90	5,454.68	14.59	
			00023364 - 2	147.77	13.76	22.16	183.70	2.19	
			סה"כ צריכה	2,670.59	954.73	2,013.06	5,638.38		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	4,697.60	1,444.93	2,956.84	9,099.37	22.20	
			00023364 - 5	394.48	74.10	114.50	583.09	5.29	
			סה"כ צריכה	5,092.08	1,519.03	3,071.34	9,682.45		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,768.07	1,108.52	2,443.39	6,319.99	16.58	
			00023364 - 3	135.24	33.61	76.87	245.71	1.75	
			סה"כ צריכה	2,903.31	1,142.13	2,520.26	6,565.70		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,688.57	1,028.53	2,240.05	5,957.15	16.36	
			00023364 - 4	156.35	13.27	22.09	191.71	3.50	
			סה"כ צריכה	2,844.92	1,041.80	2,262.14	6,148.86		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,498.79	985.45	2,128.04	5,612.28	15.34	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	135.34	16.26	8.14	159.74	1.60	
			סה"כ צריכה	2,634.13	1,001.71	2,136.18	5,772.02		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,427.56	816.52	1,044.92	4,289.00	22.03	
			00023364 - 6	151.03	53.24	58.45	262.72	4.82	
			סה"כ צריכה	2,578.59	869.76	1,103.37	4,551.73		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	44,941.09	18,151.20	37,961.92	101,054.21	218.37	
			סה"כ צריכה	44,941.09	18,151.20	37,961.92	101,054.21		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	74,646.10	39,808.95	88,146.40	202,601.45	448.30	
			סה"כ צריכה	74,646.10	39,808.95	88,146.40	202,601.45		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	44,554.80	17,240.90	36,252.70	98,048.40		
			סה"כ צריכה	44,554.80	17,240.90	36,252.70	98,048.40		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	45,689.70	15,472.05	30,392.05	91,553.80	449.20	
			סה"כ צריכה	45,689.70	15,472.05	30,392.05	91,553.80		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4)	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	102,022.80	52,441.00	113,551.40	268,015.20	480.70	
			סה"כ צריכה	102,022.80	52,441.00	113,551.40	268,015.20		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	20,819.88	6,521.08	13,209.40	40,550.36	203.92	
			סה"כ צריכה	20,819.88	6,521.08	13,209.40	40,550.36		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	25,573.92	9,162.88	18,784.56	53,521.36	133.92	
			סה"כ צריכה	25,573.92	9,162.88	18,784.56	53,521.36		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10)	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	23,257.52	5,785.24	12,069.00	41,111.76	277.44	
			סה"כ צריכה	23,257.52	5,785.24	12,069.00	41,111.76		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	39,555.92	15,782.88	33,501.96	88,840.76	272.48	
			00023317 - 1	-2,771.83	-690.54	-1,287.65	-4,750.01	17.69	
			סה"כ צריכה	36,784.09	15,092.34	32,214.31	84,090.75		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	192,000.45	101,333.05	218,994.80	512,328.30	991.30	
			סה"כ צריכה	192,000.45	101,333.05	218,994.80	512,328.30		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	209,495.60	95,640.90	179,778.40	484,914.90		
			סה"כ צריכה	209,495.60	95,640.90	179,778.40	484,914.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	819,785.95	376,649.59	781,354.94	1,977,790.49		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,977,790.49		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (819,785.95 Kwh)
- גבע (376,649.59 Kwh)
- שפל (781,354.94 Kwh)

