



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 09/05/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	444.61	-132,711.60	-44,931.60	-25,191.60	-62,588.40	14155681 - 3	חניונים	14870	1
	5.23	-2,259.90	-907.80	-426.30	-925.80	14155681 - 4			
		199,588.00	70,091.90	38,236.30	91,259.80	14158969 - 1			
	7.76	-1,770.40	-293.50	-214.10	-1,262.80	17313057 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 1			
	525.16	-1,848.80	-338.40	-216.00	-1,294.40	18170718 - 2			
	0.75	-510.80	-220.80	-100.40	-189.60	18170718 - 3			
	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4			
		-6,200.00	0.00	0.00	0.00	זיכוי בגין לוח קריטי וחדר תקשורת			
		54,286.50	23,399.80	12,087.90	24,998.80	סה"כ צריכה			
	7.24	173.70	0.40	0.20	173.10	18247537 - 1	טעינת רכב 2-אלוני חץ	37471	2
		173.70	0.40	0.20	173.10	סה"כ צריכה			
		4.20	1.90	0.60	1.70	13199855 - 1	טעינת רכב של סינגולריטים	40483	3
		4.20	1.90	0.60	1.70	סה"כ צריכה			
	0.75	510.80	220.80	100.40	189.60	18170718 - 3	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	32872	4
		510.80	220.80	100.40	189.60	סה"כ צריכה			
	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18170718 - 4	לח-6 מפלס ביניים	32873	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ צריכה			
	6.34	594.40	282.40	136.80	175.20	15091220 - 1	מיזוג אוויר	14899	6
	125.73	5,459.20	1,920.80	921.60	2,616.80	15091220 - 2			
	102.89	11,544.80	2,907.20	1,980.00	6,657.60	15091220 - 3			
	1,557.94	63,203.20	25,820.00	11,656.80	25,726.40	15091220 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091221 - 1			
	119.81	14,725.60	4,292.80	2,509.60	7,923.20	15091222 - 1			
	0.67	1.60	0.00	0.00	1.60	15091222 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091222 - 3			
	1,045.88	8,290.40	2,200.80	1,621.60	4,468.00	15091222 - 4			
	103.93	17,660.00	5,654.40	2,886.40	9,119.20	15091223 - 1			
	113.68	23,004.80	7,640.80	3,265.60	12,098.40	15091228 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091228 - 2	10,472.00	3,646.40	6,946.40	21,064.80	524.94	
			15091228 - 3	594.40	540.00	342.40	1,476.80	59.37	
			15091228 - 4	236.80	127.20	279.60	643.60	0.92	
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	2,266.70	1,203.50	2,444.00	5,914.20		
			16224407 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224408 - 1	2,475.50	1,307.30	2,795.30	6,578.10		
			16224409 - 1	10,311.60	4,814.10	9,925.30	25,051.00		
			סה"כ צריכה	95,143.40	36,616.90	73,452.20	205,212.50		
7	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,262.80	214.10	293.50	1,770.40	7.76	
			סה"כ צריכה	1,262.80	214.10	293.50	1,770.40		
8	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,168.30	414.50	892.50	2,475.30		
			סה"כ צריכה	1,168.30	414.50	892.50	2,475.30		
9	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	50.02	27.54	66.30	143.86		
			סה"כ צריכה	50.02	27.54	66.30	143.86		
10	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	4,593.30	2,044.90	4,238.30	10,876.50	81.40	
			סה"כ צריכה	4,593.30	2,044.90	4,238.30	10,876.50		
11	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	2,400.70	1,223.90	1,285.70	4,910.30	11.17	
			סה"כ צריכה	2,400.70	1,223.90	1,285.70	4,910.30		
12	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	925.80	426.30	907.80	2,259.90	5.23	
			סה"כ צריכה	925.80	426.30	907.80	2,259.90		
13	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	73.80	39.40	86.45	199.65	0.53	
			סה"כ צריכה	73.80	39.40	86.45	199.65		
14	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,178.60	617.40	1,346.60	3,142.60	4.94	
			סה"כ צריכה	1,178.60	617.40	1,346.60	3,142.60		
15	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	306.60	154.00	320.40	781.00	3.73	
			סה"כ צריכה	306.60	154.00	320.40	781.00		
16	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,555.60	462.80	1,222.40	4,240.80	35.53	
			סה"כ צריכה	2,555.60	462.80	1,222.40	4,240.80		
17	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	220.00	71.40	143.00	434.40	261.62	
			סה"כ צריכה	220.00	71.40	143.00	434.40		
18	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	4,226.00	1,870.40	3,895.20	9,991.60	24.26	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155676 - 4	2,842.40	1,345.00	2,765.00	6,952.40	15.27	
			16045505 - 1	2,613.00	826.80	602.40	4,042.20	15.13	
			סה"כ צריכה	9,681.40	4,042.20	7,262.60	20,986.20		
19	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	748.80	136.80	374.40	1,260.00	12.71	
			14155682 - 4	619.60	231.20	517.60	1,368.40	7.42	
			16045506 - 1	455.20	150.40	349.60	955.20	4.96	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,823.60	518.40	1,241.60	3,583.60		
20	15408	קומה 13 פידוואיזר ב.חיוני	16045504 - 1	3,919.80	1,580.20	3,084.20	8,584.20	20.04	
			סה"כ צריכה	3,919.80	1,580.20	3,084.20	8,584.20		
21	15407	קומה 13 פידוואיזר מ"א	16045502 - 3	309.60	92.00	184.00	585.60	4.13	
			סה"כ צריכה	309.60	92.00	184.00	585.60		
22	17995	קומה 14 אייר פראנס ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	492.30	155.60	342.40	990.30	4.70	
			סה"כ צריכה	492.30	155.60	342.40	990.30		
23	23475	קומה 14 סירין מ"א	16045501 - 1	502.60	76.20	175.40	754.20	9.61	
			סה"כ צריכה	502.60	76.20	175.40	754.20		
24	23474	קומה 14 סירין ב.חיוני	16045503 - 1	2,414.20	574.00	851.20	3,839.40	13.01	
			סה"כ צריכה	2,414.20	574.00	851.20	3,839.40		
25	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	2,149.20	938.80	1,723.60	4,811.60	10.22	
			16045504 - 3	2,005.80	563.80	876.80	3,446.40	11.07	
			16045504 - 4	2,707.80	1,118.20	1,746.60	5,572.60	17.29	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	6,862.80	2,620.80	4,347.00	13,830.60		
26	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	342.80	188.40	235.60	766.80	524.24	
			16045502 - 1	1,298.40	951.60	1,189.20	3,439.20	20.64	
			סה"כ צריכה	1,641.20	1,140.00	1,424.80	4,206.00		
27	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	2,859.00	1,207.80	2,602.40	6,669.20	15.82	
			סה"כ צריכה	2,859.00	1,207.80	2,602.40	6,669.20		
28	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	525.20	165.20	344.80	1,035.20	5.27	
			סה"כ צריכה	525.20	165.20	344.80	1,035.20		
29	38908	קומה 19 אירונוסקיילס	16045501 - 4	1,013.40	105.20	142.20	1,260.80	9.23	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,013.40	105.20	142.20	1,260.80		
30	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,263.80	306.80	578.00	2,148.60	13.46	
			סה"כ צריכה	1,263.80	306.80	578.00	2,148.60		
31	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיוני	16045503 - 3	343.05	130.60	198.10	671.75	3.08	
			סה"כ צריכה	343.05	130.60	198.10	671.75		
32	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	16045501 - 3	87.10	22.85	26.25	136.20	1.47	
			סה"כ צריכה	87.10	22.85	26.25	136.20		
33	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	16193842 - 1	460.10	151.00	179.40	790.50	69.97	
			סה"כ צריכה	460.10	151.00	179.40	790.50		
34	24649	קומה 20 אקווה סקיריטי ב.חיוני	16048029 - 4	956.20	269.60	613.00	1,838.80	7.04	
			סה"כ צריכה	956.20	269.60	613.00	1,838.80		
35	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	16048029 - 1	2,067.40	876.80	1,750.20	4,694.40	10.91	
			סה"כ צריכה	2,067.40	876.80	1,750.20	4,694.40		
36	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	14155667 - 4	314.60	63.60	81.00	459.20	16.19	
			סה"כ צריכה	314.60	63.60	81.00	459.20		
37	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיוני	16048029 - 2	1,742.60	344.60	574.80	2,662.00	11.16	
			סה"כ צריכה	1,742.60	344.60	574.80	2,662.00		
38	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	14155667 - 3	903.40	340.60	676.80	1,920.80	13.89	
			סה"כ צריכה	903.40	340.60	676.80	1,920.80		
39	32871	קומה 21 לוח מעליות	18170718 - 2	1,294.40	216.00	338.40	1,848.80	525.16	
			סה"כ צריכה	1,294.40	216.00	338.40	1,848.80		
40	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	14155659 - 4	37.20	20.00	44.00	101.20	0.14	
			סה"כ צריכה	37.20	20.00	44.00	101.20		
41	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיוני	14155660 - 2	314.20	173.00	373.80	861.00	5.09	
			סה"כ צריכה	314.20	173.00	373.80	861.00		
42	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	14155660 - 1	720.60	100.20	141.10	961.90	70.20	
			סה"כ צריכה	720.60	100.20	141.10	961.90		
43	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	14155660 - 4	1,132.20	424.00	968.80	2,525.00	12.05	
			סה"כ צריכה	1,132.20	424.00	968.80	2,525.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	14155665 - 2	31.00	6.80	8.20	46.00	1.41	
			סה"כ צריכה	31.00	6.80	8.20	46.00		
45	16363	קומה 25 דרגון פלי"ב.חינוי	16045510 - 1	3,350.20	934.80	1,968.40	6,253.40	14.95	
			סה"כ צריכה	3,350.20	934.80	1,968.40	6,253.40		
46	16373	קומה 25 דרגון פלי"ב.מ"א	16045509 - 1	288.40	12.40	4.00	304.80	6.66	
			סה"כ צריכה	288.40	12.40	4.00	304.80		
47	40042	קומה 27 דרגון פלי"ב	14155690 - 3	164.20	79.60	176.80	420.60	2.89	
			16254101 - 1	96.80	51.90	113.90	262.60	0.37	
			16254101 - 2	0.00	20.50	0.00	20.50	4.26	
			סה"כ צריכה	261.00	152.00	290.70	703.70		
48	40043	קומה 27 דרגון פלי"ב.מ"א	16224961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,209.20	927.00	1,006.60	4,142.80	13.47	
			14155745 - 1	47.10	22.75	50.90	120.75	0.66	
			14155745 - 2	17.65	9.85	22.15	49.65	0.10	
			סה"כ צריכה	2,273.95	959.60	1,079.65	4,313.20		
50	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	549.60	287.20	375.00	1,211.80	10.44	
			סה"כ צריכה	549.60	287.20	375.00	1,211.80		
51	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	3,866.80	1,520.80	3,051.20	8,438.80	18.30	
			14155709 - 1	53.75	27.55	60.65	141.95	0.36	
			14155709 - 2	112.95	58.20	128.80	299.95	0.55	
			14155709 - 4	3,400.80	1,814.40	3,996.80	9,212.00	13.33	
			סה"כ צריכה	7,434.30	3,420.95	7,237.45	18,092.70		
52	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	450.00	125.60	206.40	782.00	6.11	
			סה"כ צריכה	450.00	125.60	206.40	782.00		
53	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	350.00	10.80	11.60	372.40	5.46	
			16048033 - 1	728.00	76.80	175.20	980.00	11.99	
			16048033 - 2	395.20	0.00	0.00	395.20	6.28	
			סה"כ צריכה	1,473.20	87.60	186.80	1,747.60		
54	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חינוי	16254138 - 2	1,590.20	742.70	1,601.60	3,934.50	8.21	
			סה"כ צריכה	1,590.20	742.70	1,601.60	3,934.50		
55	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חינוי	16045511 - 1	2,865.20	1,309.20	2,831.00	7,005.40	15.99	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16045511 - 2	3,976.20	1,838.20	4,028.40	9,842.80	21.42	
			סה"כ צריכה	6,841.40	3,147.40	6,859.40	16,848.20		
56	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	1,547.30	624.50	1,281.40	3,453.20	6.74	
			סה"כ צריכה	1,547.30	624.50	1,281.40	3,453.20		
57	19616	קומה 34 אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
58	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,021.20	1,402.80	3,041.60	7,465.60	521.81	
			סה"כ צריכה	3,021.20	1,402.80	3,041.60	7,465.60		
59	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	683.90	189.20	246.50	1,119.60	5.54	
			סה"כ צריכה	683.90	189.20	246.50	1,119.60		
60	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	1,969.20	522.00	1,133.20	3,624.40	14.77	
			סה"כ צריכה	1,969.20	522.00	1,133.20	3,624.40		
			16254138 - 3	616.60	124.20	212.50	953.30	4.84	
			סה"כ צריכה	2,585.80	646.20	1,345.70	4,577.70		
61	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	595.60	109.60	220.80	926.00	8.78	
			סה"כ צריכה	1,858.80	983.60	2,242.80	5,085.20	8.26	
			16048033 - 4	2,454.40	1,093.20	2,463.60	6,011.20		
62	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,081.80	1,326.00	1,961.80	6,369.60	13.89	
			סה"כ צריכה	2,484.00	1,096.80	1,722.00	5,302.80	14.38	
			16048030 - 1	5,565.80	2,422.80	3,683.80	11,672.40		
63	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,943.20	980.80	2,516.80	5,440.80	17.66	
			סה"כ צריכה	1,943.20	980.80	2,516.80	5,440.80		
64	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,414.00	1,939.60	4,182.00	10,535.60	23.21	
			סה"כ צריכה	4,414.00	1,939.60	4,182.00	10,535.60		
65	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	552.80	51.20	170.00	774.00	11.49	
			סה"כ צריכה	552.80	51.20	170.00	774.00		
66	22416	קומה 39 וולט'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	708.00	41.20	28.80	778.00	9.27	
			סה"כ צריכה	708.00	41.20	28.80	778.00		
67	22417	קומה 39 וולט'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,075.40	397.00	600.60	3,073.00	12.13	
			סה"כ צריכה	2,075.40	397.00	600.60	3,073.00		
68	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	1,931.00	471.60	955.20	3,357.80	12.89	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	1,931.00	471.60	955.20	3,357.80		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	481.40	48.40	89.40	619.20	11.49	
		סה"כ צריכה		481.40	48.40	89.40	619.20		
70	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	419.10	43.60	33.70	496.40	3.31	
		סה"כ צריכה		419.10	43.60	33.70	496.40		
71	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,566.10	598.80	1,130.90	4,295.80	70.34	
		סה"כ צריכה		2,566.10	598.80	1,130.90	4,295.80		
72	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
73	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	390.65	99.35	175.35	665.35	3.49	
		סה"כ צריכה		390.65	99.35	175.35	665.35		
74	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	680.00	125.60	265.00	1,070.60	10.64	
		סה"כ צריכה		680.00	125.60	265.00	1,070.60		
75	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	12.05	2.15	4.65	18.85	0.20	
		סה"כ צריכה		12.05	2.15	4.65	18.85		
				268.30	84.10	183.50	535.90	4.07	
		סה"כ צריכה		280.35	86.25	188.15	554.75		
76	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	2,754.20	1,349.00	2,851.60	6,954.80	16.64	
		סה"כ צריכה		2,754.60	1,349.30	2,851.60	6,955.50		
				0.05	0.30	0.00	0.35	0.12	
				0.35	0.00	0.00	0.35	0.12	
77	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	259.20	109.40	300.20	668.80	6.58	
		סה"כ צריכה		259.20	109.40	300.20	668.80		
78	22473	קומה 9 טאבולה מ"א	16045506 - 2	8.40	3.60	3.20	15.20	0.51	
		סה"כ צריכה		8.40	3.60	3.20	15.20		
79	22472	קומה 9 טאבולה מאור וכח	16045505 - 2	1,674.80	591.20	1,159.20	3,425.20	12.71	
		סה"כ צריכה		1,674.80	591.20	1,159.20	3,425.20		
80	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		240,464.72	93,412.14	182,954.60	510,631.46		
		חשבון חברת חשמל		336,325.00	136,238.00	253,050.00	725,613.00		
		הפרש בקוט"ש		-95,860.28	-42,825.86	-70,095.40	-214,981.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש באחוזים	-28.50%	-31.43%	-27.70%	-29.63%		



- פסגה (Kwh 240,464.72)
- גבע (Kwh 93,412.14)
- שפל (Kwh 182,954.60)

