



דוח קוט"ש

עבור: צאם 2000 חדש

דוח מסכם עבור: צאם מזון

תקופת דוח: (30/04/21 - 01/04/21)

תאריך הפקה: 12/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37296	1.1	13170728 - 7	14,264.80	6,545.00	14,010.20	34,820.00	64.42	
			סה"כ צריכה	14,264.80	6,545.00	14,010.20	34,820.00		
2	37294	1.2	13170728 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	37290	1.3	13170728 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	37292	1.4	13170728 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	37291	2.1	13170728 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	37293	2.2	13170728 - 4	6,321.20	2,679.20	5,272.00	14,272.40	70.56	
			סה"כ צריכה	6,321.20	2,679.20	5,272.00	14,272.40		
7	37299	6.3	13170728 - 10	6,659.52	3,505.92	7,698.88	17,864.32	25.97	
			סה"כ צריכה	6,659.52	3,505.92	7,698.88	17,864.32		
8	18049	P01	00023689 - 2	55,671.44	25,941.59	55,486.66	137,099.69	269.52	
			סה"כ צריכה	55,671.44	25,941.59	55,486.66	137,099.69		
9	18052	דוגם + שער	00023646 - 3	93.42	91.71	344.35	529.48	2.93	
			סה"כ צריכה	93.42	91.71	344.35	529.48		
10	18055	מדחסי אויר Q21	00023646 - 2	20,349.62	5,605.30	11,787.60	37,742.52	167.28	
			סה"כ צריכה	20,349.62	5,605.30	11,787.60	37,742.52		
11	22755	מדחסי אויר צאם ימני (חדר קיסור)	16201590 - 12	20,206.00	5,499.00	11,671.00	37,376.00	177.21	
			סה"כ צריכה	20,206.00	5,499.00	11,671.00	37,376.00		
12	18058	מחלקת חביתות	00024354 - 1	6,443.37	13.56	29.97	6,486.90	204.22	
			סה"כ צריכה	6,443.37	13.56	29.97	6,486.90		
13	18059	מעבדה. מחסן טכני . חדר אוכל	00023646 - 4	896.62	282.77	720.94	1,900.33	9.60	
			סה"כ צריכה	896.62	282.77	720.94	1,900.33		
14	18051	משרדים Q29	00023646 - 8	3,126.89	986.70	1,932.82	6,046.40	31.30	
			סה"כ צריכה	3,126.89	986.70	1,932.82	6,046.40		
15	18062	פריז דרייר	00023646 - 6	3,143.03	1,887.03	4,240.77	9,270.82	24.95	
			סה"כ צריכה	3,143.03	1,887.03	4,240.77	9,270.82		
16	18581	צאם 2000 - ישן	00023315 - 1	-28.62	-7.25	-4.82	-40.69	1.31	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023646 - 1	105,475.28	32,051.08	67,419.72	204,946.08	739.20	
			00023646 - 3	-46.71	-45.85	-172.17	-264.74	2.93	
			00023646 - 4	-762.13	-240.35	-612.80	-1,615.28	9.60	
			00023646 - 5	-548.91	-302.82	-672.47	-1,524.20	4.78	
			00023646 - 6	-3,143.03	-1,887.03	-4,240.77	-9,270.82	24.95	
			00023646 - 7	-186.16	-79.68	65.70	-200.15	9.97	
			00023646 - 8	-1,563.44	-493.35	-966.41	-3,023.20	31.30	
			00023689 - 2	55,671.44	25,941.59	55,486.66	137,099.69	269.52	
			00023689 - 3	-0.04	-0.03	-0.02	-0.10	0.06	
			00023689 - 4	-1,864.37	-1,013.85	-2,255.00	-5,133.22	8.35	
			00023689 - 5	0.001	0.0008	0.0008	0.003	0.02	
			00023689 - 6	-256.30	-139.44	-307.06	-702.80	13.53	
			00023689 - 7	-11,295.93	-5,523.89	-12,288.11	-29,107.93	55.34	
			00024354 - 1	6,443.37	13.56	29.97	6,486.90	204.22	
			16201590 - 12	-20,206.00	-5,499.00	-11,671.00	-37,376.00	177.21	
			סה"כ צריכה	127,688.45	42,773.68	89,811.42	260,273.55		
17	40249	צאם 2000 של שנאי T1	00023689 - 1	9,733.09	5,140.84	11,374.14	26,248.07	40.21	
			00023689 - 3	-0.04	-0.03	-0.02	-0.10	0.06	
			00023689 - 4	1,864.37	1,013.85	2,255.00	5,133.22	8.35	
			00023689 - 5	-0.01	-0.008	-0.008	-0.03	0.02	
			00023689 - 6	2,562.96	1,394.43	3,070.57	7,027.96	13.53	
			13170728 - 6	175.90	90.10	132.10	398.10	18.47	
			13170728 - 8	2,971.80	455.60	1,260.60	4,688.00	29.17	
			13170728 - 9	14,995.00	5,436.80	10,901.00	31,332.80	72.85	
			13170728 - 11	1,082.40	583.36	1,305.28	2,971.04	8.59	
			13170728 - 12	312.00	152.40	229.60	694.00	6.24	
			13170728 - 13	3,127.10	1,928.70	4,058.70	9,114.50	29.14	
			13170728 - 14	77.20	10.20	10.90	98.30	0.98	
			סה"כ צריכה	36,901.76	16,206.24	34,597.86	87,705.87		
18	40250	צאם 2000 של שנאי T2	00023646 - 3	-46.71	-45.85	-172.17	-264.74	2.93	
			00023646 - 4	-896.62	-282.77	-720.94	-1,900.33	9.60	
			00023646 - 5	-1,097.82	-605.64	-1,344.95	-3,048.41	4.78	
			00023646 - 6	-3,143.03	-1,887.03	-4,240.77	-9,270.82	24.95	
			00023646 - 7	-186.16	-79.68	65.70	-200.15	9.97	
			16254137 - 1	17,928.00	3,782.40	7,810.80	29,521.20	218.25	
			16254137 - 2	942.40	493.60	1,118.00	2,554.00	10.27	
			16254137 - 3	5,555.20	1,472.00	3,317.60	10,344.80	83.13	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16254137 - 4	538.30	286.40	638.90	1,463.60	2.17	
			18170561 - 1	24,129.60	4,875.60	10,299.60	39,304.80	196.04	
			18170561 - 2	13,297.60	4,450.40	10,042.40	27,790.40	78.62	
			18170561 - 3	3,130.00	738.00	1,534.80	5,402.80	26.08	
			18170561 - 4	2,531.68	1,149.60	2,438.88	6,120.16	12.59	
			18170710 - 1	636.00	460.96	555.04	1,652.00	19.93	
			18170710 - 2	1,079.10	596.40	1,322.30	2,997.80	4.71	
			18170710 - 3	1,976.96	553.76	1,205.12	3,735.84	24.11	
			18170710 - 4	7,125.12	3,111.84	6,784.96	17,021.92	49.01	
			סה"כ צריכה	73,499.62	19,069.99	40,655.27	133,224.88		
19	18053	צילר קירור חדר 18-	00023689 - 7	11,295.93	5,523.89	12,288.11	29,107.93	55.34	
			סה"כ צריכה	11,295.93	5,523.89	12,288.11	29,107.93		
20	18063	שירותי חדר מכונות Q26	00023646 - 5	1,097.82	605.64	1,344.95	3,048.41	4.78	
			סה"כ צריכה	1,097.82	605.64	1,344.95	3,048.41		
21	18066	תאורת חוץ למלגוזת	00023646 - 7	372.33	159.36	-131.39	400.29	9.97	
			סה"כ צריכה	372.33	159.36	-131.39	400.29		
			סה"כ צריכה	388,031.82	137,376.57	291,761.40	817,169.79		
			חשבון חברת חשמל			0.00			
			הפרש בקוטי"ש				817,169.79		
			הפרש באחוזים						

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22377	מפסק ראשי שנאי T1	16201590 - 1	34,370.00	19,502.00	42,602.00	96,474.00	154.64	
			סה"כ צריכה	34,370.00	19,502.00	42,602.00	96,474.00		
2	22378	מפסק ראשי שנאי T2	16201590 - 2	92,332.00	23,922.00	68,248.00	184,502.00	408.32	
			סה"כ צריכה	92,332.00	23,922.00	68,248.00	184,502.00		
3	22376	מפסק ראשי שנאי T3	16201590 - 15	35,357.70	14,913.10	35,575.10	85,845.90	7.82	
			סה"כ צריכה	35,357.70	14,913.10	35,575.10	85,845.90		
4	39528	שנאי 2 מפסק 1	17312794 - 1	72,551.20	19,764.60	44,957.90	137,273.70	504.20	
			סה"כ צריכה	72,551.20	19,764.60	44,957.90	137,273.70		
5	39529	שנאי 2 מפסק 2	17312793 - 1	33,289.90	8,726.40	20,167.70	62,184.00	340.20	
			סה"כ צריכה	33,289.90	8,726.40	20,167.70	62,184.00		
6	18064	שנאי T1	00023689 - 8	77,770.70	35,996.44	76,454.28	190,221.42	369.40	
			סה"כ צריכה	77,770.70	35,996.44	76,454.28	190,221.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	18065	שנאי T2 לבקרה	00023646 - 1	105,475.28	32,051.08	67,419.72	204,946.08	739.20	
			סה"כ צריכה	105,475.28	32,051.08	67,419.72	204,946.08		
8	37278	שנאי חדש 1	81026601 - 1	23,797.40	4,357.20	13,271.72	41,426.32	324.00	
			סה"כ צריכה	23,797.40	4,357.20	13,271.72	41,426.32		
9	37279	שנאי חדש 2	60004415 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

