



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (02/03/21 - 16/02/21)

תאריך הפקה: 19/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	338.74	-52.84	425.10	711.00	23.61	
			סה"כ צריכה	338.74	-52.84	425.10	711.00		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	-243,240.48	-121,656.11	-159,285.43	-524,182.02	9.19	
			סה"כ צריכה	-243,240.48	-121,656.11	-159,285.43	-524,182.02		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	209.31	45.54	308.73	563.58	10.48	
			סה"כ צריכה	209.31	45.54	308.73	563.58		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	3,559.43	1,004.68	9,723.03	14,287.15	122.36	
			סה"כ צריכה	3,559.43	1,004.68	9,723.03	14,287.15		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	6,675.72	1,809.28	15,390.68	23,875.68	277.92	
			00022150 - 2	-32.32	-11.09	-114.00	-157.40	0.90	
			00022150 - 3	-849.48	-305.91	-1,444.62	-2,600.004	113.70	
			00022150 - 4	-338.74	52.84	-425.10	-711.00	23.61	
			00022150 - 5	-3,559.43	-1,004.68	-9,723.03	-14,287.15	122.36	
			00022150 - 6	-209.31	-45.54	-308.73	-563.58	10.48	
			00022150 - 7	243,240.48	121,656.11	159,285.43	524,182.02	9.19	
			סה"כ צריכה	244,926.92	122,151.00	162,660.64	529,738.57		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	32.32	11.09	114.00	157.40	0.90	
			סה"כ צריכה	32.32	11.09	114.00	157.40		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	849.48	305.91	1,444.62	2,600.004	113.70	
			סה"כ צריכה	849.48	305.91	1,444.62	2,600.004		
			סה"כ צריכה	6,675.72	1,809.28	15,390.68	23,875.68		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				23,875.68		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 6,675.72)
■ גבע (Kwh 1,809.28)
■ שפל (Kwh 15,390.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	6,675.72	1,809.28	15,390.68	23,875.68	277.92	
				6,675.72	1,809.28	15,390.68	23,875.68		

