



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (04/04/21 - 03/03/21)

תאריך הפקה: 19/05/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.75	3,419.32	1,266.56	650.06	1,502.71	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,419.32	1,266.56	650.06	1,502.71	סה"כ צריכה			
	9.36	3,763.93	826.37	685.56	2,251.99	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,763.93	826.37	685.56	2,251.99	סה"כ צריכה			
	5.31	1,223.15	176.65	116.02	930.48	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,223.15	176.65	116.02	930.48	סה"כ צריכה			
	90.04	14,847.37	2,417.66	2,184.76	10,244.94	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		14,847.37	2,417.66	2,184.76	10,244.94	סה"כ צריכה			
	202.48	59,271.96	17,282.36	9,987.80	32,001.80	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-338.83	-148.69	-58.97	-131.17	00022150 - 2			
	97.25	-28,380.04	-9,750.24	-4,949.27	-13,680.53	00022150 - 3			
	13.75	-3,419.32	-1,266.56	-650.06	-1,502.71	00022150 - 4			
	90.04	-14,847.37	-2,417.66	-2,184.76	-10,244.94	00022150 - 5			
	5.31	-1,223.15	-176.65	-116.02	-930.48	00022150 - 6			
	9.36	-3,763.93	-826.37	-685.56	-2,251.99	00022150 - 7			
		7,299.33	2,696.19	1,343.16	3,259.98	סה"כ צריכה			
	0.46	338.83	148.69	58.97	131.17	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		338.83	148.69	58.97	131.17	סה"כ צריכה			
	97.25	28,380.04	9,750.24	4,949.27	13,680.53	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		28,380.04	9,750.24	4,949.27	13,680.53	סה"כ צריכה			
		59,271.96	17,282.36	9,987.80	32,001.80	סה"כ צריכה			
		91,920.00	91,920.00			חשבון חברת חשמל			
		-32,648.04	-74,637.64			הפרש בקוט"ש			
		-35.52%	-81.20%			הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 32,001.80)
- גבע (Kwh 9,987.80)
- שפל (Kwh 17,282.36)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	32,001.80	9,987.80	17,282.36	59,271.96	202.48	
				32,001.80	9,987.80	17,282.36	59,271.96		

