



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/04/21 - 04/04/21)

תאריך הפקה: 19/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	136.02	121.50	173.89	431.40	9.50	
			סה"כ צריכה	136.02	121.50	173.89	431.40		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	201.29	106.17	112.93	420.38	9.04	
			סה"כ צריכה	201.29	106.17	112.93	420.38		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	76.78	16.70	22.27	115.75	5.31	
			סה"כ צריכה	76.78	16.70	22.27	115.75		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	875.08	315.49	246.91	1,437.47	63.07	
			סה"כ צריכה	875.08	315.49	246.91	1,437.47		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	2,657.92	1,442.88	2,137.08	6,237.88	125.04	
			00022150 - 2	-11.92	-9.39	-19.76	-41.08	0.46	
			00022150 - 3	-1,089.51	-708.26	-1,249.68	-3,047.45	47.60	
			00022150 - 4	-136.02	-121.50	-173.89	-431.40	9.50	
			00022150 - 5	-875.08	-315.49	-246.91	-1,437.47	63.07	
			00022150 - 6	-76.78	-16.70	-22.27	-115.75	5.31	
			00022150 - 7	-201.29	-106.17	-112.93	-420.38	9.04	
			סה"כ צריכה	267.32	165.38	311.64	744.34		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	11.92	9.39	19.76	41.08	0.46	
			סה"כ צריכה	11.92	9.39	19.76	41.08		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	1,089.51	708.26	1,249.68	3,047.45	47.60	
			סה"כ צריכה	1,089.51	708.26	1,249.68	3,047.45		
			סה"כ צריכה	2,657.92	1,442.88	2,137.08	6,237.88		
			חשבון חברת חשמל	2,020.00	2,510.00	3,300.00	7,830.00		
			הפרש בקוט"ש	637.92	-1,067.12	-1,162.92	-1,592.12		
			הפרש באחוזים	31.58%	-42.51%	-35.24%	-20.33%		





- פסגה (Kwh 2,657.92)
- גבע (Kwh 1,442.88)
- שפל (Kwh 2,137.08)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	2,657.92	1,442.88	2,137.08	6,237.88	125.04	
				2,657.92	1,442.88	2,137.08	6,237.88		

