



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/03/21 - 03/03/21)

תאריך הפקה: 19/05/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	13.75	2,987.92	1,092.66	528.56	1,366.70	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,987.92	1,092.66	528.56	1,366.70	סה"כ צריכה			
	9.36	3,343.54	713.45	579.39	2,050.70	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,343.54	713.45	579.39	2,050.70	סה"כ צריכה			
	5.20	1,107.40	154.38	99.32	853.70	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,107.40	154.38	99.32	853.70	סה"כ צריכה			
	90.04	13,409.90	2,170.76	1,869.28	9,369.86	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		13,409.90	2,170.76	1,869.28	9,369.86	סה"כ צריכה			
	202.48	53,034.08	15,145.28	8,544.92	29,343.88	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-297.75	-128.93	-49.58	-119.24	00022150 - 2			
	97.25	-25,332.59	-8,500.56	-4,241.01	-12,591.02	00022150 - 3			
	13.75	-2,987.92	-1,092.66	-528.56	-1,366.70	00022150 - 4			
	90.04	-13,409.90	-2,170.76	-1,869.28	-9,369.86	00022150 - 5			
	5.20	-1,107.40	-154.38	-99.32	-853.70	00022150 - 6			
	9.36	-3,343.54	-713.45	-579.39	-2,050.70	00022150 - 7			
		6,554.99	2,384.55	1,177.78	2,992.66	סה"כ צריכה			
	0.46	297.75	128.93	49.58	119.24	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		297.75	128.93	49.58	119.24	סה"כ צריכה			
	97.25	25,332.59	8,500.56	4,241.01	12,591.02	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		25,332.59	8,500.56	4,241.01	12,591.02	סה"כ צריכה			
		53,034.08	15,145.28	8,544.92	29,343.88	סה"כ צריכה			
		84,090.00	25,650.00	14,460.00	43,980.00	חשבון חברת חשמל			
		-31,055.92	-10,504.72	-5,915.08	-14,636.12	הפרש בקוט"ש			
		-36.93%	-40.95%	-40.91%	-33.28%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 29,343.88)
■ גבע (Kwh 8,544.92)
■ שפל (Kwh 15,145.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	29,343.88	8,544.92	15,145.28	53,034.08	202.48	
				29,343.88	8,544.92	15,145.28	53,034.08		

