



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (27/05/21 - 29/04/21)

תאריך הפקה: 31/05/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,459.90	565.20	1,172.70	3,197.80	78.44	
			סה"כ צריכה	1,459.90	565.20	1,172.70	3,197.80		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	23.25	3.55	0.00	26.80	0.46	
		אוויר צח		18.17	7.04	14.60	39.81		
		סה"כ צריכה		41.42	10.59	14.60	66.61		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	8,290.60	1,576.10	743.70	10,610.40		
		סה"כ צריכה		8,290.60	1,576.10	743.70	10,610.40		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	17,830.30	2,115.80	793.90	20,740.00		
		סה"כ צריכה		17,830.30	2,115.80	793.90	20,740.00		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	7,792.00	3,290.30	1,982.10	13,064.40		
		סה"כ צריכה		7,792.00	3,290.30	1,982.10	13,064.40		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	31.54	0.00	0.00	31.54	0.41	
		אוויר צח		6.96	2.69	5.59	15.24		
		סה"כ צריכה		38.49	2.69	5.59	46.78		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	10.30	0.00	0.00	10.30	0.15	
		אוויר צח		6.96	2.69	5.59	15.24		
		סה"כ צריכה		17.26	2.69	5.59	25.54		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	5.33	0.00	0.00	5.33	0.27	
		אוויר צח		6.96	2.69	5.59	15.24		
		סה"כ צריכה		12.29	2.69	5.59	20.57		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	200.00	4.00	0.00	204.00	13.04	
		אוויר צח		42.42	16.42	34.08	92.93		
		סה"כ צריכה		242.42	20.42	34.08	296.93		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	40.85	15.22	38.26	94.32	0.44	
		אוויר צח		10.92	4.23	8.77	23.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.77	19.44	47.03	118.23		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	18.72	2.62	2.35	23.70	0.52	
			אוויר צח	11.10	4.30	8.92	24.32		
			סה"כ צריכה	29.82	6.92	11.27	48.01		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	32.90	21.34	46.38	100.62	0.47	
			אוויר צח	5.66	2.19	4.54	12.39		
			סה"כ צריכה	38.55	23.53	50.93	113.01		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	23.42	1.62	0.00	25.04	0.37	
			אוויר צח	9.38	3.63	7.53	20.54		
			סה"כ צריכה	32.80	5.25	7.53	45.58		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	23.97	0.70	1.54	26.21	0.20	
			אוויר צח	9.38	3.63	7.53	20.54		
			סה"כ צריכה	33.34	4.33	9.07	46.74		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	28.13	4.80	11.12	44.05	0.84	
			אוויר צח	9.38	3.63	7.53	20.54		
			סה"כ צריכה	37.50	8.43	18.65	64.58		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	24.88	0.00	0.00	24.88	1.99	
			אוויר צח	6.96	2.69	5.59	15.24		
			סה"כ צריכה	31.84	2.69	5.59	40.12		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	30.66	0.54	1.81	33.01	0.45	
			אוויר צח	11.04	4.28	8.87	24.19		
			סה"כ צריכה	41.70	4.82	10.68	57.20		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	45.17	14.58	34.37	94.11	0.83	
			אוויר צח	6.65	2.57	5.34	14.56		
			סה"כ צריכה	51.81	17.15	39.71	108.67		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	12.69	0.62	0.05	13.36	0.10	
			אוויר צח	6.96	2.69	5.59	15.24		
			סה"כ צריכה	19.65	3.32	5.64	28.60		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	14.96	2.48	0.00	17.44	0.21	
			אוויר צח	6.96	2.69	5.59	15.24		
			סה"כ צריכה	21.92	5.17	5.59	32.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטינקטור	15129231 - 8	68.19	0.78	0.88	69.86	0.46	
			15129231 - 9	30.48	0.00	0.00	30.48	0.28	
			15129231 - 14	63.50	0.83	6.08	70.42	0.42	
			אוויר צח	39.96	15.47	32.10	87.54		
			סה"כ צריכה	202.14	17.09	39.06	258.29		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקס	16226525 - 8	53.45	2.25	1.70	57.40	0.85	
			אוויר צח	26.13	10.12	20.99	57.23		
			סה"כ צריכה	79.58	12.37	22.69	114.63		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	107.05	10.95	4.90	122.90	1.40	
			אוויר צח	24.73	9.57	19.87	54.17		
			סה"כ צריכה	131.78	20.52	24.77	177.07		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	1.65	0.00	0.00	1.65	0.31	
			אוויר צח	8.87	3.43	7.13	19.43		
			סה"כ צריכה	10.52	3.43	7.13	21.08		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	14.52	7.60	4.62	26.74	0.53	
			אוויר צח	12.66	4.90	10.17	27.73		
			סה"כ צריכה	27.18	12.50	14.79	54.47		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	37.93	14.68	30.47	83.08		
			סה"כ צריכה	37.93	14.68	30.47	83.08		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סיפן	16226525 - 1	0.05	0.05	0.00	0.10	0.10	
			אוויר צח	21.91	8.48	17.60	48.00		
			סה"כ צריכה	21.96	8.53	17.60	48.10		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	54.44	0.88	1.92	57.24	0.71	
			אוויר צח	14.03	5.43	11.27	30.74		
			סה"כ צריכה	68.47	6.31	13.19	87.98		
28	28784	קומה 2 משרד 7 סוטסטו מדיה	16226525 - 2	422.25	19.10	3.10	444.45	3.54	
			אוויר צח	21.47	8.31	17.24	47.02		
			סה"כ צריכה	443.72	27.41	20.34	491.47		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	32.38	0.58	2.82	35.78	0.31	
			אוויר צח	9.99	3.87	8.02	21.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42.37	4.45	10.84	57.65		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	7.46	0.00	0.00	7.46	0.10	
			אוויר צח	8.62	3.34	6.92	18.88		
			סה"כ צריכה	16.08	3.34	6.92	26.34		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	109.94	1.84	0.00	111.78	1.48	
			אוויר צח	40.27	15.59	32.35	88.21		
			סה"כ צריכה	150.21	17.43	32.35	199.99		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	54.25	0.25	0.00	54.50	2.09	
			אוויר צח	24.27	9.40	19.50	53.17		
			סה"כ צריכה	78.52	9.65	19.50	107.67		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	3.74	0.54	0.00	4.28	0.35	
			אוויר צח	9.56	3.70	7.68	20.93		
			סה"כ צריכה	13.30	4.24	7.68	25.21		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	55.02	0.00	0.00	55.02	0.53	
			אוויר צח	16.30	6.31	13.09	35.70		
			סה"כ צריכה	71.32	6.31	13.09	90.72		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	53.70	0.40	1.15	55.25	0.70	
			אוויר צח	18.13	7.02	14.57	39.72		
			סה"כ צריכה	71.83	7.42	15.72	94.97		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	61.40	0.00	0.20	61.60	0.37	
			אוויר צח	18.17	7.04	14.60	39.81		
			סה"כ צריכה	79.57	7.04	14.80	101.41		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	17.70	1.35	2.30	21.35	0.77	
			אוויר צח	32.02	12.40	25.72	70.13		
			סה"כ צריכה	49.72	13.75	28.02	91.48		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	43.50	3.70	6.45	53.65	0.59	
			אוויר צח	12.22	4.73	9.81	26.76		
			סה"כ צריכה	55.72	8.43	16.26	80.41		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	51.22	2.26	3.08	56.56	0.58	
			אוויר צח	14.85	5.75	11.93	32.52		
			סה"כ צריכה	66.07	8.01	15.01	89.08		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	32.80	1.25	0.85	34.90	0.60	
		אוויר צח		21.57	8.35	17.32	47.24		
		סה"כ צריכה		54.37	9.60	18.17	82.14		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	16.40	1.56	0.36	18.32	0.17	
		אוויר צח		4.28	1.66	3.44	9.39		
		סה"כ צריכה		20.68	3.22	3.80	27.71		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	131.10	0.60	0.00	131.70	1.70	
		אוויר צח		60.00	23.23	48.20	131.42		
		סה"כ צריכה		191.10	23.83	48.20	263.12		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	24.02	0.00	0.00	24.02	0.34	
		אוויר צח		10.81	4.18	8.68	23.68		
		סה"כ צריכה		34.83	4.18	8.68	47.70		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	32.98	4.56	3.66	41.20	0.29	
		אוויר צח		9.24	3.58	7.42	20.25		
		סה"כ צריכה		42.22	8.14	11.08	61.45		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	27.98	9.06	21.36	58.40	0.29	
		אוויר צח		11.33	4.39	9.10	24.83		
		סה"כ צריכה		39.31	13.45	30.46	83.23		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	63.16	25.28	57.28	145.72	0.49	
		אוויר צח		16.30	6.31	13.09	35.70		
		סה"כ צריכה		79.46	31.59	70.37	181.42		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	57.35	0.90	0.00	58.25	0.81	
		אוויר צח		28.91	11.19	23.22	63.32		
		סה"כ צריכה		86.26	12.09	23.22	121.57		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	7.95	0.00	0.25	8.20	0.23	
		אוויר צח		14.16	5.48	11.37	31.01		
		סה"כ צריכה		22.11	5.48	11.62	39.21		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	31.70	2.95	2.35	37.00	0.65	
		אוויר צח		40.66	15.74	32.66	89.05		
		סה"כ צריכה		72.36	18.69	35.01	126.05		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	63.10	3.05	0.80	66.95	0.78	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	21.45	8.30	17.23	46.99		
			סה"כ צריכה	84.55	11.35	18.03	113.94		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	25.60	1.15	1.10	27.85	0.37	
			אוויר צח	13.84	5.36	11.12	30.32		
			סה"כ צריכה	39.44	6.51	12.22	58.17		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	8.94	0.00	0.00	8.94	0.22	
			אוויר צח	11.18	4.33	8.98	24.49		
			סה"כ צריכה	20.12	4.33	8.98	33.43		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	18.00	1.64	0.08	19.72	0.23	
			אוויר צח	6.56	2.54	5.27	14.37		
			סה"כ צריכה	24.56	4.18	5.35	34.09		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	7.10	0.12	0.00	7.22	0.15	
			אוויר צח	9.11	3.53	7.32	19.96		
			סה"כ צריכה	16.21	3.65	7.32	27.18		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	15.20	0.00	0.00	15.20	0.35	
			אוויר צח	60.67	23.49	48.73	132.89		
			סה"כ צריכה	75.87	23.49	48.73	148.09		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	33.70	2.82	8.46	44.98	0.64	
			אוויר צח	15.12	5.85	12.15	33.12		
			סה"כ צריכה	48.82	8.67	20.61	78.10		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	72.05	23.05	69.65	164.75	0.81	
			אוויר צח	25.88	10.02	20.79	56.68		
			סה"כ צריכה	97.93	33.07	90.44	221.43		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	40.04	1.24	0.00	41.28	0.87	
			אוויר צח	16.59	6.42	13.33	36.34		
			סה"כ צריכה	56.63	7.66	13.33	77.62		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	47.65	6.80	14.90	69.35	0.90	
			אוויר צח	19.04	7.37	15.30	41.71		
			סה"כ צריכה	66.69	14.17	30.20	111.06		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	45.75	0.00	0.00	45.75	0.70	
			אוויר צח	21.46	8.31	17.24	47.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	67.21	8.31	17.24	92.75	1.04	
		אוויר צח		18.29	7.08	14.69	40.05		
		סה"כ צריכה		74.33	7.08	16.91	98.31		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	31.55	12.95	38.45	82.95	0.12	
		אוויר צח		19.87	7.69	15.96	43.52		
		סה"כ צריכה		51.42	20.64	54.41	126.47		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	82.25	0.00	0.00	82.25	0.74	
		אוויר צח		20.30	7.86	16.31	44.47		
		סה"כ צריכה		102.55	7.86	16.31	126.72		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	38.76	0.00	0.00	38.76	0.34	
		אוויר צח		7.58	2.93	6.09	16.60		
		סה"כ צריכה		46.34	2.93	6.09	55.36		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	33.06	0.46	1.72	35.24	0.36	
		אוויר צח		9.24	3.58	7.42	20.25		
		סה"כ צריכה		42.30	4.04	9.14	55.49		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	21.24	0.44	1.78	23.46	0.37	
		אוויר צח		7.58	2.93	6.09	16.60		
		סה"כ צריכה		28.82	3.37	7.87	40.06		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		7.24	2.80	5.81	15.85		
		סה"כ צריכה		7.24	2.80	5.81	15.85		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	5.92	0.00	0.00	5.92	1.86	
		אוויר צח		6.86	2.65	5.51	15.02		
		סה"כ צריכה		12.78	2.65	5.51	20.94		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	15.68	2.14	7.88	25.70	0.34	
		אוויר צח		9.83	3.80	7.89	21.53		
		סה"כ צריכה		25.51	5.94	15.77	47.23		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	75.20	1.70	0.44	77.34	0.77	
		אוויר צח		22.10	8.56	17.75	48.41		
		סה"כ צריכה		97.30	10.26	18.19	125.75		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	29.94	0.20	0.00	30.14	0.21	
		אוויר צח		14.06	5.45	11.30	30.81		
		סה"כ צריכה		44.00	5.65	11.30	60.95		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	46.00	0.38	0.00	46.38	0.62	
		אוויר צח		9.66	3.74	7.76	21.15		
		סה"כ צריכה		55.66	4.12	7.76	67.53		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	19.98	1.96	0.00	21.94	0.41	
		אוויר צח		14.56	5.64	11.69	31.89		
		סה"כ צריכה		34.54	7.60	11.69	53.83		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		אוויר צח		14.04	5.43	11.27	30.74		
		סה"כ צריכה		14.04	5.43	11.27	30.74		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	114.65	7.80	6.65	129.10	3.74	
		אוויר צח		21.46	8.31	17.24	47.00		
		סה"כ צריכה		136.11	16.11	23.89	176.10		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		6.91	2.68	5.55	15.14		
		סה"כ צריכה		6.91	2.68	5.55	15.14		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	44.96	2.70	0.00	47.66	1.67	
		אוויר צח		8.01	3.10	6.43	17.54		
		סה"כ צריכה		52.97	5.80	6.43	65.20		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	24.68	1.16	0.50	26.34	0.21	
		אוויר צח		9.68	3.75	7.78	21.20		
		סה"כ צריכה		34.36	4.91	8.28	47.54		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	52.80	0.46	0.00	53.26	0.81	
		אוויר צח		19.22	7.44	15.44	42.10		
		סה"כ צריכה		72.02	7.90	15.44	95.36		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	30.94	1.14	0.04	32.12	0.45	
		אוויר צח		13.83	5.35	11.11	30.29		
		סה"כ צריכה		44.77	6.49	11.15	62.41		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	70.60	2.20	0.00	72.80	0.67	
		אוויר צח		10.54	4.08	8.47	23.09		
		סה"כ צריכה		81.14	6.28	8.47	95.89		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	217.10	9.30	0.75	227.15	2.16	
		אוויר צח		64.53	24.98	51.83	141.34		
		סה"כ צריכה		281.63	34.28	52.58	368.49		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	409.30	38.60	55.40	503.30	3.05	
		אוויר צח		98.46	38.12	79.09	215.66		
		סה"כ צריכה		507.76	76.72	134.49	718.96		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,595.00	678.50	858.20	3,131.70	8.80	
		סה"כ צריכה		1,595.00	678.50	858.20	3,131.70		
		סה"כ צריכה		41,063.67	8,520.96	6,022.60	55,607.24		
		חשבון חברת חשמל		50,920.00	13,000.00	13,900.00	77,820.00		
		הפרש בקוט"ש		-9,856.33	-4,479.04	-7,877.40	-22,212.76		
		הפרש באחוזים		-19.36%	-34.45%	-56.67%	-28.54%		



■ פסגה (41,063.67 Kwh) 74%
■ גבע (8,520.96 Kwh) 15%
■ שפל (6,022.60 Kwh) 11%

