



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)


תאריך הפקה: 02/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	1,592.59	70.81	167.23	1,830.63	11.01	
			81007765 - 2	230.80	85.46	143.28	459.54	20.61	
			81007907 - 1	3,236.48	1,563.11	3,532.51	8,332.09	17.15	
			81007907 - 2	15,955.21	5,847.64	12,137.17	33,940.03	92.45	
			81007907 - 3	41.75	5.72	0.00	47.47		
			81007907 - 4	3,985.67	1,736.95	4,021.53	9,744.14	16.90	
			81007907 - 8	23,076.29	7,127.74	16,100.12	46,304.15	109.15	
			סה"כ צריכה	48,118.79	16,437.43	36,101.83	100,658.04		
2	30585	ציבורי	81007805 - 1	3,294.83	1,118.14	2,385.95	6,798.92	13.82	
			81007805 - 2	197.25	58.96	139.62	395.83	1.38	
			81007805 - 8	11,023.95	3,646.09	6,732.56	21,402.59	43.56	
			81007907 - 5	-78.44	-83.06	-283.60	-445.09	1.08	
			סה"כ צריכה	14,437.59	4,740.13	8,974.53	28,152.25		
3	43441	קומה 01 - 3 די אס	81007765 - 1	-214.13	-95.29	-235.34	-544.75	0.81	
			81007765 - 6	4,616.74	1,190.72	2,023.70	7,831.15	20.67	
			סה"כ צריכה	4,402.61	1,095.43	1,788.36	7,286.40		
4	32078	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	121.24	46.85	117.30	285.38	0.59	
			סה"כ צריכה	121.24	46.85	117.30	285.38		
5	32079	קומה 02 - אופרטיב חיוני	81007805 - 6	154.37	67.38	173.94	395.69	0.73	
			סה"כ צריכה	154.37	67.38	173.94	395.69		
6	30588	קומה 02 - עודכנית	81007765 - 1	214.13	95.29	235.34	544.75	0.81	
			81007765 - 3	3,942.50	717.04	1,715.34	6,374.88	19.52	
			81007765 - 8	-121.24	-46.85	-117.30	-285.38	0.59	
			סה"כ צריכה	4,035.39	765.47	1,833.38	6,634.25		
7	42660	קומה 03 - פלאפון UPS	20281994 - 1	5,602.70	2,870.30	6,404.90	14,877.90	23.52	
			סה"כ צריכה	5,602.70	2,870.30	6,404.90	14,877.90		
8	30587	קומה 03+04 - קליקסופטור	81007765 - 4	5,145.26	1,821.30	4,305.09	11,271.65	29.38	
			81007765 - 5	5,487.82	1,796.34	4,132.08	11,416.24	32.24	
			סה"כ צריכה	10,633.09	3,617.63	8,437.17	22,687.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	2,807.69	970.66	2,447.58	6,225.94	11.73	
			סה"כ צריכה	2,807.69	970.66	2,447.58	6,225.94		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	3,095.51	556.46	1,473.58	5,125.55	13.58	
			סה"כ צריכה	3,095.51	556.46	1,473.58	5,125.55		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	31,249.23	13,787.94	31,721.12	76,758.29	116.10	
			סה"כ צריכה	31,249.23	13,787.94	31,721.12	76,758.29		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	6,337.76	2,631.56	5,852.12	14,821.44	27.84	
			סה"כ צריכה	6,337.76	2,631.56	5,852.12	14,821.44		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	2,399.06	569.71	1,706.20	4,674.98	22.77	
			סה"כ צריכה	2,399.06	569.71	1,706.20	4,674.98		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	7,154.70	3,040.62	7,431.03	17,626.34	34.02	
			סה"כ צריכה	7,154.70	3,040.62	7,431.03	17,626.34		
			סה"כ צריכה	140,549.71	51,197.59	114,463.03	306,210.33		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				306,210.33		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 140,549.71)
■ גבע (Kwh 51,197.59)
■ שפל (Kwh 114,463.03)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	66,204.86	23,034.11	52,256.06	141,495.04	247.30	
			סה"כ צריכה	66,204.86	23,034.11	52,256.06	141,495.04		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	57,850.62	22,689.86	50,559.36	131,099.84	216.58	
			סה"כ צריכה	57,850.62	22,689.86	50,559.36	131,099.84		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	19,182.59	5,513.60	12,062.85	36,759.04	109.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	19,182.59	5,513.60	12,062.85	36,759.04		

