



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (01/05/21 - 31/05/21)

תאריך הפקה: 02/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל (אזור 1) LT	00025485 - 2	1,014.08	136.93	211.87	1,362.88	10.99	
			00025485 - 5	2,903.88	350.69	127.64	3,382.20	12.85	
			סה"כ צריכה	3,917.96	487.61	339.51	4,745.08		
2	11783	אזור קיפופים (אזור 2) LT	00025485 - 3	1,259.96	115.18	116.82	1,491.96	11.15	
			00025485 - 6	3,387.91	637.42	1,153.48	5,178.81	19.37	
			סה"כ צריכה	4,647.88	752.59	1,270.30	6,670.77		
3	42950	זול סטוק מעלות המעפילים	81013142 - 2	554.87	62.79	21.88	639.54	11.13	
			סה"כ צריכה	554.87	62.79	21.88	639.54		
4	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	931.08	85.03	169.80	1,185.92	15.94	
			81013142 - 1	1,089.99	86.60	138.50	1,315.09	11.28	
			81013142 - 3	396.75	138.88	292.32	827.96	2.58	
			סה"כ צריכה	2,417.82	310.51	600.63	3,328.96		
5	30922	מפעל LT	70034417 - 1	23,148.16	1,383.46	3,140.64	27,672.25	188.54	
			סה"כ צריכה	23,148.16	1,383.46	3,140.64	27,672.25		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	11,636.86	1,797.77	5,202.03	18,636.66	56.20	
			00025485 - 4	-1.01	-0.14	-0.31	-1.47	0.24	
			סה"כ צריכה	11,635.85	1,797.63	5,201.72	18,635.19		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	33,054.83	5,471.19	18,251.75	56,777.77	177.89	
			סה"כ צריכה	33,054.83	5,471.19	18,251.75	56,777.77		
			סה"כ צריכה	79,377.36	10,265.78	28,826.41	118,469.55		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				118,469.55		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 79,377.36)
- גבע (Kwh 10,265.78)
- שפל (Kwh 28,826.41)

