



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 02/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-185.60	-48.60	-104.00	-338.20	40.73	
			19093445 - 2	-6,388.00	-202.20	-203.00	-6,793.20	79.51	
			19093445 - 3	-5,301.80	-363.40	-299.90	-5,965.10	21.95	
			19093445 - 4	20,764.80	1,767.60	3,367.20	25,899.60	179.23	
			תוספת צריכה	311.13	40.37	96.61	448.11		
			סה"כ צריכה	9,200.53	1,193.77	2,856.91	13,251.21		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	185.60	48.60	104.00	338.20	40.73	
			סה"כ צריכה	185.60	48.60	104.00	338.20		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	6,388.00	202.20	203.00	6,793.20	79.51	
			סה"כ צריכה	6,388.00	202.20	203.00	6,793.20		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	5,301.80	363.40	299.90	5,965.10	21.95	
			סה"כ צריכה	5,301.80	363.40	299.90	5,965.10		
			סה"כ צריכה	21,075.93	1,807.97	3,463.81	26,347.71		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				26,347.71		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (21,075.93 Kwh)
- גבע (1,807.97 Kwh)
- שפל (3,463.81 Kwh)

