

### דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)


תאריך הפקה: 02/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	52.44	20,848.00	7,387.20	3,393.60	10,067.20	15129203 - 5	ADVA - אדווה - OPTICAL NETWORKING	31532	1
		20,848.00	7,387.20	3,393.60	10,067.20	סה"כ צריכה			
	38.10	27,702.20	12,279.20	4,989.20	10,433.80	15129203 - 10	אדווה-מעבדה	32784	2
		27,702.20	12,279.20	4,989.20	10,433.80	סה"כ צריכה			
	7.58	1,563.00	724.40	274.60	564.00	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	3
	11.87	6,253.20	2,154.20	1,129.60	2,969.40	15129203 - 3			
		7,816.20	2,878.60	1,404.20	3,533.40	סה"כ צריכה			
		205,013.20	77,068.10	35,000.00	92,945.10	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	4
		205,013.20	77,068.10	35,000.00	92,945.10	סה"כ צריכה			
		-366.30	-152.70	-65.20	-148.40	13129381 - 1	ציבורי	10122	5
		-323.40	-145.50	-56.60	-121.30	13148443 - 1			
		-173.50	-71.00	-28.20	-74.30	13199892 - 1			
		-324.50	-137.50	-55.10	-131.90	13199896 - 1			
	7.58	-1,563.00	-724.40	-274.60	-564.00	15129203 - 2			
	11.87	-6,253.20	-2,154.20	-1,129.60	-2,969.40	15129203 - 3			
	52.44	-20,848.00	-7,387.20	-3,393.60	-10,067.20	15129203 - 5			
	171.22	-113,628.00	-49,814.00	-19,898.00	-43,916.00	15129203 - 8			
	22.54	-3,254.40	-238.40	-137.60	-2,878.40	15129203 - 9			
	38.10	-27,702.20	-12,279.20	-4,989.20	-10,433.80	15129203 - 10			
		217,800.00	90,150.00	37,250.00	90,400.00	15129203 - 15			
	226.50	-3,969.60	-324.00	-206.40	-3,439.20	15129226 - 2			
	925.42	-96,308.00	-41,212.00	-16,726.00	-38,370.00	15129226 - 3			
	139.84	-64,082.00	-26,618.00	-11,548.00	-25,916.00	15129226 - 4			
	28.91	-4,080.80	-1,044.20	-461.40	-2,575.20	15129226 - 8			
	92.27	169,847.20	70,075.40	29,321.60	70,450.20	15129226 - 15			
	58.44	-5,312.00	-1,231.60	-596.40	-3,484.00	17312755 - 1			
	80.72	-17,740.40	-7,514.20	-3,294.30	-6,931.90	17313552 - 1			
		21,717.90	9,177.30	3,711.40	8,829.20	סה"כ צריכה			
	139.84	64,082.00	26,618.00	11,548.00	25,916.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	6
		64,082.00	26,618.00	11,548.00	25,916.00	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	2,575.20	461.40	1,044.20	4,080.80	28.91	
			סה"כ צריכה	2,575.20	461.40	1,044.20	4,080.80		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	38,370.00	16,726.00	41,212.00	96,308.00	925.42	
			סה"כ צריכה	38,370.00	16,726.00	41,212.00	96,308.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	131.90	55.10	137.50	324.50		
			סה"כ צריכה	131.90	55.10	137.50	324.50		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	43,916.00	19,898.00	49,814.00	113,628.00	171.22	
			סה"כ צריכה	43,916.00	19,898.00	49,814.00	113,628.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	121.30	56.60	145.50	323.40		
			סה"כ צריכה	121.30	56.60	145.50	323.40		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	3,439.20	206.40	324.00	3,969.60	226.50	
			סה"כ צריכה	3,439.20	206.40	324.00	3,969.60		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	74.30	28.20	71.00	173.50		
			סה"כ צריכה	74.30	28.20	71.00	173.50		
14	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	2,878.40	137.60	238.40	3,254.40	22.54	
			סה"כ צריכה	2,878.40	137.60	238.40	3,254.40		
15	24886	קומה 5 מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	148.40	65.20	152.70	366.30		
			סה"כ צריכה	148.40	65.20	152.70	366.30		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	6,931.90	3,294.30	7,514.20	17,740.40	80.72	
			סה"כ צריכה	6,931.90	3,294.30	7,514.20	17,740.40		
17	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	3,484.00	596.40	1,231.60	5,312.00	58.44	
			סה"כ צריכה	3,484.00	596.40	1,231.60	5,312.00		
			סה"כ צריכה	253,795.30	101,571.60	237,293.50	592,660.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				592,660.40		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 253,795.30)  
■ גבע (Kwh 101,571.60)  
■ שפל (Kwh 237,293.50)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	90,400.00	37,250.00	90,150.00	217,800.00		
			סה"כ צריכה	90,400.00	37,250.00	90,150.00	217,800.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	70,450.20	29,321.60	70,075.40	169,847.20	92.27	
			סה"כ צריכה	70,450.20	29,321.60	70,075.40	169,847.20		

