



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/05/21 - 31/05/21)

תאריך הפקה: 03/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		14,662.46	6,521.28	2,597.55	5,543.63	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		14,662.46	6,521.28	2,597.55	5,543.63	סה"כ צריכה			
		0.97	0.43	0.16	0.38	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		2,030.14	528.30	236.82	1,265.03	80003223 - 2			
		2,031.12	528.73	236.98	1,265.41	סה"כ צריכה			
		1.00	0.43	0.17	0.39	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	8.80	1,480.00	300.80	135.20	1,044.00	80003257 - 7			
	15.50	5,940.60	2,220.60	912.60	2,807.40	81017159 - 4			
		7,421.60	2,521.83	1,047.97	3,851.79	סה"כ צריכה			
		1.05	0.48	0.17	0.41	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	14.40	1,986.40	429.60	184.00	1,372.80	80003224 - 7			
		1,987.45	430.08	184.17	1,373.21	סה"כ צריכה			
	12.80	2,672.00	673.60	273.60	1,724.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.97	0.42	0.17	0.38	80002031 - 8			
	10.90	3,616.80	1,337.50	547.40	1,731.90	81017159 - 8			
		6,289.77	2,011.52	821.17	3,457.08	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.32	94.30	71.15	17.50	5.65	15091250 - 2			
	0.18	1.00	0.40	0.20	0.40	16092121 - 1			
	6.80	1,392.80	336.00	155.20	901.60	80001690 - 6			
		470.90	199.43	87.22	184.25	80001767 - 2			
		15.68	6.54	2.51	6.63	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.80	727.20	288.00	116.00	323.20	80003224 - 4			
	0.20	153.85	68.45	27.75	57.65	80003257 - 5			
		2,855.72	969.97	406.38	1,479.38	סה"כ צריכה			
	1.17	99.80	10.60	5.10	84.10	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.34	8.10	0.00	0.00	8.10	15091162 - 3			
	1.34	41.10	0.00	0.00	41.10	15091162 - 4			
	66.05	147.80	62.40	25.00	60.40	16048009 - 1			
	1.00	101.90	15.60	6.70	79.60	16048009 - 2			
		398.70	88.60	36.80	273.30	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,083.68	521.12	1,289.76	2,894.56	5.14	
			16092121 - 4	3,324.80	1,593.92	3,932.48	8,851.20	16.20	
			80001690 - 2	872.80	145.60	388.80	1,407.20	7.20	
			80002031 - 7	715.60	318.79	788.38	1,822.77		
			81017159 - 7	825.10	156.70	428.10	1,409.90	3.50	
			סה"כ צריכה	6,821.98	2,736.13	6,827.52	16,385.63		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	376.60	180.60	445.40	1,002.60	1.36	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.60	0.29	0.70	1.58		
			80001976 - 2	1.08	0.52	1.28	2.88		
			80001976 - 5	303.10	144.71	320.30	768.11		
			80001976 - 6	326.30	156.15	385.57	868.03		
			סה"כ צריכה	1,007.68	482.26	1,153.26	2,643.20		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	113,043.91	53,239.18	127,514.45	293,797.54		
			סה"כ צריכה	113,043.91	53,239.18	127,514.45	293,797.54		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	119.02	58.27	146.01	323.30		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	91.20	32.70	80.40	204.30		
			סה"כ צריכה	210.22	90.97	226.41	527.60		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-84.10	-5.10	-10.60	-99.80	1.17	
			15091162 - 3	-8.10	0.00	0.00	-8.10	0.34	
			15091162 - 4	-41.10	0.00	0.00	-41.10	1.34	
			15091249 - 1	211.80	67.55	130.05	409.40	1.42	
			15091249 - 2	201.75	63.10	121.10	385.95	1.42	
			15091249 - 3	235.65	82.00	168.75	486.40	1.46	
			15091249 - 7	138.55	67.90	165.50	371.95	0.55	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-60.40	-25.00	-62.40	-147.80	66.05	
			16048009 - 2	-79.60	-6.70	-15.60	-101.90	1.00	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	145.60	70.40	176.80	392.80	0.80	
			80001690 - 5	376.80	179.20	359.20	915.20	2.40	
			80001767 - 1	360.20	171.70	340.69	872.58		
			80001767 - 2	-184.25	-87.22	-199.43	-470.90		
			80001767 - 3	184.65	89.40	152.20	426.25		
			80001767 - 4	-6.63	-2.51	-6.54	-15.68		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	380.28	190.05	468.36	1,038.69		
			80001976 - 8	4.03	1.94	4.77	10.73		
			80002031 - 1	205.63	104.75	242.43	552.81		
			80003217 - 1	2.87	1.38	3.40	7.65		
			80003217 - 2	2.86	1.38	3.40	7.64		
			80003223 - 4	1,617.06	257.72	865.17	2,739.94		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	1,055.20	97.60	240.80	1,393.60	0.80	
			80003257 - 2	61.60	4.20	12.20	78.00	3.40	
			80003257 - 3	2.70	1.30	3.30	7.30		
			80003257 - 4	11,135.20	2,314.40	985.60	14,435.20	54.40	
			80003257 - 6	103.80	49.60	121.60	275.00	0.40	
			80003257 - 8	14,090.40	1,191.20	196.80	15,478.40	236.00	
			80003271 - 2	668.60	213.80	531.00	1,413.40		
			80003271 - 3	18.15	3.70	10.20	32.05		
			80003271 - 5	218.50	77.20	188.90	484.60		
			80003271 - 6	283.30	39.30	149.80	472.40		
			80003271 - 7	1,038.90	413.40	913.50	2,365.80		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.50	1,031.80	445.70	172.10	414.00	81017159 - 1			
	9.60	5,932.90	2,613.50	1,072.60	2,246.80	81017159 - 2			
		51,133.17	9,320.14	6,872.32	34,940.71	סה"כ צריכה			
	1.42	760.20	337.00	136.90	286.30	16092120 - 1	קומה 8 סייברביט	25872	13
		1,506.32	668.16	271.12	567.04	80001976 - 3			
		1,334.22	592.24	239.93	502.05	80001976 - 4			
		17,714.31	7,862.38	3,188.13	6,663.80	80003217 - 6			
	13.60	4,320.80	1,378.40	552.00	2,390.40	80003224 - 5			
		2,050.20	787.60	326.20	936.40	80003271 - 1			
		27,686.04	11,625.78	4,714.27	11,345.99	סה"כ צריכה			
	1.17	-99.80	-10.60	-5.10	-84.10	15091162 - 1	תדהר	13027	14
	0.34	-8.10	0.00	0.00	-8.10	15091162 - 3			
	1.34	-41.10	0.00	0.00	-41.10	15091162 - 4			
	66.05	-147.80	-62.40	-25.00	-60.40	16048009 - 1			
	1.00	-101.90	-15.60	-6.70	-79.60	16048009 - 2			
	5.14	723.64	322.44	130.28	270.92	16092121 - 3			
	16.20	2,212.80	983.12	398.48	831.20	16092121 - 4			
		234.27	96.19	39.59	98.49	80002031 - 6			
	2.40	336.00	88.00	39.20	208.80	80003224 - 8			
	2.30	632.00	219.30	83.10	329.60	81017159 - 6			
		3,740.01	1,620.45	653.85	1,465.71	סה"כ צריכה			
		431,560.01	171,360.005	74,120.004	186,080.004	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		431,560.01				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (186,080.004 Kwh) 43%
■ גבע (74,120.004 Kwh) 17%
■ שפל (171,360.005 Kwh) 40%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	31,741.34	12,281.79	30,276.48	74,299.62		
			סה"כ צריכה	31,741.34	12,281.79	30,276.48	74,299.62		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	33,963.20	16,435.20	36,931.20	87,329.60	164.80	
			סה"כ צריכה	33,963.20	16,435.20	36,931.20	87,329.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	30,617.60	4,531.20	3,628.80	38,777.60	300.80	
			סה"כ צריכה	30,617.60	4,531.20	3,628.80	38,777.60		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	39,168.00	13,798.40	33,920.00	86,886.40	211.20	
			סה"כ צריכה	39,168.00	13,798.40	33,920.00	86,886.40		

