

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/05/21 - 31/05/21)

תאריך הפקה: 03/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	81021274 - 5	3,412.00	666.00	1,558.80	5,636.80	20.40	
			סה"כ צריכה	3,412.00	666.00	1,558.80	5,636.80		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק.4	17313238 - 1	191.70	37.00	32.40	261.10	5.91	
			סה"כ צריכה	191.70	37.00	32.40	261.10		
3	18248	ויס טק ק.4	81011517 - 4	3,442.37	389.70	673.76	4,505.84	20.14	
			סה"כ צריכה	3,442.37	389.70	673.76	4,505.84		
4	18246	חברת אירודרום ק.2	81011517 - 2	81.30	34.24	78.55	194.09	2.57	
			סה"כ צריכה	81.30	34.24	78.55	194.09		
5	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	81010653 - 7	179.82	32.92	73.80	286.54	4.82	
			81011058 - 7	1,126.55	132.85	306.99	1,566.38	8.61	
			81011516 - 8	64.80	36.61	78.55	179.96	2.03	
			סה"כ צריכה	1,371.17	202.38	459.34	2,032.89		
6	18282	טרפילוג קומה 2	70057656 - 1	249.17	59.43	131.70	440.31	1.65	
			81011517 - 1	1,592.92	333.66	842.12	2,768.70	8.74	
			81011517 - 3	183.57	37.23	89.31	310.12	1.67	
			סה"כ צריכה	2,025.67	430.32	1,063.13	3,519.12		
7	33625	טרפילוג קומה 3	81022257 - 3	1,314.33	287.68	670.53	2,272.53	8.80	
			סה"כ צריכה	1,314.33	287.68	670.53	2,272.53		
8	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	81011489 - 1	178.95	71.22	176.10	426.27	1.89	
			סה"כ צריכה	178.95	71.22	176.10	426.27		
9	31605	מיזוג אויר חדש	17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17312730 - 1	23,490.40	6,212.70	11,840.00	41,543.10	255.60	
			17312748 - 1	6,872.80	3,784.70	8,720.60	19,378.10	53.24	
			18017294 - 1	18,393.60	4,921.80	10,110.60	33,426.00	1,144.31	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	4.00	0.00	0.00	4.00	16.20	
			18017319 - 3	7.20	0.00	0.00	7.20	30.88	
			18075331 - 1	17,631.40	8,399.40	20,769.90	46,800.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	66,399.40	23,318.60	51,441.10	141,159.10		
10	18287	פירסט קייר קומה 3	70043921 - 1	18.03	3.03	8.04	29.10	0.58	
			70054614 - 1	50.37	0.84	2.58	53.79	0.44	
			70057645 - 1	629.47	105.59	256.22	991.28	3.70	
			70057650 - 1	73.45	0.81	2.13	76.39	0.69	
			סה"כ צריכה	771.32	110.26	268.97	1,150.56		
11	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	1,291.30	569.76	1,185.97	3,047.04	7.00	
			סה"כ צריכה	1,291.30	569.76	1,185.97	3,047.04		
12	18297	ציבורי	17312730 - 1	-23,490.40	-6,212.70	-11,840.00	-41,543.10	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	-4.00	0.00	0.00	-4.00	16.20	
			18017319 - 3	-7.20	0.00	0.00	-7.20	30.88	
			18017294 - 1	-18,393.60	-4,921.80	-10,110.60	-33,426.00	1,144.31	
			18017294 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	
			18017294 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			17312748 - 1	-6,872.80	-3,784.70	-8,720.60	-19,378.10	53.24	
			18075331 - 1	-17,631.40	-8,399.40	-20,769.90	-46,800.70		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-191.70	-37.00	-32.40	-261.10	5.91	
			18017319 - 4	-945.80	-132.40	-349.00	-1,427.20	392.33	
			70025142 - 1	75,197.70	19,434.06	43,068.96	137,700.72	423.84	
			70043921 - 1	-18.03	-3.03	-8.04	-29.10	0.58	
			70049937 - 1	-5,742.22	-1,485.06	-2,304.04	-9,531.32	52.48	
			70054614 - 1	-50.37	-0.84	-2.58	-53.79	0.44	
			70057638 - 1	49,265.34	17,182.68	38,695.38	105,143.40	247.20	
			70057645 - 1	-629.47	-105.59	-256.22	-991.28	3.70	
			70057650 - 1	-73.45	-0.81	-2.13	-76.39	0.69	
			70057655 - 1	-2,813.00	-1,282.82	-1,899.05	-5,994.86	41.02	
			70057656 - 1	-249.17	-59.43	-131.70	-440.31	1.65	
			70057666 - 1	22,503.12	7,335.42	17,337.78	47,176.32	93.48	
			70057676 - 1	-576.94	-276.83	-689.51	-1,543.28	2.18	
			81010653 - 6	-22,421.84	-4,619.69	-10,059.57	-37,101.10	152.16	
			81010653 - 7	-179.82	-32.92	-73.80	-286.54	4.82	
			81011058 - 6	-775.91	-340.46	-832.46	-1,948.83	5.46	
			81011058 - 7	-1,126.55	-132.85	-306.99	-1,566.38	8.61	
			81011058 - 8	-1,175.77	-396.91	-881.18	-2,453.86	7.42	
			81011489 - 1	-178.95	-71.22	-176.10	-426.27	1.89	






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.40	-1,325.56	-199.25	-97.45	-1,028.87	81011489 - 7			
	9.34	-6,803.13	-3,018.19	-1,223.04	-2,561.90	81011489 - 8			
	29.86	-13,312.34	-4,866.65	-2,084.03	-6,361.67	81011516 - 1			
	8.61	-2,123.32	-1,078.27	-483.99	-561.07	81011516 - 5			
	0.001	-0.10	-0.02	-0.01	-0.06	81011516 - 6			
	5.64	-636.22	-16.99	-19.89	-599.35	81011516 - 7			
	2.03	-179.96	-78.55	-36.61	-64.80	81011516 - 8			
	8.74	-2,768.70	-842.12	-333.66	-1,592.92	81011517 - 1			
	2.57	-194.09	-78.55	-34.24	-81.30	81011517 - 2			
	1.67	-310.12	-89.31	-37.23	-183.57	81011517 - 3			
	20.14	-4,505.84	-673.76	-389.70	-3,442.37	81011517 - 4			
	2.60	-689.10	-177.40	-69.50	-442.20	81021274 - 4			
	20.40	-5,636.80	-1,558.80	-666.00	-3,412.00	81021274 - 5			
	11.20	-2,501.40	-811.40	-398.40	-1,291.60	81021274 - 6			
	8.80	-2,272.53	-670.53	-287.68	-1,314.33	81022257 - 3			
	19.20	-3,231.08	-363.08	-172.50	-2,695.50	81022257 - 4			
	7.00	-3,047.04	-1,185.97	-569.76	-1,291.30	81022257 - 5			
		35,192.41	13,947.41	4,752.02	16,492.97	סה"כ צריכה			
	11.20	2,501.40	811.40	398.40	1,291.60	81021274 - 6	קורנית (טי פרינט)	34645	13
		2,501.40	811.40	398.40	1,291.60	סה"כ צריכה			
	392.33	1,427.20	349.00	132.40	945.80	18017319 - 4	קורנית (טריטון) ק.קרקע	41886	14
		1,427.20	349.00	132.40	945.80	סה"כ צריכה			
	152.16	37,101.10	10,059.57	4,619.69	22,421.84	81010653 - 6	קורנית דיגטל	18291	15
	5.46	1,948.83	832.46	340.46	775.91	81011058 - 6			
	8.61	2,123.32	1,078.27	483.99	561.07	81011516 - 5			
	0.001	0.10	0.02	0.01	0.06	81011516 - 6			
	5.64	636.22	16.99	19.89	599.35	81011516 - 7			
		41,809.58	11,987.32	5,464.04	24,358.22	סה"כ צריכה			
	12.40	1,325.56	199.25	97.45	1,028.87	81011489 - 7	קורנית קומה 2	18295	16
	9.34	6,803.13	3,018.19	1,223.04	2,561.90	81011489 - 8			
	29.86	13,312.34	4,866.65	2,084.03	6,361.67	81011516 - 1			
		21,441.03	8,084.08	3,404.51	9,952.44	סה"כ צריכה			
	52.48	9,531.32	2,304.04	1,485.06	5,742.22	70049937 - 1	קורנית קומת קרקע	18296	17
	41.02	5,994.86	1,899.05	1,282.82	2,813.00	70057655 - 1			
	2.18	1,543.28	689.51	276.83	576.94	70057676 - 1			
	7.42	2,453.86	881.18	396.91	1,175.77	81011058 - 8			
		19,523.32	5,773.77	3,441.62	10,307.92	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	18447	רם אדרת	81021274 - 4	442.20	69.50	177.40	689.10	2.60	
			81022257 - 4	2,695.50	172.50	363.08	3,231.08	19.20	
			סה"כ צריכה	3,137.70	242.00	540.48	3,920.18		
			סה"כ צריכה	146,966.16	43,952.16	99,102.12	290,020.44		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				290,020.44		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 146,966.16)
■ גבע (Kwh 43,952.16)
■ שפל (Kwh 99,102.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	75,197.70	19,434.06	43,068.96	137,700.72	423.84	
			סה"כ צריכה	75,197.70	19,434.06	43,068.96	137,700.72		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	22,503.12	7,335.42	17,337.78	47,176.32	93.48	
			סה"כ צריכה	22,503.12	7,335.42	17,337.78	47,176.32		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	49,265.34	17,182.68	38,695.38	105,143.40	247.20	
			סה"כ צריכה	49,265.34	17,182.68	38,695.38	105,143.40		

