

דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/05/21 - 31/05/21)

תאריך הפקה: 03/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	335.30	28.30	76.11	439.71	8.06	
			סה"כ צריכה	335.30	28.30	76.11	439.71		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	2,160.09	427.59	1,018.09	3,605.77	10.47	
			סה"כ צריכה	2,160.09	427.59	1,018.09	3,605.77		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,505.30	426.17	1,011.74	2,943.21	15.07	
			00023364 - 8	1,109.83	259.12	636.36	2,005.30	12.89	
			סה"כ צריכה	2,615.13	685.29	1,648.10	4,948.52		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	6,490.20	2,453.65	5,691.11	14,634.96	33.22	
			00021300 - 7	-2,048.22	-811.08	-1,929.10	-4,788.39	14.58	
			00021300 - 8	-1,304.04	-485.14	-1,168.84	-2,958.02	9.23	
			סה"כ צריכה	3,137.94	1,157.43	2,593.17	6,888.54		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,048.22	811.08	1,929.10	4,788.39	14.58	
			סה"כ צריכה	2,048.22	811.08	1,929.10	4,788.39		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,304.04	485.14	1,168.84	2,958.02	9.23	
			סה"כ צריכה	1,304.04	485.14	1,168.84	2,958.02		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	963.38	387.88	843.12	2,194.38	3.66	
			סה"כ צריכה	963.38	387.88	843.12	2,194.38		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	913.46	438.17	1,078.64	2,430.26	3.32	
			00021300 - 2	18,422.94	5,399.55	11,719.08	35,541.57	123.28	
			00021300 - 3	734.21	26.58	62.45	823.24	110.62	
			00021300 - 4	84.97	40.92	101.24	227.14	0.39	
			00021300 - 5	7,976.20	3,764.92	9,071.35	20,812.48	32.08	
			סה"כ צריכה	28,131.77	9,670.15	22,032.76	59,834.68		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	34,024.24	11,370.64	25,734.08	71,128.96	295.60	
			00020900 - 1	-2,160.09	-427.59	-1,018.09	-3,605.77	10.47	
			00021300 - 1	-913.46	-438.17	-1,078.64	-2,430.26	3.32	
			00021300 - 2	-18,422.94	-5,399.55	-11,719.08	-35,541.57	123.28	
			00021300 - 3	-734.21	-26.58	-62.45	-823.24	110.62	
			00021300 - 4	-84.97	-40.92	-101.24	-227.14	0.39	
			00021300 - 5	-7,976.20	-3,764.92	-9,071.35	-20,812.48	32.08	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	26,502.08	8,781.32	21,172.00	56,455.40	138.32	
			00022181 - 1	-335.30	-28.30	-76.11	-439.71	8.06	
			00023361 - 1	-3,709.02	-1,247.22	-3,006.19	-7,962.43	23.87	
			00023361 - 2	-2,385.03	-812.93	-2,001.96	-5,199.92	14.36	
			00023361 - 3	-4,696.80	-1,253.48	-3,020.69	-8,970.96	20.46	
			00023361 - 4	-2,538.63	-820.91	-1,995.52	-5,355.05	15.48	
			00023361 - 5	-2,832.49	-1,106.12	-2,660.60	-6,599.21	21.09	
			00023361 - 6	-2,986.59	-1,156.40	-2,713.82	-6,856.82	22.45	
			00023361 - 7	-2,587.59	-935.71	-2,250.32	-5,773.61	16.96	
			00023364 - 1	-1,523.79	-309.76	-777.44	-2,611.00	18.18	
			00023364 - 2	-170.56	-29.97	-70.40	-270.92	2.01	
			00023364 - 3	-210.93	-87.44	-186.63	-485.00	5.58	
			00023364 - 4	-321.31	-182.66	-374.81	-878.78	3.09	
			00023364 - 5	-483.42	-97.07	-225.14	-805.63	4.30	
			00023364 - 6	-272.11	-67.52	-214.29	-553.92	3.34	
			00023364 - 7	-282.55	-115.91	-270.48	-668.95	4.94	
			סה"כ צריכה	4,898.34	1,802.82	4,010.82	10,711.98		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	3,709.02	1,247.22	3,006.19	7,962.43	23.87	
			00023361 - 8	-1,505.30	-426.17	-1,011.74	-2,943.21	15.07	
			00023364 - 1	1,523.79	309.76	777.44	2,611.00	18.18	
			00023364 - 8	-1,109.83	-259.12	-636.36	-2,005.30	12.89	
			סה"כ צריכה	2,617.69	871.69	2,135.54	5,624.92		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2,815.28	567.83	1,353.83	4,736.94	17.24	
			00023322 - 1	641.74	99.55	254.40	995.69	6.24	
			סה"כ צריכה	3,457.02	667.39	1,608.23	5,732.64		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	2,385.03	812.93	2,001.96	5,199.92	14.36	
			00023364 - 2	170.56	29.97	70.40	270.92	2.01	
			סה"כ צריכה	2,555.59	842.89	2,072.36	5,470.84		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	4,696.80	1,253.48	3,020.69	8,970.96	20.46	
			00023364 - 5	483.42	97.07	225.14	805.63	4.30	
			סה"כ צריכה	5,180.22	1,350.55	3,245.83	9,776.60		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,832.49	1,106.12	2,660.60	6,599.21	21.09	
			00023364 - 3	210.93	87.44	186.63	485.00	5.58	
			סה"כ צריכה	3,043.41	1,193.56	2,847.23	7,084.21		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,986.59	1,156.40	2,713.82	6,856.82	22.45	
			00023364 - 4	321.31	182.66	374.81	878.78	3.09	
			סה"כ צריכה	3,307.90	1,339.06	3,088.64	7,735.60		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,587.59	935.71	2,250.32	5,773.61	16.96	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	282.55	115.91	270.48	668.95	4.94	
			סה"כ צריכה	2,870.14	1,051.63	2,520.80	6,442.56		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,538.63	820.91	1,995.52	5,355.05	15.48	
			00023364 - 6	272.11	67.52	214.29	553.92	3.34	
			סה"כ צריכה	2,810.74	888.42	2,209.81	5,908.98		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	47,587.97	18,628.64	43,286.91	109,503.52	226.62	
			סה"כ צריכה	47,587.97	18,628.64	43,286.91	109,503.52		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	110,673.90	54,723.85	131,283.25	296,681.00	500.10	
			סה"כ צריכה	110,673.90	54,723.85	131,283.25	296,681.00		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	48,422.75	18,318.95	42,299.35	109,041.05		
			סה"כ צריכה	48,422.75	18,318.95	42,299.35	109,041.05		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	73,478.80	26,137.10	52,374.05	151,989.95	520.50	
			סה"כ צריכה	73,478.80	26,137.10	52,374.05	151,989.95		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס (לא פעיל - משו"ך לשנאי 4)	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	113,412.75	52,076.75	125,084.00	290,573.50	466.30	
			סה"כ צריכה	113,412.75	52,076.75	125,084.00	290,573.50		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	34,024.24	11,370.64	25,734.08	71,128.96	295.60	
			סה"כ צריכה	34,024.24	11,370.64	25,734.08	71,128.96		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	26,502.08	8,781.32	21,172.00	56,455.40	138.32	
			סה"כ צריכה	26,502.08	8,781.32	21,172.00	56,455.40		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס (לא פעיל משו"ך לשנאי 10)	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	25,282.28	6,132.12	14,282.64	45,697.04	186.80	
			סה"כ צריכה	25,282.28	6,132.12	14,282.64	45,697.04		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	48,535.80	17,263.08	40,738.16	106,537.04	278.00	
			00023317 - 1	-2,815.28	-567.83	-1,353.83	-4,736.94	17.24	
			סה"כ צריכה	45,720.52	16,695.25	39,384.33	101,800.10		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	223,681.50	104,095.50	249,366.55	577,143.55	930.00	
			סה"כ צריכה	223,681.50	104,095.50	249,366.55	577,143.55		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	183,429.20	72,775.70	157,965.10	414,170.00		
			סה"כ צריכה	183,429.20	72,775.70	157,965.10	414,170.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	932,215.99	389,735.82	902,232.26	2,224,184.07		
			חשבון חברת חשמל	931,520.00	400,560.00	952,240.00	2,284,320.00		
			הפרש בקוט"ש	695.99	-10,824.18	-50,007.74	-60,135.93		
			הפרש באחוזים	0.07%	-2.70%	-5.25%	-2.63%		



- פסגה (Kwh 932,215.99)
- גבע (Kwh 389,735.82)
- שפל (Kwh 902,232.26)

