



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: עופר מרכזי מסחר חלק עליון

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 05/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31546	*מליסרון קומה 3 45944 -	00024594 - 4	1,351.53	104.66	231.86	1,688.05	8.08	
		סה"כ צריכה		1,351.53	104.66	231.86	1,688.05		
2	31547	*מליסרון קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	412.36	46.84	118.16	577.36	3.94	
		סה"כ צריכה		412.36	46.84	118.16	577.36		
3	31548	*מליסרון קומה 5 44166 -	00024416 - 6	790.72	84.90	150.21	1,025.83	8.21	
		סה"כ צריכה		790.72	84.90	150.21	1,025.83		
4	31549	*מליסרון קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	1,002.98	178.88	472.10	1,653.95	6.84	
		סה"כ צריכה		1,002.98	178.88	472.10	1,653.95		
5	31560	אינוביס	00024416 - 7	312.85	23.59	56.10	392.55	2.54	
		סה"כ צריכה		312.85	23.59	56.10	392.55		
6	31536	ג'מיני קרנות ישראליות בע"מ	00024594 - 7	1,399.03	387.65	953.70	2,740.38	6.87	
		סה"כ צריכה		1,399.03	387.65	953.70	2,740.38		
7	31537	ווינבונד טכנולוגיה 1 ק	00024416 - 3	3,411.45	1,306.24	3,273.19	7,990.88	16.34	
		סה"כ צריכה		3,411.45	1,306.24	3,273.19	7,990.88		
8	31533	ווינבונד טכנולוגיה גנרטור	16092177 - 3	2,576.30	1,233.80	3,065.25	6,875.35	11.61	
		סה"כ צריכה		2,576.30	1,233.80	3,065.25	6,875.35		
9	31540	ורינט קומה 2	00025030 - 8	519.40	247.01	608.15	1,374.56	4.56	
		סה"כ צריכה		519.40	247.01	608.15	1,374.56		
10	34011	מטריקס - קומה 3 לובי B - 249 מ"ר	00024416 - 5	296.27	57.07	138.46	491.80	2.75	
		סה"כ צריכה		296.27	57.07	138.46	491.80		
11	31541	מטריקס אי.טי. - 318 מר קומה 1 לובי B	00025030 - 5	680.97	85.81	209.51	976.28	5.06	
		סה"כ צריכה		680.97	85.81	209.51	976.28		
12	31542	מטריקס בנין מעוף (טנגרם)	00020412 - 6	1,404.67	292.07	722.98	2,419.72	8.04	
		סה"כ צריכה		1,404.67	292.07	722.98	2,419.72		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
13	31543	מטריקס קומה 1 לובי A - בריט האוס	00025030 - 7	370.19	63.34	153.16	586.69	2.06	
		סה"כ צריכה		370.19	63.34	153.16	586.69		
14	31544	מטריקס קומה 2 לובי B	00025030 - 4	2,877.92	765.34	1,797.23	5,440.50	15.74	
		סה"כ צריכה		2,877.92	765.34	1,797.23	5,440.50		
15	31545	מטריקס קומה 3 בניין B	00020412 - 8	1,062.25	294.78	705.51	2,062.55	6.74	
		סה"כ צריכה		1,062.25	294.78	705.51	2,062.55		
16	31550	סטיי טיים אל. איי (פנדורה) גרטרור	16092177 - 2	568.40	273.15	673.80	1,515.35	2.12	
		סה"כ צריכה		568.40	273.15	673.80	1,515.35		
17	31551	סטיי טיים אל. איי (פנדורה) משרדים	00025030 - 6	3,284.14	714.32	1,695.84	5,694.29	17.53	
		סה"כ צריכה		3,284.14	714.32	1,695.84	5,694.29		
18	38883	עדנה מ.ד. ניהול נכסים	00024594 - 6	120.46	28.94	48.48	197.87	1.72	
		סה"כ צריכה		120.46	28.94	48.48	197.87		
19	31552	עופר השקעות ק. 5 הוספת שטח	00020412 - 5	819.22	81.29	202.88	1,103.40	4.85	
		סה"כ צריכה		819.22	81.29	202.88	1,103.40		
20	31553	עופר השקעות קומה 3 - 45944	00024594 - 4	201.95	15.64	34.65	252.24	8.08	
		סה"כ צריכה		201.95	15.64	34.65	252.24		
21	31554	עופר השקעות קומה 3 ב.חיוני 45945	00024594 - 5	61.62	7.00	17.66	86.27	3.94	
		סה"כ צריכה		61.62	7.00	17.66	86.27		
22	31555	עופר השקעות קומה 5 ממונה 16092177	16092177 - 1	482.92	86.13	227.31	796.35	6.84	
		סה"כ צריכה		482.92	86.13	227.31	796.35		
23	31556	עופר השקעות קומה 5 ממונה 24416-6	00024416 - 6	380.72	40.88	72.32	493.92	8.21	
		סה"כ צריכה		380.72	40.88	72.32	493.92		
24	31557	פלאפון	16092177 - 4	549.45	244.35	560.45	1,354.25	2.38	
		סה"כ צריכה		549.45	244.35	560.45	1,354.25		
25	40423	רודן קרופ בע"מ	00024594 - 8	341.41	23.28	58.15	422.84	2.62	
		סה"כ צריכה		341.41	23.28	58.15	422.84		
26	32656	רועי פרידמן קומה 3	00024416 - 4	598.49	67.32	151.04	816.85	4.52	
		סה"כ צריכה		598.49	67.32	151.04	816.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
27	33722	שכטר ויזון הפקות בע"מ	00020412 - 4	911.09	90.52	159.17	1,160.78	6.56	
			סה"כ צריכה	911.09	90.52	159.17	1,160.78		
28	34768	ת.מ.מ תעשיות מיחזור	00020412 - 7	5,219.77	1,203.19	2,693.47	9,116.43	24.90	
			סה"כ צריכה	5,219.77	1,203.19	2,693.47	9,116.43		
			סה"כ צריכה	32,008.53	8,047.98	19,250.79	59,307.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				59,307.30		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (32,008.53 Kwh)
■ גבע (8,047.98 Kwh)
■ שפל (19,250.79 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31562	לוח משאבות מיזוג אוויר	00024594 - 3	1,219.42	240.78	202.00	1,662.19	5.26	
			סה"כ צריכה	1,219.42	240.78	202.00	1,662.19		
2	31563	מגדל קירור	00025030 - 2	7,849.22	2,963.35	2,419.98	13,232.55	38.11	
			סה"כ צריכה	7,849.22	2,963.35	2,419.98	13,232.55		
3	31561	מתחת למאזן - עופר השקעות קומה 5	00020412 - 5	-819.22	-81.29	-202.88	-1,103.40	4.85	
			00024416 - 1	1,126.57	225.95	464.10	1,816.62	6.15	
			00024416 - 6	-1,171.44	-125.78	-222.53	-1,519.75	8.21	
			סה"כ צריכה	-864.09	18.87	38.69	-806.53		
4	31565	צילר 2	00024594 - 1	95.96	46.31	114.68	256.95	0.36	
			סה"כ צריכה	95.96	46.31	114.68	256.95		
5	31564	צילר 1	00024594 - 2	100.76	48.60	120.45	269.80	0.42	
			סה"כ צריכה	100.76	48.60	120.45	269.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
6	31566	צילר 3	00020412 - 2	4,773.62	1,088.36	2,609.62	8,471.59	40.82	
			סה"כ צריכה	4,773.62	1,088.36	2,609.62	8,471.59		
7	31567	צילר 4	00020412 - 1	52.80	25.51	63.36	141.68	0.21	
			סה"כ צריכה	52.80	25.51	63.36	141.68		
8	31573	צילר בורגי 5	00024416 - 8	20,174.22	5,692.97	15,496.38	41,363.57	105.98	
			סה"כ צריכה	20,174.22	5,692.97	15,496.38	41,363.57		
9	31572	צילר בורגי 6	00025030 - 1	13,783.50	5,820.73	9,111.17	28,715.40	92.21	
			סה"כ צריכה	13,783.50	5,820.73	9,111.17	28,715.40		
10	31571	ראשי	00024416 - 2	34,601.52	9,417.12	24,101.20	68,119.84	167.36	
			00025030 - 3	51,956.60	15,750.08	27,967.76	95,674.44	261.12	
			סה"כ צריכה	86,558.12	25,167.20	52,068.96	163,794.28		
11	31570	ראשי ק. 5	00024416 - 1	1,126.57	225.95	464.10	1,816.62	6.15	
			סה"כ צריכה	1,126.57	225.95	464.10	1,816.62		
12	31569	שנאי 1	00024416 - 2	34,601.52	9,417.12	24,101.20	68,119.84	167.36	
			סה"כ צריכה	34,601.52	9,417.12	24,101.20	68,119.84		
13	31568	שנאי 2	00025030 - 3	51,956.60	15,750.08	27,967.76	95,674.44	261.12	
			סה"כ צריכה	51,956.60	15,750.08	27,967.76	95,674.44		

