



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 08/06/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	11,952.80	1,487.60	3,463.20	16,903.60		
			15140017 - 1	8,898.30	1,713.20	2,499.60	13,111.10		
			16224440 - 1	6,956.70	1,740.50	2,764.30	11,461.50		
			17013924 - 1	15,922.70	3,105.00	2,756.80	21,784.50		
			17313060 - 1	2,691.70	1,420.20	2,844.30	6,956.20	141.66	
			סה"כ צריכה	46,422.20	9,466.50	14,328.20	70,216.90		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	4,468.70	1,141.10	2,366.00	7,975.80	26.49	
			18029700 - 2	854.70	152.10	174.70	1,181.50	6.44	
			סה"כ צריכה	5,323.40	1,293.20	2,540.70	9,157.30		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	39.00	18.30	5.70	63.00	1.49	
			18029700 - 10	122.60	43.20	2.10	167.90	3.05	
			סה"כ צריכה	161.60	61.50	7.80	230.90		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	6,099.80	1,473.90	1,017.80	8,591.50	32.00	
			18029700 - 12	772.60	154.20	4.00	930.80	5.38	
			סה"כ צריכה	6,872.40	1,628.10	1,021.80	9,522.30		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	2,952.80	874.08	2,106.72	5,933.60	19.37	
			18029700 - 6	732.96	271.36	801.28	1,805.60	11.46	
			סה"כ צריכה	3,685.76	1,145.44	2,908.00	7,739.20		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	519.40	60.90	74.80	655.10	2.97	
			18029700 - 14	1,785.10	176.60	417.50	2,379.20	10.37	
			סה"כ צריכה	2,304.50	237.50	492.30	3,034.30		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	3,013.20	896.40	2,118.60	6,028.20	17.45	
			18040260 - 1	920.00	106.00	103.60	1,129.60	7.06	
			סה"כ צריכה	3,933.20	1,002.40	2,222.20	7,157.80		
8	30490	קומה 07 - אקסג'יט	18029625 - 1	3,831.20	1,043.00	2,552.00	7,426.20	25.67	
			18040260 - 2	4,181.40	1,791.80	4,371.80	10,345.00	20.87	
			סה"כ צריכה	8,012.60	2,834.80	6,923.80	17,771.20		
9	30338	קומה 08 - אקסג'יט	16254156 - 2	1,916.00	548.80	1,292.60	3,757.40	10.67	
			18040260 - 3	709.80	116.80	282.80	1,109.40	8.54	
			סה"כ צריכה	2,625.80	665.60	1,575.40	4,866.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	7,828.20	3,342.20	8,192.20	19,362.60	34.50	
			18040260 - 4	112.20	3.80	6.00	122.00	4.60	
			סה"כ צריכה	7,940.40	3,346.00	8,198.20	19,484.60		
11	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	6,293.40	2,129.20	5,135.40	13,558.00	30.91	
			18029700 - 1	913.40	251.40	622.80	1,787.60	5.74	
			סה"כ צריכה	7,206.80	2,380.60	5,758.20	15,345.60		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	4,461.40	1,186.80	2,662.80	8,311.00	27.49	
			18029700 - 8	946.40	261.20	628.00	1,835.60	7.55	
			סה"כ צריכה	5,407.80	1,448.00	3,290.80	10,146.60		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,098.00	607.40	901.20	2,606.60	13.76	
			18029700 - 9	128.40	77.80	107.40	313.60	3.25	
			סה"כ צריכה	1,226.40	685.20	1,008.60	2,920.20		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	716.46	89.40	214.86	1,020.72	3.97	
			20004327 - 1	182.64	12.66	28.08	223.38	1.32	
			סה"כ צריכה	899.10	102.06	242.94	1,244.10		
15	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	1,564.20	406.12	844.76	2,815.08	76.83	
			20004327 - 3	454.28	172.56	411.20	1,038.04	4.16	
			סה"כ צריכה	2,018.48	578.68	1,255.96	3,853.12		
16	42934	קומה 14 פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	1,253.08	302.80	770.84	2,326.72	76.88	
			20004327 - 2	135.56	58.32	143.20	337.08	0.92	
			סה"כ צריכה	1,388.64	361.12	914.04	2,663.80		
			סה"כ צריכה	105,429.08	27,236.70	52,688.94	185,354.72		
			חשבון חברת חשמל	135,074.00	35,817.00	69,910.00	240,801.00		
			הפרש בקוט"ש	-29,644.92	-8,580.30	-17,221.06	-55,446.28		
			הפרש באחוזים	-21.95%	-23.96%	-24.63%	-23.03%		





- פסגה (Kwh 105,429.08)
- גבע (Kwh 27,236.70)
- שפל (Kwh 52,688.94)

