



דוח קוט"ש

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 08/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-65,452.80	-25,947.60	-51,349.20	-142,749.60	348.52	
			14155681 - 4	-914.20	-325.90	-807.40	-2,047.50	5.07	
			14158969 - 1	96,593.00	38,522.40	78,153.90	213,269.30		
			17313057 - 1	-1,130.70	-199.00	-274.00	-1,603.70	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	524.22	
			18170718 - 2	-1,371.20	-180.00	-348.40	-1,899.60	525.18	
			18170718 - 3	-199.80	-94.00	-233.00	-526.80	0.76	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	27,524.30	11,775.90	25,141.90	58,242.10		
2	37471	טעינת רכב 2-אלוני חץ	18247537 - 1	141.90	0.00	1.00	142.90	7.24	
			סה"כ צריכה	141.90	0.00	1.00	142.90		
3	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	199.80	94.00	233.00	526.80	0.76	
			סה"כ צריכה	199.80	94.00	233.00	526.80		
4	32873	לח-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	2.40	0.00	0.00	2.40	7.87	
			15091220 - 2	19,796.80	6,819.20	13,328.00	39,944.00	184.06	
			15091220 - 3	17,919.20	6,659.20	14,474.40	39,052.80	113.94	
			15091220 - 4	7,575.20	1,644.80	6,228.00	15,448.00	1,542.12	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	17,535.20	6,286.40	14,052.00	37,873.60	118.30	
			15091222 - 2	2.40	0.00	0.00	2.40	6.62	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	11,279.20	3,694.40	8,571.20	23,544.80	1,048.40	
			15091223 - 1	16,847.20	6,613.60	14,391.20	37,852.00	109.40	
			15091228 - 1	20,779.20	7,658.40	15,812.80	44,250.40	191.71	
			15091228 - 2	148.00	67.20	158.40	373.60	524.96	
			15091228 - 3	0.80	0.00	0.00	0.80	4.80	
			15091228 - 4	248.80	119.60	296.00	664.40	6.08	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	2,855.10	1,440.30	2,896.10	7,191.50		
			16224407 - 1	3.30	0.00	0.00	3.30		
			16224408 - 1	3,346.50	1,209.40	3,341.30	7,897.20		
			16224409 - 1	13,503.80	5,404.20	13,242.70	32,150.70		
			סה"כ צריכה	131,843.10	47,616.70	106,792.10	286,251.90		
6	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,130.70	199.00	274.00	1,603.70	7.76	
			סה"כ צריכה	1,130.70	199.00	274.00	1,603.70		
7	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,300.40	418.50	1,072.80	2,791.70		
			סה"כ צריכה	1,300.40	418.50	1,072.80	2,791.70		
8	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	23.00	4.80	21.00	48.80		
			סה"כ צריכה	23.00	4.80	21.00	48.80		
9	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	4,797.40	2,665.30	5,119.10	12,581.80	81.40	
			סה"כ צריכה	4,797.40	2,665.30	5,119.10	12,581.80		
10	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	874.10	462.20	523.70	1,860.00	11.17	
			סה"כ צריכה	874.10	462.20	523.70	1,860.00		
11	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	914.20	325.90	807.40	2,047.50	5.07	
			סה"כ צריכה	914.20	325.90	807.40	2,047.50		
12	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	77.75	37.20	91.50	206.45	0.28	
			סה"כ צריכה	77.75	37.20	91.50	206.45		
13	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,355.60	644.60	1,577.80	3,578.00	4.99	
			סה"כ צריכה	1,355.60	644.60	1,577.80	3,578.00		
14	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	339.00	131.00	317.80	787.80	2.37	
			סה"כ צריכה	339.00	131.00	317.80	787.80		
15	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	2,763.60	507.20	1,396.40	4,667.20	35.62	
			סה"כ צריכה	2,763.60	507.20	1,396.40	4,667.20		
16	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	304.00	68.60	172.40	545.00	261.47	
			סה"כ צריכה	304.00	68.60	172.40	545.00		
17	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	4,563.80	1,710.40	4,101.60	10,375.80	25.05	
			14155676 - 4	3,163.60	1,196.40	1,894.20	6,254.20	15.54	
			16045505 - 1	2,800.00	703.80	1,053.20	4,557.00	15.68	
			סה"כ צריכה	10,527.40	3,610.60	7,049.00	21,187.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	543.60	67.20	200.40	811.20	9.18	
			14155682 - 4	672.80	187.60	510.00	1,370.40	5.11	
			16045506 - 1	493.20	114.80	262.80	870.80	3.83	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,709.60	369.60	973.20	3,052.40		
19	15408	קומה 13 פידוואייזר ב.חיוני	16045504 - 1	3,999.00	1,463.80	3,232.80	8,695.60	18.55	
			סה"כ צריכה	3,999.00	1,463.80	3,232.80	8,695.60		
20	15407	קומה 13 פידוואייזר מ"א	16045502 - 3	438.00	78.00	239.60	755.60	6.45	
			סה"כ צריכה	438.00	78.00	239.60	755.60		
21	17995	קומה 14 אייר פראנס ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	537.50	147.70	368.70	1,053.90	3.92	
			סה"כ צריכה	537.50	147.70	368.70	1,053.90		
22	23475	קומה 14 סירין מ"א	16045501 - 1	544.20	40.20	88.80	673.20	8.47	
			סה"כ צריכה	544.20	40.20	88.80	673.20		
23	23474	קומה 14 סירין ב.חיוני	16045503 - 1	2,614.80	486.40	967.60	4,068.80	13.23	
			סה"כ צריכה	2,614.80	486.40	967.60	4,068.80		
24	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	2,100.60	789.80	1,712.20	4,602.60	10.14	
			16045504 - 3	2,082.00	541.00	926.40	3,549.40	11.75	
			16045504 - 4	2,850.60	993.40	1,836.60	5,680.60	17.82	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,033.20	2,324.20	4,475.20	13,832.60		
25	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	658.00	321.20	575.60	1,554.80	524.50	
			16045502 - 1	2,713.60	1,294.40	2,481.60	6,489.60	14.86	
			סה"כ צריכה	3,371.60	1,615.60	3,057.20	8,044.40		
26	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,074.40	1,100.60	2,721.80	6,896.80	16.62	
27	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	770.40	219.20	556.00	1,545.60	4.84	
			סה"כ צריכה	770.40	219.20	556.00	1,545.60		
28	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	976.80	96.80	136.60	1,210.20	9.48	
			סה"כ צריכה	976.80	96.80	136.60	1,210.20		
29	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,279.00	280.00	614.40	2,173.40	9.83	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,279.00	280.00	614.40	2,173.40		
30	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיני	3 - 16045503	390.85	117.80	210.15	718.80	3.11	
			סה"כ צריכה	390.85	117.80	210.15	718.80		
31	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	3 - 16045501	120.05	25.65	27.90	173.60	1.41	
			סה"כ צריכה	120.05	25.65	27.90	173.60		
32	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	1 - 16193842	448.50	111.90	169.90	730.30	69.95	
			סה"כ צריכה	448.50	111.90	169.90	730.30		
33	24649	קומה 20 אקווה סקוריטי ב.חיני	4 - 16048029	1,110.00	317.40	748.00	2,175.40	6.87	
			סה"כ צריכה	1,110.00	317.40	748.00	2,175.40		
34	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	1 - 16048029	2,169.20	700.80	1,517.20	4,387.20	11.01	
			סה"כ צריכה	2,169.20	700.80	1,517.20	4,387.20		
35	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	4 - 14155667	427.60	47.40	32.40	507.40	12.82	
			סה"כ צריכה	427.60	47.40	32.40	507.40		
36	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיני	2 - 16048029	1,638.80	330.80	614.40	2,584.00	10.47	
			סה"כ צריכה	1,638.80	330.80	614.40	2,584.00		
37	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	3 - 14155667	938.60	395.40	858.80	2,192.80	13.26	
			סה"כ צריכה	938.60	395.40	858.80	2,192.80		
38	32871	קומה 21 לוח מעליות	2 - 18170718	1,371.20	180.00	348.40	1,899.60	525.18	
			סה"כ צריכה	1,371.20	180.00	348.40	1,899.60		
39	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	4 - 14155659	25.00	11.80	30.00	66.80	0.14	
			סה"כ צריכה	25.00	11.80	30.00	66.80		
40	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיני	2 - 14155660	250.40	119.80	293.60	663.80	2.50	
			סה"כ צריכה	250.40	119.80	293.60	663.80		
41	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	1 - 14155660	722.40	91.80	152.20	966.40	67.75	
			סה"כ צריכה	722.40	91.80	152.20	966.40		
42	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	4 - 14155660	2,066.80	652.00	1,685.40	4,404.20	11.99	
			סה"כ צריכה	2,066.80	652.00	1,685.40	4,404.20		
43	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	2 - 14155665	61.40	3.00	15.80	80.20	2.33	
			סה"כ צריכה	61.40	3.00	15.80	80.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	16363	קומה 25 דרגון פלי ב.חיוני	16045510 - 1	3,484.80	1,004.00	2,021.00	6,509.80	16.27	
		סה"כ צריכה		3,484.80	1,004.00	2,021.00	6,509.80		
45	16373	קומה 25 דרגון פלי מ"א	16045509 - 1	398.40	48.40	30.80	477.60	3.99	
		סה"כ צריכה		398.40	48.40	30.80	477.60		
46	40042	קומה 27 דרגון פלי	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			16254101 - 1	41.20	13.90	41.70	96.80	0.37	
			16254101 - 2	0.40	0.50	0.00	0.90	0.14	
		סה"כ צריכה		41.60	14.40	41.70	97.70		
47	40043	קומה 27 דרגון פלי מ"א	16224961 - 1	143.40	20.20	84.00	247.60	14.04	
		סה"כ צריכה		143.40	20.20	84.00	247.60		
48	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,256.00	705.60	929.00	3,890.60	13.43	
			14155745 - 1	53.10	25.95	59.20	138.25	0.52	
			14155745 - 2	25.20	12.95	29.55	67.70	0.10	
		סה"כ צריכה		2,334.30	744.50	1,017.75	4,096.55		
49	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	542.80	71.60	93.00	707.40	6.94	
		סה"כ צריכה		542.80	71.60	93.00	707.40		
50	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	3,916.00	1,265.60	2,705.20	7,886.80	18.23	
			14155709 - 1	58.25	26.70	65.20	150.15	0.36	
			14155709 - 2	92.55	44.00	108.40	244.95	0.47	
			14155709 - 4	3,664.00	1,751.20	4,324.40	9,739.60	13.93	
		סה"כ צריכה		7,730.80	3,087.50	7,203.20	18,021.50		
51	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	540.40	96.40	134.00	770.80	4.13	
		סה"כ צריכה		540.40	96.40	134.00	770.80		
52	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	708.00	66.00	70.80	844.80	7.19	
			16048033 - 1	1,110.80	135.60	212.40	1,458.80	12.29	
			16048033 - 2	682.00	6.80	40.00	728.80	5.78	
		סה"כ צריכה		2,500.80	208.40	323.20	3,032.40		
53	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חיוני	16254138 - 2	1,793.50	790.60	1,942.40	4,526.50	8.32	
		סה"כ צריכה		1,793.50	790.60	1,942.40	4,526.50		
54	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חיוני	16045511 - 1	2,955.20	1,168.60	2,893.20	7,017.00	16.09	
			16045511 - 2	4,316.20	1,784.00	4,344.60	10,444.80	22.75	
		סה"כ צריכה		7,271.40	2,952.60	7,237.80	17,461.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	1,610.70	589.60	1,360.40	3,560.70	6.63	
			סה"כ צריכה	1,610.70	589.60	1,360.40	3,560.70		
56	19616	קומה 34 אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
57	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	2,960.80	1,313.20	3,202.40	7,476.40	521.36	
			סה"כ צריכה	2,960.80	1,313.20	3,202.40	7,476.40		
58	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	752.70	86.30	151.20	990.20	4.94	
			סה"כ צריכה	752.70	86.30	151.20	990.20		
59	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,176.40	597.60	1,462.00	4,236.00	13.08	
			סה"כ צריכה	2,176.40	597.60	1,462.00	4,236.00		
			16254138 - 3	688.70	140.10	319.60	1,148.40	4.48	
			סה"כ צריכה	2,865.10	737.70	1,781.60	5,384.40		
60	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	664.20	126.60	286.20	1,077.00	5.68	
			סה"כ צריכה	1,974.00	883.20	2,090.40	4,947.60	8.35	
			16048033 - 4	2,638.20	1,009.80	2,376.60	6,024.60		
61	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,294.80	1,235.40	2,072.60	6,602.80	13.88	
			סה"כ צריכה	2,660.80	982.80	1,894.00	5,537.60	14.54	
			16048030 - 1	5,955.60	2,218.20	3,966.60	12,140.40		
62	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,194.00	498.00	1,202.00	2,894.00	7.42	
			סה"כ צריכה	1,194.00	498.00	1,202.00	2,894.00		
63	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,461.20	1,764.40	4,322.80	10,548.40	21.94	
			סה"כ צריכה	4,461.20	1,764.40	4,322.80	10,548.40		
64	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	708.80	51.20	89.20	849.20	11.68	
			סה"כ צריכה	708.80	51.20	89.20	849.20		
65	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	886.00	57.20	82.00	1,025.20	7.88	
			סה"כ צריכה	886.00	57.20	82.00	1,025.20		
66	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,166.20	354.00	678.00	3,198.20	12.02	
			סה"כ צריכה	2,166.20	354.00	678.00	3,198.20		
67	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	1,951.20	528.00	1,200.60	3,679.80	11.54	
			20281961 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	
			סה"כ צריכה	1,951.20	528.00	1,200.60	3,679.80		
68	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	442.00	66.80	142.20	651.00	3.37	
			סה"כ צריכה	442.00	66.80	142.20	651.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	546.00	63.60	69.70	679.30	6.59	
		סה"כ צריכה		546.00	63.60	69.70	679.30		
70	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,584.30	591.60	1,242.60	4,418.50	69.86	
		סה"כ צריכה		2,584.30	591.60	1,242.60	4,418.50		
71	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
72	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	430.35	106.95	231.80	769.10	2.52	
		סה"כ צריכה		430.35	106.95	231.80	769.10		
73	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	650.00	135.00	300.60	1,085.60	6.89	
		סה"כ צריכה		650.00	135.00	300.60	1,085.60		
74	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	12.15	2.15	5.20	19.50	0.30	
		סה"כ צריכה		12.15	2.15	5.20	19.50		
			16193841 - 2	283.40	81.00	198.00	562.40	3.51	
		סה"כ צריכה		283.40	81.00	198.00	562.40		
				295.55	83.15	203.20	581.90		
75	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	3,226.20	1,309.40	3,228.60	7,764.20	16.96	
		סה"כ צריכה		3,226.20	1,309.40	3,228.60	7,764.20		
			16048008 - 1	1.05	1.70	3.35	6.10	0.22	
		סה"כ צריכה		1.05	1.70	3.35	6.10		
			16048008 - 2	4.90	3.10	6.15	14.15	0.12	
		סה"כ צריכה		4.90	3.10	6.15	14.15		
				3,232.15	1,314.20	3,238.10	7,784.45		
76	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	340.20	87.20	240.20	667.60	3.18	
		סה"כ צריכה		340.20	87.20	240.20	667.60		
77	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	3,475.00	998.20	2,137.80	6,611.00	16.46	
		סה"כ צריכה		3,475.00	998.20	2,137.80	6,611.00		
78	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	616.40	166.80	332.80	1,116.00	10.04	
		סה"כ צריכה		616.40	166.80	332.80	1,116.00		
79	22473	קומה 9 טאבולה מ"א	16045506 - 2	14.00	0.40	2.80	17.20	0.66	
		סה"כ צריכה		14.00	0.40	2.80	17.20		
80	22472	קומה 9 טאבולה מאור וכח	16045505 - 2	1,115.60	215.00	572.80	1,903.40	13.26	
		סה"כ צריכה		1,115.60	215.00	572.80	1,903.40		
81	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	524.22	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		290,879.80	101,964.25	223,983.80	610,627.85		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	402,947.00	146,082.00	310,859.00	859,888.00		
			הפרש בקוט"ש	-112,067.20	-44,117.75	-86,875.20	-249,260.15		
			הפרש באחוזים	-27.81%	-30.20%	-27.95%	-28.99%		



- פסגה (Kwh 290,879.80)
- גבע (Kwh 101,964.25)
- שפל (Kwh 223,983.80)

