



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/03/21 - 16/02/21)

תאריך הפקה: 20/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.61	2,004.00	890.06	222.87	891.07	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,004.00	890.06	222.87	891.07	סה"כ צריכה			
	9.33	2,837.44	1,232.79	299.92	1,304.74	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,837.44	1,232.79	299.92	1,304.74	סה"כ צריכה			
	5.20	1,051.00	372.41	91.20	587.40	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,051.00	372.41	91.20	587.40	סה"כ צריכה			
	72.50	19,371.85	10,560.56	1,755.56	7,055.72	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		19,371.85	10,560.56	1,755.56	7,055.72	סה"כ צריכה			
	202.48	45,238.96	21,584.88	5,548.48	18,105.60	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-280.66	-167.32	-33.30	-80.03	00022150 - 2			
	97.25	-12,755.39	-4,914.94	-2,173.88	-5,666.57	00022150 - 3			
	9.61	-2,004.00	-890.06	-222.87	-891.07	00022150 - 4			
	72.50	-19,371.85	-10,560.56	-1,755.56	-7,055.72	00022150 - 5			
	5.20	-1,051.00	-372.41	-91.20	-587.40	00022150 - 6			
	9.33	-2,837.44	-1,232.79	-299.92	-1,304.74	00022150 - 7			
		6,938.62	3,446.80	971.75	2,520.07	סה"כ צריכה			
	0.46	280.66	167.32	33.30	80.03	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		280.66	167.32	33.30	80.03	סה"כ צריכה			
	97.25	12,755.39	4,914.94	2,173.88	5,666.57	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		12,755.39	4,914.94	2,173.88	5,666.57	סה"כ צריכה			
		45,238.96	21,584.88	5,548.48	18,105.60	סה"כ צריכה			
		48,940.00	23,380.00	6,080.00	19,480.00	חשבון חברת חשמל			
		-3,701.04	-1,795.12	-531.52	-1,374.40	הפרש בקוט"ש			
		-7.56%	-7.68%	-8.74%	-7.06%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 18,105.60)
■ גבע (Kwh 5,548.48)
■ שפל (Kwh 21,584.88)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	18,105.60	5,548.48	21,584.88	45,238.96	202.48	
				18,105.60	5,548.48	21,584.88	45,238.96		

