



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (14/03/21 - 01/03/21)

תאריך הפקה: 20/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	9.61	1,372.41	509.58	222.87	639.96	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		1,372.41	509.58	222.87	639.96	סה"כ צריכה			
	9.33	1,664.77	382.70	279.44	1,002.63	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,664.77	382.70	279.44	1,002.63	סה"כ צריכה			
	5.20	577.84	89.75	52.20	435.89	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		577.84	89.75	52.20	435.89	סה"כ צריכה			
	72.50	6,470.81	1,561.86	849.83	4,059.12	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		6,470.81	1,561.86	849.83	4,059.12	סה"כ צריכה			
	202.48	24,694.28	7,623.40	3,998.36	13,072.52	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-144.00	-64.68	-23.79	-55.54	00022150 - 2			
	97.25	-11,073.04	-3,766.06	-1,946.32	-5,360.66	00022150 - 3			
	9.61	-1,372.41	-509.58	-222.87	-639.96	00022150 - 4			
	72.50	-6,470.81	-1,561.86	-849.83	-4,059.12	00022150 - 5			
	5.20	-577.84	-89.75	-52.20	-435.89	00022150 - 6			
	9.33	-1,664.77	-382.70	-279.44	-1,002.63	00022150 - 7			
		3,391.41	1,248.78	623.91	1,518.72	סה"כ צריכה			
	0.46	144.00	64.68	23.79	55.54	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		144.00	64.68	23.79	55.54	סה"כ צריכה			
	97.25	11,073.04	3,766.06	1,946.32	5,360.66	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		11,073.04	3,766.06	1,946.32	5,360.66	סה"כ צריכה			
		24,694.28	7,623.40	3,998.36	13,072.52	סה"כ צריכה			
		25,120.00	7,200.00	4,060.00	13,860.00	חשבון חברת חשמל			
		-425.72	423.40	-61.64	-787.48	הפרש בקוט"ש			
		-1.69%	5.88%	-1.52%	-5.68%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 13,072.52)  
■ גבע (Kwh 3,998.36)  
■ שפל (Kwh 7,623.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	13,072.52	3,998.36	7,623.40	24,694.28	202.48	
				13,072.52	3,998.36	7,623.40	24,694.28		

