



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (19/04/21 - 15/03/21)

תאריך הפקה: 20/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	14.16	3,937.82	1,489.10	871.70	1,577.02	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,937.82	1,489.10	871.70	1,577.02	סה"כ צריכה			
	9.38	3,967.13	917.84	762.68	2,286.61	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,967.13	917.84	762.68	2,286.61	סה"כ צריכה			
	5.31	1,330.10	196.23	159.26	974.61	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,330.10	196.23	159.26	974.61	סה"כ צריכה			
	114.18	18,777.77	2,520.23	3,024.77	13,232.78	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		18,777.77	2,520.23	3,024.77	13,232.78	סה"כ צריכה			
	298.40	72,089.96	20,079.16	12,702.48	39,308.32	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	86.67	-1,481.78	-443.71	-180.08	-858.00	00022150 - 2			
	147.18	-35,048.36	-11,737.12	-6,360.68	-16,950.57	00022150 - 3			
	14.16	-3,937.82	-1,489.10	-871.70	-1,577.02	00022150 - 4			
	114.18	-18,777.77	-2,520.23	-3,024.77	-13,232.78	00022150 - 5			
	5.31	-1,330.10	-196.23	-159.26	-974.61	00022150 - 6			
	9.38	-3,967.13	-917.84	-762.68	-2,286.61	00022150 - 7			
		7,546.99	2,774.93	1,343.31	3,428.74	סה"כ צריכה			
	86.67	1,481.78	443.71	180.08	858.00	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		1,481.78	443.71	180.08	858.00	סה"כ צריכה			
	147.18	35,048.36	11,737.12	6,360.68	16,950.57	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		35,048.36	11,737.12	6,360.68	16,950.57	סה"כ צריכה			
		72,089.96	20,079.16	12,702.48	39,308.32	סה"כ צריכה			
		73,820.00	21,320.00	13,160.00	39,340.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,730.04	-1,240.84	-457.52	-31.68	הפרש בקוט"ש			
		-2.34%	-5.82%	-3.48%	-0.08%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 39,308.32)  
■ גבע (Kwh 12,702.48)  
■ שפל (Kwh 20,079.16)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	39,308.32	12,702.48	20,079.16	72,089.96	298.40	
				39,308.32	12,702.48	20,079.16	72,089.96		

