

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (20/05/21 - 20/04/21)

תאריך הפקה: 20/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	1,410.47	660.69	1,100.34	3,171.50	13.89	
			סה"כ צריכה	1,410.47	660.69	1,100.34	3,171.50		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	2,079.71	637.71	740.26	3,457.68	9.23	
			סה"כ צריכה	2,079.71	637.71	740.26	3,457.68		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	984.95	133.25	174.47	1,292.66	5.23	
			סה"כ צריכה	984.95	133.25	174.47	1,292.66		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	20,678.43	3,858.07	2,507.73	27,044.23	132.56	
			סה"כ צריכה	20,678.43	3,858.07	2,507.73	27,044.23		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	58,064.16	17,035.64	23,294.88	98,394.68	328.88	
			00022150 - 2	-124.04	-56.04	-136.23	-316.31	0.50	
			00022150 - 3	-25,743.83	-8,822.72	-13,462.47	-48,029.02	146.98	
			00022150 - 4	-1,410.47	-660.69	-1,100.34	-3,171.50	13.89	
			00022150 - 5	-20,678.43	-3,858.07	-2,507.73	-27,044.23	132.56	
			00022150 - 6	-984.95	-133.25	-174.47	-1,292.66	5.23	
			00022150 - 7	-2,079.71	-637.71	-740.26	-3,457.68	9.23	
			סה"כ צריכה	7,042.73	2,867.15	5,173.39	15,083.27		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	124.04	56.04	136.23	316.31	0.50	
			סה"כ צריכה	124.04	56.04	136.23	316.31		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	25,743.83	8,822.72	13,462.47	48,029.02	146.98	
			סה"כ צריכה	25,743.83	8,822.72	13,462.47	48,029.02		
			סה"כ צריכה	58,064.16	17,035.64	23,294.88	98,394.68		
			חשבון חברת חשמל	58,940.00	17,560.00	24,400.00	100,900.00		
			הפרש בקוט"ש	-875.84	-524.36	-1,105.12	-2,505.32		
			הפרש באחוזים	-1.49%	-2.99%	-4.53%	-2.48%		



■ פסגה (Kwh 58,064.16)
■ גבע (Kwh 17,035.64)
■ שפל (Kwh 23,294.88)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	58,064.16	17,035.64	23,294.88	98,394.68	328.88	
				58,064.16	17,035.64	23,294.88	98,394.68		

