



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/05/21 - 21/05/21)

תאריך הפקה: 20/06/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		1,101.06	366.26	229.99	504.81	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		1,101.06	366.26	229.99	504.81	סה"כ צריכה			
		1,224.37	255.88	217.43	751.06	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		1,224.37	255.88	217.43	751.06	סה"כ צריכה			
		462.82	62.50	47.82	352.51	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		462.82	62.50	47.82	352.51	סה"כ צריכה			
		10,411.76	924.79	1,450.75	8,036.23	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		10,411.76	924.79	1,450.75	8,036.23	סה"כ צריכה			
		41,003.20	8,957.20	7,526.40	24,519.60	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
		-112.11	-48.09	-19.62	-44.40	00022150 - 2			
		-18,337.70	-4,982.12	-3,357.64	-9,997.94	00022150 - 3			
		-1,101.06	-366.26	-229.99	-504.81	00022150 - 4			
		-10,411.76	-924.79	-1,450.75	-8,036.23	00022150 - 5			
		-462.82	-62.50	-47.82	-352.51	00022150 - 6			
		-1,224.37	-255.88	-217.43	-751.06	00022150 - 7			
		9,353.37	2,317.56	2,203.16	4,832.66	סה"כ צריכה			
		112.11	48.09	19.62	44.40	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		112.11	48.09	19.62	44.40	סה"כ צריכה			
		18,337.70	4,982.12	3,357.64	9,997.94	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		18,337.70	4,982.12	3,357.64	9,997.94	סה"כ צריכה			
		41,003.20	8,957.20	7,526.40	24,519.60	סה"כ צריכה			
		41,840.00	9,140.00	7,680.00	25,020.00	חשבון חברת חשמל			
		-836.80	-182.80	-153.60	-500.40	הפרש בקוט"ש			
		-2.00%	-2.00%	-2.00%	-2.00%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 24,519.60)
- גבע (Kwh 7,526.40)
- שפל (Kwh 8,957.20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00022150 - 1	24,519.60	7,526.40	8,957.20	41,003.20		
				24,519.60	7,526.40	8,957.20	41,003.20		

