



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (24/06/21 - 28/05/21)

תאריך הפקה: 30/06/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,561.10	485.20	1,069.70	3,116.00	78.44	
			סה"כ צריכה	1,561.10	485.20	1,069.70	3,116.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	33.60	5.70	0.00	39.30	0.26	
		אוויר צח		19.43	6.04	13.32	38.79		
		סה"כ צריכה		53.03	11.74	13.32	78.09		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	20,405.00	2,087.20	693.00	23,185.20		
		סה"כ צריכה		20,405.00	2,087.20	693.00	23,185.20		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	11,382.10	2,742.80	1,341.40	15,466.30		
		סה"כ צריכה		11,382.10	2,742.80	1,341.40	15,466.30		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	9,227.60	1,730.50	825.40	11,783.50		
		סה"כ צריכה		9,227.60	1,730.50	825.40	11,783.50		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	46.46	0.80	0.00	47.26	0.34	
		אוויר צח		7.44	2.31	5.10	14.85		
		סה"כ צריכה		53.90	3.11	5.10	62.11		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	16.38	0.10	0.02	16.50	0.15	
		אוויר צח		7.44	2.31	5.10	14.85		
		סה"כ צריכה		23.82	2.41	5.11	31.35		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	11.39	0.13	0.00	11.52	0.27	
		אוויר צח		7.44	2.31	5.10	14.85		
		סה"כ צריכה		18.83	2.44	5.10	26.37		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	304.00	6.00	0.00	310.00	14.90	
		אוויר צח		45.36	14.10	31.08	90.55		
		סה"כ צריכה		349.36	20.10	31.08	400.55		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	52.82	25.63	55.57	134.02	0.46	
		אוויר צח		11.67	3.63	8.00	23.30		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	64.49	29.26	63.57	157.32		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	19.30	3.84	2.78	25.92	0.52	
			אוויר צח	11.87	3.69	8.13	23.69		
			סה"כ צריכה	31.17	7.53	10.92	49.61		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	2.32	0.00	0.00	2.32	0.48	
			אוויר צח	6.05	1.88	4.14	12.07		
			סה"כ צריכה	8.37	1.88	4.14	14.39		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	35.71	0.00	0.00	35.71	0.37	
			אוויר צח	10.03	3.12	6.87	20.01		
			סה"כ צריכה	45.74	3.12	6.87	55.72		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	37.89	0.38	1.58	39.86	0.30	
			אוויר צח	10.03	3.12	6.87	20.01		
			סה"כ צריכה	47.91	3.50	8.45	59.87		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	42.35	5.57	11.76	59.68	0.82	
			אוויר צח	10.03	3.12	6.87	20.01		
			סה"כ צריכה	52.38	8.68	18.63	79.69		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	13.58	0.00	0.00	13.58	2.28	
			אוויר צח	7.44	2.31	5.10	14.85		
			סה"כ צריכה	21.02	2.31	5.10	28.43		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	50.70	0.78	0.00	51.49	0.47	
			אוויר צח	11.81	3.67	8.09	23.57		
			סה"כ צריכה	62.51	4.45	8.09	75.06		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	61.47	17.65	44.48	123.60	0.95	
			אוויר צח	7.11	2.21	4.87	14.19		
			סה"כ צריכה	68.58	19.86	49.35	137.79		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	1.79	0.32	0.05	2.16	0.10	
			אוויר צח	7.44	2.31	5.10	14.85		
			סה"כ צריכה	9.23	2.63	5.15	17.01		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	20.53	0.99	0.00	21.52	0.21	
			אוויר צח	7.44	2.31	5.10	14.85		
			סה"כ צריכה	27.97	3.30	5.10	36.37		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטיטק	15129231 - 8	107.15	0.00	3.44	110.59	0.48	
			15129231 - 9	48.66	0.00	0.00	48.66	0.39	
			15129231 - 14	96.93	0.00	2.94	99.87	0.44	
			אוויר צח	42.73	13.28	29.28	85.30		
			סה"כ צריכה	295.47	13.28	35.67	344.42		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובוטקס	16226525 - 8	49.20	1.45	0.85	51.50	0.75	
			אוויר צח	27.94	8.68	19.14	55.77		
			סה"כ צריכה	77.14	10.13	19.99	107.27		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות ליבטוח	16226525 - 12	123.50	13.80	4.00	141.30	0.82	
			אוויר צח	26.44	8.22	18.12	52.78		
			סה"כ צריכה	149.94	22.02	22.12	194.08		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	6.50	0.20	0.00	6.70	0.41	
			אוויר צח	9.49	2.95	6.50	18.93		
			סה"כ צריכה	15.99	3.15	6.50	25.63		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	22.34	8.54	1.34	32.22	0.56	
			אוויר צח	13.54	4.21	9.28	27.02		
			סה"כ צריכה	35.88	12.75	10.62	59.24		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	40.56	12.61	27.79	80.95		
			סה"כ צריכה	40.56	12.61	27.79	80.95		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	4.05	0.60	1.70	6.35	0.22	
			אוויר צח	23.43	7.28	16.06	46.77		
			סה"כ צריכה	27.48	7.88	17.76	53.12		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	79.12	0.78	0.82	80.72	0.90	
			אוויר צח	15.01	4.66	10.28	29.95		
			סה"כ צריכה	94.13	5.44	11.10	110.67		
28	28784	קומה 2 משרד 7 סוטסטו מדיה	16226525 - 2	504.30	31.55	19.05	554.90	3.68	
			אוויר צח	22.95	7.13	15.73	45.82		
			סה"כ צריכה	527.25	38.68	34.78	600.72		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	44.88	0.00	0.00	44.88	0.32	
			אוויר צח	10.68	3.32	7.32	21.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	55.56	3.32	7.32	66.19		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	9.80	0.00	0.00	9.80	0.19	
			אוויר צח	9.22	2.86	6.32	18.40		
			סה"כ צריכה	19.02	2.86	6.32	28.20		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	126.12	0.56	2.08	128.76	1.61	
			אוויר צח	43.06	13.38	29.51	85.95		
			סה"כ צריכה	169.18	13.94	31.59	214.71		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	72.70	0.30	0.00	73.00	2.18	
			אוויר צח	25.95	8.07	17.78	51.81		
			סה"כ צריכה	98.65	8.37	17.78	124.81		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	5.42	0.00	0.00	5.42	0.36	
			אוויר צח	10.22	3.18	7.00	20.40		
			סה"כ צריכה	15.64	3.18	7.00	25.82		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	69.18	0.40	0.00	69.58	0.55	
			אוויר צח	17.43	5.42	11.94	34.79		
			סה"כ צריכה	86.61	5.82	11.94	104.37		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	74.20	0.65	0.00	74.85	0.73	
			אוויר צח	19.39	6.03	13.29	38.70		
			סה"כ צריכה	93.59	6.68	13.29	113.55		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	73.50	0.10	0.15	73.75	0.45	
			אוויר צח	19.43	6.04	13.32	38.79		
			סה"כ צריכה	92.93	6.14	13.47	112.54		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	17.40	0.15	0.00	17.55	0.77	
			אוויר צח	34.24	10.64	23.46	68.34		
			סה"כ צריכה	51.64	10.79	23.46	85.89		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	67.50	3.35	13.50	84.35	0.51	
			אוויר צח	13.06	4.06	8.95	26.07		
			סה"כ צריכה	80.56	7.41	22.45	110.42		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	51.12	1.26	1.92	54.30	0.61	
			אוויר צח	15.88	4.93	10.88	31.69		
			סה"כ צריכה	67.00	6.19	12.80	85.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	28.95	1.40	0.95	31.30	0.52	
		אוויר צח		23.06	7.17	15.80	46.03		
		סה"כ צריכה		52.01	8.57	16.75	77.33		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	19.84	0.62	0.28	20.74	0.18	
		אוויר צח		4.58	1.42	3.14	9.15		
		סה"כ צריכה		24.42	2.04	3.42	29.89		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	161.60	0.20	0.00	161.80	1.53	
		אוויר צח		64.16	19.94	43.96	128.06		
		סה"כ צריכה		225.76	20.14	43.96	289.86		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	24.08	0.02	0.00	24.10	0.35	
		אוויר צח		11.56	3.59	7.92	23.07		
		סה"כ צריכה		35.64	3.61	7.92	47.17		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	56.16	2.92	5.66	64.74	0.40	
		אוויר צח		9.88	3.07	6.77	19.73		
		סה"כ צריכה		66.04	5.99	12.43	84.47		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	31.54	3.26	12.36	47.16	0.28	
		אוויר צח		12.12	3.77	8.30	24.19		
		סה"כ צריכה		43.66	7.03	20.66	71.35		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	53.64	11.50	30.00	95.14	0.53	
		אוויר צח		17.43	5.42	11.94	34.79		
		סה"כ צריכה		71.07	16.92	41.94	129.93		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	63.60	2.05	0.00	65.65	0.87	
		אוויר צח		30.91	9.61	21.18	61.70		
		סה"כ צריכה		94.51	11.66	21.18	127.35		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	13.50	0.05	0.00	13.55	0.26	
		אוויר צח		15.14	4.71	10.37	30.22		
		סה"כ צריכה		28.64	4.76	10.37	43.77		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	44.35	2.20	0.65	47.20	0.67	
		אוויר צח		43.47	13.51	29.79	86.78		
		סה"כ צריכה		87.82	15.71	30.44	133.98		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	57.80	3.80	1.05	62.65	0.79	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	22.94	7.13	15.72	45.78		
			סה"כ צריכה	80.74	10.93	16.77	108.43		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	40.20	2.85	1.85	44.90	0.52	
			אוור צח	14.80	4.60	10.14	29.55		
			סה"כ צריכה	55.00	7.45	11.99	74.45		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	1.70	0.00	0.00	1.70	0.22	
			אוור צח	11.95	3.72	8.19	23.86		
			סה"כ צריכה	13.65	3.72	8.19	25.56		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	21.84	0.90	0.96	23.70	0.24	
			אוור צח	7.02	2.18	4.81	14.00		
			סה"כ צריכה	28.86	3.08	5.77	37.70		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	16.92	0.18	0.00	17.10	0.28	
			אוור צח	9.74	3.03	6.68	19.45		
			סה"כ צריכה	26.66	3.21	6.68	36.55		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	32.85	0.20	0.95	34.00	0.37	
			אוור צח	64.88	20.16	44.45	129.49		
			סה"כ צריכה	97.73	20.36	45.40	163.49		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	39.34	0.58	2.78	42.70	2.14	
			אוור צח	16.17	5.03	11.08	32.27		
			סה"כ צריכה	55.51	5.61	13.86	74.97		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	60.70	16.20	47.35	124.25	0.81	
			אוור צח	27.67	8.60	18.96	55.23		
			סה"כ צריכה	88.37	24.80	66.31	179.48		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	43.88	0.00	0.00	43.88	0.86	
			אוור צח	17.74	5.51	12.16	35.41		
			סה"כ צריכה	61.62	5.51	12.16	79.29		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	56.00	1.10	1.40	58.50	1.03	
			אוור צח	20.36	6.33	13.95	40.64		
			סה"כ צריכה	76.36	7.43	15.35	99.14		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	62.80	0.00	0.00	62.80	0.88	
			אוור צח	22.95	7.13	15.72	45.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	85.75	7.13	15.72	108.60		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	44.88	0.98	0.24	46.10	0.83	
			אוויר צח	19.55	6.08	13.40	39.03		
			סה"כ צריכה	64.43	7.06	13.64	85.13		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	33.85	11.60	35.45	80.90	0.39	
			אוויר צח	21.24	6.60	14.56	42.40		
			סה"כ צריכה	55.09	18.20	50.007	123.30		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	88.70	0.00	0.00	88.70	0.56	
			אוויר צח	21.71	6.75	14.88	43.33		
			סה"כ צריכה	110.41	6.75	14.88	132.03		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	67.68	0.02	0.00	67.70	0.36	
			אוויר צח	8.11	2.52	5.55	16.18		
			סה"כ צריכה	75.79	2.54	5.55	83.88		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	30.20	0.48	1.72	32.40	0.35	
			אוויר צח	9.88	3.07	6.77	19.73		
			סה"כ צריכה	40.08	3.55	8.49	52.13		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	25.36	0.04	0.00	25.40	0.38	
			אוויר צח	8.11	2.52	5.55	16.18		
			סה"כ צריכה	33.47	2.56	5.55	41.58		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	8.28	0.00	0.00	8.28	2.98	
			אוויר צח	7.74	2.40	5.30	15.44		
			סה"כ צריכה	16.02	2.40	5.30	23.72		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	51.86	3.62	5.98	61.46	0.34	
			אוויר צח	7.33	2.28	5.02	14.64		
			סה"כ צריכה	59.19	5.90	11.00	76.10		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	5.96	0.76	2.62	9.34	0.34	
			אוויר צח	10.51	3.27	7.20	20.98		
			סה"כ צריכה	16.47	4.03	9.82	30.32		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	86.84	1.40	0.70	88.94	0.61	
			אוויר צח	23.63	7.35	16.19	47.17		
			סה"כ צריכה	110.47	8.75	16.89	136.11		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	40.06	0.00	0.00	40.06	0.26	
		אוויר צח		15.04	4.67	10.31	30.02		
		סה"כ צריכה		55.10	4.67	10.31	70.08		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	72.98	0.00	0.00	72.98	0.63	
		אוויר צח		10.33	3.21	7.08	20.61		
		סה"כ צריכה		83.31	3.21	7.08	93.59		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	20.40	1.58	0.14	22.12	0.43	
		אוויר צח		15.57	4.84	10.67	31.07		
		סה"כ צריכה		35.97	6.42	10.81	53.19		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	19.24	0.52	0.00	19.76	0.59	
		אוויר צח		15.01	4.66	10.28	29.96		
		סה"כ צריכה		34.25	5.18	10.28	49.72		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	119.45	5.20	3.60	128.25	1.02	
		אוויר צח		22.95	7.13	15.72	45.80		
		סה"כ צריכה		142.40	12.33	19.32	174.05		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.08	0.00	0.00	0.08	0.29	
		אוויר צח		7.39	2.30	5.06	14.75		
		סה"כ צריכה		7.47	2.30	5.06	14.83		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	61.86	0.00	0.00	61.86	0.44	
		אוויר צח		8.56	2.66	5.87	17.09		
		סה"כ צריכה		70.42	2.66	5.87	78.95		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	35.76	0.76	1.02	37.54	0.23	
		אוויר צח		10.35	3.22	7.09	20.66		
		סה"כ צריכה		46.11	3.98	8.11	58.20		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	72.58	0.04	0.00	72.62	0.96	
		אוויר צח		20.55	6.39	14.08	41.03		
		סה"כ צריכה		93.13	6.43	14.08	113.65		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	46.30	1.28	0.34	47.92	0.53	
		אוויר צח		14.79	4.60	10.13	29.51		
		סה"כ צריכה		61.09	5.88	10.47	77.43		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	84.80	0.20	0.00	85.00	0.67	
		אוויר צח		11.27	3.50	7.72	22.50		
		סה"כ צריכה		96.07	3.70	7.72	107.50		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	261.75	11.40	7.20	280.35	2.35	
		אוויר צח		69.00	21.45	47.28	137.73		
		סה"כ צריכה		330.75	32.85	54.48	418.08		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	554.70	36.90	23.90	615.50	3.24	
		אוויר צח		105.28	32.72	72.14	210.14		
		סה"כ צריכה		659.98	69.62	96.04	825.64		
84	33633	ראשי חינוג חניון	17312998 - 1	1,534.60	535.30	665.30	2,735.20	8.80	
		סה"כ צריכה		1,534.60	535.30	665.30	2,735.20		
		סה"כ צריכה		49,279.13	7,839.39	4,951.98	62,070.51		
		חשבון חברת חשמל		61,640.00	12,140.00	12,860.00	86,640.00		
		הפרש בקוט"ש		-12,360.87	-4,300.61	-7,908.02	-24,569.49		
		הפרש באחוזים		-20.05%	-35.43%	-61.49%	-28.36%		



■ פסגה (Kwh 49,279.13)
■ גבע (Kwh 7,839.39)
■ שפל (Kwh 4,951.98)

