



דוח קוט"ש

עבור: TLV

תאריך הפקה: 01/07/21


דוח מסכם עבור: פארק יקום הולנד
תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 43674 | אולם כנסים תאריך כניסה: 30/06/21 | 2 - 20065501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 | 42525 | אלור אלון מחסן ק.קרקע | 1 - 17313471 | 31.40 | 10.30 | 26.80 | 68.50 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31.40 | 10.30 | 26.80 | 68.50 | | |
| 3 | 42935 | אלעד מגורים | 7 - 00017630 | 1,991.66 | 245.62 | 635.91 | 2,873.18 | 11.50 | |
| | | | 3 - 20065501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,991.66 | 245.62 | 635.91 | 2,873.18 | | |
| 4 | 43457 | ג'י אל ג'י | 1 - 17313472 | 2,575.50 | 914.10 | 2,362.80 | 5,852.40 | 10.71 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,575.50 | 914.10 | 2,362.80 | 5,852.40 | | |
| 5 | 28560 | הוט | 7 - 00012658 | 3,386.26 | 1,088.27 | 2,661.12 | 7,135.66 | 16.15 | |
| | | | 6 - 00017630 | 5,318.40 | 134.33 | 432.50 | 5,885.22 | 78.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,704.66 | 1,222.59 | 3,093.62 | 13,020.88 | | |
| 6 | 28561 | חברת פז משרדים | 8 - 00012658 | 24,304.06 | 1,500.50 | 3,533.33 | 29,337.89 | 106.94 | |
| | | | 8 - 00017630 | 38,647.13 | 7,589.54 | 19,156.75 | 65,393.42 | 149.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 62,951.18 | 9,090.05 | 22,690.08 | 94,731.31 | | |
| 7 | 43673 | חדר כושר תאריך כניסה: 30/06/21 | 1 - 20065501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 28559 | מיזוג אויר | 2 - 00012658 | 32,682.84 | 2,482.35 | 5,455.22 | 40,620.41 | 154.34 | |
| | | | 3 - 00012658 | 24,858.91 | 5,494.77 | 12,656.12 | 43,009.81 | 91.07 | |
| | | | 4 - 00012658 | 5,253.38 | 1,141.72 | 3,181.94 | 9,577.04 | 71.57 | |
| | | | 2 - 00017630 | 30,701.74 | 1,997.00 | 3,238.67 | 35,937.41 | 121.68 | |
| | | | 3 - 00017630 | 13,919.04 | 1,860.89 | 4,121.08 | 19,901.00 | 86.14 | |
| | | | 4 - 00017630 | 10,436.98 | 3,110.25 | 7,358.56 | 20,905.79 | 71.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 117,852.89 | 16,086.98 | 36,011.58 | 169,951.45 | | |
| 9 | 30903 | פז- קומה א | 5 - 00012658 | 3,348.00 | 176.55 | 430.50 | 3,955.06 | 18.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,348.00 | 176.55 | 430.50 | 3,955.06 | | |
| 10 | 40059 | פיוצ'ר אלקטרוניקס | 5 - 00017630 | 3,407.31 | 182.76 | 523.35 | 4,113.41 | 18.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,407.31 | 182.76 | 523.35 | 4,113.41 | | |
| 11 | 28562 | ציבורי | 1 - 00012658 | 103,007.28 | 13,440.36 | 32,052.66 | 148,500.30 | 464.52 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 00012658 - 2 | -32,682.84 | -2,482.35 | -5,455.22 | -40,620.41 | 154.34 | |
| | | | 00012658 - 3 | -24,858.91 | -5,494.77 | -12,656.12 | -43,009.81 | 91.07 | |
| | | | 00012658 - 4 | -5,253.38 | -1,141.72 | -3,181.94 | -9,577.04 | 71.57 | |
| | | | 00012658 - 5 | -3,348.00 | -176.55 | -430.50 | -3,955.06 | 18.74 | |
| | | | 00012658 - 7 | -3,386.26 | -1,088.27 | -2,661.12 | -7,135.66 | 16.15 | |
| | | | 00012658 - 8 | -24,304.06 | -1,500.50 | -3,533.33 | -29,337.89 | 106.94 | |
| | | | 00017630 - 1 | 102,138.18 | 15,110.28 | 35,296.98 | 152,545.44 | 478.44 | |
| | | | 00017630 - 2 | -30,701.74 | -1,997.00 | -3,238.67 | -35,937.41 | 121.68 | |
| | | | 00017630 - 3 | -13,919.04 | -1,860.89 | -4,121.08 | -19,901.00 | 86.14 | |
| | | | 00017630 - 4 | -10,436.98 | -3,110.25 | -7,358.56 | -20,905.79 | 71.48 | |
| | | | 00017630 - 5 | -3,407.31 | -182.76 | -523.35 | -4,113.41 | 18.85 | |
| | | | 00017630 - 6 | -5,318.40 | -134.33 | -432.50 | -5,885.22 | 78.95 | |
| | | | 00017630 - 7 | -1,991.66 | -245.62 | -635.91 | -2,873.18 | 11.50 | |
| | | | 00017630 - 8 | -38,647.13 | -7,589.54 | -19,156.75 | -65,393.42 | 149.57 | |
| | | | 17313471 - 1 | -31.40 | -10.30 | -26.80 | -68.50 | 0.12 | |
| | | | 17313472 - 1 | -2,575.50 | -914.10 | -2,362.80 | -5,852.40 | 10.71 | |
| | | | 20065501 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.45 | |
| | | | 20065501 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 20065501 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,282.86 | 621.69 | 1,575.00 | 6,479.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 205,145.46 | 28,550.64 | 67,349.64 | 301,045.74 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 301,045.74 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 205,145.46)
■ גבע (Kwh 28,550.64)
■ שפל (Kwh 67,349.64)

