



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 04/07/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	598.20	238.20	635.40	1,471.80	6.97	
			15129203 - 3	3,331.80	1,046.80	2,191.00	6,569.60	12.82	
			סה"כ צריכה	3,930.00	1,285.00	2,826.40	8,041.40		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	109,479.60	30,606.30	70,119.90	210,205.80		
			סה"כ צריכה	109,479.60	30,606.30	70,119.90	210,205.80		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-137.40	-43.00	-111.80	-292.20		
			13148443 - 1	-102.90	-38.50	-96.40	-237.80		
			13199892 - 1	-84.90	-21.60	-56.80	-163.30		
			13199896 - 1	-146.40	-50.80	-126.80	-324.00		
			15129203 - 2	-598.20	-238.20	-635.40	-1,471.80	6.97	
			15129203 - 3	-3,331.80	-1,046.80	-2,191.00	-6,569.60	12.82	
			15129203 - 5	-10,583.20	-2,871.20	-6,630.40	-20,084.80	45.98	
			15129203 - 8	-50,130.00	-17,742.00	-46,086.00	-113,958.00	183.42	
			15129203 - 9	-2,828.80	-113.60	-81.60	-3,024.00	16.19	
			15129203 - 10	-11,624.20	-4,347.00	-11,106.00	-27,077.20	38.91	
			15129203 - 15	100,600.00	32,800.00	82,200.00	215,600.00		
			15129226 - 2	-4,434.00	-183.60	-324.00	-4,941.60	28.19	
			15129226 - 3	-42,382.00	-14,632.00	-37,138.00	-94,152.00	162.68	
			15129226 - 4	-19,324.00	-5,874.00	-14,422.00	-39,620.00	121.04	
			15129226 - 8	-2,939.80	-490.00	-1,229.20	-4,659.00	15.14	
			15129226 - 15	69,213.90	21,588.30	54,107.80	144,910.00	3.98	
			17312755 - 1	-4,092.80	-530.80	-1,043.60	-5,667.20	58.44	
			17313552 - 1	-8,431.00	-2,543.60	-6,740.80	-17,715.40	80.72	
			סה"כ צריכה	8,642.50	3,621.60	8,288.00	20,552.10		
4	32784	קומה (-1) אדווה- מעבדה	15129203 - 10	11,624.20	4,347.00	11,106.00	27,077.20	38.91	
			סה"כ צריכה	11,624.20	4,347.00	11,106.00	27,077.20		
5	15378	קומה (-1) מלאנוקס	15129226 - 4	19,324.00	5,874.00	14,422.00	39,620.00	121.04	
			סה"כ צריכה	19,324.00	5,874.00	14,422.00	39,620.00		
6	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	2,939.80	490.00	1,229.20	4,659.00	15.14	
			סה"כ צריכה	2,939.80	490.00	1,229.20	4,659.00		
7	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	42,382.00	14,632.00	37,138.00	94,152.00	162.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42,382.00	14,632.00	37,138.00	94,152.00		
8	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	146.40	50.80	126.80	324.00		
			סה"כ צריכה	146.40	50.80	126.80	324.00		
9	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	50,130.00	17,742.00	46,086.00	113,958.00	183.42	
			סה"כ צריכה	50,130.00	17,742.00	46,086.00	113,958.00		
10	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	102.90	38.50	96.40	237.80		
			סה"כ צריכה	102.90	38.50	96.40	237.80		
11	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	4,434.00	183.60	324.00	4,941.60	28.19	
			סה"כ צריכה	4,434.00	183.60	324.00	4,941.60		
12	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	84.90	21.60	56.80	163.30		
			סה"כ צריכה	84.90	21.60	56.80	163.30		
13	23124	קומה 5 מלאנוקס	15129203 - 9	2,828.80	113.60	81.60	3,024.00	16.19	
			סה"כ צריכה	2,828.80	113.60	81.60	3,024.00		
14	24886	קומה 5 מלאנוקס ממ"ד	13129381 - 1	137.40	43.00	111.80	292.20		
			סה"כ צריכה	137.40	43.00	111.80	292.20		
15	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	8,431.00	2,543.60	6,740.80	17,715.40	80.72	
			סה"כ צריכה	8,431.00	2,543.60	6,740.80	17,715.40		
16	33280	קומה 6 ריווק רובטיקס חדש	17312755 - 1	4,092.80	530.80	1,043.60	5,667.20	58.44	
			סה"כ צריכה	4,092.80	530.80	1,043.60	5,667.20		
17	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	10,583.20	2,871.20	6,630.40	20,084.80	45.98	
			סה"כ צריכה	10,583.20	2,871.20	6,630.40	20,084.80		
			סה"כ צריכה	279,293.50	84,994.60	206,427.70	570,715.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				570,715.80		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 279,293.50)
■ גבע (Kwh 84,994.60)
■ שפל (Kwh 206,427.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	100,600.00	32,800.00	82,200.00	215,600.00		
			סה"כ צריכה	100,600.00	32,800.00	82,200.00	215,600.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	69,213.90	21,588.30	54,107.80	144,910.00	3.98	
			סה"כ צריכה	69,213.90	21,588.30	54,107.80	144,910.00		

