



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 04/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40237	הוצל"פ כפר סבא	19093445 - 1	-200.40	-35.40	-91.20	-327.00	35.98	
			19093445 - 2	-8,569.20	-35.60	-91.60	-8,696.40	86.33	
			19093445 - 3	-5,836.80	-34.00	-87.50	-5,958.30	21.89	
			19093445 - 4	24,730.20	1,093.20	2,793.60	28,617.00	158.69	
			תוספת צריכה	354.33	34.59	88.32	477.24		
			סה"כ צריכה	10,478.13	1,022.79	2,611.62	14,112.54		
2	39049	לוח יח קרור 1 בגג	19093445 - 1	200.40	35.40	91.20	327.00	35.98	
			סה"כ צריכה	200.40	35.40	91.20	327.00		
3	39050	לוח יח קרור 2 בגג	19093445 - 2	8,569.20	35.60	91.60	8,696.40	86.33	
			סה"כ צריכה	8,569.20	35.60	91.60	8,696.40		
4	39051	לוח משאבות בגג	19093445 - 3	5,836.80	34.00	87.50	5,958.30	21.89	
			סה"כ צריכה	5,836.80	34.00	87.50	5,958.30		
			סה"כ צריכה	25,084.53	1,127.79	2,881.92	29,094.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				29,094.24		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (25,084.53 Kwh)
- גבע (1,127.79 Kwh)
- שפל (2,881.92 Kwh)

