



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 528

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 05/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31234	אגד הסעים	5 - 81021274	4,226.40	670.00	1,548.00	6,444.40	20.80	
			סה"כ צריכה	4,226.40	670.00	1,548.00	6,444.40		
2	38128	ויז טק לוח מרחב מוגן ק. 4	1 - 17313238	235.20	32.90	29.90	298.00	5.91	
			סה"כ צריכה	235.20	32.90	29.90	298.00		
3	18248	ויס טק ק. 4	4 - 81011517	3,997.86	447.50	544.94	4,990.30	20.54	
			סה"כ צריכה	3,997.86	447.50	544.94	4,990.30		
4	18292	חברת קורנית (קומה קרקע)	7 - 81010653	189.87	18.63	45.15	253.65	5.02	
			7 - 81011058	1,632.02	252.25	668.18	2,552.45	8.70	
			8 - 81011516	442.57	164.12	420.73	1,027.42	5.50	
			סה"כ צריכה	2,264.46	435.00	1,134.06	3,833.52		
5	18282	טרפילוג קומה 2	1 - 70057656	343.23	51.54	125.36	520.13	1.85	
			1 - 81011517	1,947.22	295.91	687.85	2,930.99	9.66	
			3 - 81011517	234.36	36.06	75.41	345.84	1.80	
			סה"כ צריכה	2,524.81	383.51	888.62	3,796.95		
6	33625	טרפילוג קומה 3	3 - 81022257	886.62	395.25	1,051.27	2,333.14	7.90	
			סה"כ צריכה	886.62	395.25	1,051.27	2,333.14		
7	33679	טרפילוג קומה 3 חיוני	1 - 81011489	178.57	57.98	146.15	382.69	1.95	
			סה"כ צריכה	178.57	57.98	146.15	382.69		
8	31605	מיזוג אוויר חדש	1 - 17312729	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			1 - 17312730	35,994.90	7,031.10	14,769.30	57,795.30	255.60	
			1 - 17312748	8,246.20	3,064.20	7,799.40	19,109.80	53.24	
			1 - 18017294	26,511.60	4,880.40	10,947.60	42,339.60	1,142.51	
			2 - 18017294	2.00	0.00	0.00	2.00	262.09	
			3 - 18017294	4,617.60	555.20	1,305.20	6,478.00	145.86	
			1 - 18017319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			2 - 18017319	3,215.60	518.00	1,388.40	5,122.00	95.74	
			3 - 18017319	15.20	0.00	0.00	15.20	33.03	
			1 - 18075331	21,043.30	7,591.80	19,298.10	47,933.20		
			סה"כ צריכה	99,646.40	23,640.70	55,508.00	178,795.10		
9	18287	פירסט קייר קומה 3	1 - 70043921	17.07	3.23	8.08	28.37	0.23	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			70054614 - 1	61.55	1.73	4.31	67.58	0.51	
			70057645 - 1	710.65	110.59	251.09	1,072.34	3.63	
			70057650 - 1	96.34	2.56	7.89	106.79	0.66	
			סה"כ צריכה	885.61	118.11	271.36	1,275.08		
10	18275	פרטנר חדר תקשורת	81022257 - 5	1,263.64	518.34	1,444.19	3,226.16	4.95	
			סה"כ צריכה	1,263.64	518.34	1,444.19	3,226.16		
11	18297	ציבורי	17312730 - 1	-35,994.90	-7,031.10	-14,769.30	-57,795.30	255.60	
			18017319 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18017319 - 2	-3,215.60	-518.00	-1,388.40	-5,122.00	95.74	
			18017319 - 3	-15.20	0.00	0.00	-15.20	33.03	
			18017294 - 1	-26,511.60	-4,880.40	-10,947.60	-42,339.60	1,142.51	
			18017294 - 2	-2.00	0.00	0.00	-2.00	262.09	
			18017294 - 3	-4,617.60	-555.20	-1,305.20	-6,478.00	145.86	
			17312748 - 1	-8,246.20	-3,064.20	-7,799.40	-19,109.80	53.24	
			18075331 - 1	-21,043.30	-7,591.80	-19,298.10	-47,933.20		
			17312729 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	
			17313238 - 1	-235.20	-32.90	-29.90	-298.00	5.91	
			18017319 - 4	-1,210.40	-128.20	-334.80	-1,673.40	392.38	
			70025142 - 1	90,511.32	19,879.80	43,670.64	154,061.76	465.60	
			70043921 - 1	-17.07	-3.23	-8.08	-28.37	0.23	
			70049937 - 1	-8,786.81	-1,271.70	-1,591.95	-11,650.46	51.49	
			70054614 - 1	-61.55	-1.73	-4.31	-67.58	0.51	
			70057638 - 1	73,274.52	17,447.10	41,274.54	131,996.16	543.84	
			70057645 - 1	-710.65	-110.59	-251.09	-1,072.34	3.63	
			70057650 - 1	-96.34	-2.56	-7.89	-106.79	0.66	
			70057655 - 1	-5,176.56	-1,141.27	-1,839.72	-8,157.55	43.49	
			70057656 - 1	-343.23	-51.54	-125.36	-520.13	1.85	
			70057666 - 1	27,461.22	6,726.54	16,165.50	50,353.26	110.64	
			70057676 - 1	-670.97	-254.71	-658.09	-1,583.77	6.13	
			81010653 - 6	-22,237.45	-4,874.63	-10,864.97	-37,977.05	156.48	
			81010653 - 7	-189.87	-18.63	-45.15	-253.65	5.02	
			81011058 - 6	-605.39	-222.31	-553.78	-1,381.49	2.54	
			81011058 - 7	-1,632.02	-252.25	-668.18	-2,552.45	8.70	
			81011058 - 8	-1,360.74	-360.16	-770.99	-2,491.89	6.04	
			81011489 - 1	-178.57	-57.98	-146.15	-382.69	1.95	
			81011489 - 7	-1,319.72	-156.59	-347.04	-1,823.35	11.72	
			81011489 - 8	-2,861.64	-1,069.43	-2,739.95	-6,671.02	9.76	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011516 - 1	-7,422.83	-1,624.07	-3,448.10	-12,495.00	31.98	
			81011516 - 5	-853.46	-377.95	-954.17	-2,185.57	10.31	
			81011516 - 6	-0.13	-0.009	-0.01	-0.15	0.001	
			81011516 - 7	-966.44	-179.83	-498.16	-1,644.43	6.61	
			81011516 - 8	-442.57	-164.12	-420.73	-1,027.42	5.50	
			81011517 - 1	-1,947.22	-295.91	-687.85	-2,930.99	9.66	
			81011517 - 2	-152.23	-10.86	-20.81	-183.90	1.56	
			81011517 - 3	-234.36	-36.06	-75.41	-345.84	1.80	
			81011517 - 4	-3,997.86	-447.50	-544.94	-4,990.30	20.54	
			81021274 - 4	-491.10	-57.80	-150.70	-699.60	2.40	
			81021274 - 5	-4,226.40	-670.00	-1,548.00	-6,444.40	20.80	
			81021274 - 6	-1,547.40	-351.80	-761.60	-2,660.80	7.40	
			81022257 - 3	-886.62	-395.25	-1,051.27	-2,333.14	7.90	
			81022257 - 4	-1,500.80	-599.00	-1,879.52	-3,979.32	16.00	
			81022257 - 5	-1,263.64	-518.34	-1,444.19	-3,226.16	4.95	
			סה"כ צריכה	17,973.41	4,673.86	11,129.82	33,777.08		
12	43882	קבוצת ש. ניר מערכות ביטחון תחזוקה וניקיון 2. ק. תאריך כניסה: 06/06/21	81011517 - 2	152.23	10.86	20.81	183.90	1.56	
			סה"כ צריכה	152.23	10.86	20.81	183.90		
13	34645	קורנית (טי פרינט)	81021274 - 6	1,547.40	351.80	761.60	2,660.80	7.40	
			סה"כ צריכה	1,547.40	351.80	761.60	2,660.80		
14	41886	קורנית (טריטון) ק. קרקע	18017319 - 4	1,210.40	128.20	334.80	1,673.40	392.38	
			סה"כ צריכה	1,210.40	128.20	334.80	1,673.40		
15	18291	קורנית דיגטל	81010653 - 6	22,237.45	4,874.63	10,864.97	37,977.05	156.48	
			81011058 - 6	605.39	222.31	553.78	1,381.49	2.54	
			81011516 - 5	853.46	377.95	954.17	2,185.57	10.31	
			81011516 - 6	0.13	0.009	0.01	0.15	0.001	
			81011516 - 7	966.44	179.83	498.16	1,644.43	6.61	
			סה"כ צריכה	24,662.87	5,654.73	12,871.09	43,188.69		
16	18295	קורנית קומה 2	81011489 - 7	1,319.72	156.59	347.04	1,823.35	11.72	
			81011489 - 8	2,861.64	1,069.43	2,739.95	6,671.02	9.76	
			81011516 - 1	7,422.83	1,624.07	3,448.10	12,495.00	31.98	
			סה"כ צריכה	11,604.19	2,850.08	6,535.10	20,989.38		
17	18296	קורנית קומת קרקע	70049937 - 1	8,786.81	1,271.70	1,591.95	11,650.46	51.49	
			70057655 - 1	5,176.56	1,141.27	1,839.72	8,157.55	43.49	
			70057676 - 1	670.97	254.71	658.09	1,583.77	6.13	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81011058 - 8	1,360.74	360.16	770.99	2,491.89	6.04	
			סה"כ צריכה	15,995.09	3,027.83	4,860.75	23,883.67		
18	18447	רם אדרת	81021274 - 4	491.10	57.80	150.70	699.60	2.40	
			81022257 - 4	1,500.80	599.00	1,879.52	3,979.32	16.00	
			סה"כ צריכה	1,991.90	656.80	2,030.22	4,678.92		
			סה"כ צריכה	191,247.06	44,053.44	101,110.68	336,411.18		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				336,411.18		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 191,247.06)
■ גבע (Kwh 44,053.44)
■ שפל (Kwh 101,110.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18202	שנאי 1	70025142 - 1	90,511.32	19,879.80	43,670.64	154,061.76	465.60	
			סה"כ צריכה	90,511.32	19,879.80	43,670.64	154,061.76		
2	18211	שנאי 2	70057666 - 1	27,461.22	6,726.54	16,165.50	50,353.26	110.64	
			סה"כ צריכה	27,461.22	6,726.54	16,165.50	50,353.26		
3	18206	שנאי 3	70057638 - 1	73,274.52	17,447.10	41,274.54	131,996.16	543.84	
			סה"כ צריכה	73,274.52	17,447.10	41,274.54	131,996.16		

