



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 05/07/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	186.82	71,685.82	24,568.57	10,527.17	36,590.08	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		4,301.15	1,474.11	631.63	2,195.40	תוספת צריכה			
		75,986.96	26,042.69	11,158.80	38,785.48	סה"כ צריכה			
		-1,128.10	-257.00	-132.20	-738.90	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-2,022.80	-6.20	-198.10	-1,818.50	15112930 - 1			
	36.96	12,159.46	2,260.29	1,565.89	8,333.28	81018601 - 3			
	53.31	23,291.13	6,119.54	3,188.74	13,982.85	81018601 - 4			
	10.57	3,314.95	513.72	439.19	2,362.04	81018601 - 5			
		1,346.39	499.19	227.34	619.86	לוח שירותי בית			
		36,961.04	9,129.54	5,090.86	22,740.63	סה"כ צריכה			
		1,128.10	257.00	132.20	738.90	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		2,022.80	6.20	198.10	1,818.50	15112930 - 1			
	14.97	10,232.50	4,182.40	1,617.10	4,433.00	20281997 - 1			
	89.33	34,171.13	10,476.38	5,547.62	18,147.12	81018601 - 6			
	51.55	6,186.29	978.10	385.81	4,822.39	81018601 - 7			
	0.42	413.90	119.41	46.82	247.66	81018601 - 8			
		54,154.72	16,019.50	7,927.65	30,207.57	סה"כ צריכה			
		167,102.72	51,191.73	24,177.32	91,733.68	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		167,102.72				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (91,733.68 Kwh)
■ גבע (24,177.32 Kwh)
■ שפל (51,191.73 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	619.86	227.34	499.19	1,346.39	2.46	
			סה"כ צריכה	619.86	227.34	499.19	1,346.39		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	47,277.10	12,211.30	25,805.20	85,293.60	1.21	
			סה"כ צריכה	47,277.10	12,211.30	25,805.20	85,293.60		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	45,990.50	11,851.70	25,020.80	82,863.00	1.17	
			סה"כ צריכה	45,990.50	11,851.70	25,020.80	82,863.00		

