

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה תעשייה מעלות

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 05/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT (1 אזור)	00025485 - 2	1,130.17	133.42	220.28	1,483.87	9.95	
			00025485 - 5	3,259.03	331.49	80.93	3,671.45	13.35	
			סה"כ צריכה	4,389.20	464.91	301.21	5,155.32		
2	11783	אזור קיפופים (אזור LT (2	00025485 - 3	1,446.43	90.85	103.47	1,640.75	10.97	
			00025485 - 6	3,751.58	632.37	1,125.17	5,509.12	19.00	
			סה"כ צריכה	5,198.01	723.22	1,228.64	7,149.87		
3	42950	זול סטוק מעלות המעפילים	81013142 - 2	1,824.45	41.35	94.02	1,959.83	22.53	
			סה"כ צריכה	1,824.45	41.35	94.02	1,959.83		
4	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	928.45	96.62	214.45	1,239.52	10.97	
			81013142 - 1	1,259.04	119.62	161.18	1,539.84	4.70	
			81013142 - 3	506.12	153.99	329.79	989.90	2.39	
			סה"כ צריכה	2,693.62	370.22	705.42	3,769.26		
5	30922	מפעל LT	70034417 - 1	26,230.81	2,001.04	4,246.52	32,478.38	174.72	
			סה"כ צריכה	26,230.81	2,001.04	4,246.52	32,478.38		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	12,212.68	1,570.15	4,510.26	18,293.09	58.04	
			00025485 - 4	-1.27	-0.21	-0.35	-1.83	0.20	
			סה"כ צריכה	12,211.41	1,569.94	4,509.91	18,291.26		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	36,842.68	5,571.10	19,196.03	61,609.82	150.43	
			סה"כ צריכה	36,842.68	5,571.10	19,196.03	61,609.82		
			סה"כ צריכה	89,390.18	10,741.79	30,281.77	130,413.73		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				130,413.73		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 89,390.18)
- גבע (Kwh 10,741.79)
- שפל (Kwh 30,281.77)

