



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בניין 1

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 06/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בניין 1 חשמל	81017127 - 5	406.40	56.30	49.30	512.00	2.50	
			סה"כ צריכה	406.40	56.30	49.30	512.00		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בניין 1 מ"א	81018679 - 2	157.60	24.80	31.80	214.20	1.20	
			צילרים	1,618.97	249.53	20.53	1,889.04		
			סה"כ צריכה	1,776.57	274.33	52.33	2,103.24		
3	40087	אמדר בניין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	264.60	7.00	0.40	272.00	2.00	
			צילרים	2,718.14	70.43	0.26	2,788.83		
			סה"כ צריכה	2,982.74	77.43	0.66	3,060.83		
4	40101	אמדר בניין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	3,607.80	426.00	732.40	4,766.20	19.40	
			סה"כ צריכה	3,607.80	426.00	732.40	4,766.20		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בניין 1 חשמל	81017127 - 7	3,131.60	386.80	118.30	3,636.70	19.90	
			סה"כ צריכה	3,131.60	386.80	118.30	3,636.70		
6	40098	גרופ פרו סנטר בע"מ בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בניין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	226.80	25.40	9.40	261.60	2.60	
			צילרים	2,329.84	255.57	6.07	2,591.48		
			סה"כ צריכה	2,556.64	280.97	15.47	2,853.08		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בניין 1	81037892 - 1	122.20	8.90	25.00	156.10	2.40	
			סה"כ צריכה	122.20	8.90	25.00	156.10		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בניין 1 מ"א	81018679 - 4	44.70	0.80	1.90	47.40	0.60	
			צילרים	459.19	8.05	1.23	468.46		
			סה"כ צריכה	503.89	8.85	3.13	515.86		
10	40082	חניונים בניין 1	81018564 - 7	832.00	319.40	800.70	1,952.10	3.90	
			סה"כ צריכה	832.00	319.40	800.70	1,952.10		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	805.90	18.80	58.30	883.00	10.90	
			81037892 - 7	725.20	36.70	97.50	859.40	4.70	
			סה"כ צריכה	1,531.10	55.50	155.80	1,742.40		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	101.70	1.50	3.40	106.60	1.00	
			צילרים	1,044.73	15.09	2.20	1,062.02		
			סה"כ צריכה	1,146.43	16.59	5.60	1,168.62		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	580.40	52.50	133.70	766.60	4.60	
			סה"כ צריכה	580.40	52.50	133.70	766.60		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	291.80	92.80	252.40	637.00	4.60	
			סה"כ צריכה	291.80	92.80	252.40	637.00		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	106.20	42.40	102.80	251.40	1.00	
			צילרים	1,090.95	426.62	66.38	1,583.96		
			סה"כ צריכה	1,197.15	469.02	169.18	1,835.36		
16	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	531.50	51.85	46.55	629.90	4.25	
			סה"כ צריכה	531.50	51.85	46.55	629.90		
17	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	116.50	16.35	37.10	169.95	1.00	
			סה"כ צריכה	116.50	16.35	37.10	169.95		
18	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	202.50	25.80	46.35	274.65	1.55	
			סה"כ צריכה	202.50	25.80	46.35	274.65		
19	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	4,962.00	553.90	87.30	5,603.20	29.60	
			סה"כ צריכה	4,962.00	553.90	87.30	5,603.20		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	654.20	186.40	410.00	1,250.60	3.60	
			צילרים	6,720.36	1,875.53	264.76	8,860.65		
			סה"כ צריכה	7,374.56	2,061.93	674.76	10,111.25		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,871.60	233.80	371.40	2,476.80	13.40	
			סה"כ צריכה	1,871.60	233.80	371.40	2,476.80		
22	40096	פאוורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	552.40	46.00	98.80	697.20	3.60	
			צילרים	5,674.61	462.84	63.80	6,201.25		
			סה"כ צריכה	6,227.01	508.84	162.60	6,898.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	1,232.40	148.40	222.80	1,603.60	10.40	
			צילרים	12,660.008	1,493.18	143.87	14,297.06		
			סה"כ צריכה	13,892.41	1,641.58	366.67	15,900.66		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,704.00	249.30	590.70	2,544.00	8.80	
			סה"כ צריכה	1,704.00	249.30	590.70	2,544.00		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	220.80	2.40	1.40	224.60	1.90	
			צילרים	2,268.20	24.15	0.90	2,293.25		
			סה"כ צריכה	2,489.00	26.55	2.30	2,517.85		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-580.40	-52.50	-133.70	-766.60	4.60	
			81017127 - 4	1,278.00	281.00	713.60	2,272.60	7.20	
			81037892 - 1	-122.20	-8.90	-25.00	-156.10	2.40	
			סה"כ צריכה	575.40	219.60	554.90	1,349.90		
			סה"כ צריכה	60,613.20	8,114.90	5,454.60	74,182.70		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				74,182.70		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (60,613.20 Kwh) 82%
- גבע (8,114.90 Kwh) 11%
- שפל (5,454.60 Kwh) 7%

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כלי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	36,585.00	4,881.00	570.00	42,036.00	315.00	
			סה"כ צריכה	36,585.00	4,881.00	570.00	42,036.00		

