

דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 2

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 06/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40138	C4 ביומד - חשמל בנין 2	81019049 - 5	2,530.40	584.60	1,347.20	4,462.20	14.20	
			סה"כ צריכה	2,530.40	584.60	1,347.20	4,462.20		
2	40137	DNA בנין 2	81019049 - 4	17.10	6.60	16.70	40.40	0.10	
			סה"כ צריכה	17.10	6.60	16.70	40.40		
3	29925	KONE בנין 2 קומת קרקע	16226508 - 6	1,402.00	357.40	905.60	2,665.00	7.97	
			סה"כ צריכה	1,402.00	357.40	905.60	2,665.00		
4	24880	ארט מדיקל בנין 2	16226508 - 2	6,059.20	952.80	2,480.80	9,492.80	37.78	
			סה"כ צריכה	6,059.20	952.80	2,480.80	9,492.80		
5	40126	גדות מיכליות ומאגרים לחימיקלים בע"מ בנין 2 קומה 6	81018717 - 1	8,407.80	1,387.80	3,613.20	13,408.80	40.20	
			סה"כ צריכה	8,407.80	1,387.80	3,613.20	13,408.80		
6	26710	גולף בנין 2 קומה 1	16226508 - 4	13,575.20	2,588.00	6,657.60	22,820.80	65.82	
			סה"כ צריכה	13,575.20	2,588.00	6,657.60	22,820.80		
7	40129	דרך לחיים 1 בנין 2 קומה 6	81018717 - 4	13,895.80	4,170.40	10,063.60	28,129.80	65.00	
			סה"כ צריכה	13,895.80	4,170.40	10,063.60	28,129.80		
8	42132	דרך לחיים 2 בנין 2	16226508 - 7	11,147.60	4,666.00	12,206.40	28,020.00	46.74	
			סה"כ צריכה	11,147.60	4,666.00	12,206.40	28,020.00		
9	40134	ואליוס בנין 2 קומה 5	81019049 - 1	1,032.00	263.20	663.00	1,958.20	16.20	
			סה"כ צריכה	1,032.00	263.20	663.00	1,958.20		
10	40127	חשמל XMPie בנין 2 קומה 7	81018717 - 2	15,873.60	4,915.20	12,392.00	33,180.80	57.60	
			סה"כ צריכה	15,873.60	4,915.20	12,392.00	33,180.80		
11	40133	ישראליפט בנין 2 קומה 4 מאור וכוח	81018717 - 8	11,970.00	2,752.40	6,008.80	20,731.20	57.20	
			סה"כ צריכה	11,970.00	2,752.40	6,008.80	20,731.20		
12	40269	מיזוג אויר בנין 2	81006477 - 1	25,470.00	3,170.40	117.60	28,758.00	262.80	
			81006477 - 2	25,638.00	1,326.00	121.20	27,085.20	243.60	
			81006477 - 3	19,154.40	1,288.80	105.60	20,548.80	192.00	
			81006477 - 4	1,140.00	55.20	138.00	1,333.20	193.20	
			81006477 - 8	7,458.00	1,081.40	8.40	8,547.80	46.60	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017123 - 1	469.20	80.40	0.00	549.60	4.80	
			81017123 - 2	942.00	69.60	172.80	1,184.40	222.00	
			81017123 - 3	196.80	63.60	160.80	421.20	56.40	
			81017123 - 4	213.30	0.00	0.30	213.60	23.40	
			81017123 - 5	1,069.20	171.60	0.00	1,240.80	6.00	
			81017123 - 6	2,689.60	1,013.20	2,585.20	6,288.00	10.60	
			81017123 - 7	5,629.60	2,031.20	4,996.00	12,656.80	36.80	
			81017123 - 8	147.20	44.00	112.00	303.20	33.60	
			סה"כ צריכה	90,217.30	10,395.40	8,517.90	109,130.60		
13	40141	משרדי סודסקו בנין 2	81019049 - 8	5,958.00	1,110.80	2,808.80	9,877.60	29.20	
			סה"כ צריכה	5,958.00	1,110.80	2,808.80	9,877.60		
14	40128	ניופארם חשמל בנין 2 קומה 7	81018717 - 3	1,431.20	507.60	1,288.00	3,226.80	13.80	
			סה"כ צריכה	1,431.20	507.60	1,288.00	3,226.80		
15	40136	סמאנג' בנין 2 קומה 5	81019049 - 3	3,619.00	352.40	866.40	4,837.80	19.80	
			סה"כ צריכה	3,619.00	352.40	866.40	4,837.80		
16	26711	ספארק ביווד בנין 2	16226508 - 5	4,724.40	501.60	1,044.40	6,270.40	25.04	
			סה"כ צריכה	4,724.40	501.60	1,044.40	6,270.40		
17	26709	פקס חוזר 2000 בע"מ בנין 2 קומה 2	16226508 - 3	738.20	161.00	404.40	1,303.60	6.13	
			סה"כ צריכה	738.20	161.00	404.40	1,303.60		
18	40135	צ'יטה רסטורנט בנין 2 קומה 6	81019049 - 2	2,636.76	527.61	1,396.43	4,560.80	11.61	
			סה"כ צריכה	2,636.76	527.61	1,396.43	4,560.80		
19	40268	ציבורי בנין 2	81006477 - 5	3,001.00	894.20	1,642.30	5,537.50	11.90	
			81006477 - 6	3,579.00	1,012.10	2,303.40	6,894.50	17.40	
			81006477 - 7	3,378.00	224.80	434.80	4,037.60	18.40	
			81029831 - 1	606.30	230.10	430.90	1,267.30	3.10	
			81029831 - 2	770.70	284.20	726.00	1,780.90	2.70	
			81029831 - 3	764.20	212.10	141.30	1,117.60	2.60	
			81029831 - 4	2,053.60	582.10	767.60	3,403.30	7.80	
			81029831 - 5	632.60	234.20	439.30	1,306.10	3.90	
			81029831 - 6	19.80	27.30	85.10	132.20	0.50	
			81029831 - 7	233.80	104.00	275.60	613.40	1.40	
			81029831 - 8	1,263.70	460.20	1,199.70	2,923.60	5.60	
			סה"כ צריכה	16,302.70	4,265.30	8,446.00	29,014.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	40132	קולופלס בניין 2 קומה 5 מאור וכוח	81018717 - 7	1,244.20	147.40	379.80	1,771.40	7.20	
			סה"כ צריכה	1,244.20	147.40	379.80	1,771.40		
21	40139	קומפאס בניין 2	81019049 - 6	6,007.20	742.80	1,107.20	7,857.20	24.40	
			סה"כ צריכה	6,007.20	742.80	1,107.20	7,857.20		
22	23848	קלו מדיקל בניין 2	16226508 - 1	1,508.00	186.00	426.40	2,120.40	17.92	
			סה"כ צריכה	1,508.00	186.00	426.40	2,120.40		
			סה"כ צריכה	220,297.66	41,542.31	83,040.63	344,880.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				344,880.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 220,297.66)
■ גבע (Kwh 41,542.31)
■ שפל (Kwh 83,040.63)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40267	צ'ילרים 12/7 בניין 2	81006477 - 1	25,470.00	3,170.40	117.60	28,758.00	262.80	
			81006477 - 2	25,638.00	1,326.00	121.20	27,085.20	243.60	
			81006477 - 3	19,154.40	1,288.80	105.60	20,548.80	192.00	
			81006477 - 4	1,140.00	55.20	138.00	1,333.20	193.20	
			81006477 - 8	7,458.00	1,081.40	8.40	8,547.80	46.60	
			81017123 - 1	469.20	80.40	0.00	549.60	4.80	
			81017123 - 2	942.00	69.60	172.80	1,184.40	222.00	
			81017123 - 3	196.80	63.60	160.80	421.20	56.40	
			81017123 - 4	213.30	0.00	0.30	213.60	23.40	
			81017123 - 5	1,069.20	171.60	0.00	1,240.80	6.00	
			סה"כ צריכה	81,750.90	7,307.00	824.70	89,882.60		
2	40266	צ'ילרים 24/7 בניין 2	81017123 - 6	2,689.60	1,013.20	2,585.20	6,288.00	10.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017123 - 7	5,629.60	2,031.20	4,996.00	12,656.80	36.80	
			81017123 - 8	147.20	44.00	112.00	303.20	33.60	
			סה"כ צריכה	8,466.40	3,088.40	7,693.20	19,248.00		

