



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (31/05/21 - 01/05/21)

תאריך הפקה: 08/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31019	(בא לי) קניון	00024306 - 4	-0.15	-0.07	-0.17	-0.39	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.15	-0.07	-0.17	-0.39		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	2,737.25	1,235.48	2,688.33	6,661.06	11.00	
			סה"כ צריכה	2,737.25	1,235.48	2,688.33	6,661.06		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	440.21	193.91	430.61	1,064.73	1.77	
			סה"כ צריכה	440.21	193.91	430.61	1,064.73		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	1,208.71	563.89	1,413.80	3,186.40	7.56	
			סה"כ צריכה	1,208.71	563.89	1,413.80	3,186.40		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	456.66	187.02	433.25	1,076.92	1.90	
			סה"כ צריכה	456.66	187.02	433.25	1,076.92		
6	21644	002.4- סלקום	00013177 - 3	830.90	390.79	885.67	2,107.35	3.28	
			סה"כ צריכה	830.90	390.79	885.67	2,107.35		
7	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	182.44	58.03	4.06	244.53	6.67	
			סה"כ צריכה	182.44	58.03	4.06	244.53		
8	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	0.002	-0.003	0.001	1.4551915228367 E-11	0.006	
			סה"כ צריכה	0.002	-0.003	0.001	1.4551915228367 E-11		
9	21693	005-טויס אר אס	00023916 - 2	3,304.99	1,099.01	523.44	4,927.45	16.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,236.06	883.61	323.79	3,443.45		
			סה"כ צריכה	5,541.05	1,982.62	847.23	8,370.90		
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	6,039.17	2,258.71	2,215.81	10,513.68	41.14	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	683.70	270.17	99.00	1,052.87		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	6,722.87	2,528.88	2,314.81	12,429.56		
11	42089	101-2 עדיקה	00023516 - 1	1,705.44	724.32	351.31	2,781.08	21.83	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,116.38	441.15	161.65	1,719.18		
			סה"כ צריכה	2,821.82	1,165.47	512.96	4,500.26		
12	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	00011015 - 1	62,974.80	25,901.60	45,333.20	134,209.60	315.20	
			סה"כ צריכה	62,974.80	25,901.60	45,333.20	134,209.60		
13	21899	102-בסט מוביל	00024321 - 7	439.45	170.25	232.82	842.52	2.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.05	69.17	25.35	269.58		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	614.50	239.43	258.17	1,112.10		
14	21891	103-דרך היופי	00024321 - 3	356.61	110.83	62.23	529.67	5.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.42	53.51	19.61	208.54		
			סה"כ צריכה	492.03	164.34	81.84	738.21		
15	42457	104 - קארטרס	00024321 - 2	416.78	165.15	260.04	841.98	8.55	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.58	112.45	41.21	438.24		
			סה"כ צריכה	701.36	277.61	301.25	1,280.22		
16	21897	109-106-גולף - פולגת	00024321 - 6	4,428.59	1,647.13	557.66	6,633.37	31.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	838.94	331.52	121.48	1,291.93		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	5,267.52	1,978.64	679.13	8,670.47		
17	21889	110-112-אימפרס	00024321 - 1	1,869.35	608.75	162.35	2,640.45	12.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	297.26	117.47	43.04	457.77		
			סה"כ צריכה	2,166.61	726.21	205.39	3,098.22		
18	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	8,478.50	3,157.79	1,939.28	13,575.57	38.37	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	954.54	377.20	138.22	1,469.95		
			סה"כ צריכה	9,433.04	3,534.98	2,077.50	15,045.52		
19	21712	114-1 איב רושה	00024307 - 3	728.51	248.48	248.04	1,225.03	9.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.90	46.99	17.22	183.11		
			סה"כ צריכה	847.41	295.47	265.26	1,408.14		
20	21708	115- הודיס	00024306 - 7	1,189.41	412.30	207.72	1,809.43	9.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	231.20	91.36	33.48	356.04		
			סה"כ צריכה	1,420.61	503.66	241.20	2,165.48		
21	21713	116-סטוימקי	00024307 - 4	2,223.03	812.66	857.28	3,892.96	10.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	353.41	139.65	51.17	544.24		
			סה"כ צריכה	2,576.44	952.31	908.45	4,437.20		
22	21706	117-118 טווינטי פור סבן	00024306 - 5	1,447.45	560.96	133.61	2,142.02	13.29	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	640.76	253.20	92.78	986.75		
			סה"כ צריכה	2,088.21	814.16	226.39	3,128.77		
23	32473	119-120 דיזל איטליה	00024306 - 3	2,451.66	850.52	391.65	3,693.83	20.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	538.37	212.74	77.96	829.07		
			סה"כ צריכה	2,990.03	1,063.27	469.61	4,522.91		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	21692	121-זיפ	1 - 00023916	1,587.59	563.28	352.32	2,503.20	11.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,099.86	434.62	159.26	1,693.75		
			סה"כ צריכה	2,687.46	997.91	511.59	4,196.95		
25	21711	122-קרייזי לין	2 - 00024307	2,623.65	811.60	309.89	3,745.14	14.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	508.65	201.00	73.65	783.30		
			סה"כ צריכה	3,132.30	1,012.60	383.54	4,528.44		
26	22095	123-סופר פארם קניון 1	2 - 81011813	13,048.84	4,871.66	4,176.24	22,096.73	55.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,232.76	882.30	323.31	3,438.37		
			סה"כ צריכה	15,281.60	5,753.96	4,499.54	25,535.10		
27	21697	124-זארה	1 - 00024291	24,781.85	8,113.86	6,523.98	39,419.69	120.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	24,781.85	8,113.86	6,523.98	39,524.65		
28	21664	126-לנדור מטבח	5 - 00023527	7,305.98	2,699.04	2,576.51	12,581.53	46.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	769.57	304.11	111.44	1,185.12		
			סה"כ צריכה	8,075.55	3,003.15	2,687.95	13,766.65		
29	21749	126.1-מחסן לנדור	7 - 00024309	87.69	41.94	106.06	235.69	0.51	
			סה"כ צריכה	87.69	41.94	106.06	235.69		
30	21667	SIS - 126.2	8 - 00023527	333.42	97.62	43.10	474.14	4.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	118.90	46.99	17.22	183.11		
			סה"כ צריכה	452.32	144.61	60.31	657.25		
31	21663	127-עונות	4 - 00023527	1,154.90	379.21	255.47	1,789.58	9.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	379.83	150.10	55.00	584.93		
			סה"כ צריכה	1,534.74	529.30	310.47	2,374.51		
32	21661	128-פרג'	3 - 00023527	1,157.89	357.01	136.74	1,651.64	9.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.60	88.75	32.52	345.87		
			סה"כ צריכה	1,382.49	445.76	169.26	1,997.51		
33	21742	128.1-מחסן פרג	5 - 00024309	60.33	6.54	16.15	83.02	3.98	
			סה"כ צריכה	60.33	6.54	16.15	83.02		
34	21659	129-1 - אוריגנל	1 - 00023527	1,447.84	509.09	346.73	2,303.66	8.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.51	92.67	33.96	361.13		
			סה"כ צריכה	1,682.34	601.76	380.69	2,664.79		
35	43108	130-גולדה	2 - 00023527	1.96	0.32	2.98	5.26	1.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	502.04	198.39	72.70	773.12		
			מנדפים 2	0.24	0.05	0.17	0.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	504.24	198.76	75.84	778.84		
36	42390	131 נייקי (נוסף)	3 - 16048032	12,714.00	4,788.40	4,182.00	21,684.40	93.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	3,405.29	1,345.64	493.09	5,244.02		
			סה"כ צריכה	16,119.29	6,134.04	4,675.09	26,928.42		
37	22149	131.1 בלאק	4 - 16048032	6,060.80	2,122.40	3,413.00	11,596.20	40.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	594.52	234.93	86.09	915.54		
			סה"כ צריכה	6,655.32	2,357.33	3,499.09	12,511.74		
38	22144	131.2 מחסן בלאק	2 - 16193880	522.10	250.70	613.10	1,385.90	3.09	
			סה"כ צריכה	522.10	250.70	613.10	1,385.90		
39	21695	132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה	4 - 00023916	0.04	0.00	0.00	0.04	0.07	
			סה"כ צריכה	0.04	0.00	0.00	0.04		
40	21770	132.2 מחסן לגעת באוכל	2 - 00024310	19.52	9.53	17.63	46.68	0.39	
			סה"כ צריכה	19.52	9.53	17.63	46.68		
41	21776	132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2	4 - 00024310	1.98	0.95	2.34	5.26	0.008	
			סה"כ צריכה	1.98	0.95	2.34	5.26		
42	22147	133-א.ל.מ	2 - 16048032	3,473.00	1,120.40	387.40	4,980.80	28.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,136.20	448.98	164.52	1,749.70		
			סה"כ צריכה	4,609.20	1,569.38	551.92	6,730.50		
43	21691	134-צילדרנס פלייס	8 - 00023703	3,326.13	1,099.63	500.20	4,925.96	24.35	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	871.96	344.57	126.26	1,342.79		
			סה"כ צריכה	4,198.09	1,444.20	626.46	6,268.75		
44	21915	134.2 - יאגנה	2 - 00024323	527.75	199.13	139.04	865.92	5.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			סה"כ צריכה	699.50	267.00	163.91	1,130.41		
45	21682	135 לי קופר	7 - 00023700	786.64	238.94	125.97	1,151.55	6.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	336.90	133.13	48.78	518.81		
			סה"כ צריכה	1,123.53	372.07	174.75	1,670.36		
46	21678	136-קרביץ	3 - 00023700	1,309.38	408.17	200.24	1,917.80	7.01	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	360.02	142.26	52.13	554.41		
			סה"כ צריכה	1,669.40	550.43	252.38	2,472.21		
47	21676	137-ללין	1 - 00023700	1,683.95	621.23	298.89	2,604.07	7.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.02	56.12	20.57	218.71		
			סה"כ צריכה	1,825.98	677.35	319.46	2,822.79		
48	21918	137.1 טופ טן	4 - 00024323	692.25	240.11	183.01	1,115.37	6.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.81	50.90	18.65	198.37		
			סה"כ צריכה	821.06	291.01	201.66	1,313.74		
49	21680	138-דיזיל	00023700 - 5	1,637.38	559.12	215.51	2,412.01	9.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.90	90.06	33.00	350.96		
			סה"כ צריכה	1,865.28	649.18	248.51	2,762.97		
50	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	2,751.52	1,002.28	561.57	4,315.37	15.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	455.80	180.11	66.00	701.92		
			סה"כ צריכה	3,207.32	1,182.40	627.57	5,017.29		
51	21685	141-אריסטו שמש	00023703 - 2	1,098.32	295.21	150.78	1,544.30	11.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.90	90.06	33.00	350.96		
			סה"כ צריכה	1,326.22	385.27	183.78	1,895.26		
52	26637	142 - מאניה	00023703 - 1	1,759.58	661.48	358.67	2,779.73	12.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.47	122.69	44.96	478.12		
			סה"כ צריכה	2,070.05	784.16	403.63	3,257.84		
53	21689	143-סברובסקי	00023703 - 6	641.44	223.74	79.42	944.61	7.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			סה"כ צריכה	813.20	291.61	104.29	1,209.10		
54	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	2,169.95	713.40	257.79	3,141.14	13.16	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	393.04	155.32	56.91	605.27		
			סה"כ צריכה	2,562.99	868.71	314.71	3,746.41		
55	22094	145-מננו	81011813 - 1	5,205.44	1,755.62	1,411.59	8,372.65	29.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,859.53	734.82	269.26	2,863.61		
			סה"כ צריכה	7,064.97	2,490.44	1,680.86	11,236.26		
56	21917	146-אינטימה	00024323 - 3	1,825.76	569.67	193.25	2,588.68	12.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	386.44	152.71	55.96	595.10		
			סה"כ צריכה	2,212.20	722.37	249.20	3,183.78		
57	21683	146.1-קסטרו קיד	00023700 - 8	1,771.26	637.21	319.73	2,728.20	13.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	386.44	152.71	55.96	595.10		
			סה"כ צריכה	2,157.70	789.92	375.69	3,323.30		
58	21926	147-רנואר	00024323 - 7	0.00	0.00	-0.0005	-0.0005	0.001	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,370.70	541.65	198.48	2,110.83		
			סה"כ צריכה	1,370.70	541.65	198.48	2,110.83		
59	21714	147-148 מחסן רנואר	00024307 - 5	11.17	5.33	13.20	29.70	0.12	
			סה"כ צריכה	11.17	5.33	13.20	29.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
60	21679	149 א'-ארנקי שולה	00023700 - 4	1,412.14	466.35	92.79	1,971.29	10.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	188.27	74.40	27.26	289.92		
			סה"כ צריכה	1,600.41	540.74	120.06	2,261.21		
61	25901	150-2 רנואר	00023703 - 7	8,760.63	2,972.44	1,387.05	13,120.12	41.92	
			סה"כ צריכה	8,760.63	2,972.44	1,387.05	13,120.12		
62	21928	151- אופטיקה הלפרין	00024323 - 8	843.08	309.76	419.81	1,572.64	8.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			סה"כ צריכה	1,014.83	377.63	444.68	1,837.13		
63	21688	151.1-סמארטפון גרעין 5 ק. 3	00023703 - 5	499.90	216.85	347.58	1,064.33	2.53	
			סה"כ צריכה	499.90	216.85	347.58	1,064.33		
64	41840	152.3 ספורט דיפו	00023700 - 2	355.86	124.85	52.13	532.85	1.98	
			00024323 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.72	54.82	20.09	213.63		
			סה"כ צריכה	494.58	179.67	72.22	746.47		
65	21901	154-רויאלטי	00024321 - 8	302.33	96.60	39.48	438.41	2.97	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.99	86.14	31.57	335.70		
			סה"כ צריכה	520.32	182.75	71.04	774.11		
66	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,603.96	722.44	1,185.10	3,511.50	8.94	
			סה"כ צריכה	1,603.96	722.44	1,185.10	3,511.50		
67	21639	155.1-סחוט - מחסן	00023702 - 8	291.78	137.70	339.08	768.55	1.23	
			סה"כ צריכה	291.78	137.70	339.08	768.55		
68	21703	156-דינמיקה	00024306 - 2	352.84	146.03	238.56	737.43	1.69	
			סה"כ צריכה	352.84	146.03	238.56	737.43		
69	21702	157-דז'וקן עולם הממתקים	00024306 - 1	476.71	195.39	370.30	1,042.41	2.59	
			סה"כ צריכה	476.71	195.39	370.30	1,042.41		
70	21997	158-ריגושים	00024803 - 2	117.95	38.83	9.19	165.98	0.75	
			סה"כ צריכה	117.95	38.83	9.19	165.98		
71	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	00024309 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	21779	162-מפעל הפיס - היפרנטו	00024310 - 5	128.13	54.61	104.73	287.48	0.91	
			סה"כ צריכה	128.13	54.61	104.73	287.48		
73	21636	164-מגנוליה	00023702 - 5	195.45	96.50	142.97	434.92	0.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	56.15	22.19	8.13	86.47		
			סה"כ צריכה	251.60	118.69	151.10	521.39		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	21783	166- פנוי - מקס ברנר	00024310 - 6	1,118.79	440.39	670.12	2,229.30	7.32	
		סה"כ צריכה		1,118.79	440.39	670.12	2,229.30		
75	21707	167-חדר מירס	00024306 - 6	0.28	0.12	0.17	0.57	0.03	
		סה"כ צריכה		0.28	0.12	0.17	0.57		
76	21651	170 אפרודיטה	00022798 - 2	3,242.98	1,140.36	472.22	4,855.56	17.72	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		465.71	184.03	67.44	717.17		
		סה"כ צריכה		3,708.69	1,324.39	539.66	5,572.73		
77	21656	171-ורדינון	00022798 - 7	1,525.42	490.15	273.50	2,289.06	14.09	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		383.14	151.40	55.48	590.02		
		סה"כ צריכה		1,908.55	641.55	328.98	2,879.08		
78	21657	172-173-ביוטיקר	00022798 - 8	1,573.25	530.11	242.92	2,346.28	10.80	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		571.40	225.80	82.74	879.94		
		סה"כ צריכה		2,144.65	755.90	325.66	3,226.22		
79	21654	174-גולף בייבי	00022798 - 5	5,997.65	2,046.36	652.98	8,697.00	39.27	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		455.80	180.11	66.00	701.92		
		סה"כ צריכה		6,453.45	2,226.48	718.98	9,398.92		
80	21655	175-177-שילב קידס	00022798 - 6	2,068.43	522.14	184.89	2,775.46	20.53	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		904.99	357.62	131.04	1,393.66		
		סה"כ צריכה		2,973.42	879.75	315.94	4,169.12		
81	22143	180 בודי שופ	16193880 - 1	480.70	124.40	66.20	671.30	5.49	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		171.75	67.87	24.87	264.49		
		סה"כ צריכה		652.45	192.27	91.07	935.79		
82	21745	182 אושי אושי דוכן	00024309 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
83	21767	182.1 אושי אושי מחסן	00024310 - 1	1,250.68	502.89	599.00	2,352.58	14.67	
		סה"כ צריכה		1,250.68	502.89	599.00	2,352.58		
84	21787	189 - ריבאר	00024310 - 7	697.06	292.10	480.23	1,469.38	5.05	
		סה"כ צריכה		697.06	292.10	480.23	1,469.38		
85	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	271.90	119.50	236.50	627.90	2.09	
		סה"כ צריכה		271.90	119.50	236.50	627.90		
86	21966	200-וולטריט	00024326 - 1	-0.001	-0.001	0.001	-0.001	0.002	
		סה"כ צריכה		-0.001	-0.001	0.001	-0.001		
87	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	962.67	246.64	88.46	1,297.77	6.50	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		168.45	66.56	24.39	259.40		
		סה"כ צריכה		1,131.11	313.21	112.85	1,557.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
88	21670	203- פלומר	3 - 00023699	850.58	323.33	218.16	1,392.08	6.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.72	54.82	20.09	213.63		
			סה"כ צריכה	989.31	378.15	238.25	1,605.71		
89	33829	204 - סולתם	7 - 00023699	1,024.28	291.84	195.55	1,511.66	6.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	244.41	96.58	35.39	376.39		
			סה"כ צריכה	1,268.69	388.43	230.94	1,888.05		
90	21645	209-הדור השלישי	4 - 00013177	1,204.06	295.99	229.74	1,729.79	7.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	310.47	122.69	44.96	478.12		
			סה"כ צריכה	1,514.53	418.67	274.70	2,207.91		
91	21643	210- גויה	2 - 00013177	616.09	179.49	57.10	852.69	5.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	201.48	79.62	29.17	310.27		
			סה"כ צריכה	817.57	259.11	86.28	1,162.95		
92	21675	211-סבון של פעם	8 - 00023699	565.40	198.19	159.38	922.96	6.44	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.36	70.48	25.83	274.66		
			סה"כ צריכה	743.75	268.67	185.20	1,197.62		
93	21673	212-אירוקה	6 - 00023699	820.05	283.46	194.04	1,297.56	6.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	168.45	66.56	24.39	259.40		
			סה"כ צריכה	988.50	350.03	218.43	1,556.96		
94	21649	212.1 אוינס	8 - 00013177	157.46	55.78	68.97	282.21	3.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	79.27	31.32	11.48	122.07		
			סה"כ צריכה	236.73	87.10	80.45	404.28		
95	21904	213.1 - סמארט	2 - 00024322	606.27	215.83	302.52	1,124.62	4.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.81	50.90	18.65	198.37		
			סה"כ צריכה	735.08	266.73	321.18	1,322.98		
96	21907	213.2 רולדין	4 - 00024322	5,709.69	2,420.78	3,987.44	12,117.92	38.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.93	103.11	37.78	401.82		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	5,970.62	2,523.89	4,025.22	13,264.91		
97	39913	214-215 נעמן גרופ	1 - 00024320	1,636.24	522.79	236.32	2,395.35	9.38	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	366.62	144.87	53.09	564.58		
			סה"כ צריכה	2,002.86	667.66	289.40	2,959.93		
98	21912	216-נין ווסט	6 - 00024322	1,316.13	461.59	384.54	2,162.26	7.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	251.02	99.19	36.35	386.56		
			סה"כ צריכה	1,567.15	560.78	420.89	2,548.83		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
99	21903	217-נעלי נימרוד	1 - 00024322	649.89	184.86	81.26	916.02	6.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	251.02	99.19	36.35	386.56		
			סה"כ צריכה	900.91	284.06	117.61	1,302.58		
100	21910	218 - 219-פייר קרדן	5 - 00024322	2,070.12	816.53	579.78	3,466.43	17.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	515.25	203.61	74.61	793.47		
			סה"כ צריכה	2,585.38	1,020.14	654.39	4,259.90		
101	21886	220-הגרה	7 - 00024320	807.59	251.82	76.21	1,135.62	4.33	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.05	69.17	25.35	269.58		
			סה"כ צריכה	982.64	321.00	101.56	1,405.20		
102	21885	221-גרבו	5 - 00024320	857.61	231.25	43.38	1,132.23	6.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			סה"כ צריכה	1,029.36	299.12	68.25	1,396.72		
103	21878	222-מניק שיווק מתנות	3 - 00024320	1,178.33	383.63	137.11	1,699.07	7.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.60	88.75	32.52	345.87		
			סה"כ צריכה	1,402.93	472.38	169.63	2,044.95		
104	21888	223-224-אפריל	8 - 00024320	1,653.75	583.46	512.85	2,750.05	16.12	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	571.40	225.80	82.74	879.94		
			סה"כ צריכה	2,225.15	809.25	595.59	3,629.98		
105	22104	225 חנות H&M	4 - 81011867	25,132.18	8,282.52	3,222.70	36,637.40	131.52	
			סה"כ צריכה	25,132.18	8,282.52	3,222.70	36,637.40		
106	21870	X-REAY 229	3 - 00024319	1,265.00	346.87	98.29	1,710.17	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	105.69	41.77	15.30	162.76		
			סה"כ צריכה	1,370.70	388.64	113.60	1,872.93		
107	21866	229-ריקושט	2 - 00024319	1,521.34	438.42	250.45	2,210.20	8.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	465.71	184.03	67.44	717.17		
			סה"כ צריכה	1,987.04	622.45	317.88	2,927.38		
108	21961	230 א'בא מאהבה	6 - 00024325	82.44	14.06	32.79	129.29	5.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	293.96	116.16	42.57	452.68		
			סה"כ צריכה	376.40	130.22	75.35	581.98		
109	21863	230-קריוקס	1 - 00024319	2,481.33	835.23	281.14	3,597.70	14.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.65	114.86	42.09	447.60		
			סה"כ צריכה	2,771.99	950.09	323.23	4,045.30		
110	21954	232-סוויט גירל שופ	3 - 00024325	632.49	184.03	201.27	1,017.79	8.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.14	65.26	23.91	254.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	797.64	249.29	225.18	1,272.11		
111	21872	233-באג	5 - 00024319	1,194.22	364.68	292.07	1,850.97	7.22	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	396.35	156.62	57.39	610.36		
			סה"כ צריכה	1,590.57	521.30	349.46	2,461.33		
112	21943	234-הפנינג	1 - 00024325	1,620.74	521.24	209.61	2,351.58	10.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	429.38	169.67	62.17	661.22		
			סה"כ צריכה	2,050.11	690.91	271.78	3,012.81		
113	21874	235-אי-גלידה ב"ש	6 - 00024319	1,878.16	795.06	1,498.64	4,171.86	10.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	99.09	39.16	14.35	152.59		
			סה"כ צריכה	1,977.25	834.22	1,512.99	4,324.45		
114	21965	235-עולם הממתקים	8 - 00024325	674.09	278.95	317.36	1,270.40	4.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	115.60	45.68	16.74	178.02		
			סה"כ צריכה	789.69	324.64	334.09	1,448.42		
115	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	6 - 00023702	50.50	20.15	38.86	109.51	0.92	
			סה"כ צריכה	50.50	20.15	38.86	109.51		
116	21634	235.2-מחסן גלידה בש	2 - 00023702	118.08	55.02	136.81	309.90	0.67	
			סה"כ צריכה	118.08	55.02	136.81	309.90		
117	21951	237-צבע הכסף 2	2 - 00024325	466.67	137.31	52.71	656.70	4.82	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.96	73.09	26.78	284.84		
			סה"כ צריכה	651.63	210.40	79.50	941.53		
118	21701	238-גלובוס מקס	1 - 00024304	14,510.74	6,237.98	10,303.41	31,052.13	214.24	
			סה"כ צריכה	14,510.74	6,237.98	10,303.41	31,052.13		
119	21995	239-צוקה	8 - 00024622	5,053.89	1,807.85	1,589.14	8,450.89	25.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			מנדפים 2	628.20	275.42	88.78	992.41		
			סה"כ צריכה	5,853.84	2,151.15	1,702.80	9,707.78		
120	21738	239.1-צוקה מחסן	3 - 00024309	57.41	25.58	58.90	141.89	0.29	
			סה"כ צריכה	57.41	25.58	58.90	141.89		
121	21994	240-המטבח של סימה	7 - 00024622	2,765.68	882.50	832.19	4,480.37	24.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	270.84	107.02	39.22	417.08		
			מנדפים 2	343.77	134.45	46.49	524.71		
			סה"כ צריכה	3,380.29	1,123.97	917.90	5,422.17		
122	21996	240.1-המטבח של סימה מחסן	1 - 00024803	5.56	2.56	6.52	14.64	0.12	
			סה"כ צריכה	5.56	2.56	6.52	14.64		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
123	21990	241-מקדונלס-כשר	4 - 00024622	3,328.59	1,148.98	1,230.82	5,708.39	21.83	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		135.42	53.51	19.61	208.54		
		מנדפים 2		413.74	175.05	68.77	657.55		
		סה"כ צריכה		3,877.75	1,377.54	1,319.20	6,574.49		
124	21737	241.1-מחסן מקדונלס כשר	2 - 00024309	767.35	359.92	867.65	1,994.92	4.32	
		סה"כ צריכה		767.35	359.92	867.65	1,994.92		
125	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024622	1,478.93	568.26	1,024.36	3,071.55	9.76	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		135.42	53.51	19.61	208.54		
		מנדפים 2		183.83	86.57	57.23	327.63		
		סה"כ צריכה		1,798.18	708.35	1,101.20	3,607.73		
126	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	3 - 00024310	206.27	97.28	238.32	541.87	0.93	
		סה"כ צריכה		206.27	97.28	238.32	541.87		
127	21799	243-קרפצו	1 - 00024317	3,031.32	1,199.93	1,296.84	5,528.08	22.68	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		178.36	70.48	25.83	274.66		
		סה"כ צריכה		3,209.67	1,270.41	1,322.66	5,802.74		
128	38752	244-סיציליאנו	5 - 00024622	1,815.41	744.21	828.20	3,387.83	12.88	
		סה"כ צריכה		1,815.41	744.21	828.20	3,387.83		
129	41850	245 - בורגרנץ'	5 - 00024318	3,578.76	1,383.78	1,926.58	6,889.12	19.59	
		סה"כ צריכה		3,578.76	1,383.78	1,926.58	6,889.12		
130	21987	245 א-מקדונלס	1 - 00024622	7,041.11	3,197.81	2,841.08	13,080.00	42.02	
		העמסת מנדף		1,395.10	478.87	397.51	2,271.48		
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		320.38	126.60	46.39	493.38		
		סה"כ צריכה		8,756.59	3,803.29	3,284.98	15,844.86		
131	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	1 - 00023702	877.03	402.85	943.69	2,223.57	5.73	
		סה"כ צריכה		877.03	402.85	943.69	2,223.57		
132	21840	246-אינגליש קייק	4 - 00024318	4,348.43	1,818.34	2,686.73	8,853.49	30.19	
		העמסת מנדפים		861.58	272.30	375.91	1,509.79		
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		313.78	123.99	45.44	483.20		
		סה"כ צריכה		5,523.78	2,214.62	3,108.08	10,846.49		
133	35574	247 - ריפלי	5 - 00024317	2,074.63	659.48	425.76	3,159.87	13.63	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		416.16	164.45	60.26	640.88		
		סה"כ צריכה		2,490.79	823.93	486.03	3,800.75		
134	21805	248 - קיווי	3 - 00024317	1,502.38	415.27	116.92	2,034.57	8.53	
		חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור		208.08	82.23	30.13	320.44		
		סה"כ צריכה		1,710.47	497.50	147.05	2,355.01		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
135	19670	249 בובי בראון	1 - 16048038	792.10	230.30	137.60	1,160.00	7.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.00	43.07	15.78	167.85		
			סה"כ צריכה	901.10	273.37	153.38	1,327.85		
136	27301	249-250 ביגה	2 - 00024622	6,701.04	2,305.38	2,534.22	11,540.64	41.74	
			מיוזג אוויר	264.23	104.41	38.26	406.91		
			מנדפים להעמסה	1,327.72	345.23	354.58	2,027.53		
			סה"כ צריכה	8,292.99	2,755.02	2,927.06	13,975.07		
137	21638	249.1 מחסן רולדין	7 - 00023702	579.61	264.97	639.16	1,483.75	2.71	
			סה"כ צריכה	579.61	264.97	639.16	1,483.75		
138	27302	249.2 ביגה	4 - 00024309	987.59	438.02	1,076.87	2,502.47	4.96	
			סה"כ צריכה	987.59	438.02	1,076.87	2,502.47		
139	21802	251- גנטלמן	2 - 00024317	1,766.01	590.09	237.71	2,593.81	11.13	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	184.96	73.09	26.78	284.84		
			סה"כ צריכה	1,950.97	663.18	264.49	2,878.64		
140	21819	253-הבורסה לתכשיטים	6 - 00024317	779.86	251.96	92.32	1,124.14	4.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	128.81	50.90	18.65	198.37		
			סה"כ צריכה	908.67	302.86	110.97	1,322.51		
141	21852	254 -היינס	7 - 00024318	1,532.85	494.77	265.44	2,293.06	11.39	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	360.02	142.26	52.13	554.41		
			סה"כ צריכה	1,892.86	637.04	317.57	2,847.47		
142	19672	254.1 נעלי פאפיה	3 - 16048038	784.85	248.05	106.80	1,139.70	5.24	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	257.63	101.80	37.30	396.73		
			סה"כ צריכה	1,042.48	349.85	144.10	1,536.43		
143	21822	254.2 תפור עלי	7 - 00024317	952.39	245.44	113.98	1,311.81	7.69	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.54	62.65	22.96	244.14		
			סה"כ צריכה	1,110.92	308.09	136.94	1,555.96		
144	21791	254.2.1 מחסן תפור עלי	8 - 00024310	26.27	6.02	14.70	46.99	0.69	
			סה"כ צריכה	26.27	6.02	14.70	46.99		
145	21831	255 -גלי	1 - 00024318	80.03	16.87	100.97	197.88	2.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	696.91	275.39	100.91	1,073.22		
			סה"כ צריכה	776.95	292.26	201.89	1,271.09		
146	21837	257-צומת ספרים	3 - 00024318	2,841.66	935.86	385.46	4,162.98	17.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	696.91	275.39	100.91	1,073.22		
			סה"כ צריכה	3,538.57	1,211.25	486.37	5,236.19		
147	21834	258-לורד קיטש	2 - 00024318	771.24	267.08	172.68	1,210.99	7.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	323.68	127.91	46.87	498.46		
			סה"כ צריכה	1,094.92	394.98	219.55	1,709.45		
148	44108	259 - הארי	00024318 - 8	350.13	44.63	57.04	451.80	14.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,020.60	403.30	147.78	1,571.68		
			סה"כ צריכה	1,370.73	447.93	204.83	2,023.48		
149	21992	260-262 גולף אנד קו	00024622 - 6	5,835.76	2,033.69	620.59	8,490.04	48.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,317.86	520.77	190.83	2,029.45		
			סה"כ צריכה	7,153.62	2,554.45	811.42	10,519.49		
150	30974	263 - דלתא (פומה)	00023699 - 1	168.74	66.72	121.08	356.54	2.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.54	62.65	22.96	244.14		
			סה"כ צריכה	327.28	129.37	144.04	600.68		
151	21646	264-תמנון	00013177 - 5	3,191.21	998.60	434.83	4,624.64	17.74	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	746.45	294.97	108.09	1,149.51		
			סה"כ צריכה	3,937.67	1,293.57	542.92	5,774.16		
152	21666	265-סחוט	00023527 - 7	1,845.76	811.16	1,583.48	4,240.41	9.31	
			סה"כ צריכה	1,845.76	811.16	1,583.48	4,240.41		
153	21715	265.1-מחסן סחוט	00024307 - 6	490.53	226.34	529.79	1,246.67	2.63	
			סה"כ צריכה	490.53	226.34	529.79	1,246.67		
154	22101	267.1-קניון (הולמס)	81011867 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22102	267.2-קניון (הולמס)	81011867 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22103	267.3-קניון (הולמס)	81011867 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
157	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	21968	268-אור חשאי	00024326 - 3	1,854.82	461.55	37.15	2,353.52	13.72	
			סה"כ צריכה	1,854.82	461.55	37.15	2,353.52		
159	22114	301-פוקס	81018431 - 8	10,824.80	3,274.00	2,180.00	16,278.80	84.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,807.46	1,109.40	406.53	4,323.39		
			סה"כ צריכה	13,632.26	4,383.40	2,586.53	20,602.19		
160	22157	301.1-סטייליש	81039935 - 8	2,372.35	577.25	152.00	3,101.60	16.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	637.46	251.90	92.31	981.66		
			סה"כ צריכה	3,009.81	829.15	244.31	4,083.26		
161	22120	302 - מגה ספורט ילדים	81018444 - 7	957.60	142.20	24.40	1,124.20	12.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	502.04	198.39	72.70	773.12		
			סה"כ צריכה	1,459.64	340.59	97.10	1,897.32		
162	22129	303.1 פנדורה	81034859 - 3	416.90	92.10	74.70	583.70	3.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	155.24	61.34	22.48	239.06		
			סה"כ צריכה	572.14	153.44	97.18	822.76		
163	25902	304 - אי דיג'יטל	81034859 - 4	2,378.40	775.50	748.10	3,902.00	15.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	396.35	156.62	57.39	610.36		
			סה"כ צריכה	2,774.75	932.12	805.49	4,512.36		
164	22128	304.2 בילבונג	81034859 - 2	940.10	300.10	229.40	1,469.60	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	224.60	88.75	32.52	345.87		
			סה"כ צריכה	1,164.70	388.85	261.92	1,815.47		
165	22131	305 פיקס	81034859 - 5	815.10	258.50	155.10	1,228.70	6.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	231.20	91.36	33.48	356.04		
			סה"כ צריכה	1,046.30	349.86	188.58	1,584.74		
166	22132	306 רונן חן	81034859 - 6	1,209.10	339.70	162.20	1,711.00	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.99	86.14	31.57	335.70		
			סה"כ צריכה	1,427.09	425.84	193.77	2,046.70		
167	22133	307 יונס קמוטו	81034859 - 7	1,172.60	311.70	118.50	1,602.80	7.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	221.29	87.45	32.04	340.78		
			סה"כ צריכה	1,393.89	399.15	150.54	1,943.58		
168	22115	309.1 טבע נאות	81018444 - 1	835.90	261.00	160.90	1,257.80	5.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	191.57	75.70	27.74	295.01		
			סה"כ צריכה	1,027.47	336.70	188.64	1,552.81		
169	22116	309.2 לידי קומפורט	81018444 - 2	431.60	156.50	135.30	723.40	8.20	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	171.75	67.87	24.87	264.49		
			סה"כ צריכה	603.35	224.37	160.17	987.89		
170	22078	311 קפה גרג	81011509 - 1	9,932.57	3,756.01	3,965.47	17,654.05	59.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	231.20	91.36	33.48	356.04		
			סה"כ צריכה	10,163.77	3,847.37	3,998.95	18,010.09		
171	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	81037207 - 3	252.80	109.65	57.45	419.90	1.35	
			סה"כ צריכה	252.80	109.65	57.45	419.90		
172	22079	312 ניו	81011509 - 2	1,363.83	417.23	125.25	1,906.31	9.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.90	90.06	33.00	350.96		
			סה"כ צריכה	1,591.73	507.29	158.25	2,257.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
173	29212	313 סלקום	3 - 81011509	2,126.30	567.31	599.77	3,293.38	11.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	313.78	123.99	45.44	483.20		
			סה"כ צריכה	2,440.07	691.30	645.21	3,776.58		
174	22081	314 ספרינג	4 - 81011509	1,681.46	585.86	319.90	2,587.22	8.48	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	307.17	121.38	44.48	473.03		
			סה"כ צריכה	1,988.63	707.24	364.38	3,060.25		
175	43032	315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה	1 - 81037207	180.35	79.10	99.90	359.35	1.70	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	237.81	93.97	34.44	366.22		
			סה"כ צריכה	418.16	173.07	134.34	725.57		
176	41808	315.2 סוויט טיים	5 - 81011509	1,998.74	724.26	690.80	3,413.79	10.59	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	181.66	71.78	26.30	279.75		
			סה"כ צריכה	2,180.39	796.04	717.10	3,693.54		
177	22083	316 ליה לונדון	6 - 81011509	1,298.90	457.56	328.64	2,085.10	8.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.08	82.23	30.13	320.44		
			סה"כ צריכה	1,506.99	539.79	358.77	2,405.54		
178	22084	318 מאק	7 - 81011509	998.57	303.41	288.57	1,590.56	9.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	217.99	86.14	31.57	335.70		
			סה"כ צריכה	1,216.57	389.56	320.14	1,926.26		
179	22085	319 סליו	8 - 81011509	1,736.97	544.76	288.44	2,570.17	12.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	435.98	172.28	63.13	671.40		
			סה"כ צריכה	2,172.96	717.04	351.57	3,241.57		
180	22108	325-ברשקה	2 - 81018431	6,178.50	2,042.60	1,291.70	9,512.80	41.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,473.09	582.11	213.31	2,268.51		
			סה"כ צריכה	7,651.59	2,624.71	1,505.01	11,781.31		
181	22109	327-פול אנד בר	3 - 81018431	4,208.90	1,543.60	1,259.90	7,012.40	29.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,307.95	516.85	189.39	2,014.19		
			סה"כ צריכה	5,516.85	2,060.45	1,449.29	9,026.59		
182	22107	329-אלוח	1 - 81018431	2,666.80	927.20	819.10	4,413.10	10.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	478.92	189.25	69.35	737.52		
			סה"כ צריכה	3,145.72	1,116.45	888.45	5,150.62		
183	22111	330 סטודיו פשה	5 - 81018431	524.70	138.30	112.20	775.20	4.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	158.54	62.65	22.96	244.14		
			סה"כ צריכה	683.24	200.95	135.16	1,019.34		
184	22154	331 דפנה לוינסון	5 - 81039935	429.60	103.80	66.00	599.40	4.60	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	142.02	56.12	20.57	218.71		
			סה"כ צריכה	571.62	159.92	86.57	818.11		
185	22155	332 דלתא	6 - 81039935	2,832.35	900.70	413.15	4,146.20	16.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	518.55	204.91	75.09	798.56		
			סה"כ צריכה	3,350.90	1,105.61	488.24	4,944.76		
186	22150	333 אדיס	1 - 81039935	3,695.30	1,294.60	589.90	5,579.80	25.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	650.67	257.12	94.22	1,002.01		
			סה"כ צריכה	4,345.97	1,551.72	684.12	6,581.81		
187	22151	334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר	2 - 81039935	2,601.50	812.10	406.30	3,819.90	15.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	723.33	285.83	104.74	1,113.91		
			סה"כ צריכה	3,324.83	1,097.93	511.04	4,933.81		
188	30494	336 קולומביה	3 - 81039935	2,436.90	649.10	222.50	3,308.50	15.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	624.25	246.68	90.39	961.32		
			סה"כ צריכה	3,061.15	895.78	312.89	4,269.82		
189	44107	337 -מגה ספורט	7 - 81039935	3,024.65	1,054.85	823.70	4,903.20	14.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	653.97	258.43	94.70	1,007.10		
			סה"כ צריכה	3,678.62	1,313.28	918.40	5,910.30		
190	22153	338 אמריקן איגל	4 - 81039935	6,626.80	2,434.40	1,474.00	10,535.20	42.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,899.17	750.48	275.00	2,924.65		
			סה"כ צריכה	8,525.97	3,184.88	1,749.00	13,459.85		
191	22076	343-יוגו מחסן	1 - 70010468	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
192	22112	344-קרולינה למקה	6 - 81018431	307.85	109.00	58.05	474.90	1.50	
			סה"כ צריכה	307.85	109.00	58.05	474.90		
193	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	6 - 81018444	429.95	174.45	352.90	957.30	2.40	
			סה"כ צריכה	429.95	174.45	352.90	957.30		
194	22121	346 - דוכן פוקצריה	8 - 81018444	1,654.70	721.80	569.50	2,946.00	12.50	
			סה"כ צריכה	1,654.70	721.80	569.50	2,946.00		
195	22118	346.1-מחסן פוקצריה	5 - 81018444	1,884.80	823.50	1,730.20	4,438.50	8.60	
			סה"כ צריכה	1,884.80	823.50	1,730.20	4,438.50		
196	42855	349 דונה ויקטוריה	2 - 81037207	734.00	203.50	215.70	1,153.20	5.65	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	231.20	91.36	33.48	356.04		
			סה"כ צריכה	965.20	294.86	249.18	1,509.24		
197	21672	8.1-פרטנר אנטנות	5 - 00023699	85.44	17.53	69.55	172.51	1.63	
			סה"כ צריכה	85.44	17.53	69.55	172.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
198	21635	8.2-פרטנר אנטנות	00023702 - 4	1,805.82	866.34	1,914.43	4,586.59	9.29	
			סה"כ צריכה	1,805.82	866.34	1,914.43	4,586.59		
199	21913	8.3-פרטנר אנטנות	00024322 - 7	110.64	23.89	88.37	222.90	2.13	
			סה"כ צריכה	110.64	23.89	88.37	222.90		
200	21963	8.4-פרטנר אנטנות	00024325 - 7	160.99	42.51	134.66	338.16	1.78	
			סה"כ צריכה	160.99	42.51	134.66	338.16		
201	38082	ENTER	16048038 - 4	204.30	44.50	18.60	267.40	3.47	
			סה"כ צריכה	204.30	44.50	18.60	267.40		
202	39921	אופטיקנה	00024307 - 1	1,103.09	433.07	519.92	2,056.08	10.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	237.81	93.97	34.44	366.22		
			סה"כ צריכה	1,340.90	527.04	554.36	2,422.30		
203	42426	אופטיקנה שמיעה	00023916 - 3	96.12	30.96	70.64	197.71	2.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	102.39	40.46	14.83	157.68		
			סה"כ צריכה	198.51	71.42	85.47	355.39		
204	43364	אורבניקה	16092245 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20281823 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81011724 - 4	336.89	135.47	280.03	752.39	3.44	
			סה"כ צריכה	336.89	135.47	280.03	752.39		
205	29015	איי אופטיק - 3-252	00024317 - 4	415.19	135.64	109.55	660.38	5.04	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	227.90	90.06	33.00	350.96		
			סה"כ צריכה	643.09	225.70	142.55	1,011.34		
206	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	1,162.85	371.41	131.39	1,665.65	6.71	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	170.92	67.54	24.75	263.22		
			סה"כ צריכה	1,333.77	438.96	156.14	1,928.87		
207	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	1,474.20	405.80	131.70	2,011.70	10.10	
			סה"כ צריכה	1,474.20	405.80	131.70	2,011.70		
208	34779	בריקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
209	22097	גינרני	81011813 - 4	57.23	26.85	10.35	94.43	1.83	
			סה"כ צריכה	57.23	26.85	10.35	94.43		
210	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	115.22	55.20	134.10	304.51	0.55	
			סה"כ צריכה	115.22	55.20	134.10	304.51		
211	32131	דוכן יוגו	16193880 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	21894	דוכן שאנטי	00024321 - 5	232.65	77.63	55.76	366.05	1.14	
			סה"כ צריכה	232.65	77.63	55.76	366.05		
213	34770	הוניגמן ילדים (אבני שוהם בע"מ)	00024326 - 7	509.10	161.07	85.96	756.14	2.56	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	201.48	79.62	29.17	310.27		
			סה"כ צריכה	710.58	240.69	115.14	1,066.40		
214	39253	ואהבת	00024325 - 4	1,903.40	631.49	477.82	3,012.71	9.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	204.78	80.92	29.65	315.35		
			סה"כ צריכה	2,108.18	712.41	507.47	3,328.06		
215	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	1,310.70	247.60	112.60	1,670.90	7.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	132.94	52.53	19.25	204.73		
			סה"כ צריכה	1,443.64	300.13	131.85	1,875.63		
216	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	1,004.80	550.80	1,126.90	2,682.50	7.24	
			סה"כ צריכה	1,004.80	550.80	1,126.90	2,682.50		
217	34769	טוז (אלפא תכשטים בע"מ)	81018444 - 3	1,218.10	371.60	176.50	1,766.20	8.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	208.08	82.23	30.13	320.44		
			סה"כ צריכה	1,426.18	453.83	206.63	2,086.64		
218	32710	יולו	00024323 - 1	538.88	168.86	80.01	787.75	5.51	
			סה"כ צריכה	538.88	168.86	80.01	787.75		
219	28735	מאניה ילדים	00023699 - 2	1,333.50	482.99	391.20	2,207.68	8.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	221.29	87.45	32.04	340.78		
			סה"כ צריכה	1,554.80	570.43	423.24	2,548.47		
220	32611	מחסן חברת נקיון	00024803 - 6	226.22	93.87	210.90	531.00	1.92	
			סה"כ צריכה	226.22	93.87	210.90	531.00		
221	22061	מחסן לי קופר	16092218 - 1	0.75	0.35	0.86	1.97	10.49	
			סה"כ צריכה	0.75	0.35	0.86	1.97		
222	42140	מחסן מאפה נאמן	17313352 - 1	93.90	18.70	57.90	170.50	3.72	
			סה"כ צריכה	93.90	18.70	57.90	170.50		
223	32087	מחסן צוקה	16092235 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	43363	מלדיני	16048039 - 3	2,075.75	636.50	282.25	2,994.50	13.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	346.80	137.04	50.22	534.07		
			סה"כ צריכה	2,422.55	773.54	332.47	3,528.57		
225	21736	משרד מוקד אמון	00024309 - 1	728.04	345.16	886.87	1,960.07	6.97	
			סה"כ צריכה	728.04	345.16	886.87	1,960.07		
226	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	16048038 - 2	1,060.00	336.10	101.00	1,497.10	8.32	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	700.21	276.70	101.39	1,078.30		
			סה"כ צריכה	1,760.21	612.80	202.39	2,575.40		
227	21974	נטורפיל	00024326 - 8	742.76	292.93	200.40	1,236.09	6.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	742.76	292.93	200.40	1,236.09		
228	42139	סבן סבנטין	1 - 17312829	562.60	153.80	122.10	838.50	8.66	
			סה"כ צריכה	562.60	153.80	122.10	838.50		
229	41949	סופר קופיקס	5 - 00023916	1,838.89	733.02	1,104.75	3,676.66	8.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	660.58	261.04	95.65	1,017.27		
			סה"כ צריכה	2,499.47	994.05	1,200.41	4,693.93		
230	28769	סקיצרס - 207-1	3 - 81011813	3,262.52	1,084.33	584.94	4,931.78	20.99	
			סה"כ צריכה	3,262.52	1,084.33	584.94	4,931.78		
231	43273	פוט לוקר 2	4 - 81018431	73.80	13.80	50.90	138.50	2.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,519.33	600.38	220.002	2,339.72		
			סה"כ צריכה	1,593.13	614.18	270.90	2,478.22		
232	39255	פמינה	8 - 81034859	1,341.20	408.40	199.60	1,949.20	9.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	221.29	87.45	32.04	340.78		
			סה"כ צריכה	1,562.49	495.85	231.64	2,289.98		
233	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	3 - 16092235	95.05	46.85	114.80	256.70	0.43	
			סה"כ צריכה	95.05	46.85	114.80	256.70		
234	21970	פנוי 11 - 266-שנטי 24326-05	5 - 00024326	-0.008	-0.002	-0.0005	-0.01	0.006	
			סה"כ צריכה	-0.008	-0.002	-0.0005	-0.01		
235	21716	פנוי 2-160	7 - 00024307	67.88	33.60	78.82	180.30	0.35	
			סה"כ צריכה	67.88	33.60	78.82	180.30		
236	19669	פעלתון	1 - 16048039	154.60	24.40	48.80	227.80	4.05	
			סה"כ צריכה	154.60	24.40	48.80	227.80		
237	27584	פרטנר חנות	1 - 00013177	959.23	410.38	823.84	2,193.44	7.03	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.57	32.63	11.96	127.16		
			סה"כ צריכה	1,041.80	443.01	835.79	2,320.60		
238	23152	ציבורי שנאי 1	1 - 00025487	3,680.66	1,777.38	1,562.25	7,020.28	24.43	
			2 - 00025487	2,956.95	1,564.05	3,478.67	7,999.67	18.28	
			3 - 00025487	459.13	207.22	369.86	1,036.21	2.00	
			5 - 00025487	3,004.40	1,262.76	2,305.22	6,572.38	16.47	
			6 - 00025487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			8 - 00025487	2,170.19	980.88	1,407.50	4,558.57	12.34	
			סה"כ צריכה	12,271.32	5,792.29	9,123.50	27,187.11		
239	23154	ציבורי שנאי 2	1 - 00025463	26,077.70	12,042.43	18,066.44	56,186.57	111.84	
			1 - 15129217	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2 - 15129217	2.50	0.00	0.00	2.50	1.05	
			8 - 15129217	1,157.40	479.00	347.00	1,983.40	6.55	
			9 - 15129217	691.20	242.00	154.20	1,087.40	2.96	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129217 - 10	1,026.00	594.00	1,728.40	3,348.40	12.00	
			15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	202.30	79.80	258.60	540.70	0.74	
			15129217 - 14	402.20	139.20	110.30	651.70	4.07	
			סה"כ צריכה	29,559.30	13,576.43	20,664.94	63,800.67		
240	23157	ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	1,042.40	373.20	268.20	1,683.80	4.01	
			15129239 - 4	16,754.40	6,212.80	9,060.80	32,028.00	84.38	
			15129239 - 8	98.60	34.25	26.95	159.80	1.00	
			15129239 - 9	398.45	136.95	107.45	642.85	3.99	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	1,276.60	484.90	1,221.60	2,983.10	7.27	
			סה"כ צריכה	19,570.45	7,242.10	10,685.00	37,497.55		
241	23153	ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	122,210.00	49,022.40	23,520.70	194,753.10	9.44	
			18029704 - 1	-7,382.80	-2,555.00	-698.40	-10,636.20	37.31	
			18029704 - 2	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.005	
			18029704 - 5	-6,568.60	-2,141.00	-517.00	-9,226.60	36.30	
			18029704 - 14	-55,116.00	-22,596.80	-8,785.60	-86,498.40	244.27	
			81029270 - 1	-24,754.14	-8,052.78	-5,855.80	-38,662.72	161.28	
			81029731 - 1	128,066.60	52,087.31	37,900.92	218,054.83	560.74	
			סה"כ צריכה	156,455.06	65,764.13	45,564.72	267,783.91		
242	23158	ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	3,229.50	1,036.20	524.80	4,790.50	19.87	
			14155701 - 3	2,364.75	1,169.13	1,988.25	5,522.12	10.51	
			15091164 - 2	971.30	438.40	263.30	1,673.00	11.66	
			15091164 - 3	313.30	125.20	67.10	505.60	1.93	
			15091164 - 4	2,207.50	1,052.80	1,213.50	4,473.80	10.11	
			16092245 - 3	1,944.60	1,379.60	3,432.80	6,757.00	18.56	
			סה"כ צריכה	11,030.95	5,201.33	7,489.75	23,722.03		
243	22294	ציבורי שנאי 8	00013177 - 1	-959.23	-410.38	-823.84	-2,193.44	7.03	
			00013177 - 2	-616.09	-179.49	-57.10	-852.69	5.15	
			00013177 - 3	-830.90	-390.79	-885.67	-2,107.35	3.28	
			00013177 - 4	-1,204.06	-295.99	-229.74	-1,729.79	7.76	
			00013177 - 5	-3,191.21	-998.60	-434.83	-4,624.64	17.74	
			00013177 - 7	-1,603.96	-722.44	-1,185.10	-3,511.50	8.94	
			00013177 - 8	-157.46	-55.78	-68.97	-282.21	3.00	
			00023699 - 1	-168.74	-66.72	-121.08	-356.54	2.61	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
	00023699 - 3			-850.58	-323.33	-218.16	-1,392.08	6.40	
	00023699 - 4			-962.67	-246.64	-88.46	-1,297.77	6.50	
	00023699 - 6			-820.05	-283.46	-194.04	-1,297.56	6.39	
	00023699 - 7			-1,024.28	-291.84	-195.55	-1,511.66	6.57	
	00023699 - 8			-565.40	-198.19	-159.38	-922.96	6.44	
	00023702 - 1			-877.03	-402.85	-943.69	-2,223.57	5.73	
	00023702 - 2			-118.08	-55.02	-136.81	-309.90	0.67	
	00023702 - 3			-2,737.25	-1,235.48	-2,688.33	-6,661.06	11.00	
	00023702 - 4			-1,805.82	-866.34	-1,914.43	-4,586.59	9.29	
	00023702 - 5			-195.45	-96.50	-142.97	-434.92	0.81	
	00023702 - 6			-50.50	-20.15	-38.86	-109.51	0.92	
	00023702 - 7			-579.61	-264.97	-639.16	-1,483.75	2.71	
	00023702 - 8			-291.78	-137.70	-339.08	-768.55	1.23	
	00024307 - 6			-490.53	-226.34	-529.79	-1,246.67	2.63	
	00024307 - 7			-67.88	-33.60	-78.82	-180.30	0.35	
	00024307 - 8			-1,208.71	-563.89	-1,413.80	-3,186.40	7.56	
	00024326 - 1			0.001	0.001	-0.001	0.001	0.002	
	00024326 - 2			-0.002	0.003	-0.001	-1.4551915228367E-11	0.006	
	00024326 - 4			-182.44	-58.03	-4.06	-244.53	6.67	
	00024326 - 7			-509.10	-161.07	-85.96	-756.14	2.56	
	00024326 - 8			-742.76	-292.93	-200.40	-1,236.09	6.21	
	16048039 - 2			-1,280.00	-406.20	-156.20	-1,842.40	9.19	
	16048039 - 3			-2,075.75	-636.50	-282.25	-2,994.50	13.07	
	81011724 - 1			71,690.68	26,578.97	24,119.88	122,389.53	367.62	
	81011724 - 3			-8,478.50	-3,157.79	-1,939.28	-13,575.57	38.37	
	81011724 - 4			-336.89	-135.47	-280.03	-752.39	3.44	
	81011724 - 5			0.00	0.00	0.00	0.00		
	81018444 - 1			-835.90	-261.00	-160.90	-1,257.80	5.50	
	81018444 - 2			-431.60	-156.50	-135.30	-723.40	8.20	
	81018444 - 3			-1,218.10	-371.60	-176.50	-1,766.20	8.40	
	81018444 - 5			-1,884.80	-823.50	-1,730.20	-4,438.50	8.60	
	81018444 - 6			-429.95	-174.45	-352.90	-957.30	2.40	
	81018444 - 7			-957.60	-142.20	-24.40	-1,124.20	12.50	
	81018444 - 8			-1,654.70	-721.80	-569.50	-2,946.00	12.50	
	81034859 - 1			0.00	0.00	0.00	0.00		
	81034859 - 2			-940.10	-300.10	-229.40	-1,469.60	7.90	
	81034859 - 3			-416.90	-92.10	-74.70	-583.70	3.30	
	81034859 - 4			-2,378.40	-775.50	-748.10	-3,902.00	15.10	
	81034859 - 5			-815.10	-258.50	-155.10	-1,228.70	6.50	
	81034859 - 6			-1,209.10	-339.70	-162.20	-1,711.00	7.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			7 - 81034859	-1,172.60	-311.70	-118.50	-1,602.80	7.30	
			8 - 81034859	-1,341.20	-408.40	-199.60	-1,949.20	9.80	
			סה"כ צריכה	21,021.92	8,227.44	2,806.75	32,056.11		
244	22535	ציבורי שנאי 9	3 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4 - 15129205	13,017.60	4,883.20	9,539.84	27,440.64	61.88	
			5 - 15129205	0.90	0.00	1.30	2.20	0.39	
			6 - 15129205	1,118.00	441.80	684.20	2,244.00	5.49	
			7 - 15129205	9,270.00	3,525.90	10,316.40	23,112.30	40.49	
			8 - 15129205	2,348.20	872.00	1,362.80	4,583.00	12.15	
			9 - 15129205	911.05	338.00	246.10	1,495.15	9.40	
			10 - 15129205	0.00	0.00	0.00	0.00		
			11 - 15129205	3,215.10	1,236.20	3,070.10	7,521.40	14.47	
			12 - 15129205	894.00	341.80	1,071.30	2,307.10	3.43	
			13 - 15129205	149.30	53.25	40.90	243.45	1.51	
			14 - 15129205	1,880.00	646.40	477.60	3,004.00	7.87	
			סה"כ צריכה	32,804.15	12,338.55	26,810.54	71,953.24		
245	38884	קפה נאמן	6 - 00023527	7,083.64	2,587.07	4,092.52	13,763.22	58.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	303.87	120.08	44.00	467.94		
			מנדפים 2	880.49	394.13	228.65	1,503.28		
			סה"כ צריכה	8,268.00	3,101.28	4,365.17	15,734.44		
246	32609	שקעי כח חברת נקיון	4 - 00024803	208.45	91.52	218.91	518.88	2.26	
			סה"כ צריכה	208.45	91.52	218.91	518.88		
247	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	5 - 00024803	129.79	58.91	144.29	332.99	0.49	
			סה"כ צריכה	129.79	58.91	144.29	332.99		
			סה"כ צריכה	863,820.38	329,570.90	318,639.33	1,514,488.92		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,514,488.92		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 863,820.38)  
■ גבע (Kwh 329,570.90)  
■ שפל (Kwh 318,639.33)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	*לידיעה-מגדלי קירור לחלוקה	18029704 - 1	7,382.80	2,555.00	698.40	10,636.20	37.31	
			18029704 - 2	0.00	0.00	0.10	0.10	0.005	
			18029704 - 5	6,568.60	2,141.00	517.00	9,226.60	36.30	
			18029704 - 14	55,116.00	22,596.80	8,785.60	86,498.40	244.27	
			סה"כ צריכה	69,067.40	27,292.80	10,001.10	106,361.30		
2	31574	343 - פנוי	81018431 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	21558	דרגנועים	15091164 - 3	313.30	125.20	67.10	505.60	1.93	
			סה"כ צריכה	313.30	125.20	67.10	505.60		
4	21557	דרגנועים2	15091164 - 2	971.30	438.40	263.30	1,673.00	11.66	
			סה"כ צריכה	971.30	438.40	263.30	1,673.00		
5	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	24,754.14	8,052.78	5,855.80	38,662.72	161.28	
			סה"כ צריכה	24,754.14	8,052.78	5,855.80	38,662.72		
6	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	218.40	100.00	42.40	360.80	22.71	
			סה"כ צריכה	218.40	100.00	42.40	360.80		
7	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,765.60	873.00	358.40	2,997.00	9.34	
			סה"כ צריכה	1,765.60	873.00	358.40	2,997.00		
8	23184	יטא 5	16226471 - 7	1,505.60	749.60	307.20	2,562.40	8.78	
			סה"כ צריכה	1,505.60	749.60	307.20	2,562.40		
9	23183	יטא 6	16226471 - 8	646.00	401.60	296.00	1,343.60	5.94	
			סה"כ צריכה	646.00	401.60	296.00	1,343.60		
10	22014	יטא 7	18029704 - 3	1,813.40	899.80	374.80	3,088.00	9.66	
			סה"כ צריכה	1,813.40	899.80	374.80	3,088.00		
11	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	8,327.18	3,016.30	3,032.69	14,376.17	50.30	
			סה"כ צריכה	8,327.18	3,016.30	3,032.69	14,376.17		
14	15436	לוח 02E	15129205 - 12	894.00	341.80	1,071.30	2,307.10	3.43	
			סה"כ צריכה	894.00	341.80	1,071.30	2,307.10		
15	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	149.30	53.25	40.90	243.45	1.51	
			סה"כ צריכה	149.30	53.25	40.90	243.45		
16	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	15433	לוח 36 EP	15129205 - 9	911.05	338.00	246.10	1,495.15	9.40	
			סה"כ צריכה	911.05	338.00	246.10	1,495.15		
18	15428	לוח 3 EP	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	58,528.00	19,560.00	18,232.00	96,320.00	332.74	
			סה"כ צריכה	58,528.00	19,560.00	18,232.00	96,320.00		
20	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	23,930.40	8,158.80	3,122.40	35,211.60	143.76	
			סה"כ צריכה	23,930.40	8,158.80	3,122.40	35,211.60		
21	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	4,532.90	1,604.00	1,375.20	7,512.10	23.59	
			סה"כ צריכה	4,532.90	1,604.00	1,375.20	7,512.10		
22	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	26,077.70	12,042.43	18,066.44	56,186.57	111.84	
			סה"כ צריכה	26,077.70	12,042.43	18,066.44	56,186.57		
23	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	13,017.60	4,883.20	9,539.84	27,440.64	61.88	
			סה"כ צריכה	13,017.60	4,883.20	9,539.84	27,440.64		
24	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	915.50	498.40	1,204.40	2,618.30	66.47	
			סה"כ צריכה	915.50	498.40	1,204.40	2,618.30		
25	22071	לוח חניון EPN1 F625	16092245 - 3	1,944.60	1,379.60	3,432.80	6,757.00	18.56	
			סה"כ צריכה	1,944.60	1,379.60	3,432.80	6,757.00		
26	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	1,880.00	646.40	477.60	3,004.00	7.87	
			סה"כ צריכה	1,880.00	646.40	477.60	3,004.00		
27	22028	לוח מא	15129217 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	22024	לוח מא EP11	15129217 - 8	1,157.40	479.00	347.00	1,983.40	6.55	
			סה"כ צריכה	1,157.40	479.00	347.00	1,983.40		
29	22046	לוח מא EP12	16045527 - 1	26.90	26.62	94.14	147.66	0.35	
			סה"כ צריכה	26.90	26.62	94.14	147.66		
30	22048	לוח מא EP30	16045527 - 3	30.90	31.30	108.30	170.50	0.41	
			סה"כ צריכה	30.90	31.30	108.30	170.50		
31	22022	לוח מא EP31	15129217 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	22031	לוח מפוחים אויר צח	15129217 - 14	402.20	139.20	110.30	651.70	4.07	
			סה"כ צריכה	402.20	139.20	110.30	651.70		
33	23182	לוח משאבות	16226471 - 5	15,471.20	6,532.80	7,311.20	29,315.20	71.53	
			סה"כ צריכה	15,471.20	6,532.80	7,311.20	29,315.20		
34	15435	לוח ציבורי E 2-7	15129205 - 11	3,215.10	1,236.20	3,070.10	7,521.40	14.47	
			סה"כ צריכה	3,215.10	1,236.20	3,070.10	7,521.40		
35	15431	לוח ציבורי E 2/1	15129205 - 7	9,270.00	3,525.90	10,316.40	23,112.30	40.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9,270.00	3,525.90	10,316.40	23,112.30		
36	15432	לוח ציבורי E 2/3	15129205 - 8	2,348.20	872.00	1,362.80	4,583.00	12.15	
			סה"כ צריכה	2,348.20	872.00	1,362.80	4,583.00		
37	15430	לוח ציבורי E 2/5	15129205 - 6	1,118.00	441.80	684.20	2,244.00	5.49	
			סה"כ צריכה	1,118.00	441.80	684.20	2,244.00		
38	22023	לוח ציבורי E3-1	15129217 - 2	2.50	0.00	0.00	2.50	1.05	
			סה"כ צריכה	2.50	0.00	0.00	2.50		
39	22026	לוח ציבורי E3-3	15129217 - 9	691.20	242.00	154.20	1,087.40	2.96	
			סה"כ צריכה	691.20	242.00	154.20	1,087.40		
40	22027	לוח ציבורי E3-5	15129217 - 10	1,026.00	594.00	1,728.40	3,348.40	12.00	
			סה"כ צריכה	1,026.00	594.00	1,728.40	3,348.40		
41	21556	לוח ציבורי E5-7	15091164 - 1	4,771.90	2,300.60	3,458.60	10,531.10	19.72	
			סה"כ צריכה	4,771.90	2,300.60	3,458.60	10,531.10		
42	21550	לוח ציבורי E5-7-1	14155701 - 1	3,229.50	1,036.20	524.80	4,790.50	19.87	
			סה"כ צריכה	3,229.50	1,036.20	524.80	4,790.50		
43	21559	לוח ציבורי E5-7-2	15091164 - 4	2,207.50	1,052.80	1,213.50	4,473.80	10.11	
			סה"כ צריכה	2,207.50	1,052.80	1,213.50	4,473.80		
44	22047	לוח ציבורי E6-4	16045527 - 2	24.13	23.98	84.90	133.01	0.32	
			סה"כ צריכה	24.13	23.98	84.90	133.01		
45	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	7,000.07	2,064.85	829.84	9,894.76	55.26	
			סה"כ צריכה	7,000.07	2,064.85	829.84	9,894.76		
46	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	1,648.80	448.80	16.40	2,114.00	14.30	
			סה"כ צריכה	1,648.80	448.80	16.40	2,114.00		
47	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	9,772.00	3,332.40	2,775.20	15,879.60	59.12	
			סה"כ צריכה	9,772.00	3,332.40	2,775.20	15,879.60		
48	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	13,331.20	4,034.00	4,333.60	21,698.80	81.67	
			סה"כ צריכה	13,331.20	4,034.00	4,333.60	21,698.80		
49	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	22,010.40	6,980.80	10,136.80	39,128.00	131.74	
			סה"כ צריכה	22,010.40	6,980.80	10,136.80	39,128.00		
50	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	7,336.92	3,161.25	6,476.90	16,975.07	37.52	
			סה"כ צריכה	7,336.92	3,161.25	6,476.90	16,975.07		
51	21880	למאזן סמארט	00024320 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	202.30	79.80	258.60	540.70	0.74	
			סה"כ צריכה	202.30	79.80	258.60	540.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
54	22069	מעלית 17	16092245 - 1	101.35	39.40	78.45	219.20	65.76	
			סה"כ צריכה	101.35	39.40	78.45	219.20		
55	22070	מעלית 18	16092245 - 2	74.60	24.35	44.80	143.75	98.19	
			סה"כ צריכה	74.60	24.35	44.80	143.75		
56	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	58.40	9.60	0.00	68.00	52.13	
			סה"כ צריכה	58.40	9.60	0.00	68.00		
57	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	00024803 - 3	19.24	2.93	1.24	23.41	0.89	
			סה"כ צריכה	19.24	2.93	1.24	23.41		
58	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	3.53	1.70	4.21	9.44	0.01	
			סה"כ צריכה	3.53	1.70	4.21	9.44		
60	21647	פנוי 1 13177-06	00013177 - 6	53.40	23.40	59.25	136.05	0.20	
			סה"כ צריכה	53.40	23.40	59.25	136.05		
61	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	00022798 - 1	648.69	276.68	188.25	1,113.62	3.42	
			סה"כ צריכה	648.69	276.68	188.25	1,113.62		
62	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	235.16	98.19	98.56	431.90	1.40	
			סה"כ צריכה	235.16	98.19	98.56	431.90		
63	21709	פנוי 7 121-קרייזי לין לשעבר 24306-08	00024306 - 8	-0.47	-0.23	-0.54	-1.24	0.05	
			סה"כ צריכה	-0.47	-0.23	-0.54	-1.24		
64	21849	פנוי 8 022-קידי סטאר 24318-06	00024318 - 6	0.02	0.004	0.001	0.03	0.006	
			סה"כ צריכה	0.02	0.004	0.001	0.03		
65	21906	פנוי 9 227- רוקפורט לשעבר 24322-03	00024322 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	81011724 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
67	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	00025487 - 8	2,170.19	980.88	1,407.50	4,558.57	12.34	
			סה"כ צריכה	2,170.19	980.88	1,407.50	4,558.57		
68	22135	ציבורי דרגנוע יורד	81036741 - 1	299.70	124.40	88.70	512.80	2.10	
			סה"כ צריכה	299.70	124.40	88.70	512.80		
69	22136	ציבורי דרגנוע עולה	81036741 - 2	694.60	318.30	175.90	1,188.80	3.10	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	694.60	318.30	175.90	1,188.80		
70	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	3 - 81036741	1,692.80	845.60	356.60	2,895.00	8.00	
			סה"כ צריכה	1,692.80	845.60	356.60	2,895.00		
71	22138	ציבורי יטא קיימת מא 7	4 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22087	ציבורי לוח חיוני	2 - 81011724	5,947.26	2,041.78	1,878.12	9,867.16	150.22	
			סה"כ צריכה	5,947.26	2,041.78	1,878.12	9,867.16		
73	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	6 - 00025487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
74	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	5 - 00025487	3,004.40	1,262.76	2,305.22	6,572.38	16.47	
			סה"כ צריכה	3,004.40	1,262.76	2,305.22	6,572.38		
75	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	3 - 00025487	459.13	207.22	369.86	1,036.21	2.00	
			סה"כ צריכה	459.13	207.22	369.86	1,036.21		
76	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	1 - 00025487	3,680.66	1,777.38	1,562.25	7,020.28	24.43	
			סה"כ צריכה	3,680.66	1,777.38	1,562.25	7,020.28		
77	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	2 - 00025487	2,956.95	1,564.05	3,478.67	7,999.67	18.28	
			סה"כ צריכה	2,956.95	1,564.05	3,478.67	7,999.67		
78	22139	ציבורי תאורת חוץ	5 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	22017	צילר 1	8 - 18029704	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	22020	צילר 2	11 - 18029704	20,567.20	10,229.60	18,182.80	48,979.60	95.00	
			סה"כ צריכה	20,567.20	10,229.60	18,182.80	48,979.60		
81	23181	צילר 3	1 - 16226471	32,897.60	13,037.60	3,297.60	49,232.80	293.60	
			סה"כ צריכה	32,897.60	13,037.60	3,297.60	49,232.80		
82	23180	צילר 4	2 - 16226471	30,622.40	12,118.40	3,472.80	46,213.60	267.79	
			סה"כ צריכה	30,622.40	12,118.40	3,472.80	46,213.60		
83	23179	צילר 5	3 - 16226471	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	23178	צילר 6	4 - 16226471	29,583.20	11,812.00	3,587.20	44,982.40	243.01	
			סה"כ צריכה	29,583.20	11,812.00	3,587.20	44,982.40		
85	22018	צילר 7	9 - 18029704	8,718.00	3,725.20	859.60	13,302.80	69.54	
			סה"כ צריכה	8,718.00	3,725.20	859.60	13,302.80		
86	16943	ראשי לוח EE2/3	1 - 15129205	13,496.40	4,449.60	4,027.20	21,973.20	80.54	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	13,496.40	4,449.60	4,027.20	21,973.20		
87	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	17,295.60	5,688.40	7,169.20	30,153.20	100.84	
			סה"כ צריכה	17,295.60	5,688.40	7,169.20	30,153.20		
88	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	2,364.75	1,169.13	1,988.25	5,522.12	10.51	
			סה"כ צריכה	2,364.75	1,169.13	1,988.25	5,522.12		
89	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	3,498.00	1,634.40	3,576.80	8,709.20	17.72	
			סה"כ צריכה	3,498.00	1,634.40	3,576.80	8,709.20		
91	22049	שלט גולף	16045527 - 4	7.89	7.68	26.56	42.13	0.10	
			סה"כ צריכה	7.89	7.68	26.56	42.13		
92	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	9.52	2.58	8.18	20.27	10.73	
			סה"כ צריכה	9.52	2.58	8.18	20.27		
93	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	17.46	22.93	72.43	112.82	0.30	
			סה"כ צריכה	17.46	22.93	72.43	112.82		
95	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	37.94	50.48	161.10	249.52	0.67	
			סה"כ צריכה	37.94	50.48	161.10	249.52		
96	22005	שנאי 1	00025487 - 4	143,158.84	51,683.56	43,979.88	238,822.28	705.52	
			סה"כ צריכה	143,158.84	51,683.56	43,979.88	238,822.28		
97	21700	שנאי 2	00024303 - 1	61,585.56	25,610.28	33,086.48	120,282.32	407.28	
			סה"כ צריכה	61,585.56	25,610.28	33,086.48	120,282.32		
98	21985	שנאי 3	00024364 - 1	151,028.95	55,761.84	66,648.94	273,439.73	692.76	
			סה"כ צריכה	151,028.95	55,761.84	66,648.94	273,439.73		
99	22075	שנאי 4	16226471 - 15	122,210.00	49,022.40	23,520.70	194,753.10	9.44	
			סה"כ צריכה	122,210.00	49,022.40	23,520.70	194,753.10		
100	22125	שנאי 5	81029731 - 1	128,066.60	52,087.31	37,900.92	218,054.83	560.74	
			סה"כ צריכה	128,066.60	52,087.31	37,900.92	218,054.83		
101	22105	שנאי 6	81011867 - 5	65,486.44	24,016.10	19,650.41	109,152.95	303.31	
			סה"כ צריכה	65,486.44	24,016.10	19,650.41	109,152.95		
102	22086	שנאי 8	81011724 - 1	71,690.68	26,578.97	24,119.88	122,389.53	367.62	
			סה"כ צריכה	71,690.68	26,578.97	24,119.88	122,389.53		
103	22098	שנאי 9	81011813 - 5	107,122.82	41,702.53	48,179.33	197,004.67	471.04	
			סה"כ צריכה	107,122.82	41,702.53	48,179.33	197,004.67		

