



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 08/07/21

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 31019 | (בא לי) קניון | 00024306 - 4 | -0.17 | -0.06 | -0.17 | -0.40 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | -0.17 | -0.06 | -0.17 | -0.40 | | |
| 2 | 21632 | 001-פלאפון אנטנות | 00023702 - 3 | 3,091.83 | 1,090.01 | 2,404.50 | 6,586.34 | 11.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,091.83 | 1,090.01 | 2,404.50 | 6,586.34 | | |
| 3 | 21958 | 002.1-סלקום אנטנות | 00024325 - 5 | 489.46 | 169.98 | 392.35 | 1,051.79 | 1.91 | |
| | | | סה"כ צריכה | 489.46 | 169.98 | 392.35 | 1,051.79 | | |
| 4 | 21735 | 002.2-סלקום אנטנות | 00024307 - 8 | 1,338.13 | 493.01 | 1,217.66 | 3,048.80 | 6.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,338.13 | 493.01 | 1,217.66 | 3,048.80 | | |
| 5 | 21826 | 002.3-סלקום אנטנות | 00024317 - 8 | 503.84 | 165.40 | 396.72 | 1,065.96 | 1.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 503.84 | 165.40 | 396.72 | 1,065.96 | | |
| 6 | 21644 | 002.4- סלקום | 00013177 - 3 | 914.20 | 338.85 | 787.95 | 2,041.01 | 3.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 914.20 | 338.85 | 787.95 | 2,041.01 | | |
| 7 | 21969 | 003-אתי פולישוק | 00024326 - 4 | 314.76 | 137.24 | 33.74 | 485.74 | 10.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 314.76 | 137.24 | 33.74 | 485.74 | | |
| 8 | 21967 | 004-קידום לחמן | 00024326 - 2 | 0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 | | |
| 9 | 21693 | 005-טויס אר אס | 00023916 - 2 | 3,786.12 | 1,125.60 | 528.97 | 5,440.69 | 31.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 2,208.89 | 681.40 | 285.44 | 3,175.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,995.00 | 1,807.00 | 814.41 | 8,616.42 | | |
| 10 | 21641 | 008-ארומה | 00011151 - 1 | 7,886.02 | 2,399.52 | 2,436.01 | 12,721.55 | 42.55 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 675.39 | 208.34 | 87.28 | 971.01 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,561.41 | 2,607.87 | 2,523.29 | 14,555.57 | | |
| 11 | 42089 | 101-2 עדיקה | 00023516 - 1 | 2,543.95 | 691.89 | 374.16 | 3,610.00 | 23.46 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,102.81 | 340.20 | 142.51 | 1,585.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,646.76 | 1,032.08 | 516.67 | 5,195.52 | | |
| 12 | 21640 | 101/201-המשביר לצרכן חדש | 00011015 - 1 | 73,087.60 | 25,050.80 | 46,468.60 | 144,607.00 | 310.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 73,087.60 | 25,050.80 | 46,468.60 | 144,607.00 | | |
| 13 | 21899 | 102-בסט מובייל | 00024321 - 7 | 491.03 | 161.21 | 217.09 | 869.34 | 5.33 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 172.93 | 53.34 | 22.35 | 248.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 663.95 | 214.56 | 239.44 | 1,117.95 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 14 | 21891 | 103-דרך היופי | 3 - 00024321 | 421.15 | 124.19 | 58.72 | 604.06 | 5.26 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 133.77 | 41.27 | 17.29 | 192.33 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 554.92 | 165.46 | 76.01 | 796.39 | | |
| 15 | 42457 | 104 - קארטרס | 2 - 00024321 | 499.72 | 181.58 | 221.09 | 902.40 | 9.17 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 281.12 | 86.72 | 36.33 | 404.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 780.84 | 268.30 | 257.42 | 1,306.56 | | |
| 16 | 21897 | 109-106-גולף - פולגת | 6 - 00024321 | 5,422.56 | 1,712.57 | 615.01 | 7,750.14 | 33.42 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 828.74 | 255.65 | 107.09 | 1,191.48 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,251.30 | 1,968.22 | 722.11 | 9,686.80 | | |
| 17 | 21889 | 110-112 אימפרס | 1 - 00024321 | 2,115.80 | 616.72 | 157.72 | 2,890.25 | 12.67 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 293.65 | 90.58 | 37.95 | 422.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,409.45 | 707.31 | 195.67 | 3,312.43 | | |
| 18 | 22088 | 114 קסטרו | 3 - 81011724 | 11,147.36 | 3,179.64 | 2,108.84 | 16,435.84 | 49.57 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 942.94 | 290.88 | 121.85 | 1,355.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,090.29 | 3,470.52 | 2,230.69 | 17,791.51 | | |
| 19 | 21712 | 114-1 איב רושה | 3 - 00024307 | 510.71 | 184.88 | 188.22 | 883.81 | 9.81 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 117.46 | 36.23 | 15.18 | 168.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 628.17 | 221.11 | 203.39 | 1,052.68 | | |
| 20 | 21708 | 115-הודיס | 7 - 00024306 | 1,399.99 | 458.59 | 181.48 | 2,040.06 | 10.14 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 228.39 | 70.45 | 29.51 | 328.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,628.38 | 529.05 | 211.00 | 2,368.42 | | |
| 21 | 21713 | 116-סטומצקי | 4 - 00024307 | 2,440.05 | 761.28 | 827.27 | 4,028.60 | 12.69 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 349.12 | 107.70 | 45.11 | 501.92 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,789.16 | 868.97 | 872.39 | 4,530.52 | | |
| 22 | 21706 | 117-118 טווינטי פור סבן | 5 - 00024306 | 1,880.31 | 583.77 | 292.61 | 2,756.69 | 10.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 632.98 | 195.26 | 81.80 | 910.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,513.29 | 779.03 | 374.41 | 3,666.73 | | |
| 23 | 32473 | 119-120 דיזל איטליה | 3 - 00024306 | 2,960.77 | 959.20 | 380.87 | 4,300.85 | 21.59 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 531.83 | 164.06 | 68.73 | 764.61 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,492.60 | 1,123.26 | 449.60 | 5,065.46 | | |
| 24 | 21692 | 121-זיפ | 1 - 00023916 | 1,780.92 | 563.23 | 285.25 | 2,629.40 | 11.46 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,086.50 | 335.16 | 140.40 | 1,562.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,867.42 | 898.39 | 425.66 | 4,191.47 | | |
| 25 | 21711 | 122-קרייזי ליון | 2 - 00024307 | 2,868.77 | 774.94 | 262.01 | 3,905.72 | 16.29 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 502.47 | 155.00 | 64.93 | 722.40 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,371.24 | 929.94 | 326.94 | 4,628.12 | | |
| 26 | 22095 | 123-סופר פארם קניון 1 | 2 - 81011813 | 15,000.44 | 4,577.41 | 4,467.30 | 24,045.14 | 61.86 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 2,205.63 | 680.39 | 285.02 | 3,171.04 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 17,206.06 | 5,257.80 | 4,752.32 | 27,216.18 | | |
| 27 | 21697 | 124-זארה | 1 - 00024291 | 27,939.29 | 8,338.31 | 7,316.20 | 43,593.80 | 123.86 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.96 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 27,939.29 | 8,338.31 | 7,316.20 | 43,698.76 | | |
| 28 | 21664 | 126 לנדזור מטבח | 5 - 00023527 | 9,875.07 | 2,772.64 | 2,490.72 | 15,138.43 | 48.59 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 760.22 | 234.51 | 98.24 | 1,092.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,635.29 | 3,007.16 | 2,588.96 | 16,231.41 | | |
| 29 | 21749 | 126.1-מחסן לנדזור | 7 - 00024309 | 96.03 | 37.17 | 95.66 | 228.86 | 0.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 96.03 | 37.17 | 95.66 | 228.86 | | |
| 30 | 21667 | SIS - 126.2 | 8 - 00023527 | 442.30 | 123.17 | 36.69 | 602.17 | 4.66 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 117.46 | 36.23 | 15.18 | 168.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 559.76 | 159.41 | 51.87 | 771.04 | | |
| 31 | 21663 | 127-עונות | 4 - 00023527 | 1,480.67 | 452.57 | 226.53 | 2,159.77 | 10.92 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 375.22 | 115.75 | 48.49 | 539.45 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,855.89 | 568.32 | 275.02 | 2,699.22 | | |
| 32 | 21661 | 128-פרג' | 3 - 00023527 | 1,419.47 | 420.72 | 149.26 | 1,989.45 | 10.37 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 221.87 | 68.44 | 28.67 | 318.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,641.33 | 489.16 | 177.93 | 2,308.43 | | |
| 33 | 21742 | 128.1-מחסן פרג | 5 - 00024309 | 69.29 | 5.24 | 13.44 | 87.98 | 4.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 69.29 | 5.24 | 13.44 | 87.98 | | |
| 34 | 21659 | 129-1 - אוריגיל | 1 - 00023527 | 1,740.53 | 504.11 | 339.77 | 2,584.41 | 8.50 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 231.66 | 71.46 | 29.94 | 333.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,972.18 | 575.57 | 369.71 | 2,917.46 | | |
| 35 | 43108 | 130 גולדה | 2 - 00023527 | 7.58 | 1.39 | 11.17 | 20.15 | 1.39 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 495.94 | 152.99 | 64.09 | 713.01 | | |
| | | | מנדפים 2 | 0.88 | 0.18 | 0.41 | 1.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 504.40 | 154.56 | 75.67 | 734.64 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 36 | 42390 | 131 נייקי (נסף) | 3 - 16048032 | 13,946.00 | 4,148.40 | 3,323.20 | 21,417.60 | 99.82 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 3,363.91 | 1,037.70 | 434.70 | 4,836.30 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 17,309.91 | 5,186.10 | 3,757.90 | 26,253.90 | | |
| 37 | 22149 | 131.1 בלאק | 4 - 16048032 | 8,134.60 | 2,692.00 | 4,130.20 | 14,956.80 | 43.46 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 587.30 | 181.17 | 75.89 | 844.36 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 8,721.90 | 2,873.17 | 4,206.09 | 15,801.16 | | |
| 38 | 22144 | 131.2 מחסן בלאק | 2 - 16193880 | 601.00 | 225.60 | 566.40 | 1,393.00 | 3.13 | |
| | | סה"כ צריכה | | 601.00 | 225.60 | 566.40 | 1,393.00 | | |
| 39 | 21695 | 132.1-לגעת באוכל מרתף ארומה | 4 - 00023916 | 306.25 | 22.60 | 68.61 | 397.47 | 9.58 | |
| | | סה"כ צריכה | | 306.25 | 22.60 | 68.61 | 397.47 | | |
| 40 | 21770 | 132.2 מחסן לגעת באוכל | 2 - 00024310 | 143.64 | 18.10 | 22.91 | 184.65 | 2.54 | |
| | | סה"כ צריכה | | 143.64 | 18.10 | 22.91 | 184.65 | | |
| 41 | 21776 | 132.3-מחסן לגעת באוכל ק.2 | 4 - 00024310 | 22.27 | 8.91 | 22.91 | 54.09 | 0.16 | |
| | | סה"כ צריכה | | 22.27 | 8.91 | 22.91 | 54.09 | | |
| 42 | 22147 | 133-א.ל.מ | 2 - 16048032 | 4,308.80 | 1,097.60 | 368.80 | 5,775.20 | 30.21 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 1,122.39 | 346.23 | 145.04 | 1,613.66 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,431.19 | 1,443.83 | 513.84 | 7,388.86 | | |
| 43 | 21691 | 134-צילדרנס פלייס | 8 - 00023703 | 4,356.14 | 1,098.74 | 524.91 | 5,979.80 | 25.97 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 861.37 | 265.71 | 111.31 | 1,238.39 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,217.51 | 1,364.45 | 636.22 | 7,218.19 | | |
| 44 | 21915 | 134.2 - יאגנה | 2 - 00024323 | 616.12 | 177.16 | 119.57 | 912.85 | 6.74 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 785.79 | 229.50 | 141.49 | 1,156.77 | | |
| 45 | 21682 | 135 לי קופר | 7 - 00023700 | 991.34 | 283.01 | 145.91 | 1,420.26 | 8.72 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 332.80 | 102.66 | 43.01 | 478.47 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,324.15 | 385.67 | 188.92 | 1,898.73 | | |
| 46 | 21678 | 136-קרביץ | 3 - 00023700 | 1,660.58 | 428.85 | 226.38 | 2,315.82 | 8.35 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 355.64 | 109.71 | 45.96 | 511.31 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,016.22 | 538.56 | 272.34 | 2,827.13 | | |
| 47 | 21676 | 137-ללין | 1 - 00023700 | 1,824.29 | 529.69 | 371.02 | 2,725.00 | 9.01 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 140.30 | 43.28 | 18.13 | 201.71 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,964.59 | 572.97 | 389.15 | 2,926.71 | | |
| 48 | 21918 | 137.1 טופ טן | 4 - 00024323 | 796.05 | 229.27 | 178.01 | 1,203.32 | 6.82 | |
| | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | | 127.25 | 39.25 | 16.44 | 182.94 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 923.29 | 268.52 | 194.45 | 1,386.27 | | |
| 49 | 21680 | 138-דיזיל | 5 - 00023700 | 1,961.89 | 587.70 | 231.38 | 2,780.97 | 9.91 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 225.13 | 69.45 | 29.09 | 323.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,187.02 | 657.14 | 260.48 | 3,104.64 | | |
| 50 | 21686 | 140 - טו גו | 3 - 00023703 | 3,189.76 | 1,002.11 | 706.90 | 4,898.77 | 18.14 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 450.26 | 138.90 | 58.18 | 647.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,640.02 | 1,141.01 | 765.09 | 5,546.11 | | |
| 51 | 21685 | 141-אריסטו שמת | 2 - 00023703 | 1,343.72 | 300.84 | 140.47 | 1,785.03 | 12.13 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 225.13 | 69.45 | 29.09 | 323.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,568.85 | 370.29 | 169.56 | 2,108.70 | | |
| 52 | 26637 | 142 - מאניה | 1 - 00023703 | 1,927.26 | 619.23 | 346.57 | 2,893.07 | 13.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 306.70 | 94.61 | 39.63 | 440.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,233.96 | 713.85 | 386.21 | 3,334.01 | | |
| 53 | 21689 | 143-סברובסקי | 6 - 00023703 | 802.01 | 229.18 | 81.87 | 1,113.05 | 7.68 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 971.67 | 281.51 | 103.80 | 1,356.98 | | |
| 54 | 21687 | 144 - גולברי | 4 - 00023703 | 2,433.77 | 688.53 | 243.10 | 3,365.39 | 13.82 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 388.27 | 119.77 | 50.17 | 558.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,822.03 | 808.31 | 293.27 | 3,923.61 | | |
| 55 | 22094 | 145-מנגו | 1 - 81011813 | 6,133.37 | 1,853.71 | 1,483.82 | 9,470.90 | 30.34 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,836.93 | 566.66 | 237.38 | 2,640.97 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,970.30 | 2,420.37 | 1,721.20 | 12,111.86 | | |
| 56 | 21917 | 146-אינטימה | 3 - 00024323 | 2,188.41 | 616.41 | 232.73 | 3,037.55 | 13.28 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 381.74 | 117.76 | 49.33 | 548.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,570.15 | 734.17 | 282.06 | 3,586.38 | | |
| 57 | 21683 | 146.1-קסטרו קיד | 8 - 00023700 | 2,184.00 | 687.26 | 400.63 | 3,271.89 | 14.41 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 381.74 | 117.76 | 49.33 | 548.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,565.75 | 805.02 | 449.96 | 3,820.72 | | |
| 58 | 21926 | 147-רנואר | 7 - 00024323 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,354.05 | 417.70 | 174.98 | 1,946.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,354.05 | 417.70 | 174.98 | 1,946.72 | | |
| 59 | 21714 | 147-148 מחסן רנואר | 5 - 00024307 | 17.79 | 7.76 | 19.10 | 44.66 | 0.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 17.79 | 7.76 | 19.10 | 44.66 | | |
| 60 | 21679 | 149 א' -ארנקי שולה | 4 - 00023700 | 1,737.90 | 489.32 | 98.73 | 2,325.95 | 12.66 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 185.98 | 57.37 | 24.03 | 267.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,923.88 | 546.69 | 122.77 | 2,593.33 | | |
| 61 | 25901 | 150-2 רנואר | 7 - 00023703 | 10,473.12 | 3,019.90 | 1,421.41 | 14,914.43 | 87.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,473.12 | 3,019.90 | 1,421.41 | 14,914.43 | | |
| 62 | 21928 | 151-אופטיקה הלפרין | 8 - 00024323 | 1,015.31 | 292.07 | 359.29 | 1,666.66 | 9.36 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,184.97 | 344.40 | 381.21 | 1,910.59 | | |
| 63 | 21688 | 151-סמארטפון גרעין 5 ק. 3 | 5 - 00023703 | 605.19 | 201.64 | 299.15 | 1,105.98 | 5.37 | |
| | | | סה"כ צריכה | 605.19 | 201.64 | 299.15 | 1,105.98 | | |
| 64 | 41840 | 152.3 ספורט דיפו | 2 - 00023700 | 409.74 | 137.53 | 61.84 | 609.10 | 2.44 | |
| | | | 5 - 00024323 | -0.001 | 0.00 | 0.001 | -4.365574568510 1E-11 | 0.002 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 137.04 | 42.27 | 17.71 | 197.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 546.78 | 179.80 | 79.55 | 806.12 | | |
| 65 | 21901 | 154-רויאליטי | 8 - 00024321 | 325.92 | 90.91 | 39.29 | 456.12 | 2.88 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 215.34 | 66.43 | 27.83 | 309.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 541.26 | 157.34 | 67.12 | 765.72 | | |
| 66 | 21648 | 155-סחוט | 7 - 00013177 | 1,835.07 | 668.24 | 1,100.42 | 3,603.73 | 9.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,835.07 | 668.24 | 1,100.42 | 3,603.73 | | |
| 67 | 21639 | 155.1-סחוט - מחסן | 8 - 00023702 | 342.52 | 129.10 | 327.04 | 798.65 | 1.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 342.52 | 129.10 | 327.04 | 798.65 | | |
| 68 | 21703 | 156-דינמיקה | 2 - 00024306 | 420.63 | 142.76 | 194.95 | 758.35 | 1.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 420.63 | 142.76 | 194.95 | 758.35 | | |
| 69 | 21702 | 157-דוכן עולם הממתקים | 1 - 00024306 | 520.98 | 180.75 | 309.60 | 1,011.33 | 2.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 520.98 | 180.75 | 309.60 | 1,011.33 | | |
| 70 | 21997 | 158-ריגושים | 2 - 00024803 | 146.24 | 45.98 | 9.53 | 201.75 | 0.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 146.24 | 45.98 | 9.53 | 201.75 | | |
| 71 | 43109 | 161 קניון (דוכן פלאפון) | 8 - 00024309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 72 | 21779 | 162-מפעל הפיס - היפר נטו | 5 - 00024310 | 149.09 | 52.35 | 103.11 | 304.55 | 0.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 149.09 | 52.35 | 103.11 | 304.55 | | |
| 73 | 21636 | 164-מגנוליה | 5 - 00023702 | 222.33 | 87.71 | 109.58 | 419.62 | 1.00 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 55.47 | 17.11 | 7.17 | 79.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 277.80 | 104.82 | 116.75 | 499.37 | | |
| 74 | 21783 | 166-פנוי - מקס ברנר | 6 - 00024310 | 1,333.48 | 411.08 | 637.90 | 2,382.46 | 7.17 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,333.48 | 411.08 | 637.90 | 2,382.46 | | |
| 75 | 21707 | 167-חדר מירס | 6 - 00024306 | 0.34 | 0.12 | 0.19 | 0.65 | 0.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.34 | 0.12 | 0.19 | 0.65 | | |
| 76 | 21651 | 170 אפרודיטה | 2 - 00022798 | 3,857.49 | 1,179.66 | 472.28 | 5,509.43 | 19.87 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 460.05 | 141.92 | 59.45 | 661.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,317.54 | 1,321.57 | 531.73 | 6,170.84 | | |
| 77 | 21656 | 171-ורדינון | 7 - 00022798 | 1,787.01 | 478.64 | 293.09 | 2,558.73 | 13.42 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 378.48 | 116.75 | 48.91 | 544.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,165.49 | 595.39 | 342.00 | 3,102.88 | | |
| 78 | 21657 | 172-173-ביוטיקר | 8 - 00022798 | 1,757.67 | 524.57 | 233.44 | 2,515.68 | 12.09 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 564.46 | 174.12 | 72.94 | 811.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,322.13 | 698.70 | 306.38 | 3,327.20 | | |
| 79 | 21654 | 174-גולף בייבי | 5 - 00022798 | 6,896.60 | 2,088.89 | 742.60 | 9,728.09 | 40.83 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 450.26 | 138.90 | 58.18 | 647.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,346.86 | 2,227.78 | 800.79 | 10,375.43 | | |
| 80 | 21655 | 175-177-שילב קידס | 6 - 00022798 | 2,215.68 | 458.30 | 207.60 | 2,881.58 | 20.67 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 894.00 | 275.78 | 115.53 | 1,285.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,109.67 | 734.08 | 323.13 | 4,166.88 | | |
| 81 | 22143 | 180 בודי שופ | 1 - 16193880 | 688.60 | 175.10 | 60.70 | 924.40 | 5.84 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 858.26 | 227.44 | 82.62 | 1,168.33 | | |
| 82 | 21745 | 182 אושי אושי דוכן | 6 - 00024309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 83 | 21767 | 182.1 אושי אושי מחסן | 1 - 00024310 | 1,437.76 | 415.52 | 489.44 | 2,342.72 | 16.19 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,437.76 | 415.52 | 489.44 | 2,342.72 | | |
| 84 | 21787 | 189 - ריבאר | 7 - 00024310 | 806.89 | 284.41 | 456.62 | 1,547.92 | 5.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 806.89 | 284.41 | 456.62 | 1,547.92 | | |
| 85 | 22146 | 189.1 מחסן ריבר | 1 - 16048032 | 366.10 | 144.70 | 293.00 | 803.80 | 2.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 366.10 | 144.70 | 293.00 | 803.80 | | |
| 86 | 21966 | 200-וולסטריט | 1 - 00024326 | 0.00 | -0.005 | 0.0010 | -0.004 | 0.008 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | -0.005 | 0.0010 | -0.004 | | |
| 87 | 21671 | 202-פלי פוט | 4 - 00023699 | 1,242.31 | 320.69 | 94.79 | 1,657.79 | 8.18 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 166.40 | 51.33 | 21.50 | 239.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,408.71 | 372.02 | 116.30 | 1,897.02 | | |
| 88 | 21670 | 203-פלומר | 3 - 00023699 | 973.76 | 292.95 | 196.52 | 1,463.23 | 6.60 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 137.04 | 42.27 | 17.71 | 197.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,110.80 | 335.23 | 214.23 | 1,660.25 | | |
| 89 | 33829 | 204 - סולתם | 7 - 00023699 | 1,325.64 | 360.26 | 203.76 | 1,889.67 | 7.78 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 241.44 | 74.48 | 31.20 | 347.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,567.09 | 434.74 | 234.96 | 2,236.79 | | |
| 90 | 21645 | 209-הדור השלישי | 4 - 00013177 | 1,659.15 | 404.63 | 214.16 | 2,277.94 | 8.38 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 306.70 | 94.61 | 39.63 | 440.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,965.85 | 499.24 | 253.79 | 2,718.89 | | |
| 91 | 21643 | 210 - גויה | 2 - 00013177 | 657.21 | 185.69 | 52.85 | 895.75 | 5.85 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 199.03 | 61.40 | 25.72 | 286.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 856.24 | 247.09 | 78.57 | 1,181.90 | | |
| 92 | 21675 | 211-סבון של פעם | 8 - 00023699 | 675.60 | 223.86 | 162.66 | 1,062.11 | 6.75 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 176.19 | 54.35 | 22.77 | 253.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 851.79 | 278.21 | 185.43 | 1,315.42 | | |
| 93 | 21673 | 212-אירוקה | 6 - 00023699 | 980.78 | 305.35 | 206.43 | 1,492.56 | 6.87 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 166.40 | 51.33 | 21.50 | 239.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,147.18 | 356.68 | 227.93 | 1,731.80 | | |
| 94 | 21649 | 212.1 אוינס | 8 - 00013177 | 173.07 | 48.36 | 58.26 | 279.69 | 3.14 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 78.31 | 24.16 | 10.12 | 112.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 251.38 | 72.51 | 68.38 | 392.27 | | |
| 95 | 21904 | 213.1 - סמארט | 2 - 00024322 | 664.28 | 194.66 | 271.69 | 1,130.63 | 4.79 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 127.25 | 39.25 | 16.44 | 182.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 791.53 | 233.91 | 288.13 | 1,313.57 | | |
| 96 | 21907 | 213.2 רולדין | 4 - 00024322 | 6,937.29 | 2,233.29 | 3,669.07 | 12,839.65 | 38.65 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 257.76 | 79.51 | 33.31 | 370.58 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.17 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,195.05 | 2,312.80 | 3,702.38 | 13,955.40 | | |
| 97 | 39913 | 214-215 נעמן גרופ | 1 - 00024320 | 1,964.75 | 607.98 | 252.86 | 2,825.59 | 9.93 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 362.17 | 111.72 | 46.80 | 520.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,326.91 | 719.70 | 299.66 | 3,346.27 | | |
| 98 | 21912 | 216-נין ווסט | 6 - 00024322 | 1,493.58 | 451.91 | 342.94 | 2,288.43 | 7.94 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 247.97 | 76.49 | 32.04 | 356.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,741.55 | 528.40 | 374.99 | 2,644.94 | | |
| 99 | 21903 | 217-נעלי נימרוד | 1 - 00024322 | 749.09 | 178.40 | 75.71 | 1,003.20 | 7.36 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 247.97 | 76.49 | 32.04 | 356.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 997.06 | 254.89 | 107.75 | 1,359.70 | | |
| 100 | 21910 | 218 - 219-פייר קרדן | 5 - 00024322 | 3,076.29 | 863.14 | 571.67 | 4,511.10 | 19.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 508.99 | 157.01 | 65.77 | 731.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,585.28 | 1,020.15 | 637.45 | 5,242.88 | | |
| 101 | 21886 | 220-הגרה | 7 - 00024320 | 907.12 | 259.43 | 89.45 | 1,256.01 | 4.45 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 172.93 | 53.34 | 22.35 | 248.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,080.05 | 312.78 | 111.80 | 1,504.62 | | |
| 102 | 21885 | 221-גרבו | 5 - 00024320 | 984.15 | 285.30 | 83.00 | 1,352.45 | 6.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,153.82 | 337.64 | 104.92 | 1,596.38 | | |
| 103 | 21878 | 222-מניק שיווק מתנות | 3 - 00024320 | 1,362.09 | 390.51 | 135.90 | 1,888.49 | 7.44 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 221.87 | 68.44 | 28.67 | 318.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,583.95 | 458.95 | 164.57 | 2,207.47 | | |
| 104 | 21888 | 223-224-אפריל | 8 - 00024320 | 1,682.61 | 486.35 | 446.12 | 2,615.08 | 15.18 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 564.46 | 174.12 | 72.94 | 811.52 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,247.07 | 660.48 | 519.06 | 3,426.60 | | |
| 105 | 22104 | 225 חנות H&M | 4 - 81011867 | 29,762.27 | 7,882.83 | 3,169.30 | 40,814.40 | 156.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29,762.27 | 7,882.83 | 3,169.30 | 40,814.40 | | |
| 106 | 21870 | X-REAY 229 | 3 - 00024319 | 1,405.45 | 323.22 | 92.08 | 1,820.75 | 7.08 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 104.41 | 32.21 | 13.49 | 150.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,509.86 | 355.43 | 105.57 | 1,970.86 | | |
| 107 | 21866 | 229-ריקושט | 2 - 00024319 | 1,747.40 | 514.16 | 274.11 | 2,535.67 | 8.15 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 460.05 | 141.92 | 59.45 | 661.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,207.45 | 656.08 | 333.56 | 3,197.09 | | |
| 108 | 21961 | 230 א-י-בא מאהבה | 6 - 00024325 | 1,236.41 | 460.45 | 743.50 | 2,440.36 | 10.30 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 290.39 | 89.58 | 37.52 | 417.49 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,526.80 | 550.03 | 781.02 | 2,857.85 | | |
| 109 | 21863 | 230-קרוקס | 1 - 00024319 | 2,611.56 | 821.04 | 402.60 | 3,835.21 | 14.72 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 287.12 | 88.57 | 37.10 | 412.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,898.68 | 909.62 | 439.70 | 4,248.00 | | |
| 110 | 21954 | 232-סוויט גירל שופ | 3 - 00024325 | 1,019.53 | 272.38 | 227.13 | 1,519.04 | 10.52 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 163.14 | 50.32 | 21.08 | 234.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,182.67 | 322.70 | 248.21 | 1,753.58 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 111 | 21872 | 233 - באג | 5 - 00024319 | 1,484.15 | 402.51 | 280.54 | 2,167.20 | 8.16 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 391.53 | 120.78 | 50.60 | 562.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,875.68 | 523.29 | 331.14 | 2,730.11 | | |
| 112 | 21943 | 234 - הפנינג | 1 - 00024325 | 1,810.56 | 487.68 | 216.39 | 2,514.64 | 12.45 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 424.16 | 130.84 | 54.81 | 609.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,234.72 | 618.53 | 271.20 | 3,124.45 | | |
| 113 | 21874 | 235 א-גלידה ב"ש | 6 - 00024319 | 2,112.73 | 779.28 | 1,430.21 | 4,322.22 | 10.18 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 97.88 | 30.19 | 12.65 | 140.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,210.61 | 809.48 | 1,442.85 | 4,462.95 | | |
| 114 | 21965 | 235-עולם הממתקים | 8 - 00024325 | 962.81 | 301.36 | 322.20 | 1,586.37 | 4.66 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 114.20 | 35.23 | 14.76 | 164.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,077.01 | 336.58 | 336.95 | 1,750.55 | | |
| 115 | 21637 | 235.1-עולם הממתקים - מחסן | 6 - 00023702 | 59.02 | 20.82 | 40.43 | 120.27 | 0.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 59.02 | 20.82 | 40.43 | 120.27 | | |
| 116 | 21634 | 235.2- מחסן גלידה בש | 2 - 00023702 | 131.44 | 49.15 | 125.36 | 305.95 | 0.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 131.44 | 49.15 | 125.36 | 305.95 | | |
| 117 | 21951 | 237-צבע הכסף 2 | 2 - 00024325 | 526.02 | 162.24 | 52.23 | 740.50 | 6.98 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 182.71 | 56.36 | 23.61 | 262.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 708.73 | 218.61 | 75.85 | 1,003.19 | | |
| 118 | 21701 | 238-גלובוס מקס | 1 - 00024304 | 29,943.92 | 16,086.90 | 26,429.71 | 72,460.53 | 260.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | 29,943.92 | 16,086.90 | 26,429.71 | 72,460.53 | | |
| 119 | 21995 | 239-צוקה | 8 - 00024622 | 5,914.01 | 1,761.30 | 1,720.12 | 9,395.43 | 28.54 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | מנדפים 2 | 684.82 | 232.35 | 63.63 | 980.79 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,768.49 | 2,045.99 | 1,805.68 | 10,620.15 | | |
| 120 | 21738 | 239.1-צוקה מחסן | 3 - 00024309 | 67.10 | 22.29 | 50.63 | 140.02 | 0.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 67.10 | 22.29 | 50.63 | 140.02 | | |
| 121 | 21994 | 240-המטבח של סימה | 7 - 00024622 | 3,571.48 | 961.00 | 959.14 | 5,491.62 | 25.36 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 267.55 | 82.53 | 34.57 | 384.65 | | |
| | | | מנדפים 2 | 413.56 | 126.77 | 35.48 | 575.82 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,252.59 | 1,170.31 | 1,029.19 | 6,452.08 | | |
| 122 | 21996 | 240.1-המטבח של סימה מחסן | 1 - 00024803 | 7.54 | 2.51 | 6.62 | 16.67 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7.54 | 2.51 | 6.62 | 16.67 | | |
| 123 | 21990 | 241-מקדונלס-כשר | 4 - 00024622 | 3,703.77 | 1,375.54 | 1,490.29 | 6,569.60 | 20.26 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 133.77 | 41.27 | 17.29 | 192.33 | | |
| | | | מנדפים 2 | 428.88 | 181.46 | 55.13 | 665.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,266.43 | 1,598.26 | 1,562.70 | 7,427.39 | | |
| 124 | 21737 | מחסן-241.1 מקדונלדס כשר | 00024309 - 2 | 871.86 | 330.40 | 816.29 | 2,018.54 | 4.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 871.86 | 330.40 | 816.29 | 2,018.54 | | |
| 125 | 21989 | 242-ניו דלי סנדוויץ | 00024622 - 3 | 1,664.54 | 560.39 | 843.84 | 3,068.77 | 10.99 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 133.77 | 41.27 | 17.29 | 192.33 | | |
| | | | מנדפים 2 | 192.75 | 73.93 | 31.21 | 297.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,991.06 | 675.58 | 892.34 | 3,558.98 | | |
| 126 | 21774 | 242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ | 00024310 - 3 | 231.59 | 84.40 | 219.66 | 535.65 | 0.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 231.59 | 84.40 | 219.66 | 535.65 | | |
| 127 | 21799 | 243-קרפצו | 00024317 - 1 | 3,356.29 | 1,156.04 | 1,256.65 | 5,768.98 | 24.61 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 176.19 | 54.35 | 22.77 | 253.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,532.48 | 1,210.39 | 1,279.42 | 6,022.29 | | |
| 128 | 38752 | 244-סיציליאנו | 00024622 - 5 | 2,246.93 | 734.02 | 851.52 | 3,832.48 | 12.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,246.93 | 734.02 | 851.52 | 3,832.48 | | |
| 129 | 41850 | 245 - בורגנץ' | 00024318 - 5 | 4,374.79 | 1,448.67 | 2,076.21 | 7,899.67 | 20.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,374.79 | 1,448.67 | 2,076.21 | 7,899.67 | | |
| 130 | 21987 | 245 א-מקדונלדס | 00024622 - 1 | 8,049.11 | 3,046.10 | 3,136.43 | 14,231.64 | 42.40 | |
| | | | העמסת מנדף | 1,412.94 | 416.26 | 235.66 | 2,064.86 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 316.49 | 97.63 | 40.90 | 455.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,778.54 | 3,559.98 | 3,412.99 | 16,751.52 | | |
| 131 | 21633 | 245.1-מקדונלדס - מחסן | 00023702 - 1 | 1,006.77 | 359.62 | 889.89 | 2,256.28 | 5.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,006.77 | 359.62 | 889.89 | 2,256.28 | | |
| 132 | 21840 | 246-אינגליש קייק | 00024318 - 4 | 5,306.70 | 1,641.62 | 2,462.21 | 9,410.53 | 33.21 | |
| | | | העמסת מנדפים | 931.54 | 224.33 | 185.00 | 1,340.87 | | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 309.96 | 95.62 | 40.05 | 445.63 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,548.21 | 1,961.57 | 2,687.26 | 11,197.04 | | |
| 133 | 35574 | 247 - ריפלי | 00024317 - 5 | 2,176.41 | 589.98 | 402.25 | 3,168.64 | 13.94 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 411.11 | 126.82 | 53.12 | 591.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,587.52 | 716.80 | 455.38 | 3,759.70 | | |
| 134 | 21805 | 248 - קיווי | 00024317 - 3 | 1,769.40 | 427.79 | 127.17 | 2,324.36 | 9.03 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 205.55 | 63.41 | 26.56 | 295.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,974.96 | 491.20 | 153.73 | 2,619.89 | | |
| 135 | 19670 | 249 בובי בראון | 16048038 - 1 | 1,063.15 | 289.55 | 166.35 | 1,519.05 | 9.62 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 107.67 | 33.21 | 13.91 | 154.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,170.82 | 322.76 | 180.26 | 1,673.85 | | |
| 136 | 27301 | 249-250 ביגה | 00024622 - 2 | 7,775.50 | 2,395.93 | 2,743.51 | 12,914.94 | 41.20 | |
| | | | מיזוג אוויר | 261.02 | 80.52 | 33.73 | 375.27 | | |
| | | | מנדפים להעמסה | 1,364.91 | 327.41 | 206.14 | 1,898.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,401.44 | 2,803.86 | 2,983.38 | 15,188.68 | | |
| 137 | 21638 | 249.1-מחסן רולדין | 00023702 - 7 | 682.83 | 249.07 | 602.70 | 1,534.60 | 2.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 682.83 | 249.07 | 602.70 | 1,534.60 | | |
| 138 | 27302 | 249.2 ביגה | 00024309 - 4 | 1,156.73 | 390.47 | 1,008.47 | 2,555.67 | 5.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,156.73 | 390.47 | 1,008.47 | 2,555.67 | | |
| 139 | 21802 | 251-גנטלמן | 00024317 - 2 | 2,108.84 | 633.80 | 206.91 | 2,949.55 | 12.66 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 182.71 | 56.36 | 23.61 | 262.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,291.55 | 690.16 | 230.52 | 3,212.24 | | |
| 140 | 21819 | 253-הבורסה לתכשיטים | 00024317 - 6 | 1,005.24 | 289.58 | 87.44 | 1,382.27 | 5.39 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 127.25 | 39.25 | 16.44 | 182.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,132.49 | 328.84 | 103.89 | 1,565.21 | | |
| 141 | 21852 | 254-היינס | 00024318 - 7 | 1,556.75 | 378.93 | 227.84 | 2,163.51 | 11.45 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 355.64 | 109.71 | 45.96 | 511.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,912.39 | 488.64 | 273.79 | 2,674.82 | | |
| 142 | 19672 | 254.1 נעלי פאפיה | 16048038 - 3 | 842.75 | 233.30 | 92.95 | 1,169.00 | 5.25 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 254.50 | 78.51 | 32.89 | 365.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,097.25 | 311.81 | 125.84 | 1,534.89 | | |
| 143 | 21822 | 254.2 - תפור על | 00024317 - 7 | 1,212.08 | 303.08 | 77.74 | 1,592.90 | 7.32 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 156.61 | 48.31 | 20.24 | 225.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,368.69 | 351.40 | 97.98 | 1,818.07 | | |
| 144 | 21791 | 254.2.1 - מחסן תפור על | 00024310 - 8 | 31.90 | 5.43 | 13.67 | 50.99 | 0.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31.90 | 5.43 | 13.67 | 50.99 | | |
| 145 | 21831 | 255-גלי | 00024318 - 1 | 327.77 | 81.29 | 75.70 | 484.76 | 4.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 688.44 | 212.37 | 88.96 | 989.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,016.22 | 293.66 | 164.66 | 1,474.53 | | |
| 146 | 21837 | 257-צומת ספרים | 00024318 - 3 | 3,495.46 | 944.37 | 410.52 | 4,850.35 | 19.85 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 688.44 | 212.37 | 88.96 | 989.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,183.90 | 1,156.74 | 499.48 | 5,840.13 | | |
| 147 | 21834 | 258-לורד קיטש | 00024318 - 2 | 728.97 | 215.50 | 126.16 | 1,070.64 | 6.98 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 319.75 | 98.64 | 41.32 | 459.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,048.72 | 314.14 | 167.48 | 1,530.34 | | |
| 148 | 44108 | 259 - הארי | 8 - 00024318 | 3,222.24 | 882.06 | 518.56 | 4,622.86 | 23.38 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,008.19 | 311.01 | 130.28 | 1,449.48 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,230.44 | 1,193.07 | 648.84 | 6,072.34 | | |
| 149 | 21992 | 260-262 גולף אנד קו | 6 - 00024622 | 7,726.87 | 2,089.81 | 717.52 | 10,534.19 | 50.66 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,301.84 | 401.59 | 168.23 | 1,871.66 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,028.71 | 2,491.40 | 885.74 | 12,405.86 | | |
| 150 | 30974 | 263 - דלתא (פומה) | 1 - 00023699 | 207.71 | 77.16 | 116.31 | 401.19 | 2.65 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 156.61 | 48.31 | 20.24 | 225.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 364.33 | 125.47 | 136.55 | 626.35 | | |
| 151 | 21646 | 264-תמנון | 5 - 00013177 | 3,849.44 | 1,092.88 | 509.12 | 5,451.44 | 19.75 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 737.38 | 227.47 | 95.29 | 1,060.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,586.83 | 1,320.35 | 604.41 | 6,511.58 | | |
| 152 | 21666 | 265-סחוט | 7 - 00023527 | 2,254.20 | 801.90 | 1,447.65 | 4,503.74 | 9.86 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,254.20 | 801.90 | 1,447.65 | 4,503.74 | | |
| 153 | 21715 | 265.1-מחסן סחוט | 6 - 00024307 | 591.14 | 209.03 | 513.53 | 1,313.70 | 3.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 591.14 | 209.03 | 513.53 | 1,313.70 | | |
| 154 | 22101 | 267.1-קניון (הולמס) | 1 - 81011867 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 155 | 22102 | 267.2-קניון (הולמס) | 2 - 81011867 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | | |
| 156 | 22103 | 267.3-קניון (הולמס) | 3 - 81011867 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | | |
| 157 | 22090 | 267.4-שייפ מפוח עשן | 5 - 81011724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 158 | 21968 | 268-אור חשאי | 3 - 00024326 | 2,407.37 | 425.56 | 45.04 | 2,877.97 | 14.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,407.37 | 425.56 | 45.04 | 2,877.97 | | |
| 159 | 22114 | 301-פוקס | 8 - 81018431 | 12,496.40 | 3,678.40 | 2,400.40 | 18,575.20 | 69.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 2,773.35 | 855.52 | 358.38 | 3,987.25 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,269.75 | 4,533.92 | 2,758.78 | 22,562.45 | | |
| 160 | 22157 | 301.1-סטייליש | 8 - 81039935 | 2,777.75 | 535.45 | 141.45 | 3,454.65 | 16.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 629.71 | 194.25 | 81.37 | 905.34 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,407.46 | 729.70 | 222.82 | 4,359.99 | | |
| 161 | 22120 | 302 - מגה ספורט ילדים | 7 - 81018444 | 2,182.00 | 620.20 | 260.80 | 3,063.00 | 14.10 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 495.94 | 152.99 | 64.09 | 713.01 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,677.94 | 773.19 | 324.89 | 3,776.01 | | |
| 162 | 22129 | 303.1 פנדורה | 81034859 - 3 | 1,043.50 | 287.00 | 200.00 | 1,530.50 | 5.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 153.35 | 47.31 | 19.82 | 220.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,196.85 | 334.31 | 219.82 | 1,750.97 | | |
| 163 | 25902 | 304 - אי דיגיסל | 81034859 - 4 | 2,263.30 | 717.60 | 653.60 | 3,634.50 | 10.30 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 391.53 | 120.78 | 50.60 | 562.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,654.83 | 838.38 | 704.20 | 4,197.41 | | |
| 164 | 22128 | 304.2 בילבונג | 81034859 - 2 | 875.70 | 282.40 | 204.80 | 1,362.90 | 2.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 221.87 | 68.44 | 28.67 | 318.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,097.57 | 350.84 | 233.47 | 1,681.88 | | |
| 165 | 22131 | 305 פיקס | 81034859 - 5 | 1,018.50 | 295.90 | 136.90 | 1,451.30 | 6.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 228.39 | 70.45 | 29.51 | 328.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,246.89 | 366.35 | 166.41 | 1,779.66 | | |
| 166 | 22132 | 306 רונן חן | 81034859 - 6 | 1,422.10 | 383.00 | 160.60 | 1,965.70 | 7.90 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 215.34 | 66.43 | 27.83 | 309.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,637.44 | 449.43 | 188.43 | 2,275.30 | | |
| 167 | 22133 | 307 יונס קמוטו | 81034859 - 7 | 1,128.30 | 334.70 | 110.80 | 1,573.80 | 7.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 218.60 | 67.44 | 28.25 | 314.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,346.90 | 402.14 | 139.05 | 1,888.09 | | |
| 168 | 22115 | 309.1-טבע נאות | 81018444 - 1 | 835.00 | 233.80 | 111.50 | 1,180.30 | 4.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 189.24 | 58.38 | 24.45 | 272.07 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,024.24 | 292.18 | 135.95 | 1,452.37 | | |
| 169 | 22116 | 309.2-ליידי קומפורט | 81018444 - 2 | 458.50 | 117.50 | 101.30 | 677.30 | 1.50 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 169.66 | 52.34 | 21.92 | 243.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 628.16 | 169.84 | 123.22 | 921.23 | | |
| 170 | 22078 | 311 קפה גרג | 81011509 - 1 | 11,138.58 | 3,533.76 | 3,825.38 | 18,497.72 | 52.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 228.39 | 70.45 | 29.51 | 328.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,366.98 | 3,604.22 | 3,854.89 | 18,826.09 | | |
| 171 | 22142 | 311.1 י.ט.א קפה גרג | 81037207 - 3 | 356.00 | 116.40 | 49.80 | 522.20 | 1.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 356.00 | 116.40 | 49.80 | 522.20 | | |
| 172 | 22079 | 312 ניו | 81011509 - 2 | 1,475.74 | 371.19 | 121.11 | 1,968.04 | 9.82 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 225.13 | 69.45 | 29.09 | 323.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,700.87 | 440.64 | 150.21 | 2,291.71 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 173 | 29212 | 313 סלקום | 3 - 81011509 | 2,576.49 | 564.08 | 619.70 | 3,760.26 | 11.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 309.96 | 95.62 | 40.05 | 445.63 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,886.45 | 659.70 | 659.75 | 4,205.90 | | |
| 174 | 22081 | 314 ספרינג | 4 - 81011509 | 1,915.55 | 603.44 | 293.99 | 2,812.98 | 8.57 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 303.44 | 93.60 | 39.21 | 436.25 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,218.99 | 697.04 | 333.20 | 3,249.23 | | |
| 175 | 43032 | 315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה | 1 - 81037207 | 834.80 | 206.45 | 116.80 | 1,158.05 | 6.35 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 234.92 | 72.47 | 30.36 | 337.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,069.72 | 278.92 | 147.16 | 1,495.79 | | |
| 176 | 41808 | 315.2 סוויט טיים | 5 - 81011509 | 2,164.88 | 664.45 | 720.70 | 3,550.03 | 10.55 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 179.45 | 55.36 | 23.19 | 258.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,344.33 | 719.81 | 743.89 | 3,808.02 | | |
| 177 | 22083 | 316 ליה לונדון | 6 - 81011509 | 1,425.51 | 366.28 | 275.21 | 2,067.00 | 7.92 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 205.55 | 63.41 | 26.56 | 295.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,631.07 | 429.69 | 301.77 | 2,362.53 | | |
| 178 | 22084 | 318 מאק | 7 - 81011509 | 1,275.40 | 359.30 | 305.84 | 1,940.53 | 4.96 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 215.34 | 66.43 | 27.83 | 309.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,490.74 | 425.73 | 333.67 | 2,250.13 | | |
| 179 | 22085 | 319 סליו | 8 - 81011509 | 1,726.25 | 522.65 | 286.48 | 2,535.37 | 11.58 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 430.68 | 132.86 | 55.65 | 619.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,156.93 | 655.51 | 342.13 | 3,154.57 | | |
| 180 | 22108 | 325-ברשקה | 2 - 81018431 | 7,707.40 | 2,172.90 | 1,454.80 | 11,335.10 | 42.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,455.19 | 448.90 | 188.05 | 2,092.13 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,162.59 | 2,621.80 | 1,642.85 | 13,427.23 | | |
| 181 | 22109 | 327-פול אנד בר | 3 - 81018431 | 4,987.10 | 1,393.50 | 1,399.80 | 7,780.40 | 32.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,292.05 | 398.57 | 166.96 | 1,857.59 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 6,279.15 | 1,792.07 | 1,566.76 | 9,637.99 | | |
| 182 | 22107 | 329-אלוח | 1 - 81018431 | 3,116.20 | 881.20 | 795.10 | 4,792.50 | 13.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 473.10 | 145.94 | 61.14 | 680.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,589.30 | 1,027.14 | 856.24 | 5,472.68 | | |
| 183 | 22111 | 330 סטודיו פשה | 5 - 81018431 | 369.60 | 108.00 | 73.70 | 551.30 | 3.80 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 156.61 | 48.31 | 20.24 | 225.16 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 526.21 | 156.31 | 93.94 | 776.46 | | |
| 184 | 22154 | 331 דפנה לוינסון | 5 - 81039935 | 528.50 | 124.70 | 76.20 | 729.40 | 3.40 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 140.30 | 43.28 | 18.13 | 201.71 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 668.80 | 167.98 | 94.33 | 931.11 | | |
| 185 | 22155 | 332 דלתא | 6 - 81039935 | 2,898.95 | 777.00 | 412.40 | 4,088.35 | 13.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 512.25 | 158.02 | 66.20 | 736.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,411.20 | 935.02 | 478.60 | 4,824.82 | | |
| 186 | 22150 | 333 אדיס | 1 - 81039935 | 4,710.20 | 1,371.90 | 793.00 | 6,875.10 | 26.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 642.76 | 198.28 | 83.06 | 924.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,352.96 | 1,570.18 | 876.06 | 7,799.20 | | |
| 187 | 22151 | 334.2 ריטיילורס בעמ - פוט לוקר | 2 - 81039935 | 2,669.90 | 663.20 | 459.80 | 3,792.90 | 14.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 714.54 | 220.42 | 92.34 | 1,027.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,384.44 | 883.62 | 552.14 | 4,820.20 | | |
| 188 | 30494 | 336 קולומביה | 3 - 81039935 | 2,347.00 | 631.30 | 254.00 | 3,232.30 | 15.20 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 616.66 | 190.23 | 79.69 | 886.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,963.66 | 821.53 | 333.69 | 4,118.88 | | |
| 189 | 44107 | 337 -מגה ספורט | 7 - 81039935 | 3,461.05 | 1,059.30 | 796.40 | 5,316.75 | 14.40 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 646.03 | 199.29 | 83.48 | 928.79 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,107.08 | 1,258.59 | 879.88 | 6,245.54 | | |
| 190 | 22153 | 338 אמריקן איגל | 4 - 81039935 | 7,712.00 | 1,956.00 | 1,670.80 | 11,338.80 | 49.20 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,876.09 | 578.74 | 242.44 | 2,697.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,588.09 | 2,534.74 | 1,913.24 | 14,036.06 | | |
| 191 | 22076 | 343-יוגו מחסן | 1 - 70010468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 192 | 22112 | 344-קרולינה למקה | 6 - 81018431 | 351.80 | 107.40 | 60.50 | 519.70 | 1.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 351.80 | 107.40 | 60.50 | 519.70 | | |
| 193 | 22119 | 345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6 | 6 - 81018444 | 518.45 | 174.00 | 339.05 | 1,031.50 | 3.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 518.45 | 174.00 | 339.05 | 1,031.50 | | |
| 194 | 22121 | 346 - דוכן פוקצריה | 8 - 81018444 | 1,912.40 | 681.85 | 542.00 | 3,136.25 | 12.25 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,912.40 | 681.85 | 542.00 | 3,136.25 | | |
| 195 | 22118 | 346.1-מחסן פוקצריה | 5 - 81018444 | 2,047.80 | 729.50 | 1,627.90 | 4,405.20 | 8.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,047.80 | 729.50 | 1,627.90 | 4,405.20 | | |
| 196 | 42855 | 349 דונה ויקטוריה | 2 - 81037207 | 877.25 | 228.70 | 202.35 | 1,308.30 | 6.70 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 228.39 | 70.45 | 29.51 | 328.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,105.64 | 299.15 | 231.86 | 1,636.66 | | |
| 197 | 21672 | 8.1-פרטנר אנטנות | 5 - 00023699 | -0.002 | 0.00 | 0.001 | -0.0010 | 0.007 | |
| | | | סה"כ צריכה | -0.002 | 0.00 | 0.001 | -0.0010 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 198 | 21635 | 8.2-פרטנר אנטנות | 4 - 00023702 | 2,163.59 | 793.83 | 1,848.86 | 4,806.29 | 9.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,163.59 | 793.83 | 1,848.86 | 4,806.29 | | |
| 199 | 21913 | 8.3-פרטנר אנטנות | 7 - 00024322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | 21963 | 8.4-פרטנר אנטנות | 7 - 00024325 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | | |
| 201 | 38082 | ENTER | 4 - 16048038 | 227.95 | 50.60 | 8.20 | 286.75 | 3.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 227.95 | 50.60 | 8.20 | 286.75 | | |
| 202 | 39921 | אופטיקנה | 1 - 00024307 | 1,397.70 | 454.85 | 475.75 | 2,328.31 | 10.59 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 234.92 | 72.47 | 30.36 | 337.74 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,632.62 | 527.32 | 506.11 | 2,666.05 | | |
| 203 | 42426 | אופטיקנה שמיעה | 3 - 00023916 | 128.43 | 23.38 | 51.87 | 203.68 | 2.20 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 101.15 | 31.20 | 13.07 | 145.42 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 229.57 | 54.58 | 64.94 | 349.10 | | |
| 204 | 43364 | אורבניקה | 4 - 16092245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.08 | |
| | | | 20281823 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | |
| | | | 81011724 - 4 | 168.32 | 47.11 | 110.62 | 326.05 | 2.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 168.32 | 47.11 | 110.62 | 326.05 | | |
| 205 | 29015 | איי אופטיק - 3-252 | 4 - 00024317 | 477.77 | 124.64 | 89.29 | 691.69 | 5.28 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 225.13 | 69.45 | 29.09 | 323.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 702.90 | 194.09 | 118.38 | 1,015.37 | | |
| 206 | 26994 | איל מקיאג | 6 - 00024323 | 1,369.79 | 388.31 | 148.78 | 1,906.88 | 7.61 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 168.85 | 52.09 | 21.82 | 242.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,538.64 | 440.40 | 170.59 | 2,149.63 | | |
| 207 | 37254 | אקס מוס יהלומים | 1 - 81029274 | 1,896.70 | 461.30 | 143.30 | 2,501.30 | 10.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,896.70 | 461.30 | 143.30 | 2,501.30 | | |
| 208 | 34779 | ברניקס | 1 - 81029032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 209 | 22097 | גינרני | 4 - 81011813 | 119.49 | 35.00 | 6.29 | 160.77 | 0.02 | |
| | | | סה"כ צריכה | 119.49 | 35.00 | 6.29 | 160.77 | | |
| 210 | 22063 | דוכן הוט | 3 - 16092218 | 108.91 | 41.20 | 103.47 | 253.58 | 0.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 108.91 | 41.20 | 103.47 | 253.58 | | |
| 211 | 32131 | דוכן יוגו | 4 - 16193880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 212 | 21894 | דוכן שאנטי | 5 - 00024321 | 252.23 | 76.89 | 47.08 | 376.20 | 1.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 252.23 | 76.89 | 47.08 | 376.20 | | |
| 213 | 34770 | הוניגמן ילדים (אבני שוהם בע"מ) | 7 - 00024326 | 751.04 | 174.45 | 70.31 | 995.81 | 6.42 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 199.03 | 61.40 | 25.72 | 286.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 950.07 | 235.85 | 96.03 | 1,281.95 | | |
| 214 | 39253 | ואהבת | 00024325 - 4 | 2,132.39 | 639.61 | 415.65 | 3,187.64 | 9.71 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 202.29 | 62.40 | 26.14 | 290.83 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,334.68 | 702.01 | 441.79 | 3,478.48 | | |
| 215 | 39073 | זמן שעונים | 17313417 - 1 | 1,904.30 | 300.40 | 196.40 | 2,401.10 | 7.86 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 131.33 | 40.51 | 16.97 | 188.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,035.63 | 340.91 | 213.37 | 2,589.91 | | |
| 216 | 42141 | חדר קירור מאפה נאמן | 17313351 - 1 | 1,193.20 | 449.50 | 1,050.80 | 2,693.50 | 7.24 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,193.20 | 449.50 | 1,050.80 | 2,693.50 | | |
| 217 | 34769 | טוז (אלפא תכשטים בע"מ) | 81018444 - 3 | 1,216.50 | 338.70 | 228.10 | 1,783.30 | 7.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 205.55 | 63.41 | 26.56 | 295.53 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,422.05 | 402.11 | 254.66 | 2,078.83 | | |
| 218 | 32710 | יולו | 00024323 - 1 | 654.59 | 184.18 | 71.63 | 910.40 | 5.92 | |
| | | | סה"כ צריכה | 654.59 | 184.18 | 71.63 | 910.40 | | |
| 219 | 28735 | מאניה ילדים | 00023699 - 2 | 1,359.94 | 434.81 | 343.99 | 2,138.74 | 8.94 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 218.60 | 67.44 | 28.25 | 314.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,578.54 | 502.25 | 372.24 | 2,453.03 | | |
| 220 | 32611 | מחסן חברת נקיון | 00024803 - 6 | 225.55 | 73.52 | 196.36 | 495.43 | 1.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 225.55 | 73.52 | 196.36 | 495.43 | | |
| 221 | 22061 | מחסן לי קופר | 16092218 - 1 | 0.80 | 0.30 | 0.78 | 1.89 | 10.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.80 | 0.30 | 0.78 | 1.89 | | |
| 222 | 42140 | מחסן מאפה נאמן | 17313352 - 1 | 46.10 | 20.30 | 48.10 | 114.50 | 3.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46.10 | 20.30 | 48.10 | 114.50 | | |
| 223 | 32087 | מחסן צוקה | 16092235 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 224 | 43363 | מלדיני | 16048039 - 3 | 1,873.15 | 595.60 | 304.75 | 2,773.50 | 14.49 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 342.59 | 105.68 | 44.27 | 492.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,215.74 | 701.28 | 349.02 | 3,266.04 | | |
| 225 | 21736 | משרד מוקד אמון | 00024309 - 1 | 1,166.14 | 434.07 | 1,281.27 | 2,881.48 | 7.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,166.14 | 434.07 | 1,281.27 | 2,881.48 | | |
| 226 | 29016 | נאוטיקה/טימברלנד (252-3) | 16048038 - 2 | 1,316.50 | 377.60 | 124.40 | 1,818.50 | 9.33 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור | 691.71 | 213.38 | 89.38 | 994.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,008.21 | 590.98 | 213.78 | 2,812.97 | | |
| 227 | 21974 | נטורפיל | 00024326 - 8 | 1,023.21 | 336.10 | 150.71 | 1,510.03 | 6.67 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,023.21 | 336.10 | 150.71 | 1,510.03 | | |
| 228 | 42139 | סבן סבנטין | 1 - 17312829 | 805.40 | 187.20 | 147.90 | 1,140.50 | 10.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 805.40 | 187.20 | 147.90 | 1,140.50 | | |
| 229 | 41949 | סופר קופיקס | 5 - 00023916 | 2,125.57 | 693.72 | 1,004.98 | 3,824.28 | 10.71 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 652.55 | 201.30 | 84.33 | 938.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,778.12 | 895.02 | 1,089.31 | 4,762.45 | | |
| 230 | 28769 | סקיצרס - 207-1 | 3 - 81011813 | 3,836.82 | 1,078.11 | 556.80 | 5,471.73 | 18.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,836.82 | 1,078.11 | 556.80 | 5,471.73 | | |
| 231 | 43273 | פוט לוקר 2 | 4 - 81018431 | 1,885.50 | 433.30 | 733.20 | 3,052.00 | 59.60 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 1,500.87 | 462.99 | 193.95 | 2,157.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,386.37 | 896.29 | 927.15 | 5,209.81 | | |
| 232 | 39255 | פמינה | 8 - 81034859 | 1,568.70 | 403.20 | 194.00 | 2,165.90 | 9.10 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 218.60 | 67.44 | 28.25 | 314.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,787.30 | 470.64 | 222.25 | 2,480.19 | | |
| 233 | 22067 | פנוי - מחסן מקס ברנר | 3 - 16092235 | 107.15 | 40.85 | 104.90 | 252.90 | 0.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 107.15 | 40.85 | 104.90 | 252.90 | | |
| 234 | 21970 | פנוי 11 - 266-שנטי 24326-05 | 5 - 00024326 | -0.02 | -0.005 | -0.0010 | -0.02 | 0.007 | |
| | | | סה"כ צריכה | -0.02 | -0.005 | -0.0010 | -0.02 | | |
| 235 | 21716 | פנוי 2-160 | 7 - 00024307 | 0.04 | 0.003 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.04 | 0.003 | 0.00 | 0.05 | | |
| 236 | 19669 | פעלתון | 1 - 16048039 | 1,189.60 | 143.10 | 294.70 | 1,627.40 | 34.37 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,189.60 | 143.10 | 294.70 | 1,627.40 | | |
| 237 | 27584 | פרטנר חנות | 1 - 00013177 | 1,122.96 | 336.64 | 751.65 | 2,211.24 | 7.43 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 81.57 | 25.16 | 10.54 | 117.27 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,204.53 | 361.80 | 762.19 | 2,328.52 | | |
| 238 | 23152 | ציבורי שנאי 1 | 1 - 00025487 | 3,767.31 | 1,480.51 | 1,445.91 | 6,693.73 | 21.76 | |
| | | | 2 - 00025487 | 3,514.41 | 1,464.81 | 3,440.28 | 8,419.49 | 18.23 | |
| | | | 3 - 00025487 | 494.30 | 176.99 | 317.06 | 988.35 | 1.93 | |
| | | | 5 - 00025487 | 3,533.49 | 1,150.67 | 2,117.64 | 6,801.79 | 17.12 | |
| | | | 6 - 00025487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 8 - 00025487 | 2,379.24 | 854.32 | 1,216.57 | 4,450.12 | 8.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,688.74 | 5,127.29 | 8,537.45 | 27,353.48 | | |
| 239 | 23154 | ציבורי שנאי 2 | 1 - 00025463 | 31,783.35 | 10,432.32 | 16,278.59 | 58,494.26 | 111.08 | |
| | | | 1 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 2 - 15129217 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 1.00 | |
| | | | 8 - 15129217 | 1,550.40 | 439.20 | 241.40 | 2,231.00 | 6.04 | |
| | | | 9 - 15129217 | 764.20 | 221.60 | 131.40 | 1,117.20 | 2.98 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 15129217 - 10 | 1,114.20 | 572.20 | 1,607.60 | 3,294.00 | 11.43 | |
| | | | 15129217 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129217 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129217 - 13 | 218.20 | 71.20 | 223.70 | 513.10 | 0.74 | |
| | | | 15129217 - 14 | 438.50 | 128.60 | 65.05 | 632.15 | 4.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,874.45 | 11,865.12 | 18,547.74 | 66,287.31 | | |
| 240 | 23157 | ציבורי שנאי 3 | 15129239 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129239 - 2 | 1,140.00 | 339.40 | 204.20 | 1,683.60 | 4.00 | |
| | | | 15129239 - 4 | 18,371.20 | 5,683.20 | 7,775.20 | 31,829.60 | 89.24 | |
| | | | 15129239 - 8 | 106.90 | 31.10 | 15.70 | 153.70 | 0.98 | |
| | | | 15129239 - 9 | 437.15 | 126.15 | 63.75 | 627.05 | 3.98 | |
| | | | 15129239 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129239 - 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129239 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129239 - 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 15129239 - 14 | 1,411.40 | 444.50 | 1,065.60 | 2,921.50 | 7.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21,466.65 | 6,624.35 | 9,124.45 | 37,215.45 | | |
| 241 | 23153 | ציבורי שנאי 4+5 | 16226471 - 15 | 164,407.80 | 49,402.80 | 23,926.10 | 237,736.70 | 10.23 | |
| | | | 18029704 - 1 | -8,352.60 | -2,504.00 | -1,103.00 | -11,959.60 | 36.60 | |
| | | | 18029704 - 2 | -464.70 | -62.00 | -251.50 | -778.20 | 23.02 | |
| | | | 18029704 - 5 | -5,598.80 | -1,563.40 | -622.20 | -7,784.40 | 36.68 | |
| | | | 18029704 - 14 | -53,812.00 | -16,917.60 | -6,840.00 | -77,569.60 | 245.03 | |
| | | | 81029270 - 1 | -30,889.03 | -8,779.76 | -7,043.84 | -46,712.63 | 167.71 | |
| | | | 81029731 - 1 | 143,169.10 | 45,791.15 | 33,907.89 | 222,868.14 | 597.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 208,459.77 | 65,367.19 | 41,973.45 | 315,800.41 | | |
| 242 | 23158 | ציבורי שנאי 6 | 14155701 - 1 | 3,668.80 | 948.90 | 580.20 | 5,197.90 | 20.81 | |
| | | | 14155701 - 3 | 2,563.25 | 948.50 | 1,398.75 | 4,910.50 | 10.38 | |
| | | | 15091164 - 2 | 1,078.20 | 467.80 | 246.80 | 1,792.80 | 11.84 | |
| | | | 15091164 - 3 | 330.70 | 109.00 | 70.20 | 509.90 | 1.90 | |
| | | | 15091164 - 4 | 2,426.60 | 937.30 | 1,096.60 | 4,460.50 | 12.47 | |
| | | | 16092245 - 3 | 2,084.80 | 1,221.60 | 3,106.00 | 6,412.40 | 18.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12,152.35 | 4,633.10 | 6,498.55 | 23,284.00 | | |
| 243 | 22294 | ציבורי שנאי 8 | 00013177 - 1 | -1,122.96 | -336.64 | -751.65 | -2,211.24 | 7.43 | |
| | | | 00013177 - 2 | -657.21 | -185.69 | -52.85 | -895.75 | 5.85 | |
| | | | 00013177 - 3 | -914.20 | -338.85 | -787.95 | -2,041.01 | 3.15 | |
| | | | 00013177 - 4 | -1,659.15 | -404.63 | -214.16 | -2,277.94 | 8.38 | |
| | | | 00013177 - 5 | -3,849.44 | -1,092.88 | -509.12 | -5,451.44 | 19.75 | |
| | | | 00013177 - 7 | -1,835.07 | -668.24 | -1,100.42 | -3,603.73 | 9.15 | |
| | | | 00013177 - 8 | -173.07 | -48.36 | -58.26 | -279.69 | 3.14 | |
| | | | 00023699 - 1 | -207.71 | -77.16 | -116.31 | -401.19 | 2.65 | |




| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|--------------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 00023699 - 3 | | 3 | -973.76 | -292.95 | -196.52 | -1,463.23 | 6.60 | |
| | 00023699 - 4 | | 4 | -1,242.31 | -320.69 | -94.79 | -1,657.79 | 8.18 | |
| | 00023699 - 6 | | 6 | -980.78 | -305.35 | -206.43 | -1,492.56 | 6.87 | |
| | 00023699 - 7 | | 7 | -1,325.64 | -360.26 | -203.76 | -1,889.67 | 7.78 | |
| | 00023699 - 8 | | 8 | -675.60 | -223.86 | -162.66 | -1,062.11 | 6.75 | |
| | 00023702 - 1 | | 1 | -1,006.77 | -359.62 | -889.89 | -2,256.28 | 5.78 | |
| | 00023702 - 2 | | 2 | -131.44 | -49.15 | -125.36 | -305.95 | 0.72 | |
| | 00023702 - 3 | | 3 | -3,091.83 | -1,090.01 | -2,404.50 | -6,586.34 | 11.23 | |
| | 00023702 - 4 | | 4 | -2,163.59 | -793.83 | -1,848.86 | -4,806.29 | 9.26 | |
| | 00023702 - 5 | | 5 | -222.33 | -87.71 | -109.58 | -419.62 | 1.00 | |
| | 00023702 - 6 | | 6 | -59.02 | -20.82 | -40.43 | -120.27 | 0.98 | |
| | 00023702 - 7 | | 7 | -682.83 | -249.07 | -602.70 | -1,534.60 | 2.82 | |
| | 00023702 - 8 | | 8 | -342.52 | -129.10 | -327.04 | -798.65 | 1.32 | |
| | 00024307 - 6 | | 6 | -591.14 | -209.03 | -513.53 | -1,313.70 | 3.05 | |
| | 00024307 - 7 | | 7 | -0.04 | -0.003 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | |
| | 00024307 - 8 | | 8 | -1,338.13 | -493.01 | -1,217.66 | -3,048.80 | 6.04 | |
| | 00024326 - 1 | | 1 | 0.00 | 0.005 | -0.0010 | 0.004 | 0.008 | |
| | 00024326 - 2 | | 2 | -0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | |
| | 00024326 - 4 | | 4 | -314.76 | -137.24 | -33.74 | -485.74 | 10.12 | |
| | 00024326 - 7 | | 7 | -751.04 | -174.45 | -70.31 | -995.81 | 6.42 | |
| | 00024326 - 8 | | 8 | -1,023.21 | -336.10 | -150.71 | -1,510.03 | 6.67 | |
| | 16048039 - 2 | | 2 | -1,452.40 | -382.60 | -152.60 | -1,987.60 | 8.79 | |
| | 16048039 - 3 | | 3 | -1,873.15 | -595.60 | -304.75 | -2,773.50 | 14.49 | |
| | 81011724 - 1 | | 1 | 84,174.80 | 26,179.20 | 22,557.98 | 132,911.97 | 343.45 | |
| | 81011724 - 3 | | 3 | -11,147.36 | -3,179.64 | -2,108.84 | -16,435.84 | 49.57 | |
| | 81011724 - 4 | | 4 | -168.32 | -47.11 | -110.62 | -326.05 | 2.15 | |
| | 81011724 - 5 | | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 81018444 - 1 | | 1 | -835.00 | -233.80 | -111.50 | -1,180.30 | 4.10 | |
| | 81018444 - 2 | | 2 | -458.50 | -117.50 | -101.30 | -677.30 | 1.50 | |
| | 81018444 - 3 | | 3 | -1,216.50 | -338.70 | -228.10 | -1,783.30 | 7.60 | |
| | 81018444 - 5 | | 5 | -2,047.80 | -729.50 | -1,627.90 | -4,405.20 | 8.10 | |
| | 81018444 - 6 | | 6 | -518.45 | -174.00 | -339.05 | -1,031.50 | 3.05 | |
| | 81018444 - 7 | | 7 | -2,182.00 | -620.20 | -260.80 | -3,063.00 | 14.10 | |
| | 81018444 - 8 | | 8 | -1,912.40 | -681.85 | -542.00 | -3,136.25 | 12.25 | |
| | 81034859 - 1 | | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 81034859 - 2 | | 2 | -875.70 | -282.40 | -204.80 | -1,362.90 | 2.70 | |
| | 81034859 - 3 | | 3 | -1,043.50 | -287.00 | -200.00 | -1,530.50 | 5.80 | |
| | 81034859 - 4 | | 4 | -2,263.30 | -717.60 | -653.60 | -3,634.50 | 10.30 | |
| | 81034859 - 5 | | 5 | -1,018.50 | -295.90 | -136.90 | -1,451.30 | 6.60 | |
| | 81034859 - 6 | | 6 | -1,422.10 | -383.00 | -160.60 | -1,965.70 | 7.90 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 7 - 81034859 | -1,128.30 | -334.70 | -110.80 | -1,573.80 | 7.70 | |
| | | | 8 - 81034859 | -1,568.70 | -403.20 | -194.00 | -2,165.90 | 9.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23,707.24 | 7,590.21 | 2,220.62 | 33,518.07 | | |
| 244 | 22535 | ציבורי שנאי 9 | 3 - 15129205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 4 - 15129205 | 15,155.20 | 4,637.44 | 8,362.24 | 28,154.88 | 65.98 | |
| | | | 5 - 15129205 | 4.50 | 0.40 | 0.00 | 4.90 | 0.39 | |
| | | | 6 - 15129205 | 1,197.00 | 412.40 | 626.00 | 2,235.40 | 5.47 | |
| | | | 7 - 15129205 | 10,547.70 | 3,284.60 | 9,234.90 | 23,067.20 | 41.99 | |
| | | | 8 - 15129205 | 2,353.80 | 726.20 | 1,025.60 | 4,105.60 | 9.64 | |
| | | | 9 - 15129205 | 979.75 | 298.15 | 145.70 | 1,423.60 | 9.18 | |
| | | | 10 - 15129205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 11 - 15129205 | 3,370.80 | 1,106.50 | 2,689.40 | 7,166.70 | 14.49 | |
| | | | 12 - 15129205 | 946.10 | 300.90 | 905.70 | 2,152.70 | 3.39 | |
| | | | 13 - 15129205 | 163.05 | 49.55 | 24.15 | 236.75 | 1.50 | |
| | | | 14 - 15129205 | 1,917.80 | 544.60 | 309.00 | 2,771.40 | 7.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 36,635.70 | 11,360.74 | 23,322.69 | 71,319.13 | | |
| 245 | 38884 | קפה נאמן | 6 - 00023527 | 8,196.13 | 2,201.61 | 4,103.91 | 14,501.65 | 56.29 | |
| | | | חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור | 300.17 | 92.60 | 38.79 | 431.56 | | |
| | | | מנדפים 2 | 949.07 | 290.43 | 151.81 | 1,391.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,445.38 | 2,584.64 | 4,294.51 | 16,324.53 | | |
| 246 | 32609 | שקעי כח חברת נקיון | 4 - 00024803 | 281.15 | 99.43 | 246.93 | 627.51 | 2.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 281.15 | 99.43 | 246.93 | 627.51 | | |
| 247 | 32610 | שקעי תאורה חברת נקיון | 5 - 00024803 | 144.82 | 55.22 | 138.95 | 338.99 | 0.53 | |
| | | | סה"כ צריכה | 144.82 | 55.22 | 138.95 | 338.99 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,043,046.53 | 327,524.62 | 324,106.56 | 1,697,136.01 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 1,697,136.01 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (Kwh 1,043,046.53)
■ גבע (Kwh 327,524.62)
■ שפל (Kwh 324,106.56)





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 23465 | *לידיעה-מגדלי קירור לחלוקה | 18029704 - 1 | 8,352.60 | 2,504.00 | 1,103.00 | 11,959.60 | 36.60 | |
| | | | 18029704 - 2 | 464.70 | 62.00 | 251.50 | 778.20 | 23.02 | |
| | | | 18029704 - 5 | 5,598.80 | 1,563.40 | 622.20 | 7,784.40 | 36.68 | |
| | | | 18029704 - 14 | 53,812.00 | 16,917.60 | 6,840.00 | 77,569.60 | 245.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 68,228.10 | 21,047.00 | 8,816.70 | 98,091.80 | | |
| 2 | 31574 | 343 - פנוי | 81018431 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 21558 | דרגונעים | 15091164 - 3 | 330.70 | 109.00 | 70.20 | 509.90 | 1.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 330.70 | 109.00 | 70.20 | 509.90 | | |
| 4 | 21557 | דרגונעים2 | 15091164 - 2 | 1,078.20 | 467.80 | 246.80 | 1,792.80 | 11.84 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,078.20 | 467.80 | 246.80 | 1,792.80 | | |
| 5 | 22123 | הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2 | 81029270 - 1 | 30,889.03 | 8,779.76 | 7,043.84 | 46,712.63 | 167.71 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30,889.03 | 8,779.76 | 7,043.84 | 46,712.63 | | |
| 6 | 22019 | הזנה ללוח חרום | 18029704 - 10 | 234.40 | 86.40 | 40.00 | 360.80 | 26.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 234.40 | 86.40 | 40.00 | 360.80 | | |
| 7 | 22015 | יטא 2 | 18029704 - 4 | 2,479.00 | 804.00 | 279.80 | 3,562.80 | 9.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,479.00 | 804.00 | 279.80 | 3,562.80 | | |
| 8 | 23184 | יטא 5 | 16226471 - 7 | 2,036.80 | 658.00 | 228.40 | 2,923.20 | 7.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,036.80 | 658.00 | 228.40 | 2,923.20 | | |
| 9 | 23183 | יטא 6 | 16226471 - 8 | 788.00 | 308.80 | 220.80 | 1,317.60 | 5.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 788.00 | 308.80 | 220.80 | 1,317.60 | | |
| 10 | 22014 | יטא 7 | 18029704 - 3 | 2,552.60 | 828.20 | 292.80 | 3,673.60 | 9.57 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,552.60 | 828.20 | 292.80 | 3,673.60 | | |
| 11 | 23185 | יטא 8 | 16226471 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 23186 | יטא 9 | 16226471 - 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 21698 | לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131 | 00024292 - 1 | 9,955.75 | 2,997.00 | 2,943.84 | 15,896.59 | 50.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 9,955.75 | 2,997.00 | 2,943.84 | 15,896.59 | | |
| 14 | 15436 | לוח 02E | 15129205 - 12 | 946.10 | 300.90 | 905.70 | 2,152.70 | 3.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 946.10 | 300.90 | 905.70 | 2,152.70 | | |
| 15 | 15437 | לוח EP 33 | 15129205 - 13 | 163.05 | 49.55 | 24.15 | 236.75 | 1.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 163.05 | 49.55 | 24.15 | 236.75 | | |
| 16 | 15434 | לוח EP 35 | 15129205 - 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר ביקוש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| 17 | 15433 | לוח 36 EP | 9 - 15129205 | 979.75 | 298.15 | 145.70 | 1,423.60 | 9.18 | |
| | | | סה"כ צריכה | 979.75 | 298.15 | 145.70 | 1,423.60 | | |
| 18 | 15428 | לוח 3 EP | 3 - 15129205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 21554 | לוח דיירים EE3-5 | 3 - 16224906 | 72,553.60 | 21,809.60 | 21,315.20 | 115,678.40 | 372.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 72,553.60 | 21,809.60 | 21,315.20 | 115,678.40 | | |
| 20 | 21553 | לוח דיירים EE5-3 | 1 - 16224906 | 30,103.20 | 8,281.20 | 3,487.20 | 41,871.60 | 178.62 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30,103.20 | 8,281.20 | 3,487.20 | 41,871.60 | | |
| 21 | 21555 | לוח דיירים EE5-5 | 4 - 16224906 | 5,698.20 | 1,721.20 | 1,531.10 | 8,950.50 | 28.56 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,698.20 | 1,721.20 | 1,531.10 | 8,950.50 | | |
| 22 | 22001 | לוח חיוני | 1 - 00025463 | 31,783.35 | 10,432.32 | 16,278.59 | 58,494.26 | 111.08 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31,783.35 | 10,432.32 | 16,278.59 | 58,494.26 | | |
| 23 | 15429 | לוח חיוני 1 | 4 - 15129205 | 15,155.20 | 4,637.44 | 8,362.24 | 28,154.88 | 65.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,155.20 | 4,637.44 | 8,362.24 | 28,154.88 | | |
| 24 | 21552 | לוח חניון EN1 | 4 - 14155701 | 971.00 | 422.40 | 1,052.70 | 2,446.10 | 66.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 971.00 | 422.40 | 1,052.70 | 2,446.10 | | |
| 25 | 22071 | לוח חניון F625 EPN1 | 3 - 16092245 | 2,084.80 | 1,221.60 | 3,106.00 | 6,412.40 | 18.29 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,084.80 | 1,221.60 | 3,106.00 | 6,412.40 | | |
| 26 | 15438 | לוח יטאות | 14 - 15129205 | 1,917.80 | 544.60 | 309.00 | 2,771.40 | 7.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,917.80 | 544.60 | 309.00 | 2,771.40 | | |
| 27 | 22028 | לוח מא | 11 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 28 | 22024 | לוח מא EP11 | 8 - 15129217 | 1,550.40 | 439.20 | 241.40 | 2,231.00 | 6.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,550.40 | 439.20 | 241.40 | 2,231.00 | | |
| 29 | 22046 | לוח מא EP12 | 1 - 16045527 | 21.74 | 24.08 | 86.10 | 131.92 | 0.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 21.74 | 24.08 | 86.10 | 131.92 | | |
| 30 | 22048 | לוח מא EP30 | 3 - 16045527 | 25.94 | 28.45 | 100.02 | 154.40 | 0.41 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25.94 | 28.45 | 100.02 | 154.40 | | |
| 31 | 22022 | לוח מא EP31 | 1 - 15129217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 32 | 22031 | לוח מפוחים אויר צח | 14 - 15129217 | 438.50 | 128.60 | 65.05 | 632.15 | 4.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 438.50 | 128.60 | 65.05 | 632.15 | | |
| 33 | 23182 | לוח משאבות | 5 - 16226471 | 16,766.40 | 5,628.80 | 4,969.60 | 27,364.80 | 83.13 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16,766.40 | 5,628.80 | 4,969.60 | 27,364.80 | | |
| 34 | 15435 | לוח ציבורי E 2-7 | 11 - 15129205 | 3,370.80 | 1,106.50 | 2,689.40 | 7,166.70 | 14.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,370.80 | 1,106.50 | 2,689.40 | 7,166.70 | | |
| 35 | 15431 | לוח ציבורי E 2/1 | 7 - 15129205 | 10,547.70 | 3,284.60 | 9,234.90 | 23,067.20 | 41.99 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 10,547.70 | 3,284.60 | 9,234.90 | 23,067.20 | | |
| 36 | 15432 | לוח ציבורי E 2/3 | 15129205 - 8 | 2,353.80 | 726.20 | 1,025.60 | 4,105.60 | 9.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,353.80 | 726.20 | 1,025.60 | 4,105.60 | | |
| 37 | 15430 | לוח ציבורי E 2/5 | 15129205 - 6 | 1,197.00 | 412.40 | 626.00 | 2,235.40 | 5.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,197.00 | 412.40 | 626.00 | 2,235.40 | | |
| 38 | 22023 | לוח ציבורי E3-1 | 15129217 - 2 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | | |
| 39 | 22026 | לוח ציבורי E3-3 | 15129217 - 9 | 764.20 | 221.60 | 131.40 | 1,117.20 | 2.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 764.20 | 221.60 | 131.40 | 1,117.20 | | |
| 40 | 22027 | לוח ציבורי E3-5 | 15129217 - 10 | 1,114.20 | 572.20 | 1,607.60 | 3,294.00 | 11.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,114.20 | 572.20 | 1,607.60 | 3,294.00 | | |
| 41 | 21556 | לוח ציבורי E5-7 | 15091164 - 1 | 5,042.00 | 1,956.00 | 2,996.10 | 9,994.10 | 19.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,042.00 | 1,956.00 | 2,996.10 | 9,994.10 | | |
| 42 | 21550 | לוח ציבורי E5-7-1 | 14155701 - 1 | 3,668.80 | 948.90 | 580.20 | 5,197.90 | 20.81 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,668.80 | 948.90 | 580.20 | 5,197.90 | | |
| 43 | 21559 | לוח ציבורי E5-7-2 | 15091164 - 4 | 2,426.60 | 937.30 | 1,096.60 | 4,460.50 | 12.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,426.60 | 937.30 | 1,096.60 | 4,460.50 | | |
| 44 | 22047 | לוח ציבורי E6-4 | 16045527 - 2 | 19.46 | 21.62 | 77.47 | 118.54 | 10.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 19.46 | 21.62 | 77.47 | 118.54 | | |
| 45 | 21696 | לוח צרכנים 3/3 | 00024285 - 1 | 11,150.32 | 3,222.69 | 1,268.30 | 15,641.30 | 61.06 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,150.32 | 3,222.69 | 1,268.30 | 15,641.30 | | |
| 46 | 44094 | לוח צרכנים EE | 15129234 - 5 | 2,276.40 | 504.00 | 47.20 | 2,827.60 | 14.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,276.40 | 504.00 | 47.20 | 2,827.60 | | |
| 47 | 15427 | לוח צרכנים EE 1/3 | 15129234 - 4 | 11,496.80 | 3,486.40 | 2,570.40 | 17,553.60 | 64.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 11,496.80 | 3,486.40 | 2,570.40 | 17,553.60 | | |
| 48 | 15426 | לוח צרכנים EE 1/5 | 15129234 - 3 | 15,732.00 | 4,349.20 | 3,947.20 | 24,028.40 | 86.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15,732.00 | 4,349.20 | 3,947.20 | 24,028.40 | | |
| 49 | 22036 | לוח צרכנים EE3-3 | 15129239 - 6 | 27,306.40 | 7,107.20 | 9,536.80 | 43,950.40 | 139.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 27,306.40 | 7,107.20 | 9,536.80 | 43,950.40 | | |
| 50 | 22000 | לוח צרכנים EE3/1 | 00024934 - 1 | 8,898.05 | 2,992.45 | 6,501.24 | 18,391.75 | 41.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,898.05 | 2,992.45 | 6,501.24 | 18,391.75 | | |
| 51 | 21880 | למאזן סמארט | 00024320 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 52 | 22029 | מא חדר חשמל | 15129217 - 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 53 | 22030 | מזרקת מים | 15129217 - 13 | 218.20 | 71.20 | 223.70 | 513.10 | 0.74 | |
| | | | סה"כ צריכה | 218.20 | 71.20 | 223.70 | 513.10 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 54 | 22069 | מעלית 17 | 16092245 - 1 | 107.50 | 33.90 | 68.70 | 210.10 | 65.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 107.50 | 33.90 | 68.70 | 210.10 | | |
| 55 | 22070 | מעלית 18 | 16092245 - 2 | 72.80 | 20.10 | 32.35 | 125.25 | 98.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 72.80 | 20.10 | 32.35 | 125.25 | | |
| 56 | 15425 | משאבות ספרינקלים | 15129234 - 2 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 55.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | | |
| 57 | 21998 | פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03 | 00024803 - 3 | -5.34 | -1.13 | -0.58 | -7.06 | 0.83 | |
| | | | סה"כ צריכה | -5.34 | -1.13 | -0.58 | -7.06 | | |
| 58 | 22106 | פנוי - ניר ברוש - 81011867-6 | 81011867 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 59 | 22092 | פנוי -זארה | 81011724 - 7 | 3.86 | 1.46 | 3.74 | 9.07 | 0.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3.86 | 1.46 | 3.74 | 9.07 | | |
| 60 | 21647 | פנוי 1 13177-06 | 00013177 - 6 | 57.90 | 22.33 | 58.25 | 138.47 | 0.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 57.90 | 22.33 | 58.25 | 138.47 | | |
| 61 | 21650 | פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01 | 00022798 - 1 | 729.65 | 264.90 | 128.99 | 1,123.54 | 3.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 729.65 | 264.90 | 128.99 | 1,123.54 | | |
| 62 | 21653 | פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04 | 00022798 - 4 | 243.04 | 76.74 | 60.07 | 379.86 | 1.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 243.04 | 76.74 | 60.07 | 379.86 | | |
| 63 | 21709 | פנוי 7 121 -קרייזי לין לשעבר 24306-08 | 00024306 - 8 | -0.52 | -0.20 | -0.50 | -1.22 | 0.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | -0.52 | -0.20 | -0.50 | -1.22 | | |
| 64 | 21849 | פנוי 8 -022-קידי סטאר 24318-06 | 00024318 - 6 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | | |
| 65 | 21906 | פנוי 9 -227 רוקפורט לשעבר 24322-03 | 00024322 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 66 | 22091 | פנוי-מנגו מפוח עשן | 81011724 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 67 | 22011 | ציבורי אגף חדש 3/3 | 00025487 - 8 | 2,379.24 | 854.32 | 1,216.57 | 4,450.12 | 8.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,379.24 | 854.32 | 1,216.57 | 4,450.12 | | |
| 68 | 22135 | ציבורי דרגנוע יורד | 81036741 - 1 | 320.90 | 109.20 | 87.10 | 517.20 | 2.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 320.90 | 109.20 | 87.10 | 517.20 | | |
| 69 | 22136 | ציבורי דרגנוע עולה | 81036741 - 2 | 833.80 | 343.70 | 180.90 | 1,358.40 | 3.10 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 833.80 | 343.70 | 180.90 | 1,358.40 | | |
| 70 | 22137 | ציבורי יחידה מא חדשה | 3 - 81036741 | 2,326.40 | 772.00 | 288.80 | 3,387.20 | 9.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,326.40 | 772.00 | 288.80 | 3,387.20 | | |
| 71 | 22138 | ציבורי יטא קיימת מא 7 | 4 - 81036741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 72 | 22087 | ציבורי לוח חיוני | 2 - 81011724 | 4,994.57 | 1,490.42 | 1,372.38 | 7,857.37 | 148.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,994.57 | 1,490.42 | 1,372.38 | 7,857.37 | | |
| 73 | 22009 | ציבורי לוח מא גח EP-1 | 6 - 00025487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 74 | 22008 | ציבורי לוח קומתי E5/1 | 5 - 00025487 | 3,533.49 | 1,150.67 | 2,117.64 | 6,801.79 | 17.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,533.49 | 1,150.67 | 2,117.64 | 6,801.79 | | |
| 75 | 22004 | ציבורי לוח קומתי E5/3 | 3 - 00025487 | 494.30 | 176.99 | 317.06 | 988.35 | 1.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 494.30 | 176.99 | 317.06 | 988.35 | | |
| 76 | 22002 | ציבורי לוח קומתי E5/5 | 1 - 00025487 | 3,767.31 | 1,480.51 | 1,445.91 | 6,693.73 | 21.76 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,767.31 | 1,480.51 | 1,445.91 | 6,693.73 | | |
| 77 | 22003 | ציבורי לוח קומתי E5/6 | 2 - 00025487 | 3,514.41 | 1,464.81 | 3,440.28 | 8,419.49 | 18.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,514.41 | 1,464.81 | 3,440.28 | 8,419.49 | | |
| 78 | 22139 | ציבורי תאורת חוץ | 5 - 81036741 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 79 | 22017 | צילר 1 | 8 - 18029704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 80 | 22020 | צילר 2 | 11 - 18029704 | 22,694.40 | 8,990.40 | 13,415.60 | 45,100.40 | 96.03 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22,694.40 | 8,990.40 | 13,415.60 | 45,100.40 | | |
| 81 | 23181 | צילר 3 | 1 - 16226471 | 46,225.60 | 13,714.40 | 4,716.80 | 64,656.80 | 307.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46,225.60 | 13,714.40 | 4,716.80 | 64,656.80 | | |
| 82 | 23180 | צילר 4 | 2 - 16226471 | 43,780.00 | 12,771.20 | 4,314.40 | 60,865.60 | 287.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 43,780.00 | 12,771.20 | 4,314.40 | 60,865.60 | | |
| 83 | 23179 | צילר 5 | 3 - 16226471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 84 | 23178 | צילר 6 | 4 - 16226471 | 40,494.40 | 11,960.80 | 4,091.20 | 56,546.40 | 246.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 40,494.40 | 11,960.80 | 4,091.20 | 56,546.40 | | |
| 85 | 22018 | צילר 7 | 9 - 18029704 | 14,888.00 | 4,496.40 | 1,558.40 | 20,942.80 | 84.97 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14,888.00 | 4,496.40 | 1,558.40 | 20,942.80 | | |
| 86 | 16943 | ראשי לוח EE2/3 | 1 - 15129205 | 15,291.20 | 4,422.80 | 3,694.80 | 23,408.80 | 84.38 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 15,291.20 | 4,422.80 | 3,694.80 | 23,408.80 | | |
| 87 | 16944 | ראשי לוח EE2/5 | 15129205 - 2 | 20,300.00 | 5,750.80 | 6,455.60 | 32,506.40 | 103.69 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20,300.00 | 5,750.80 | 6,455.60 | 32,506.40 | | |
| 88 | 21551 | ראשי לוח גנרטור | 14155701 - 3 | 2,563.25 | 948.50 | 1,398.75 | 4,910.50 | 10.38 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,563.25 | 948.50 | 1,398.75 | 4,910.50 | | |
| 89 | 44095 | ראשי מעגלים - FSE FS26 | 15129234 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 90 | 23187 | ראשי מפסקים F421-429 | 16226471 - 6 | 4,223.60 | 1,562.40 | 3,638.80 | 9,424.80 | 17.43 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,223.60 | 1,562.40 | 3,638.80 | 9,424.80 | | |
| 91 | 22049 | שלט גולף | 16045527 - 4 | 8.34 | 9.26 | 32.06 | 49.66 | 0.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 8.34 | 9.26 | 32.06 | 49.66 | | |
| 92 | 22050 | שלט זיפ | 16045528 - 1 | 12.37 | 1.73 | 3.58 | 17.68 | 10.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 12.37 | 1.73 | 3.58 | 17.68 | | |
| 93 | 22051 | שלט מקדולנד | 16045528 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 94 | 22052 | שלט קפה גו | 16045528 - 3 | 18.91 | 20.83 | 72.98 | 112.72 | 0.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 18.91 | 20.83 | 72.98 | 112.72 | | |
| 95 | 22053 | שלט קרינז | 16045528 - 4 | 41.23 | 45.87 | 164.03 | 251.14 | 0.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 41.23 | 45.87 | 164.03 | 251.14 | | |
| 96 | 22005 | שנאי 1 | 00025487 - 4 | 176,518.00 | 53,708.56 | 47,399.44 | 277,626.00 | 832.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 176,518.00 | 53,708.56 | 47,399.44 | 277,626.00 | | |
| 97 | 21700 | שנאי 2 | 00024303 - 1 | 82,886.36 | 33,532.56 | 47,062.80 | 163,481.72 | 470.88 | |
| | | | סה"כ צריכה | 82,886.36 | 33,532.56 | 47,062.80 | 163,481.72 | | |
| 98 | 21985 | שנאי 3 | 00024364 - 1 | 179,013.51 | 54,895.20 | 65,752.03 | 299,660.74 | 763.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 179,013.51 | 54,895.20 | 65,752.03 | 299,660.74 | | |
| 99 | 22075 | שנאי 4 | 16226471 - 15 | 164,407.80 | 49,402.80 | 23,926.10 | 237,736.70 | 10.23 | |
| | | | סה"כ צריכה | 164,407.80 | 49,402.80 | 23,926.10 | 237,736.70 | | |
| 100 | 22125 | שנאי 5 | 81029731 - 1 | 143,169.10 | 45,791.15 | 33,907.89 | 222,868.14 | 597.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 143,169.10 | 45,791.15 | 33,907.89 | 222,868.14 | | |
| 101 | 22105 | שנאי 6 | 81011867 - 5 | 74,871.83 | 21,857.92 | 17,794.18 | 114,523.93 | 299.01 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74,871.83 | 21,857.92 | 17,794.18 | 114,523.93 | | |
| 102 | 22086 | שנאי 8 | 81011724 - 1 | 84,174.80 | 26,179.20 | 22,557.98 | 132,911.97 | 343.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 84,174.80 | 26,179.20 | 22,557.98 | 132,911.97 | | |
| 103 | 22098 | שנאי 9 | 81011813 - 5 | 125,062.25 | 39,771.72 | 46,585.09 | 211,419.06 | 472.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 125,062.25 | 39,771.72 | 46,585.09 | 211,419.06 | | |

