



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 11/07/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	12,065.60	2,433.20	3,977.30	18,476.10		
			15140017 - 1	16,903.00	1,195.50	3,172.50	21,271.00		
			16224440 - 1	12,190.60	1,891.30	2,899.40	16,981.30		
			17013924 - 1	17,480.30	2,554.30	3,599.90	23,634.50		
			17313060 - 1	6,487.90	1,840.30	2,891.50	11,219.70	141.66	
			סה"כ צריכה	65,127.40	9,914.60	16,540.60	91,582.60		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	5,297.40	1,150.90	2,364.00	8,812.30	29.64	
			18029700 - 2	1,564.90	248.50	376.40	2,189.80	6.42	
			סה"כ צריכה	6,862.30	1,399.40	2,740.40	11,002.10		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	42.80	17.70	4.80	65.30	1.54	
			18029700 - 10	159.40	48.10	0.00	207.50	2.93	
			סה"כ צריכה	202.20	65.80	4.80	272.80		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	6,675.50	1,392.00	888.40	8,955.90	30.90	
			18029700 - 12	875.30	156.80	0.70	1,032.80	7.53	
			סה"כ צריכה	7,550.80	1,548.80	889.10	9,988.70		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	3,374.56	725.60	1,861.44	5,961.60	17.56	
			18029700 - 6	858.08	236.00	601.12	1,695.20	3.74	
			סה"כ צריכה	4,232.64	961.60	2,462.56	7,656.80		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	649.90	57.40	77.20	784.50	3.42	
			18029700 - 14	2,035.80	201.70	452.90	2,690.40	11.43	
			סה"כ צריכה	2,685.70	259.10	530.10	3,474.90		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	3,420.80	801.20	1,989.60	6,211.60	17.23	
			18040260 - 1	1,095.80	117.80	132.00	1,345.60	6.55	
			סה"כ צריכה	4,516.60	919.00	2,121.60	7,557.20		
8	30490	קומה 07 - אקסג'יט	18029625 - 1	4,168.20	870.00	2,280.60	7,318.80	22.72	
			18040260 - 2	4,666.80	1,588.60	4,035.00	10,290.40	17.72	
			סה"כ צריכה	8,835.00	2,458.60	6,315.60	17,609.20		
9	30338	קומה 08 - אקסג'יט	16254156 - 2	2,235.60	460.80	1,119.20	3,815.60	11.16	
			18040260 - 3	783.40	117.80	282.40	1,183.60	5.62	
			סה"כ צריכה	3,019.00	578.60	1,401.60	4,999.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אמ קי אס	18029625 - 2	8,376.20	2,649.60	6,694.80	17,720.60	32.77	
			18040260 - 4	209.40	0.40	0.00	209.80	2.43	
			סה"כ צריכה	8,585.60	2,650.00	6,694.80	17,930.40		
11	30900	קומה 10 - אמ קי אס	16254156 - 3	6,800.20	1,802.40	4,551.80	13,154.40	28.69	
			18029700 - 1	1,142.00	236.20	633.00	2,011.20	9.23	
			סה"כ צריכה	7,942.20	2,038.60	5,184.80	15,165.60		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	5,147.20	982.00	2,342.40	8,471.60	28.10	
			18029700 - 8	1,280.00	216.80	551.80	2,048.60	8.16	
			סה"כ צריכה	6,427.20	1,198.80	2,894.20	10,520.20		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,723.40	473.40	747.40	2,944.20	18.00	
			18029700 - 9	410.20	45.20	61.40	516.80	6.34	
			סה"כ צריכה	2,133.60	518.60	808.80	3,461.00		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	799.32	80.58	207.18	1,087.08	3.88	
			20004327 - 1	202.26	5.88	13.26	221.40	1.25	
			סה"כ צריכה	1,001.58	86.46	220.44	1,308.48		
15	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	1,688.32	359.96	895.00	2,943.28	76.52	
			20004327 - 3	453.64	131.20	334.88	919.72	2.26	
			סה"כ צריכה	2,141.96	491.16	1,229.88	3,863.00		
16	42934	קומה 14 פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	1,845.64	435.52	1,094.20	3,375.36	75.12	
			20004327 - 2	162.12	50.60	131.64	344.36	1.04	
			סה"כ צריכה	2,007.76	486.12	1,225.84	3,719.72		
			סה"כ צריכה	133,271.54	25,575.24	51,265.12	210,111.90		
			חשבון חברת חשמל	166,903.00	33,115.00	66,963.00	266,981.00		
			הפרש בקוט"ש	-33,631.46	-7,539.76	-15,697.88	-56,869.10		
			הפרש באחוזים	-20.15%	-22.77%	-23.44%	-21.30%		





- פסגה (Kwh 133,271.54)
- גבע (Kwh 25,575.24)
- שפל (Kwh 51,265.12)

