



**דוח קוט"ש**

עבור: אמות השקעות

דוח מסכם עבור: אמות אטריום

תקופת דוח: (30/06/21 - 01/06/21)

תאריך הפקה: 11/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	14870	חניונים	14155681 - 3	-88,477.20	-27,358.80	-55,582.80	-171,418.80	399.34	
			14155681 - 4	-1,062.00	-295.70	-748.40	-2,106.10	5.11	
			14158969 - 1	126,493.60	37,573.00	81,845.30	245,911.90		
			17313057 - 1	-1,379.90	-196.60	-248.90	-1,825.40	7.76	
			18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170718 - 2	-1,660.40	-179.60	-312.80	-2,152.80	525.23	
			18170718 - 3	-220.20	-81.80	-209.20	-511.20	0.75	
			18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	0.00	0.00	-6,200.00		
			סה"כ צריכה	33,693.90	9,460.50	24,743.20	61,697.60		
2	37471	טעינת רכב 2-אלוני חץ	18247537 - 1	150.20	0.20	0.40	150.80	7.24	
			סה"כ צריכה	150.20	0.20	0.40	150.80		
3	32872	לוח 6 מפוחים לובי כניסה	18170718 - 3	220.20	81.80	209.20	511.20	0.75	
			סה"כ צריכה	220.20	81.80	209.20	511.20		
4	32873	לח-6 מפלס בניים	18170718 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	14899	מיזוג אויר	15091220 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091220 - 2	32,238.40	8,811.20	18,539.20	59,588.80	187.98	
			15091220 - 3	27,158.40	6,223.20	14,796.00	48,177.60	169.40	
			15091220 - 4	1,006.40	381.60	976.80	2,364.80	3.42	
			15091221 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 1	27,609.60	7,424.00	15,779.20	50,812.80	173.18	
			15091222 - 2	40.80	1.60	0.00	42.40	1.17	
			15091222 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091222 - 4	16,336.80	4,413.60	9,515.20	30,265.60	1,017.78	
			15091223 - 1	1,160.00	113.60	704.80	1,978.40	83.95	
			15091228 - 1	36,611.20	11,025.60	23,225.60	70,862.40	203.28	
			15091228 - 2	226.40	83.20	201.60	511.20	524.95	
			15091228 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091228 - 4	1,180.40	234.80	672.00	2,087.20	19.86	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16224404 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224406 - 1	3,321.90	1,191.70	3,110.60	7,624.20		
			16224407 - 1	1,824.50	265.70	818.20	2,908.40		
			16224408 - 1	4,157.70	1,275.40	2,960.00	8,393.10		
			16224409 - 1	14,636.10	4,922.10	12,077.10	31,635.30		
			סה"כ צריכה	167,508.60	46,367.30	103,376.30	317,252.20		
6	32874	מעלית משא	17313057 - 1	1,379.90	196.60	248.90	1,825.40	7.76	
			סה"כ צריכה	1,379.90	196.60	248.90	1,825.40		
7	22997	ק.קרקע אילנס - בית קפה לובי	17013999 - 1	1,534.60	376.80	1,023.20	2,934.60		
			סה"כ צריכה	1,534.60	376.80	1,023.20	2,934.60		
8	27612	ק.קרקע אילנס - מחסן קפה	13148414 - 1	70.02	19.38	61.28	150.68		
			סה"כ צריכה	70.02	19.38	61.28	150.68		
9	31606	ק.קרקע סושי הברזל	17312641 - 1	5,863.50	2,228.60	4,676.20	12,768.30	81.40	
			סה"כ צריכה	5,863.50	2,228.60	4,676.20	12,768.30		
10	32139	ק.קרקע סושי הברזל מפוח	17313210 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	19562	קומה 8- משאבות מים לצריכה שוטפת וכיבוי אש	14155681 - 4	1,062.00	295.70	748.40	2,106.10	5.11	
			סה"כ צריכה	1,062.00	295.70	748.40	2,106.10		
12	10674	קומה 1- בזק	14155681 - 1	85.90	32.30	82.20	200.40	0.49	
			סה"כ צריכה	85.90	32.30	82.20	200.40		
13	12170	קומה 1- חברת סלולר	14155681 - 2	1,542.00	569.80	1,452.20	3,564.00	7.61	
			סה"כ צריכה	1,542.00	569.80	1,452.20	3,564.00		
14	13095	קומה 1 אולם כנסים מאור ומיזוג	16048026 - 1	345.00	86.00	232.60	663.60	2.21	
			סה"כ צריכה	345.00	86.00	232.60	663.60		
15	13097	קומה 1 חדר כושר ב.חיוני	16048026 - 4	3,400.00	546.80	1,249.20	5,196.00	45.15	
			סה"כ צריכה	3,400.00	546.80	1,249.20	5,196.00		
16	14857	קומה 1 חדר כושר מ"א	16048016 - 1	328.80	67.20	158.00	554.00	261.27	
			סה"כ צריכה	328.80	67.20	158.00	554.00		
17	14872	קומה 10+11+12 צ'קמרקס ב.חיוני	14155676 - 3	5,301.20	1,589.20	3,853.60	10,744.00	25.95	
			14155676 - 4	3,661.80	1,120.80	2,032.80	6,815.40	15.84	
			16045505 - 1	3,022.40	494.20	730.20	4,246.80	15.41	
			סה"כ צריכה	11,985.40	3,204.20	6,616.60	21,806.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	14873	קומה 10+11+12 צ'קמרקס מ"א	14155682 - 3	1,316.40	268.80	636.00	2,221.20	12.05	
			14155682 - 4	1,037.20	338.80	865.60	2,241.60	7.08	
			16045506 - 1	604.40	140.40	343.60	1,088.40	3.84	
			16048017 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2,958.00	748.00	1,845.20	5,551.20		
19	15408	קומה 13 פידוואייזר ב.חיוני	16045504 - 1	4,437.60	1,250.60	2,806.80	8,495.00	18.35	
			סה"כ צריכה	4,437.60	1,250.60	2,806.80	8,495.00		
20	15407	קומה 13 פידוואייזר מ"א	16045502 - 3	654.00	156.00	441.20	1,251.20	6.90	
			סה"כ צריכה	654.00	156.00	441.20	1,251.20		
21	17995	קומה 14 אייר פראנס ב.חיוני ומ"א	16045503 - 4	686.80	134.70	337.80	1,159.30	4.06	
			סה"כ צריכה	686.80	134.70	337.80	1,159.30		
22	23475	קומה 14 סירין מ"א	16045501 - 1	754.00	123.00	258.60	1,135.60	6.96	
			סה"כ צריכה	754.00	123.00	258.60	1,135.60		
23	23474	קומה 14 סירין ב.חיוני	16045503 - 1	2,981.80	503.20	1,082.00	4,567.00	13.80	
			סה"כ צריכה	2,981.80	503.20	1,082.00	4,567.00		
24	19574	קומה 15+16+17 סיסנס	16045503 - 2	2,284.40	649.00	1,394.40	4,327.80	10.45	
			16045504 - 3	2,464.80	517.60	836.00	3,818.40	11.79	
			16045504 - 4	3,052.80	849.00	1,506.40	5,408.20	16.97	
			16193819 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	7,802.00	2,015.60	3,736.80	13,554.40		
25	19570	קומה 15+17 סיסנס מ"א	16045501 - 2	1,494.80	614.00	1,540.00	3,648.80	524.48	
			16045502 - 1	1,942.00	882.40	2,244.00	5,068.40	11.97	
			סה"כ צריכה	3,436.80	1,496.40	3,784.00	8,717.20		
26	11196	קומה 18 רגוס	14155677 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155705 - 1	3,582.40	917.40	2,347.80	6,847.60	17.91	
			סה"כ צריכה	3,582.40	917.40	2,347.80	6,847.60		
27	10633	קומה 18 רגוס - מ"א	14155667 - 1	993.20	204.40	519.20	1,716.80	5.78	
			סה"כ צריכה	993.20	204.40	519.20	1,716.80		
28	38908	קומה 19 איירונסקיילס	16045501 - 4	1,549.60	132.20	113.40	1,795.20	11.25	
			סה"כ צריכה	1,549.60	132.20	113.40	1,795.20		
29	22725	קומה 19 סדונה מערכות בע"מ ב.חיוני	14155679 - 2	1,492.40	260.00	557.40	2,309.80	9.96	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,492.40	260.00	557.40	2,309.80		
30	19578	קומה 19 שגרירות אירלנד ב.חיני	3 - 16045503	423.95	110.25	193.30	727.50	3.17	
			סה"כ צריכה	423.95	110.25	193.30	727.50		
31	19569	קומה 19 שגרירות אירלנד מ"א	3 - 16045501	124.10	23.50	24.80	172.40	1.82	
			סה"כ צריכה	124.10	23.50	24.80	172.40		
32	19707	קומה 2 שגרירות חוף השנהב פס 1	1 - 16193842	597.10	119.50	188.80	905.40	70.03	
			סה"כ צריכה	597.10	119.50	188.80	905.40		
33	24649	קומה 20 אקווה סקוירטי ב.חיני	4 - 16048029	1,336.80	342.00	886.40	2,565.20	9.57	
			סה"כ צריכה	1,336.80	342.00	886.40	2,565.20		
34	15032	קומה 21 וורלד קוואנט	1 - 16048029	2,567.60	723.80	1,517.20	4,808.60	11.58	
			סה"כ צריכה	2,567.60	723.80	1,517.20	4,808.60		
35	13109	קומה 21 וורלד קוואנט מ"א	4 - 14155667	352.80	52.80	31.80	437.40	7.93	
			סה"כ צריכה	352.80	52.80	31.80	437.40		
36	29168	קומה 21 חברת בינת אי.איי ב.חיני	2 - 16048029	2,132.00	305.40	603.00	3,040.40	11.18	
			סה"כ צריכה	2,132.00	305.40	603.00	3,040.40		
37	29169	קומה 21 חברת בינת אי.איי מ"א	3 - 14155667	1,149.40	264.00	627.20	2,040.60	14.30	
			סה"כ צריכה	1,149.40	264.00	627.20	2,040.60		
38	32871	קומה 21 לוח מעליות	2 - 18170718	1,660.40	179.60	312.80	2,152.80	525.23	
			סה"כ צריכה	1,660.40	179.60	312.80	2,152.80		
39	22315	קומה 22 טאבולה במ"א	4 - 14155659	353.00	137.40	345.20	835.60	3.72	
			סה"כ צריכה	353.00	137.40	345.20	835.60		
40	22314	קומה 22 טאבולה ב.חיני	2 - 14155660	523.80	171.40	432.00	1,127.20	4.93	
			סה"כ צריכה	523.80	171.40	432.00	1,127.20		
41	12201	קומה 22 כלירמרק מאור ומיזוג	1 - 14155660	883.20	83.20	146.10	1,112.50	67.40	
			סה"כ צריכה	883.20	83.20	146.10	1,112.50		
42	27610	קומה 23 טאבולה ב.ח	4 - 14155660	3,483.60	1,167.40	2,900.80	7,551.80	18.91	
			סה"כ צריכה	3,483.60	1,167.40	2,900.80	7,551.80		
43	27611	קומה 23 טאבולה מ"א	2 - 14155665	586.00	187.80	498.60	1,272.40	6.21	
			סה"כ צריכה	586.00	187.80	498.60	1,272.40		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
44	16363	קומה 25 דרגון פליי ב.חינוי	16045510 - 1	4,072.60	922.00	2,153.40	7,148.00	17.14	
			סה"כ צריכה	4,072.60	922.00	2,153.40	7,148.00		
45	16373	קומה 25 דרגון פליי מ"א	16045509 - 1	739.60	46.00	60.40	846.00	6.15	
			סה"כ צריכה	739.60	46.00	60.40	846.00		
46	40042	קומה 27 דרגון פליי	14155690 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			16254101 - 1	21.70	9.50	24.90	56.10	0.37	
			16254101 - 2	24.90	10.40	22.30	57.60	0.92	
			סה"כ צריכה	46.60	19.90	47.20	113.70		
47	40043	קומה 27 דרגון פליי מ"א	16224961 - 1	1,827.40	517.20	1,340.00	3,684.60	15.76	
			סה"כ צריכה	1,827.40	517.20	1,340.00	3,684.60		
48	27250	קומה 28 קליקטייל	14155674 - 2	2,661.20	851.80	1,179.60	4,692.60	13.99	
			14155745 - 1	60.05	21.25	54.50	135.80	0.55	
			14155745 - 2	29.25	12.00	29.70	70.95	0.18	
			סה"כ צריכה	2,750.50	885.05	1,263.80	4,899.35		
49	27254	קומה 28 קליקטייל מ"א	14155665 - 1	505.80	128.80	266.60	901.20	4.26	
			סה"כ צריכה	505.80	128.80	266.60	901.20		
50	12961	קומה 30 בנק HSBC	14155674 - 1	4,526.80	1,248.40	2,986.80	8,762.00	18.36	
			14155709 - 1	63.10	23.05	57.65	143.80	0.36	
			14155709 - 2	81.55	30.75	78.55	190.85	0.33	
			14155709 - 4	4,036.80	1,507.20	3,860.80	9,404.80	13.44	
			סה"כ צריכה	8,708.25	2,809.40	6,983.80	18,501.45		
51	27256	קומה 30 בנק HSBC מ"א	16224961 - 4	693.20	142.80	348.40	1,184.40	5.54	
			סה"כ צריכה	693.20	142.80	348.40	1,184.40		
52	13107	קומה 31+32+33 טאבולה מ"א	16045508 - 4	602.40	99.20	268.80	970.40	5.84	
			16048033 - 1	1,227.60	224.80	593.60	2,046.00	14.40	
			16048033 - 2	799.20	144.40	449.60	1,393.20	6.67	
			סה"כ צריכה	2,629.20	468.40	1,312.00	4,409.60		
53	24869	קומה 31+33 טאבולה ב. חינוי	16254138 - 2	2,064.80	658.60	1,666.80	4,390.20	8.66	
			סה"כ צריכה	2,064.80	658.60	1,666.80	4,390.20		
54	19613	קומה 32+33 טאבולה ב. חינוי	16045511 - 1	3,584.80	1,080.40	2,732.80	7,398.00	16.32	
			16045511 - 2	5,107.00	1,592.80	3,996.80	10,696.60	23.61	
			סה"כ צריכה	8,691.80	2,673.20	6,729.60	18,094.60		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
55	24868	קומה 34 אמות ב.חיוני	16254138 - 1	1,765.30	509.80	1,213.50	3,488.60	6.62	
		סה"כ צריכה		1,765.30	509.80	1,213.50	3,488.60		
56	19616	קומה 34 אמות חיוני	16193818 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
57	15527	קומה 34 אמות מ"א	16045508 - 1	3,285.20	1,137.20	2,850.80	7,273.20	521.34	
		סה"כ צריכה		3,285.20	1,137.20	2,850.80	7,273.20		
58	34788	קומה 35 גלובל נט	16254138 - 4	828.80	93.30	165.40	1,087.50	5.32	
		סה"כ צריכה		828.80	93.30	165.40	1,087.50		
59	24866	קומה 35+36 AOL	16048030 - 4	2,761.20	592.80	1,428.00	4,782.00	13.28	
		סה"כ צריכה		2,761.20	592.80	1,428.00	4,782.00		
		סה"כ צריכה		3,656.30	713.90	1,708.10	6,078.30	4.29	
60	15410	קומה 35+36 מא AOL	16045508 - 3	924.00	79.00	222.40	1,225.40	8.53	
		סה"כ צריכה		3,182.40	852.20	2,187.60	6,222.20	9.81	
61	17993	קומה 37 אלקטרה	14155675 - 3	3,605.00	1,082.40	1,766.00	6,453.40	13.64	
		סה"כ צריכה		2,884.80	874.00	1,655.20	5,414.00	13.70	
		סה"כ צריכה		6,489.80	1,956.40	3,421.20	11,867.40		
62	17994	קומה 37 אלקטרה מ"א	16048033 - 3	1,732.00	595.60	1,555.20	3,882.80	11.77	
		סה"כ צריכה		1,732.00	595.60	1,555.20	3,882.80		
63	16884	קומה 38 אוונטיס ב.חיוני	15091227 - 4	4,971.60	1,528.80	3,860.00	10,360.40	21.46	
		סה"כ צריכה		4,971.60	1,528.80	3,860.00	10,360.40		
64	16885	קומה 38 אוונטיס מ"א	15091221 - 3	892.40	50.80	80.40	1,023.60	14.41	
		סה"כ צריכה		892.40	50.80	80.40	1,023.60		
65	22416	קומה 39 וולת'סטון החזקות מ"א	15091221 - 2	1,192.00	104.00	150.40	1,446.40	9.99	
		סה"כ צריכה		1,192.00	104.00	150.40	1,446.40		
66	22417	קומה 39 וולת'סטון החזקות ב.חיוני	15091227 - 3	2,532.80	346.80	581.00	3,460.60	12.44	
		סה"כ צריכה		2,532.80	346.80	581.00	3,460.60		
67	12163	קומה 40 אלוני חץ	16193818 - 2	2,142.40	374.00	951.60	3,468.00	11.82	
		סה"כ צריכה		2,142.40	374.00	951.60	3,468.00	1.18	
		סה"כ צריכה		2,142.40	374.00	951.60	3,468.00		
68	12158	קומה 40 אלוני חץ מ"א	15091223 - 2	466.40	34.20	89.40	590.00	3.42	
		סה"כ צריכה		466.40	34.20	89.40	590.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	13106	קומה 40 אנרגיקס מ"א	15091223 - 3	559.50	112.00	145.80	817.30	3.48	
		סה"כ צריכה		559.50	112.00	145.80	817.30		
70	13102	קומה 40 אנרגיקס אנרגיות מתחדשות בע"מ ב.חיוני	16048030 - 2	2,647.50	538.20	1,084.70	4,270.40	73.74	
		סה"כ צריכה		2,647.50	538.20	1,084.70	4,270.40		
71	42009	קומה 40 אנרגיקס חיוני	17313254 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
72	19614	קומה 6 אילנס - פינת קפה ב.חיוני	16193841 - 1	474.20	83.35	186.80	744.35	2.66	
		סה"כ צריכה		474.20	83.35	186.80	744.35		
73	22474	קומה 6 מיצאוי ב.חיוני ו מ"א	16048026 - 3	834.40	125.60	267.60	1,227.60	6.71	
		סה"כ צריכה		834.40	125.60	267.60	1,227.60		
74	42010	קומה 6 שגרירות צרפת	14155658 - 4	12.00	1.95	4.75	18.70	0.18	
		סה"כ צריכה		12.00	1.95	4.75	18.70		
		סה"כ צריכה		318.90	74.95	172.30	570.90	3.45	
75	33792	קומה 7 צקמרקס בע"מ	14155676 - 2	3,584.40	1,144.40	2,883.40	7,612.20	16.88	
		סה"כ צריכה		3,584.40	1,144.40	2,883.40	7,612.20		
		סה"כ צריכה		0.30	1.80	3.35	5.45	0.22	
		סה"כ צריכה		0.10	0.00	0.00	0.10	0.11	
		סה"כ צריכה		3,584.80	1,146.20	2,886.75	7,617.75		
76	33793	קומה 7 צקמרקס בע"מ מ"א	16048017 - 1	589.60	161.80	419.20	1,170.60	3.33	
		סה"כ צריכה		589.60	161.80	419.20	1,170.60		
77	43556	קומה 8 חברת פליופס ב.חיוני	16045505 - 3	4,181.60	1,396.60	3,294.20	8,872.40	16.98	
		סה"כ צריכה		4,181.60	1,396.60	3,294.20	8,872.40		
78	43557	קומה 8 חברת פליופס מ"א	16045506 - 3	775.20	276.40	612.40	1,664.00	4.47	
		סה"כ צריכה		775.20	276.40	612.40	1,664.00		
79	22473	קומה 9 טאבולה מ"א	16045506 - 2	18.00	0.00	0.00	18.00	1.98	
		סה"כ צריכה		18.00	0.00	0.00	18.00		
80	22472	קומה 9 טאבולה מאור וכח	16045505 - 2	904.80	150.20	400.00	1,455.00	11.55	
		סה"כ צריכה		904.80	150.20	400.00	1,455.00		
81	32870	קומת גג לוח מעליות	18170718 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		357,428.02	96,976.38	221,877.18	670,081.58		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל	488,880.00	140,480.00	303,280.00	932,640.00		
			הפרש בקוט"ש	-131,451.98	-43,503.62	-81,402.82	-262,558.42		
			הפרש באחוזים	-26.89%	-30.97%	-26.84%	-28.15%		



- פסגה (Kwh 357,428.02)
- גבע (Kwh 96,976.38)
- שפל (Kwh 221,877.18)

