

דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מגדלי אקרשטיין

תקופת דוח: (01/06/21 - 30/06/21)

תאריך הפקה: 14/07/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22829	בניין EDF - A ק.7 מערבי	1 - 00016384	3,579.86	636.84	1,625.92	5,842.62	20.34	
			סה"כ צריכה	3,579.86	636.84	1,625.92	5,842.62		
2	42372	בניין A - אודיסיי (שקע טעינה)	1 - 17313236	296.80	14.80	6.80	318.40	7.38	
			תוספת תשלום	59.36	2.96	1.36	63.68		
			סה"כ צריכה	356.16	17.76	8.16	382.08		
3	12848	בניין A - אינפידאט צילר על הגג	1 - 00009016	12,534.74	4,658.81	11,581.73	28,775.29	88.82	
			סה"כ צריכה	12,534.74	4,658.81	11,581.73	28,775.29		
4	12849	בניין A - אינפידאט ק.11 מערבי	5 - 00021754	2,841.01	701.84	1,522.18	5,065.04	12.96	
			סה"כ צריכה	2,841.01	701.84	1,522.18	5,065.04		
5	12851	בניין A - אינפידאט ק.3	1 - 00024930	14,912.54	5,623.50	14,333.86	34,869.90	58.50	
			סה"כ צריכה	14,912.54	5,623.50	14,333.86	34,869.90		
6	12944	בניין A - אינפידאט (ק.11 מערבי)	6 - 00021754	569.50	132.31	276.25	978.06	4.18	
			סה"כ צריכה	569.50	132.31	276.25	978.06		
7	22852	בניין A - אינפידאט חדש ק.10 מערבי	4 - 00021754	3,482.78	1,407.77	3,624.70	8,515.24	14.27	
			סה"כ צריכה	3,482.78	1,407.77	3,624.70	8,515.24		
8	33346	בניין A - אינפידאט (ק.3 מערבי)	1 - 00023851	2,755.17	283.78	540.33	3,579.28	17.92	
			סה"כ צריכה	2,755.17	283.78	540.33	3,579.28		
9	30266	בניין A - אינפידאט (ק.6 מערבי)	7 - 00023851	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	12852	בניין A - אינפידאט ק.10	3 - 00021754	8,048.20	2,677.41	6,321.00	17,046.62	35.76	
			סה"כ צריכה	8,048.20	2,677.41	6,321.00	17,046.62		
11	13111	בניין A - אינפידאט ק.3-4	2 - 00023851	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,155.23	842.81	1,673.53	7,671.56	24.26	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	5,155.23	842.81	1,673.53	7,671.56		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	35833	בניין A - דיגיטיסיפיקציה טכנולוגיות בע"מ 5.ק	00023851 - 5	7,349.61	2,426.40	6,056.79	15,832.80	27.24	
			00023851 - 6	2,114.89	348.00	680.18	3,143.07	10.59	
			סה"כ צריכה	9,464.50	2,774.40	6,736.97	18,975.87		
13	39256	בניין A - עמדת טעינה אופנועים ג'ירף	18247293 - 1	13.50	1.60	4.80	19.90	7.44	
			תוספת צריכה	0.68	0.08	0.24	1.00		
			סה"כ צריכה	14.18	1.68	5.04	20.90		
14	13004	בניין A - ריגוס 8 (ק 8 מערבי)	00016384 - 5	7,649.65	2,557.00	6,521.26	16,727.91	29.50	
			סה"כ צריכה	7,649.65	2,557.00	6,521.26	16,727.91		
15	13006	בניין A - ריגוס 8-9 (ק 9 מערבי)	00021754 - 1	5,136.10	1,270.58	3,192.02	9,598.70	23.57	
			סה"כ צריכה	5,136.10	1,270.58	3,192.02	9,598.70		
16	13123	בניין A מיזוג אוויר (לידיעה - לא לחיוב)	00009005 - 1	104,156.58	22,004.28	21,397.14	147,558.00	505.80	
			00009016 - 1	-12,534.74	-4,658.81	-11,581.73	-28,775.29	88.82	
			00021754 - 7	6,822.11	4,690.16	16,892.52	28,404.79	123.62	
			15112931 - 1	-29,113.66	-4,227.08	-11,458.42	-44,799.16		
			17313528 - 1	14,500.70	2,168.20	301.60	16,970.50	71.94	
			סה"כ צריכה	83,830.99	19,976.75	15,551.10	119,358.84		
17	12955	בניין B - אודיסי	00012671 - 6	2,550.67	896.54	1,790.66	5,237.87	10.70	
			סה"כ צריכה	2,550.67	896.54	1,790.66	5,237.87		
18	33751	בניין B - אודיסי (שקע טעינה) 4.ק	17313067 - 1	255.40	35.10	21.30	311.80	10.27	
			תוספת תשלום	51.08	7.02	4.26	62.36		
			סה"כ צריכה	306.48	42.12	25.56	374.16		
19	22871	בניין B - ג'וי ישראל או אי (2016) בע"מ 3.ק	00024535 - 1	694.55	86.73	199.74	981.02	5.84	
			סה"כ צריכה	694.55	86.73	199.74	981.02		
20	40834	בניין B - גאמבול פינטק סולושנס בע"מ 4.ק	00012671 - 4	657.12	112.39	195.71	965.22	5.04	
			סה"כ צריכה	657.12	112.39	195.71	965.22		
21	39691	בניין B - גניו חדשנות בע"מ 10.ק	00018383 - 4	2,130.43	244.32	543.81	2,918.56	10.07	
			00018383 - 6	503.36	35.40	77.41	616.18	3.04	
			סה"כ צריכה	2,633.79	279.73	621.22	3,534.74		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
22	12933	בניין B - ד"ר סינתיה ווב משרד עו"ד	00012671 - 1	988.69	68.97	170.10	1,227.77	5.95	
			סה"כ צריכה	988.69	68.97	170.10	1,227.77		
23	33860	בניין B - ויהייב טק בע"מ (ק, 10 מזרחי)	00018383 - 3	1,613.14	411.26	999.06	3,023.46	10.19	
			סה"כ צריכה	1,613.14	411.26	999.06	3,023.46		
24	39593	בניין B - זאפה ק, 9	00018383 - 1	4,095.98	651.77	1,524.84	6,272.59	18.95	
			סה"כ צריכה	4,095.98	651.77	1,524.84	6,272.59		
25	12985	בניין B - פיטנגו (ק 11 מזרחי)	00018383 - 5	5,966.59	820.74	1,154.84	7,942.16	30.74	
			סה"כ צריכה	5,966.59	820.74	1,154.84	7,942.16		
26	12984	בניין B - פיטנגו - רוברט קומה 10	00018383 - 8	480.10	42.00	107.74	629.84	3.26	
			סה"כ צריכה	480.10	42.00	107.74	629.84		
27	40829	בניין B - פיטנגו שקע טעינה	17312581 - 1	102.50	0.10	0.30	102.90	3.50	
			תוספת צריכה	20.50	0.02	0.06	20.58		
			סה"כ צריכה	123.00	0.12	0.36	123.48		
28	42860	בניין B - פיטנגו שקע טעינה בחניון - איתי	20281993 - 1	21.70	0.00	0.00	21.70	3.35	
			תוספת צריכה	4.34	0.00	0.00	4.34		
			סה"כ צריכה	26.04	0.00	0.00	26.04		
29	12996	בניין B - ר.א.מ. B6	00012671 - 7	11,581.53	4,027.45	10,324.72	25,933.70	40.44	
			סה"כ צריכה	11,581.53	4,027.45	10,324.72	25,933.70		
30	12997	בניין B - ראם (ק 5 מזרחי)	00012671 - 5	4,506.87	1,218.57	3,132.54	8,857.98	22.08	
			סה"כ צריכה	4,506.87	1,218.57	3,132.54	8,857.98		
31	12998	בניין B - ראם (ק 7 מזרחי)	00016067 - 1	11,846.60	3,663.10	9,258.37	24,768.08	48.44	
			סה"כ צריכה	11,846.60	3,663.10	9,258.37	24,768.08		
32	12999	בניין B - ראם (ק 8 מזרחי)	00016067 - 3	7,734.44	2,199.25	5,523.28	15,456.98	32.63	
			סה"כ צריכה	7,734.44	2,199.25	5,523.28	15,456.98		
33	13000	בניין B - ראם משרד הביטחון (ק 6 מזרחי)	00012671 - 8	4,314.03	1,424.53	3,635.20	9,373.75	16.30	
			סה"כ צריכה	4,314.03	1,424.53	3,635.20	9,373.75		
34	13124	בניין B מיזוג אויר	00018383 - 7	4,602.42	2,105.04	11,346.64	18,054.10	141.46	
			00020176 - 1	62,710.44	14,042.22	10,618.41	87,371.07	372.00	
			17313427 - 1	16,410.40	3,962.00	4,708.40	25,080.80	75.90	
			סה"כ צריכה	83,723.26	20,109.26	26,673.45	130,505.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
35	13117	בניין B ציבורי	00012671 - 1	-988.69	-68.97	-170.10	-1,227.77	5.95	
			00012671 - 4	-657.12	-112.39	-195.71	-965.22	5.04	
			00012671 - 5	-4,506.87	-1,218.57	-3,132.54	-8,857.98	22.08	
			00012671 - 6	-2,550.67	-896.54	-1,790.66	-5,237.87	10.70	
			00012671 - 7	-11,581.53	-4,027.45	-10,324.72	-25,933.70	40.44	
			00012671 - 8	-4,314.03	-1,424.53	-3,635.20	-9,373.75	16.30	
			00016067 - 1	-11,846.60	-3,663.10	-9,258.37	-24,768.08	48.44	
			00016067 - 3	-7,734.44	-2,199.25	-5,523.28	-15,456.98	32.63	
			00018383 - 1	-4,095.98	-651.77	-1,524.84	-6,272.59	18.95	
			00018383 - 3	-1,613.14	-411.26	-999.06	-3,023.46	10.19	
			00018383 - 4	-2,130.43	-244.32	-543.81	-2,918.56	10.07	
			00018383 - 5	-5,966.59	-820.74	-1,154.84	-7,942.16	30.74	
			00018383 - 6	-503.36	-35.40	-77.41	-616.18	3.04	
			00018383 - 7	-4,602.42	-2,105.04	-11,346.64	-18,054.10	141.46	
			00018383 - 8	-480.10	-42.00	-107.74	-629.84	3.26	
			00020176 - 1	-62,710.44	-14,042.22	-10,618.41	-87,371.07	372.00	
			00024535 - 1	-694.55	-86.73	-199.74	-981.02	5.84	
			00025468 - 1	87,754.86	21,349.14	22,624.98	131,728.98	461.40	
			14152660 - 1	18,482.00	4,389.50	15,100.40	37,971.90		
			14158916 - 1	44,114.70	12,965.00	32,828.10	89,907.80		
			17312581 - 1	-102.50	-0.10	-0.30	-102.90	3.50	
			17313067 - 1	-255.40	-35.10	-21.30	-311.80	10.27	
			17313427 - 1	-16,410.40	-3,962.00	-4,708.40	-25,080.80	75.90	
			20281993 - 1	-21.70	0.00	0.00	-21.70	3.35	
			סה"כ צריכה	6,584.59	2,656.14	5,220.41	14,461.14		
36	34654	בניין C - אינסולו 10.ק	00025313 - 5	3,799.78	811.67	1,385.18	5,996.63	21.48	
			00025313 - 8	3,985.07	1,322.57	3,768.66	9,076.30	29.18	
			סה"כ צריכה	7,784.85	2,134.24	5,153.84	15,072.94		
37	42405	בניין C - גרופ 9.ק	00025313 - 2	355.43	77.37	193.51	626.31	4.28	
			סה"כ צריכה	355.43	77.37	193.51	626.31		
38	42406	בניין C - גרופ 42 שלב ב 9.ק	00025313 - 3	1,230.40	179.50	456.80	1,866.71	10.34	
			סה"כ צריכה	1,230.40	179.50	456.80	1,866.71		
39	34652	בניין C - גרין אנד גולד קומה 6	00025498 - 2	1,014.79	98.66	77.22	1,190.67	6.81	
			סה"כ צריכה	1,014.79	98.66	77.22	1,190.67		
40	42172	בניין C - דיונגוף סחר 11.ק	00025313 - 7	2,461.64	335.56	695.78	3,492.98	12.18	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,461.64	335.56	695.78	3,492.98		
41	42808	בניין C - חברת סימנס בע"מ	00025322 - 5	4,090.28	966.44	2,216.80	7,273.51	18.98	
			סה"כ צריכה	4,090.28	966.44	2,216.80	7,273.51		
42	34653	בניין C - סייסק בע"מ 8.ק	00025498 - 5	1,726.56	202.23	273.96	2,202.75	11.15	
			00025498 - 6	2,486.17	532.95	1,143.60	4,162.71	12.28	
			סה"כ צריכה	4,212.73	735.18	1,417.56	6,365.46		
43	12981	בניין C - עו"ד טל איתן 6.ק	00025498 - 1	2,546.43	320.34	751.00	3,617.78	15.76	
			סה"כ צריכה	2,546.43	320.34	751.00	3,617.78		
44	12982	בניין C - עו"ד טל איתן 7.ק	00025498 - 4	7,019.61	845.95	1,880.48	9,746.04	35.10	
			סה"כ צריכה	7,019.61	845.95	1,880.48	9,746.04		
45	13009	בניין C - שובל ניהול והשקעות 3.ק	00025322 - 2	110.34	15.02	77.17	202.54	4.23	
			סה"כ צריכה	110.34	15.02	77.17	202.54		
46	13125	בניין C מיזוג אוויר כלל ביטוח	00025305 - 2	181.57	69.04	177.74	428.35	0.64	
			00025321 - 2	22,076.86	3,325.97	2,808.94	28,211.76	209.29	
			00025321 - 3	31,119.90	3,181.10	1,504.52	35,805.53	227.69	
			00025321 - 4	10,275.44	3,093.21	2,393.41	15,762.05	66.62	
			00025321 - 5	16,109.66	3,302.62	2,344.78	21,757.06	89.35	
			סה"כ צריכה	79,763.42	12,971.94	9,229.39	101,964.75		
47	13115	בניין C ציבורי כלל ביטוח	00025305 - 1	19,763.95	5,028.25	10,259.50	35,051.70	85.40	
			00025305 - 2	-181.57	-69.04	-177.74	-428.35	0.64	
			00025313 - 2	-355.43	-77.37	-193.51	-626.31	4.28	
			00025313 - 3	-1,230.40	-179.50	-456.80	-1,866.71	10.34	
			00025313 - 5	-3,799.78	-811.67	-1,385.18	-5,996.63	21.48	
			00025313 - 7	-2,461.64	-335.56	-695.78	-3,492.98	12.18	
			00025313 - 8	-3,985.07	-1,322.57	-3,768.66	-9,076.30	29.18	
			00025321 - 1	87,866.10	15,696.18	15,652.08	119,214.36	596.28	
			00025321 - 2	-22,076.86	-3,325.97	-2,808.94	-28,211.76	209.29	
			00025321 - 3	-31,119.90	-3,181.10	-1,504.52	-35,805.53	227.69	
			00025321 - 4	-10,275.44	-3,093.21	-2,393.41	-15,762.05	66.62	
			00025321 - 5	-16,109.66	-3,302.62	-2,344.78	-21,757.06	89.35	
			00025322 - 2	-110.34	-15.02	-77.17	-202.54	4.23	
			00025322 - 5	-4,090.28	-966.44	-2,216.80	-7,273.51	18.98	
			00025498 - 1	-2,546.43	-320.34	-751.00	-3,617.78	15.76	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025498 - 2	-1,014.79	-98.66	-77.22	-1,190.67	6.81	
			00025498 - 4	-7,019.61	-845.95	-1,880.48	-9,746.04	35.10	
			00025498 - 5	-1,726.56	-202.23	-273.96	-2,202.75	11.15	
			00025498 - 6	-2,486.17	-532.95	-1,143.60	-4,162.71	12.28	
			18075333 - 1	21,542.73	3,455.01	6,859.11	31,856.85		
			סה"כ צריכה	18,582.87	5,499.24	10,621.12	34,703.23		
48	37538	בניין D - אסנס ק.5	81009904 - 1	3,679.23	458.90	1,053.87	5,192.00	21.63	
			סה"כ צריכה	3,679.23	458.90	1,053.87	5,192.00		
49	12863	בניין D - אסנס סקוירטי ק.6	81009904 - 4	10,693.46	1,917.19	4,980.38	17,591.02	43.39	
			סה"כ צריכה	10,693.46	1,917.19	4,980.38	17,591.02		
50	12864	בניין D - אסנס סקוירטי ק.7	81007768 - 2	5,558.82	461.06	1,275.48	7,295.37	29.50	
			סה"כ צריכה	5,558.82	461.06	1,275.48	7,295.37		
51	27494	בניין D - בית ד.ב.ק (לשעבר גלובל וילג) ק.9 תאריך יציאה: 14/06/21	81007768 - 5	22.79	6.75	17.00	46.55	3.97	
			סה"כ צריכה	22.79	6.75	17.00	46.55		
52	43917	בניין D - בית ד.ב.ק ק.9 תאריך כניסה: 15/06/21	81007768 - 5	24.78	7.49	19.17	51.44	3.06	
			סה"כ צריכה	24.78	7.49	19.17	51.44		
53	12904	בניין D - בנק הפועלים 8	70060663 - 1	2,584.46	759.87	1,856.52	5,200.85	10.09	
			סה"כ צריכה	2,584.46	759.87	1,856.52	5,200.85		
54	36944	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.3	81007764 - 1	2,316.30	332.02	495.42	3,143.74	13.26	
			סה"כ צריכה	2,316.30	332.02	495.42	3,143.74		
55	36943	בניין D - גיא ודורון לוי (לוי גרופ) ק.4	81007764 - 3	2,865.83	372.28	711.58	3,949.69	14.95	
			81007764 - 4	213.65	23.82	49.70	287.18	5.35	
			סה"כ צריכה	3,079.48	396.10	761.29	4,236.87		
56	39274	בניין D - גיא ודורון לוי עמדות טעינה	70058555 - 1	412.08	9.96	3.93	425.98	9.04	
			תוספת צריכה	82.42	1.99	0.79	85.20		
			סה"כ צריכה	494.50	11.95	4.72	511.17		
57	12870	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 3	1,042.94	169.01	307.31	1,519.26	7.14	
			סה"כ צריכה	1,042.94	169.01	307.31	1,519.26		
58	12871	בניין D - גיא ודורון לוי ק.8	81007768 - 4	2,691.84	487.66	775.38	3,954.88	12.78	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,691.84	487.66	775.38	3,954.88		
59	12877	בניין D - דייר ק. 11	7 - 81009503	3,489.04	504.21	483.99	4,477.23	18.93	
			סה"כ צריכה	3,489.04	504.21	483.99	4,477.23		
60	12878	בניין D - דייר ק. 12	8 - 81009503	3,536.84	698.89	955.64	5,191.36	17.98	
			סה"כ צריכה	3,536.84	698.89	955.64	5,191.36		
61	12940	בניין D - חברת ויולה-מחסנים קומת חניון 2-	1 - 70058612	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
62	12942	בניין D - חיוני חדר שרתים	6 - 81007768	1,205.60	460.84	1,155.02	2,821.46	5.67	
			סה"כ צריכה	1,205.60	460.84	1,155.02	2,821.46		
63	41836	בניין D - יוניטד פאסט קדואל אינק	1 - 81007843	2,449.42	265.71	686.05	3,401.18	21.49	
			סה"כ צריכה	2,449.42	265.71	686.05	3,401.18		
64	22870	בניין D - פלר נפט וגז 9	8 - 81007768	2,940.14	356.76	661.18	3,958.08	13.53	
			סה"כ צריכה	2,940.14	356.76	661.18	3,958.08		
65	13120	בניין D - ק. 10 Plenus	6 - 81007768	-1,205.60	-460.84	-1,155.02	-2,821.46	5.67	
			81009503 - 2	-1,859.29	-218.47	-195.40	-2,273.17	12.25	
			81009503 - 6	5,197.19	1,103.90	2,070.28	8,371.37	25.41	
			סה"כ צריכה	2,132.30	424.58	719.86	3,276.74		
66	12841	בניין D - ק. 10 Vintage	2 - 81009503	1,859.29	218.47	195.40	2,273.17	12.25	
			סה"כ צריכה	1,859.29	218.47	195.40	2,273.17		
67	40161	בניין D - שקע טעינה ויולה	1 - 17312918	102.20	0.40	1.00	103.60	3.64	
			תוספת צריכה	20.44	0.08	0.20	20.72		
			סה"כ צריכה	122.64	0.48	1.20	124.32		
68	13126	בניין D מיזוג אוויר	1 - 81009503	974.09	2,205.00	8,727.83	11,906.91	122.69	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 1	17,990.66	2,803.34	202.62	20,996.62	207.74	
			81009882 - 2	22,683.70	3,235.27	172.80	26,091.77	228.86	
			81009882 - 3	15,987.98	1,439.17	198.03	17,625.18	220.80	
			81009882 - 5	13,439.73	1,921.06	196.83	15,557.61	227.71	
			81009882 - 4	15,771.67	3,754.59	490.95	20,017.21	75.94	
			סה"כ צריכה	86,847.82	15,358.43	9,989.06	112,195.31		
69	13119	בניין D ציבורי	1 - 14158931	29,988.91	4,440.46	12,747.99	47,177.36		
			14158960 - 1	30,443.68	13,156.18	29,233.60	72,833.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17312918 - 1	-102.20	-0.40	-1.00	-103.60	3.64	
			70058555 - 1	-412.08	-9.96	-3.93	-425.98	9.04	
			70058612 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			70060663 - 1	-2,584.46	-759.87	-1,856.52	-5,200.85	10.09	
			81007764 - 1	-2,316.30	-332.02	-495.42	-3,143.74	13.26	
			81007764 - 3	-2,865.83	-372.28	-711.58	-3,949.69	14.95	
			81007764 - 4	-213.65	-23.82	-49.70	-287.18	5.35	
			81007768 - 2	-5,558.82	-461.06	-1,275.48	-7,295.37	29.50	
			81007768 - 3	-1,042.94	-169.01	-307.31	-1,519.26	7.14	
			81007768 - 4	-2,691.84	-487.66	-775.38	-3,954.88	12.78	
			81007768 - 5	-47.58	-14.24	-36.17	-97.99	3.97	
			81007768 - 8	-2,940.14	-356.76	-661.18	-3,958.08	13.53	
			81007843 - 1	-2,449.42	-265.71	-686.05	-3,401.18	21.49	
			81009503 - 1	-1,182.14	-2,675.97	-10,592.02	-14,450.14	122.69	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009503 - 6	-5,197.19	-1,103.90	-2,070.28	-8,371.37	25.41	
			81009503 - 7	-3,489.04	-504.21	-483.99	-4,477.23	18.93	
			81009503 - 8	-3,536.84	-698.89	-955.64	-5,191.36	17.98	
			81009882 - 1	-21,833.32	-3,402.11	-245.90	-25,481.34	207.74	
			81009882 - 2	-27,528.76	-3,926.30	-209.71	-31,664.77	228.86	
			81009882 - 3	-19,402.88	-1,746.57	-240.33	-21,389.78	220.80	
			81009882 - 4	-15,771.67	-3,754.59	-490.95	-20,017.21	75.94	
			81009882 - 5	-16,310.35	-2,331.38	-238.87	-18,880.60	227.71	
			81009882 - 7	111,695.87	18,503.74	9,624.64	139,824.26	678.91	
			81009904 - 1	-3,679.23	-458.90	-1,053.87	-5,192.00	21.63	
			81009904 - 4	-10,693.46	-1,917.19	-4,980.38	-17,591.02	43.39	
			סה"כ צריכה	20,278.32	10,327.58	23,184.56	53,790.46		
70	12839	בניין OPTIC I - M (מסחר)	00015810 - 8	594.55	78.00	61.67	734.22	3.74	
			סה"כ צריכה	594.55	78.00	61.67	734.22		
71	12842	בניין M - אגדיר (מסחר מערבי)	00015810 - 3	15,039.49	6,469.04	13,135.48	34,644.01	88.39	
			סה"כ צריכה	15,039.49	6,469.04	13,135.48	34,644.01		
72	12843	בניין M - אגדיר (משרדים)	00015810 - 2	601.96	213.94	440.38	1,256.28	5.13	
			סה"כ צריכה	601.96	213.94	440.38	1,256.28		
73	32166	בניין M - אלבר צ'י (מסחר)	00017648 - 7	1,140.69	170.61	356.89	1,668.19	6.23	
			סה"כ צריכה	1,140.69	170.61	356.89	1,668.19		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
74	13090	בניין M - אלקסלטי בגדים (מסחר)	00011175 - 3	1,005.21	82.18	20.64	1,108.04	6.93	
		סה"כ צריכה		1,005.21	82.18	20.64	1,108.04		
75	36275	בניין M - אמיר שקורי (מסחר)	00019009 - 3	2,848.19	188.26	494.44	3,530.89	18.67	
		סה"כ צריכה		2,848.19	188.26	494.44	3,530.89		
76	12860	בניין M - בן עמי חנות מס 3 מזרחי - מסחר)	00011175 - 1	2,594.84	862.84	2,071.57	5,529.26	13.50	
		סה"כ צריכה		2,594.84	862.84	2,071.57	5,529.26		
77	12903	בניין M - בנק הפועלים (בניין C - מסחר)	00025329 - 6	3,050.21	858.05	1,929.72	5,837.98	11.62	
		סה"כ צריכה		3,050.21	858.05	1,929.72	5,837.98		
78	12865	בניין M - בנק מזרחי (בניין D - מסחר)	81007745 - 1	4,372.44	568.49	1,297.53	6,238.46	18.35	
		סה"כ צריכה		4,372.44	568.49	1,297.53	6,238.46		
79	22878	בניין M - ג'ירף קפה (מסחר מערבי)	00019009 - 7	26,244.70	9,887.84	12,301.73	48,434.26	145.84	
		סה"כ צריכה		26,244.70	9,887.84	12,301.73	48,434.26		
80	12925	בניין M - דיימונד ספא (מסחר)	00011175 - 4	974.67	323.10	298.39	1,596.17	12.66	
		סה"כ צריכה		974.67	323.10	298.39	1,596.17		
81	22868	בניין M - ה.א.ל.ו. יזמות (דוידוי) (בניין D - מסחר)	81007843 - 2	3,076.10	493.73	1,171.09	4,740.92	20.83	
		סה"כ צריכה		3,076.10	493.73	1,171.09	4,740.92		
82	12936	בניין M - הרץ- קשר רנט א קר (מסחר)	00011175 - 8	1,024.26	125.86	100.70	1,250.82	8.14	
		סה"כ צריכה		1,024.26	125.86	100.70	1,250.82		
83	12956	בניין M - כחול (מספרה - מסחר)	00011175 - 2	2,432.32	425.42	548.45	3,406.19	20.82	
		סה"כ צריכה		2,432.32	425.42	548.45	3,406.19		
84	25131	בניין M - מחסן גוטה (בניין C - מסחר)	00025329 - 5	704.85	186.19	451.55	1,342.59	4.57	
		סה"כ צריכה		704.85	186.19	451.55	1,342.59		
85	12965	בניין M - מחסני מד 1 (מסחר)	00011175 - 7	3,018.21	1,127.34	2,881.97	7,027.51	11.61	
		סה"כ צריכה		3,018.21	1,127.34	2,881.97	7,027.51		
86	12881	בניין M - מסעדה גוטה (בניין D - מסחר)	81007843 - 7	4,362.59	443.75	841.33	5,647.68	26.11	
		סה"כ צריכה		4,362.59	443.75	841.33	5,647.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
87	12895	בניין M - סוסו ובניו (בניין D - מסחר)	81007745 - 2	6,119.34	2,710.23	6,053.24	14,882.81	42.82	
			סה"כ צריכה	6,119.34	2,710.23	6,053.24	14,882.81		
88	12979	בניין M - סופר פארם (שלב ב בניין C - מסחר)	00025329 - 1	10,361.93	3,497.04	6,807.63	20,666.59	39.74	
			סה"כ צריכה	10,361.93	3,497.04	6,807.63	20,666.59		
89	12980	בניין M - סלקום (מסחר)	00024358 - 1	306.41	114.40	291.21	712.02	1.04	
			סה"כ צריכה	306.41	114.40	291.21	712.02		
90	39508	בניין M - עמדות טעינה של ג'נריישן ק.3- (בניין D - מסחר)	81007843 - 8	172.26	0.00	0.00	172.26	3.53	
		תוספת תשלום		34.45	0.00	0.00	34.45		
			סה"כ צריכה	206.71	0.00	0.00	206.71		
91	12983	בניין M - ערן חסדאי - פיצוציה (מסחר)	00011175 - 5	1,188.50	252.93	629.50	2,070.93	6.20	
			סה"כ צריכה	1,188.50	252.93	629.50	2,070.93		
92	33656	בניין M - פיתה בסטה (מסחר)	81007745 - 3	3,283.54	903.40	1,357.92	5,544.86	19.70	
			סה"כ צריכה	3,283.54	903.40	1,357.92	5,544.86		
93	12988	בניין M - פרטנר (מסחר)	00025009 - 1	1,068.71	394.67	998.90	2,462.28	4.62	
			סה"כ צריכה	1,068.71	394.67	998.90	2,462.28		
94	12893	בניין M - קולומביה (בניין D - מסחר)	81007745 - 6	2,172.78	313.67	87.65	2,574.11	10.56	
			סה"כ צריכה	2,172.78	313.67	87.65	2,574.11		
95	36691	בניין M - קמפצ'ה (בניין C - מסחר)	00025305 - 4	4,643.57	1,910.99	2,957.40	9,511.96	18.99	
			סה"כ צריכה	9,925.16	4,071.47	6,538.77	20,535.40	33.22	
96	40017	בניין M - ר.ש. מסעדות	00019009 - 6	4,540.22	706.45	1,078.04	6,324.71	41.78	
			סה"כ צריכה	4,540.22	706.45	1,078.04	6,324.71		
97	12869	בניין M - שאוליאן - מרכז מסחרי (בניין D - מסחר)	81007843 - 4	475.65	65.05	80.62	621.33	4.81	
			סה"כ צריכה	475.65	65.05	80.62	621.33		
98	13015	בניין M - שניצל קומפני (בניין C - מסחר)	00011175 - 6	3,238.75	221.05	566.30	4,026.09	21.04	
			סה"כ צריכה	3,238.75	221.05	566.30	4,026.09		
99	22869	בניין M - שפע זיכיונות בע"מ (בניין D - מסחר)	81007843 - 5	3,713.97	572.45	1,479.66	5,766.08	44.70	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,713.97	572.45	1,479.66	5,766.08		
100	12902	בניין M - תמיר פיירשטיין (בניין D - מסחר)	81007745 - 8	3,002.19	179.09	475.90	3,657.18	27.68	
			סה"כ צריכה	3,002.19	179.09	475.90	3,657.18		
101	12833	היפר נטו	11103668 - 1	110,219.70	29,616.70	69,280.10	209,116.50	0.26	
			סה"כ צריכה	110,219.70	29,616.70	69,280.10	209,116.50		
102	13127	חשמל חניון	00009301 - 2	8,801.50	2,876.20	7,191.82	18,869.52	64.80	
			00023623 - 1	27,861.10	12,383.54	22,829.33	63,073.97	161.76	
			סה"כ צריכה	36,662.60	15,259.74	30,021.15	81,943.49		
103	22879	מסחר - מיזוג אוויר	81009503 - 1	208.06	470.97	1,864.20	2,543.22	122.69	
			81009503 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81009882 - 1	3,842.66	598.77	43.28	4,484.72	207.74	
			81009882 - 2	4,845.06	691.03	36.91	5,573.00	228.86	
			81009882 - 3	3,414.91	307.40	42.30	3,764.60	220.80	
			81009882 - 5	2,870.62	410.32	42.04	3,322.98	227.71	
			סה"כ צריכה	15,181.31	2,478.49	2,028.72	19,688.53		
104	13121	מסחר - ציבורי	00009301 - 1	17,062.10	6,016.65	15,122.60	38,201.35	111.70	
			00009301 - 2	-8,801.50	-2,876.20	-7,191.82	-18,869.52	64.80	
			00011175 - 1	-2,594.84	-862.84	-2,071.57	-5,529.26	13.50	
			00011175 - 2	-2,432.32	-425.42	-548.45	-3,406.19	20.82	
			00011175 - 3	-1,005.21	-82.18	-20.64	-1,108.04	6.93	
			00011175 - 4	-974.67	-323.10	-298.39	-1,596.17	12.66	
			00011175 - 5	-1,188.50	-252.93	-629.50	-2,070.93	6.20	
			00011175 - 6	-3,238.75	-221.05	-566.30	-4,026.09	21.04	
			00011175 - 7	-3,018.21	-1,127.34	-2,881.97	-7,027.51	11.61	
			00011175 - 8	-1,024.26	-125.86	-100.70	-1,250.82	8.14	
			00015810 - 2	-601.96	-213.94	-440.38	-1,256.28	5.13	
			00015810 - 3	-15,039.49	-6,469.04	-13,135.48	-34,644.01	88.39	
			00015810 - 8	-594.55	-78.00	-61.67	-734.22	3.74	
			00017648 - 7	-1,140.69	-170.61	-356.89	-1,668.19	6.23	
			00019009 - 3	-2,848.19	-188.26	-494.44	-3,530.89	18.67	
			00019009 - 6	-4,540.22	-706.45	-1,078.04	-6,324.71	41.78	
			00019009 - 7	-26,244.70	-9,887.84	-12,301.73	-48,434.26	145.84	
			00020476 - 1	51,989.65	13,092.25	25,994.75	91,076.65	233.20	
			00023623 - 1	-27,861.10	-12,383.54	-22,829.33	-63,073.97	161.76	
			00024358 - 1	-306.41	-114.40	-291.21	-712.02	1.04	
			00024942 - 1	37,867.32	15,765.06	32,698.32	86,330.70	193.44	
			00025009 - 1	-1,068.71	-394.67	-998.90	-2,462.28	4.62	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025305 - 4	-4,643.57	-1,910.99	-2,957.40	-9,511.96	18.99	
			00025329 - 1	-10,361.93	-3,497.04	-6,807.63	-20,666.59	39.74	
			00025329 - 2	-5,281.59	-2,160.48	-3,581.37	-11,023.44	33.22	
			00025329 - 5	-704.85	-186.19	-451.55	-1,342.59	4.57	
			00025329 - 6	-3,050.21	-858.05	-1,929.72	-5,837.98	11.62	
			15140051 - 1	71,748.28	21,877.12	33,265.14	126,890.54		
			81007745 - 1	-4,372.44	-568.49	-1,297.53	-6,238.46	18.35	
			81007745 - 2	-6,119.34	-2,710.23	-6,053.24	-14,882.81	42.82	
			81007745 - 3	-3,283.54	-903.40	-1,357.92	-5,544.86	19.70	
			81007745 - 6	-2,172.78	-313.67	-87.65	-2,574.11	10.56	
			81007745 - 8	-3,002.19	-179.09	-475.90	-3,657.18	27.68	
			81007843 - 2	-3,076.10	-493.73	-1,171.09	-4,740.92	20.83	
			81007843 - 4	-475.65	-65.05	-80.62	-621.33	4.81	
			81007843 - 5	-3,713.97	-572.45	-1,479.66	-5,766.08	44.70	
			81007843 - 7	-4,362.59	-443.75	-841.33	-5,647.68	26.11	
			81007843 - 8	-172.26	0.00	0.00	-172.26	3.53	
			סה"כ צריכה	19,350.07	4,984.78	12,210.79	36,545.64		

1,534,817.96	404,810.68	228,923.59	901,083.69	סה"כ צריכה
0.00				חשבון חברת חשמל
1,534,817.96				הפרש בקוט"ש
				הפרש באחוזים



■ פסגה (Kwh 901,083.69)
■ גבע (Kwh 228,923.59)
■ שפל (Kwh 404,810.68)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32135	מגדל מערבי חדש בנין A - צילרים בקבוצה של מא	00025284 - 1	66,009.69	10,821.15	1,167.09	77,997.93	364.98	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		77,997.93	1,167.09	10,821.15	66,009.69	סה"כ צריכה			
		76,169.38	25,891.56	10,130.50	40,147.32	14158935 - 1	ראשי QTR2 שנאי בניין A	9476	2
		76,169.38	25,891.56	10,130.50	40,147.32	סה"כ צריכה			
		64,082.78	27,740.83	10,025.80	26,316.15	14158973 - 1	ראשי QTR3 שנאי בניין A	9477	3
		64,082.78	27,740.83	10,025.80	26,316.15	סה"כ צריכה			

