



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (26/07/21 - 25/06/21)

תאריך הפקה: 01/08/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1 - 17313245	925.40	598.40	1,671.80	3,195.60	156.88	
			סה"כ צריכה	925.40	598.40	1,671.80	3,195.60		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	7 - 16226525	40.40	16.85	5.95	63.20	0.80	
			אוויר צח	11.52	7.45	20.81	39.78		
			סה"כ צריכה	51.92	24.30	26.76	102.98		
2	18647	צילר 1	1 - 15112977	10,521.80	6,883.90	4,120.60	21,526.30		
			סה"כ צריכה	10,521.80	6,883.90	4,120.60	21,526.30		
3	18646	צילר 2	1 - 15112932	11,358.70	7,321.30	3,949.20	22,629.20		
			סה"כ צריכה	11,358.70	7,321.30	3,949.20	22,629.20		
4	18645	צילר 3	1 - 15112933	19,913.90	7,921.30	5,954.70	33,789.90		
			סה"כ צריכה	19,913.90	7,921.30	5,954.70	33,789.90		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	3 - 15129231	42.69	9.36	0.00	52.05	0.74	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	47.10	12.21	7.97	67.28		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	3 - 16048031	17.49	2.03	0.00	19.52	0.30	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	21.90	4.88	7.97	34.75		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	4 - 15129231	27.86	11.34	1.15	40.35	0.54	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	32.27	14.20	9.12	55.58		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15 - 15129231	224.00	94.00	8.00	326.00	25.50	
			אוויר צח	26.89	17.39	48.58	92.86		
			סה"כ צריכה	250.89	111.39	56.58	418.86		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	6 - 15129231	43.57	25.33	77.68	146.58	0.91	
			אוויר צח	6.92	4.47	12.50	23.90		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	50.49	29.80	90.18	170.47		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	18.34	11.65	6.80	36.78	1.08	
			אוויר צח	7.04	4.55	12.71	24.30		
			סה"כ צריכה	25.37	16.20	19.51	61.08		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	49.78	16.91	3.58	70.27	0.93	
			אוויר צח	3.59	2.32	6.48	12.38		
			סה"כ צריכה	53.36	19.23	10.06	82.65		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	32.46	7.34	0.00	39.81	0.77	
			אוויר צח	5.94	3.84	10.74	20.52		
			סה"כ צריכה	38.41	11.19	10.74	60.33		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	42.88	13.97	0.00	56.85	0.61	
			אוויר צח	5.94	3.84	10.74	20.52		
			סה"כ צריכה	48.82	17.81	10.74	77.37		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	36.69	11.90	20.00	68.59	1.88	
			אוויר צח	5.94	3.84	10.74	20.52		
			סה"כ צריכה	42.63	15.75	30.74	89.11		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	13.90	0.11	0.00	14.02	2.31	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	18.31	2.96	7.97	29.25		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	48.27	15.62	4.64	68.53	1.73	
			אוויר צח	7.00	4.53	12.65	24.18		
			סה"כ צריכה	55.27	20.14	17.29	92.70		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	32.82	22.94	55.84	111.60	1.52	
			אוויר צח	4.21	2.72	7.61	14.55		
			סה"כ צריכה	37.03	25.67	63.45	126.15		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.03	0.03	0.06	0.13	0.003	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	4.44	2.88	8.03	15.36		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	12.94	3.68	0.66	17.28	0.45	
			אוויר צח	4.41	2.85	7.97	15.23		
			סה"כ צריכה	17.35	6.53	8.62	32.51		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטיק	15129231 - 8	77.58	30.85	11.54	119.97	0.94	
			15129231 - 9	46.22	21.89	0.94	69.06	0.75	
			15129231 - 14	66.13	26.85	10.53	103.50	0.86	
			אוור צח	25.33	16.38	45.76	87.48		
			סה"כ צריכה	215.27	95.96	68.77	380.004		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורובטיקס	16226525 - 8	76.65	24.75	26.80	128.20	1.62	
			אוור צח	16.56	10.71	29.92	57.19		
			סה"כ צריכה	93.21	35.46	56.72	185.39		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	99.55	36.95	19.55	156.05	1.65	
			אוור צח	15.68	10.14	28.32	54.13		
			סה"כ צריכה	115.23	47.09	47.87	210.18		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	4.85	1.10	0.10	6.05	0.52	
			אוור צח	5.62	3.64	10.16	19.42		
			סה"כ צריכה	10.47	4.74	10.26	25.47		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנט בע"מ	16226525 - 11	15.24	11.40	9.38	36.02	1.15	
			אוור צח	8.03	5.19	14.50	27.71		
			סה"כ צריכה	23.27	16.59	23.88	63.73		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוור צח	24.04	15.55	43.43	83.02		
			סה"כ צריכה	24.04	15.55	43.43	83.02		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	60.90	44.35	75.05	180.30	2.16	
			אוור צח	13.89	8.98	25.09	47.97		
			סה"כ צריכה	74.79	53.33	100.14	228.27		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	72.74	20.82	3.26	96.82	1.88	
			אוור צח	8.89	5.75	16.07	30.72		
			סה"כ צריכה	81.63	26.57	19.33	127.54		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	406.85	219.30	228.05	854.20	8.31	
			אוור צח	13.61	8.80	24.58	46.99		
			סה"כ צריכה	420.46	228.10	252.63	901.19		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	19.50	4.82	0.12	24.44	0.59	
			אוור צח	6.33	4.09	11.43	21.86		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	25.83	8.91	11.55	46.30		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	9.12	2.74	0.02	11.88	0.28	
			אוויר צח	5.46	3.53	9.87	18.87		
			סה"כ צריכה	14.58	6.27	9.89	30.75		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	132.48	28.32	0.70	161.50	3.18	
			אוויר צח	25.53	16.51	46.12	88.15		
			סה"כ צריכה	158.01	44.83	46.82	249.65		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	62.30	16.05	6.45	84.80	5.46	
			אוויר צח	15.39	9.95	27.79	53.13		
			סה"כ צריכה	77.69	26.00	34.24	137.93		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	4.82	1.04	0.00	5.86	0.69	
			אוויר צח	6.06	3.92	10.94	20.92		
			סה"כ צריכה	10.88	4.96	10.94	26.78		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	63.76	19.68	0.98	84.42	0.89	
			אוויר צח	10.33	6.68	18.66	35.68		
			סה"כ צריכה	74.09	26.36	19.64	120.10		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	71.90	22.05	0.55	94.50	1.47	
			אוויר צח	11.49	7.43	20.77	39.69		
			סה"כ צריכה	83.39	29.48	21.32	134.19		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	63.35	22.60	5.85	91.80	0.96	
			אוויר צח	11.52	7.45	20.81	39.78		
			סה"כ צריכה	74.87	30.05	26.66	131.58		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	60.40	19.85	17.25	97.50	1.04	
			אוויר צח	20.29	13.12	36.66	70.08		
			סה"כ צריכה	80.69	32.97	53.91	167.58		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	57.75	21.40	11.10	90.25	1.13	
			אוויר צח	7.74	5.01	13.99	26.74		
			סה"כ צריכה	65.49	26.41	25.09	116.99		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	41.88	19.16	1.14	62.18	1.27	
			אוויר צח	9.41	6.09	17.00	32.50		
			סה"כ צריכה	51.29	25.25	18.14	94.68		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	35.50	12.85	3.55	51.90	1.00	
		אוויר צח		13.67	8.84	24.70	47.20		
		סה"כ צריכה		49.17	21.69	28.25	99.10		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	18.50	4.14	0.48	23.12	0.35	
		אוויר צח		2.72	1.76	4.91	9.38		
		סה"כ צריכה		21.22	5.90	5.39	32.50		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	158.00	59.20	8.90	226.10	2.61	
		אוויר צח		38.03	24.59	68.71	131.33		
		סה"כ צריכה		196.03	83.79	77.61	357.43		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	24.96	9.16	1.86	35.98	0.70	
		אוויר צח		6.85	4.43	12.38	23.66		
		סה"כ צריכה		31.81	13.59	14.24	59.64		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	48.30	14.72	9.32	72.34	0.78	
		אוויר צח		5.86	3.79	10.58	20.23		
		סה"כ צריכה		54.16	18.51	19.90	92.57		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	31.40	17.42	36.46	85.28	0.58	
		אוויר צח		7.18	4.65	12.98	24.81		
		סה"כ צריכה		38.58	22.07	49.44	110.09		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	39.80	15.50	32.30	87.60	0.94	
		אוויר צח		10.33	6.68	18.66	35.68		
		סה"כ צריכה		50.13	22.18	50.96	123.28		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	74.10	24.70	0.75	99.55	1.89	
		אוויר צח		18.32	11.85	33.10	63.28		
		סה"כ צריכה		92.42	36.55	33.85	162.83		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	9.35	2.20	0.00	11.55	0.53	
		אוויר צח		8.97	5.80	16.21	30.99		
		סה"כ צריכה		18.32	8.00	16.21	42.54		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	89.50	21.50	5.00	116.00	1.63	
		אוויר צח		25.77	16.66	46.56	88.99		
		סה"כ צריכה		115.27	38.16	51.56	204.99		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	61.45	24.75	6.15	92.35	1.57	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	13.60	8.79	24.56	46.95		
			סה"כ צריכה	75.05	33.54	30.71	139.30		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	55.95	18.70	6.65	81.30	2.99	
			אוור צח	8.77	5.67	15.85	30.30		
			סה"כ צריכה	64.72	24.37	22.50	111.60		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	1.06	1.02	1.08	3.16	0.43	
			אוור צח	7.09	4.58	12.80	24.47		
			סה"כ צריכה	8.15	5.60	13.88	27.63		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	15.44	4.94	0.90	21.28	0.47	
			אוור צח	4.16	2.69	7.51	14.36		
			סה"כ צריכה	19.60	7.63	8.41	35.64		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	12.48	3.60	0.74	16.82	0.35	
			אוור צח	5.78	3.74	10.44	19.95		
			סה"כ צריכה	18.26	7.34	11.18	36.77		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	42.80	11.90	0.05	54.75	1.04	
			אוור צח	38.46	24.87	69.48	132.80		
			סה"כ צריכה	81.26	36.77	69.53	187.55		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	47.52	9.28	0.94	57.74	1.45	
			אוור צח	9.59	6.20	17.32	33.10		
			סה"כ צריכה	57.11	15.48	18.26	90.84		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	41.95	24.40	64.75	131.10	1.49	
			אוור צח	16.40	10.61	29.63	56.64		
			סה"כ צריכה	58.35	35.01	94.38	187.74		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	43.50	10.78	0.02	54.30	1.52	
			אוור צח	10.52	6.80	19.00	36.31		
			סה"כ צריכה	54.02	17.58	19.02	90.61		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	67.30	18.25	2.30	87.85	2.11	
			אוור צח	12.07	7.81	21.81	41.68		
			סה"כ צריכה	79.37	26.06	24.11	129.53		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	56.45	16.95	1.05	74.45	1.53	
			אוור צח	13.60	8.80	24.57	46.97		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	70.05	25.75	25.62	121.42	1.12	
		אוויר צח		11.59	7.50	20.94	40.03		
		סה"כ צריכה		57.37	17.58	21.70	96.65		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	21.40	17.60	52.30	91.30	0.25	
		אוויר צח		12.59	8.14	22.75	43.49		
		סה"כ צריכה		33.99	25.74	75.05	134.79		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	96.95	39.70	0.20	136.85	1.42	
		אוויר צח		12.87	8.32	23.25	44.44		
		סה"כ צריכה		109.82	48.02	23.45	181.29		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	53.84	20.64	13.14	87.62	0.69	
		אוויר צח		4.80	3.11	8.68	16.59		
		סה"כ צריכה		58.64	23.75	21.82	104.21		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	36.52	13.52	2.52	52.56	0.70	
		אוויר צח		5.86	3.79	10.58	20.23		
		סה"כ צריכה		42.38	17.31	13.10	72.79		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	40.50	17.96	12.94	71.40	0.74	
		אוויר צח		4.80	3.11	8.68	16.59		
		סה"כ צריכה		45.30	21.07	21.62	87.99		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	45.58	13.22	0.00	58.80	11.78	
		אוויר צח		4.59	2.97	8.29	15.84		
		סה"כ צריכה		50.17	16.19	8.29	74.64		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	48.20	15.64	2.58	66.42	0.65	
		אוויר צח		4.35	2.81	7.85	15.01		
		סה"כ צריכה		52.55	18.45	10.43	81.43		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	1.02	0.00	0.00	1.02	0.32	
		אוויר צח		6.23	4.03	11.25	21.51		
		סה"כ צריכה		7.25	4.03	11.25	22.53		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	80.92	25.84	9.80	116.56	1.55	
		אוויר צח		14.01	9.06	25.31	48.38		
		סה"כ צריכה		94.93	34.90	35.11	164.94		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	38.78	10.54	0.00	49.32	0.51	
		אוויר צח		8.92	5.77	16.11	30.79		
		סה"כ צריכה		47.70	16.31	16.11	80.11		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	52.28	19.54	0.00	71.82	2.23	
		אוויר צח		6.12	3.96	11.06	21.14		
		סה"כ צריכה		58.40	23.50	11.06	92.96		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	15.42	2.92	0.48	18.82	0.81	
		אוויר צח		9.23	5.97	16.67	31.87		
		סה"כ צריכה		24.65	8.89	17.15	50.69		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	35.58	8.68	0.88	45.14	0.83	
		אוויר צח		8.90	5.75	16.07	30.72		
		סה"כ צריכה		44.48	14.43	16.95	75.86		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	134.40	52.50	10.10	197.00	2.18	
		אוויר צח		13.60	8.80	24.57	46.97		
		סה"כ צריכה		148.00	61.30	34.67	243.97		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		4.38	2.83	7.92	15.13		
		סה"כ צריכה		4.38	2.83	7.92	15.13		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	55.02	18.30	4.98	78.30	0.87	
		אוויר צח		5.07	3.28	9.17	17.52		
		סה"כ צריכה		60.09	21.58	14.15	95.82		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	32.54	11.20	1.30	45.04	0.47	
		אוויר צח		6.14	3.97	11.08	21.19		
		סה"כ צריכה		38.68	15.17	12.38	66.23		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	88.56	28.92	0.00	117.48	1.96	
		אוויר צח		12.18	7.88	22.01	42.08		
		סה"כ צריכה		100.74	36.80	22.01	159.56		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	42.62	8.76	1.32	52.70	1.03	
		אוויר צח		8.76	5.67	15.83	30.27		
		סה"כ צריכה		51.38	14.43	17.15	82.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	104.60	46.60	1.60	152.80	1.86	
		אוויר צח		6.68	4.32	12.07	23.08		
		סה"כ צריכה		111.28	50.92	13.67	175.88		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	236.15	119.20	22.35	377.70	4.54	
		אוויר צח		40.90	26.45	73.89	141.25		
		סה"כ צריכה		277.05	145.65	96.24	518.95		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	509.70	294.80	139.70	944.20	8.02	
		אוויר צח		62.41	40.36	112.75	215.51		
		סה"כ צריכה		572.11	335.16	252.45	1,159.71		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	945.20	817.00	1,165.90	2,928.10	17.60	
		סה"כ צריכה		945.20	817.00	1,165.90	2,928.10		
		סה"כ צריכה		48,654.76	25,543.06	17,936.12	92,133.94		
		חשבון חברת חשמל		59,640.00	31,100.00	33,220.00	123,960.00		
		הפרש בקוט"ש		-10,985.24	-5,556.94	-15,283.88	-31,826.06		
		הפרש באחוזים		-18.42%	-17.87%	-46.01%	-25.67%		



- פסגה (48,654.76 Kwh)
- גבע (25,543.06 Kwh)
- שפל (17,936.12 Kwh)

