



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/07/21 - 31/07/21)

תאריך הפקה: 03/08/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	209.28	84,103.09	43,638.10	19,935.43	20,529.56	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		5,046.19	2,618.29	1,196.13	1,231.77	תוספת צריכה			
		89,149.28	46,256.38	21,131.56	21,761.34	סה"כ צריכה			
		-1,180.80	-467.30	-317.90	-395.60	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-2,052.30	-375.80	-707.90	-968.60	15112930 - 1			
	35.52	13,036.62	4,255.76	3,683.74	5,097.12	81018601 - 3			
	54.24	23,691.73	10,255.91	6,051.14	7,384.68	81018601 - 4			
	10.56	3,449.65	1,059.38	1,071.58	1,318.69	81018601 - 5			
		1,691.83	953.40	341.31	397.12	לוח שירותי בית			
		38,636.73	15,681.35	10,121.97	12,833.41	סה"כ צריכה			
		1,180.80	467.30	317.90	395.60	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		2,052.30	375.80	707.90	968.60	15112930 - 1			
	14.97	10,354.10	6,273.10	2,042.40	2,038.60	20281997 - 1			
	97.06	28,400.86	11,866.15	6,808.94	9,725.76	81018601 - 6			
	67.34	23,176.98	10,395.23	5,785.54	6,996.21	81018601 - 7			
	0.44	296.42	180.93	58.20	57.29	81018601 - 8			
		65,461.46	29,558.51	15,720.88	20,182.06	סה"כ צריכה			
		193,247.47	91,496.24	46,974.41	54,776.81	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	193,247.47					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (54,776.81 Kwh)  
■ גבע (46,974.41 Kwh)  
■ שפל (91,496.24 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	397.12	341.31	953.40	1,691.83	2.64	
			סה"כ צריכה	397.12	341.31	953.40	1,691.83		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	29,350.80	25,043.50	48,284.70	102,679.00	1.38	
			סה"כ צריכה	29,350.80	25,043.50	48,284.70	102,679.00		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	28,553.90	24,339.80	46,838.70	99,732.40	1.35	
			סה"כ צריכה	28,553.90	24,339.80	46,838.70	99,732.40		

