



**דוח קוט"ש**

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: גרנד קניון

תקופת דוח: (01/07/21 - 31/07/21)

תאריך הפקה: 04/08/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32070	אבישג ארבל	00017325 - 3	483.79	309.59	291.05	1,084.43	5.53	
			העמסת חשמל מ"א	66.15	61.17	89.89	217.21		
			העמסת מים מ"א	53.93	0.00	0.00	53.93		
			סה"כ צריכה	603.87	370.76	380.94	1,355.57		
2	17090	אדיס 277-278	00018374 - 1	4,735.87	3,307.72	3,077.71	11,121.30	37.86	
			העמסת חשמל מ"א	375.35	347.06	510.02	1,232.43		
			העמסת מים מ"א	305.99	0.00	0.00	305.99		
			סה"כ צריכה	5,417.20	3,654.78	3,587.73	12,659.72		
3	37269	אומטיים - רויאליטי 190	00016069 - 2	593.19	452.00	293.28	1,338.48	9.09	
			העמסת חשמל מ"א	62.77	58.04	85.29	206.10		
			העמסת מים מ"א	51.17	0.00	0.00	51.17		
			סה"כ צריכה	707.13	510.04	378.57	1,595.75		
4	32604	אוניקס	00024385 - 1	591.06	352.08	264.56	1,207.70	4.43	
			העמסת חשמל מ"א	55.80	51.59	75.82	183.20		
			העמסת מים מ"א	45.48	0.00	0.00	45.48		
			סה"כ צריכה	692.34	403.67	340.37	1,436.39		
5	17336	אופטיקה הזרע 158-158A	00018343 - 8	1,255.89	694.65	467.63	2,418.16	12.32	
			העמסת חשמל מ"א	315.59	291.81	428.83	1,036.23		
			העמסת מים מ"א	257.27	0.00	0.00	257.27		
			סה"כ צריכה	1,828.75	986.45	896.46	3,711.67		
6	38305	אופטיקה הלפרין	00024324 - 4	952.19	575.57	655.29	2,183.05	7.35	
			העמסת חשמל מ"א	79.07	73.11	107.44	259.63		
			העמסת מים מ"א	64.46	0.00	0.00	64.46		
			סה"כ צריכה	1,095.72	648.69	762.73	2,507.14		
7	38306	אופטיקיד	00024314 - 21	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024811 - 5	284.26	185.44	178.51	648.21	2.87	
			העמסת חשמל מ"א	137.74	127.36	187.17	452.28		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	112.29	0.00	0.00	112.29		
			סה"כ צריכה	534.30	312.80	365.68	1,212.78		
8	17293	אופטיקנה 258A	00018328 - 1	1,211.06	833.91	835.07	2,880.05	12.51	
			העמסת חשמל מ"א	132.86	122.85	180.54	436.25		
			העמסת מים מ"א	108.31	0.00	0.00	108.31		
			סה"כ צריכה	1,452.23	956.76	1,015.61	3,424.61		
9	17186	אופיס דיפו קומה 3	00024324 - 7	2,632.57	1,796.50	1,620.71	6,049.78	20.47	
			העמסת חשמל מ"א	374.87	346.62	509.39	1,230.88		
			העמסת מים מ"א	305.60	0.00	0.00	305.60		
			סה"כ צריכה	3,313.04	2,143.12	2,130.10	7,586.26		
10	17193	אורגנלס קומה 1 135	00024385 - 6	1,433.43	851.66	705.63	2,990.72	10.25	
			העמסת חשמל מ"א	125.54	116.08	170.58	412.20		
			העמסת מים מ"א	102.34	0.00	0.00	102.34		
			סה"כ צריכה	1,661.31	967.74	876.21	3,505.26		
11	17323	אי דיגטל סטור 302-304	00018342 - 3	2,485.02	1,949.13	1,787.18	6,221.32	19.29	
			העמסת חשמל מ"א	310.36	286.97	421.72	1,019.06		
			העמסת מים מ"א	253.01	0.00	0.00	253.01		
			סה"כ צריכה	3,048.39	2,236.10	2,208.90	7,493.39		
12	17273	אי רובוט	00015814 - 6	128.00	85.52	133.71	347.22	1.49	
			העמסת חשמל מ"א	71.49	66.10	97.14	234.73		
			העמסת מים מ"א	58.28	0.00	0.00	58.28		
			סה"כ צריכה	257.76	151.62	230.85	640.23		
13	40416	אייברו	00018368 - 2	813.55	501.22	331.37	1,646.14	5.95	
			העמסת חשמל מ"א	65.39	60.46	88.85	214.69		
			העמסת מים מ"א	53.30	0.00	0.00	53.30		
			סה"כ צריכה	932.24	561.67	420.22	1,914.14		
14	37274	אייץ' אנד אם - מחסן	00016069 - 7	860.44	774.79	769.37	2,404.60	6.89	
			סה"כ צריכה	860.44	774.79	769.37	2,404.60		
15	17368	אייץ' אנד אם 203 202A	00022146 - 1	10,635.38	9,881.53	9,000.04	29,516.95	91.61	
			העמסת חשמל מ"א	2,216.26	2,049.24	3,011.49	7,276.98		
			העמסת מים מ"א	1,806.72	0.00	0.00	1,806.72		
			סה"כ צריכה	14,658.35	11,930.77	12,011.52	38,600.64		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	17118	איל מיקאג 221	00018385 - 7	355.43	163.08	199.10	717.61	7.44	
			העמסת חשמל מ"א	57.54	53.20	78.18	188.93		
			העמסת מים מ"א	46.91	0.00	0.00	46.91		
			סה"כ צריכה	459.87	216.28	277.29	953.44		
17	17306	אימפריום חדש	00021658 - 6	1,747.83	1,119.69	779.81	3,647.33	20.52	
			העמסת חשמל מ"א	272.58	252.04	370.38	895.00		
			העמסת מים מ"א	222.21	0.00	0.00	222.21		
			סה"כ צריכה	2,242.61	1,371.73	1,150.19	4,764.53		
18	17304	אימפריום/טימברלנד חדש	00021658 - 4	1,710.55	1,061.78	642.85	3,415.18	13.05	
			העמסת חשמל מ"א	141.23	130.59	191.91	463.73		
			העמסת מים מ"א	115.13	0.00	0.00	115.13		
			סה"כ צריכה	1,966.92	1,192.37	834.76	3,994.04		
19	17098	אירוקה 319-320	00018381 - 1	1,876.03	1,245.50	1,111.01	4,232.54	15.97	
			העמסת חשמל מ"א	115.95	107.21	157.55	380.71		
			העמסת מים מ"א	94.52	0.00	0.00	94.52		
			סה"כ צריכה	2,086.50	1,352.71	1,268.57	4,707.77		
20	42413	אירית - מחסן גדול	00019004 - 2	40.02	21.42	31.84	93.28	0.83	
			סה"כ צריכה	40.02	21.42	31.84	93.28		
21	17382	אירית גרנד 161	00023921 - 4	1,538.18	880.28	756.75	3,175.21	12.67	
			העמסת חשמל מ"א	119.99	110.95	163.05	394.00		
			העמסת מים מ"א	97.82	0.00	0.00	97.82		
			סה"כ צריכה	1,755.99	991.23	919.80	3,667.02		
22	17029	אל גוסטו לוקו 373,375 אמפסטו	00015820 - 5	4,879.42	4,352.54	6,680.19	15,912.15	53.85	
			העמסת חשמל מ"א	193.54	178.95	262.98	635.48		
			העמסת מים מ"א	157.78	0.00	0.00	157.78		
			סה"כ צריכה	5,230.74	4,531.49	6,943.17	16,705.41		
23	17194	אלדו נעלים 136-137	00024385 - 7	1,799.21	1,070.95	1,104.97	3,975.13	16.94	
			העמסת חשמל מ"א	226.32	209.26	307.53	743.11		
			העמסת מים מ"א	184.50	0.00	0.00	184.50		
			סה"כ צריכה	2,210.03	1,280.22	1,412.49	4,902.74		
24	17116	אלמביקה 216	00018385 - 5	1,072.87	382.90	457.38	1,913.15	10.43	
			העמסת חשמל מ"א	78.46	72.55	106.62	257.63		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	63.96	0.00	0.00	63.96		
			סה"כ צריכה	1,215.30	455.45	563.99	2,234.74		
25	44224	אמפרס	00018338 - 7	1,538.42	1,129.49	924.80	3,592.71	12.51	
			העמסת חשמל מ"א	156.05	144.29	212.05	512.39		
			העמסת מים מ"א	127.22	0.00	0.00	127.22		
			סה"כ צריכה	1,821.69	1,273.78	1,136.84	4,232.32		
26	17545	אמריקן איגל	00015813 - 8	7,633.79	6,148.56	4,976.78	18,759.13	69.52	
			העמסת חשמל מ"א	888.63	821.66	1,207.48	2,917.77		
			העמסת מים מ"א	724.42	0.00	0.00	724.42		
			סה"כ צריכה	9,246.84	6,970.21	6,184.26	22,401.31		
27	26993	אנגוויסטיק	00018393 - 3	573.92	360.46	366.82	1,301.20	5.26	
			העמסת חשמל מ"א	109.20	100.97	148.39	358.56		
			העמסת מים מ"א	89.02	0.00	0.00	89.02		
			סה"כ צריכה	772.15	461.43	515.20	1,748.78		
28	23600	אנדר ארמור	00018385 - 1	2,905.81	2,031.45	1,348.88	6,286.13	26.17	
			העמסת חשמל מ"א	324.90	300.42	441.48	1,066.80		
			העמסת מים מ"א	264.86	0.00	0.00	264.86		
			סה"כ צריכה	3,495.57	2,331.86	1,790.36	7,617.79		
29	25601	אניס בשביל הטבע	00015813 - 5	2,147.54	1,721.15	1,688.83	5,557.52	15.80	
			העמסת חשמל מ"א	163.90	151.55	222.71	538.15		
			העמסת מים מ"א	133.61	0.00	0.00	133.61		
			סה"כ צריכה	2,445.05	1,872.70	1,911.54	6,229.29		
30	17095	אסיקס/רוקפורט 279-280	00018374 - 6	944.36	670.89	659.74	2,274.99	10.47	
			העמסת חשמל מ"א	116.82	108.02	158.74	383.58		
			העמסת מים מ"א	95.23	0.00	0.00	95.23		
			סה"כ צריכה	1,156.42	778.90	818.47	2,753.80		
31	17011	אפרודיטה הלבשה התחתונה	00015041 - 6	1,113.30	762.41	448.25	2,323.96	12.85	
			העמסת חשמל מ"א	155.36	143.65	211.10	510.10		
			העמסת מים מ"א	126.65	0.00	0.00	126.65		
			סה"כ צריכה	1,395.30	906.06	659.35	2,960.71		
32	17191	אפריל חדש 131-132	00024385 - 4	3,419.27	2,144.59	1,744.06	7,307.93	27.84	
			העמסת חשמל מ"א	303.18	280.33	411.96	995.47		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	247.15	0.00	0.00	247.15		
			סה"כ צריכה	3,969.61	2,424.92	2,156.03	8,550.55		
33	21055	אצטרובל זמני	00018349 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	17126	אצטרובל קירור	00018390 - 7	62.64	48.60	59.60	170.84	0.82	
			סה"כ צריכה	62.64	48.60	59.60	170.84		
35	17127	אקאקום קומה 1	00018390 - 8	57.28	36.63	46.00	139.91	0.43	
			סה"כ צריכה	57.28	36.63	46.00	139.91		
36	23832	ארומה ברק בורשטיין 128-130	00024385 - 3	3,628.63	3,388.84	4,507.16	11,524.63	33.40	
			העמסת חשמל מ"א	219.69	203.14	298.52	721.35		
			העמסת מים מ"א	179.10	0.00	0.00	179.10		
			סה"כ צריכה	4,027.42	3,591.98	4,805.68	12,425.08		
37	29105	ארומה מנדף	13170749 - 7	207.50	208.65	183.40	599.55	1.47	
			סה"כ צריכה	207.50	208.65	183.40	599.55		
38	42181	ארט טאטו	00024418 - 6	188.22	120.93	154.59	463.74	2.05	
			העמסת חשמל מ"א	69.74	64.49	94.77	229.00		
			העמסת מים מ"א	56.86	0.00	0.00	56.86		
			סה"כ צריכה	314.82	185.42	249.36	749.60		
39	39247	ארנקי אולגה 103	00021658 - 2	842.48	492.78	258.34	1,593.61	5.96	
			העמסת חשמל מ"א	111.59	103.18	151.63	366.40		
			העמסת מים מ"א	90.97	0.00	0.00	90.97		
			סה"כ צריכה	1,045.04	595.96	409.97	2,050.98		
40	44214	באג	00024823 - 7	997.90	665.52	805.29	2,468.70	11.86	
			העמסת חשמל מ"א	127.88	118.24	173.76	419.87		
			העמסת מים מ"א	104.25	0.00	0.00	104.25		
			סה"כ צריכה	1,230.02	783.75	979.05	2,992.82		
41	43383	באשר - מחסן	00017323 - 6	127.05	119.02	330.16	576.22	3.05	
			סה"כ צריכה	127.05	119.02	330.16	576.22		
42	39095	באשר - מחסן נוסף	00016054 - 5	1.16	0.38	1.82	3.35	0.07	
			סה"כ צריכה	1.16	0.38	1.82	3.35		
43	17282	באשר פרומגרי 309	00016054 - 1	2,189.29	593.53	1,848.10	4,630.93	16.80	
			העמסת חשמל מ"א	171.92	158.96	233.61	564.49		
			העמסת מים מ"א	140.15	0.00	0.00	140.15		
			סה"כ צריכה	2,501.36	752.50	2,081.71	5,335.57		
44	17041	בובי בראון	00016048 - 3	1,604.57	952.92	650.96	3,208.45	12.06	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	76.54	70.78	104.01	251.33		
			העמסת מים מ"א	62.40	0.00	0.00	62.40		
			סה"כ צריכה	1,743.51	1,023.70	754.97	3,522.18		
45	32423	בוגארט	00023921 - 5	1,136.24	764.85	745.84	2,646.93	8.04	
			העמסת חשמל מ"א	144.02	133.17	195.70	472.89		
			העמסת מים מ"א	117.41	0.00	0.00	117.41		
			סה"כ צריכה	1,397.67	898.01	941.54	3,237.22		
46	17342	בודי שופ 211A	00018368 - 6	397.73	260.26	334.70	992.69	4.77	
			העמסת חשמל מ"א	56.14	51.91	76.29	184.35		
			העמסת מים מ"א	45.77	0.00	0.00	45.77		
			סה"כ צריכה	499.64	312.17	410.99	1,222.80		
47	44045	בורקס העגלה - ששי ששון	00024418 - 5	152.37	124.73	177.92	455.02	2.37	
			סה"כ צריכה	152.37	124.73	177.92	455.02		
48	17355	בזק - חדר 3-	00018386 - 4	1,687.43	1,686.05	5,096.65	8,470.13	17.36	
			סה"כ צריכה	1,687.43	1,686.05	5,096.65	8,470.13		
49	25691	בזק פיר E	00018386 - 5	0.20	0.04	0.0005	0.25	0.13	
			סה"כ צריכה	0.20	0.04	0.0005	0.25		
50	24374	בי פרש	00018343 - 5	385.39	427.06	1,082.53	1,894.97	5.88	
			סה"כ צריכה	385.39	427.06	1,082.53	1,894.97		
51	29853	בי פרש חדש - מחסן	00019004 - 5	225.93	225.94	858.37	1,310.25	2.00	
			סה"כ צריכה	225.93	225.94	858.37	1,310.25		
52	17321	ביגה 310-311	00018342 - 1	1,954.74	1,690.01	1,909.46	5,554.21	17.59	
			13170776 - 10	1,048.90	1,056.60	680.85	2,786.35	7.51	
			העמסת חשמל מ"א	96.60	89.32	131.26	317.17		
			העמסת מים מ"א	78.75	0.00	0.00	78.75		
			סה"כ צריכה	3,178.98	2,835.93	2,721.57	8,736.47		
53	17040	בילבונג	00016048 - 1	1,909.25	1,093.90	1,236.29	4,239.43	21.08	
			העמסת חשמל מ"א	214.57	198.40	291.56	704.52		
			העמסת מים מ"א	174.92	0.00	0.00	174.92		
			סה"כ צריכה	2,298.74	1,292.29	1,527.84	5,118.87		
54	17271	בלאק (שקם אלקטריק) 351,354	00015814 - 4	7,785.26	6,667.99	12,740.89	27,194.14	65.56	
			העמסת חשמל מ"א	441.22	407.97	599.53	1,448.72		
			העמסת מים מ"א	359.69	0.00	0.00	359.69		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	8,586.16	7,075.96	13,340.42	29,002.54		
55	17544	בלאק - מחסן	00015813 - 7	5.92	4.07	11.55	21.53	0.39	
			סה"כ צריכה	5.92	4.07	11.55	21.53		
56	29122	בלאק - מפוחי יניקה	00015814 - 7	718.02	625.87	928.92	2,272.81	5.62	
			סה"כ צריכה	718.02	625.87	928.92	2,272.81		
57	17352	בלו 150	00018386 - 1	1,644.41	968.21	644.54	3,257.16	12.22	
			העמסת חשמל מ"א	146.46	135.42	199.02	480.90		
			העמסת מים מ"א	119.40	0.00	0.00	119.40		
			סה"כ צריכה	1,910.27	1,103.63	843.55	3,857.46		
58	17279	בנק הפועלים חדש 383-387	00015819 - 6	156.95	158.61	576.58	892.14	8.71	
			העמסת חשמל מ"א	421.95	390.15	573.35	1,385.46		
			העמסת מים מ"א	343.98	0.00	0.00	343.98		
			סה"כ צריכה	922.89	548.76	1,149.93	2,621.58		
59	43956	בנקומט - בנק פועלים	00015813 - 1	59.31	58.36	172.61	290.28	0.43	
			סה"כ צריכה	59.31	58.36	172.61	290.28		
60	17149	בסט מובייל 382	00020502 - 6	684.90	350.30	340.51	1,375.70	5.80	
			העמסת חשמל מ"א	68.00	62.88	92.40	223.28		
			העמסת מים מ"א	55.43	0.00	0.00	55.43		
			סה"כ צריכה	808.34	413.17	432.91	1,654.42		
61	17197	בריאות נשים גרנד	00024811 - 2	216.28	150.46	115.77	482.51	2.19	
			העמסת חשמל מ"א	69.74	64.49	94.77	229.00		
			העמסת מים מ"א	56.86	0.00	0.00	56.86		
			סה"כ צריכה	342.88	214.94	210.54	768.37		
62	17096	ברשקה 270-274	00018374 - 7	5,916.13	5,137.43	4,810.32	15,863.88	45.68	
			העמסת חשמל מ"א	519.59	480.44	706.03	1,706.06		
			העמסת מים מ"א	423.58	0.00	0.00	423.58		
			סה"כ צריכה	6,859.30	5,617.87	5,516.35	17,993.52		
63	42178	ג'ונגל חדש	00024418 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			העמסת חשמל מ"א	94.52	87.40	128.44	310.35		
			העמסת מים מ"א	77.05	0.00	0.00	77.05		
			סה"כ צריכה	171.57	87.40	128.44	387.41		
64	36506	ג'וילי	00021658 - 1	131.03	77.82	55.30	264.15	0.95	
			סה"כ צריכה	131.03	77.82	55.30	264.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	17009	גר.א.ס 291	00015041 - 4	666.89	509.22	390.32	1,566.43	8.09	
			העמסת חשמל מ"א	58.99	54.54	80.15	193.68		
			העמסת מים מ"א	48.09	0.00	0.00	48.09		
			סה"כ צריכה	773.96	563.76	470.47	1,808.20		
66	17380	גולברי 160	00023921 - 2	1,683.74	1,154.32	791.57	3,629.62	12.97	
			העמסת חשמל מ"א	119.26	110.27	162.06	391.59		
			העמסת מים מ"א	97.22	0.00	0.00	97.22		
			סה"כ צריכה	1,900.22	1,264.59	953.62	4,118.44		
67	17532	גינרי	14155742 - 3	3.70	4.20	14.00	21.90	5.75	
			סה"כ צריכה	3.70	4.20	14.00	21.90		
68	23004	גלובוס בית קולנוע	13127923 - 1	16,056.30	19,971.50	70,597.70	106,625.50		
			סה"כ צריכה	16,056.30	19,971.50	70,597.70	106,625.50		
69	17129	גלטו חנות 2	00018393 - 2	1,388.35	1,129.45	2,615.83	5,133.63	13.42	
			העמסת חשמל מ"א	44.46	41.11	60.42	145.99		
			העמסת מים מ"א	36.25	0.00	0.00	36.25		
			סה"כ צריכה	1,469.06	1,170.56	2,676.24	5,315.86		
70	17091	גלי נעלים 282-283	00018374 - 2	2,780.10	1,807.49	1,739.95	6,327.54	26.28	
			העמסת חשמל מ"א	319.95	295.84	434.75	1,050.54		
			העמסת מים מ"א	260.83	0.00	0.00	260.83		
			סה"כ צריכה	3,360.88	2,103.33	2,174.70	7,638.91		
71	17328	גנטלמן 303	00018342 - 8	1,243.88	797.83	477.59	2,519.30	11.05	
			העמסת חשמל מ"א	94.15	87.06	127.94	309.15		
			העמסת מים מ"א	76.76	0.00	0.00	76.76		
			סה"כ צריכה	1,414.79	884.89	605.53	2,905.21		
72	17357	גרג - מחסן	00018386 - 6	227.38	203.62	408.10	839.09	2.56	
			סה"כ צריכה	227.38	203.62	408.10	839.09		
73	17335	גרג 155-157	00018343 - 7	6,691.69	5,712.78	9,306.63	21,711.09	57.61	
			העמסת חשמל מ"א	209.06	193.30	284.07	686.43		
			העמסת מים מ"א	170.43	0.00	0.00	170.43		
			סה"כ צריכה	7,071.17	5,906.08	9,590.70	22,567.95		
74	43824	ד"ר אריה פרנקל	00024314 - 7	30.78	48.69	33.14	112.60	1.63	
			העמסת חשמל מ"א	48.82	45.14	66.34	160.30		
			העמסת מים מ"א	39.80	0.00	0.00	39.80		
			סה"כ צריכה	119.40	93.83	99.47	312.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
75	44103	ד"ר גב 362-364 חדש	00015819 - 7	2,479.56	1,460.85	1,056.61	4,997.02	21.89	
		העמסת חשמל מ"א		362.08	334.79	492.00	1,188.86		
		העמסת מים מ"א		295.17	0.00	0.00	295.17		
		סה"כ צריכה		3,136.81	1,795.64	1,548.61	6,481.05		
76	17162	ד"ר הררי עופר	00024314 - 6	19.23	21.70	19.04	59.97	1.37	
		העמסת חשמל מ"א		52.31	48.37	71.08	171.75		
		העמסת מים מ"א		42.64	0.00	0.00	42.64		
		סה"כ צריכה		114.18	70.06	90.12	274.37		
77	17164	ד"ר חזאן אנדרי	00024314 - 8	92.81	66.12	155.75	314.68	2.00	
		העמסת חשמל מ"א		50.56	46.75	68.71	166.03		
		העמסת מים מ"א		41.22	0.00	0.00	41.22		
		סה"כ צריכה		184.60	112.87	224.45	521.92		
78	17174	ד"ר חזאן מרפאה נוספת	00024314 - 18	107.65	83.13	101.85	292.62	2.24	
		העמסת חשמל מ"א		55.80	51.59	75.82	183.20		
		העמסת מים מ"א		45.48	0.00	0.00	45.48		
		סה"כ צריכה		208.93	134.72	177.66	521.31		
79	38307	ד"ר ספירא סיגל	00023640 - 5	125.25	66.19	72.33	263.76	1.87	
		העמסת חשמל מ"א		89.78	83.01	121.99	294.78		
		העמסת מים מ"א		73.19	0.00	0.00	73.19		
		סה"כ צריכה		288.21	149.20	194.32	631.73		
80	17180	ד"ר קליין הילה	00024314 - 24	216.69	137.61	169.05	523.35	3.51	
		העמסת חשמל מ"א		83.69	77.39	113.72	274.80		
		העמסת מים מ"א		68.23	0.00	0.00	68.23		
		סה"כ צריכה		368.61	215.00	282.77	866.38		
81	17160	ד"ר קליין הילה מרפאה - נוסף	00024314 - 4	131.68	121.84	81.63	335.15	3.16	
		העמסת חשמל מ"א		54.92	50.78	74.63	180.34		
		העמסת מים מ"א		44.77	0.00	0.00	44.77		
		סה"כ צריכה		231.38	172.63	156.26	560.26		
82	38048	ד"ר שארל חדאד	00024314 - 12	130.12	121.40	251.36	502.88	1.90	
		העמסת חשמל מ"א		69.74	64.49	94.77	229.00		
		העמסת מים מ"א		56.86	0.00	0.00	56.86		
		סה"כ צריכה		256.72	185.89	346.13	788.74		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
83	17150	דה נורת פייס	00020502 - 7	870.69	570.70	550.24	1,991.63	6.12	
			העמסת חשמל מ"א	190.05	175.73	258.25	624.03		
			העמסת מים מ"א	154.93	0.00	0.00	154.93		
			סה"כ צריכה	1,215.67	746.43	808.49	2,770.60		
84	42909	דוכן כנאפה	00015812 - 5	436.52	387.13	654.68	1,478.33	7.21	
			סה"כ צריכה	436.52	387.13	654.68	1,478.33		
85	42475	דוכן פלאפונים חדש	16048015 - 4	95.60	66.35	45.85	207.80	0.68	
			העמסת חשמל מ"א	22.56	20.86	30.66	74.08		
			העמסת מים מ"א	18.39	0.00	0.00	18.39		
			סה"כ צריכה	136.56	87.21	76.51	300.27		
86	17530	דור תחנת דלק 405	14155742 - 1	1,479.60	1,451.00	4,085.80	7,016.40	15.91	
			סה"כ צריכה	1,479.60	1,451.00	4,085.80	7,016.40		
87	17006	דורין פרנקפורט 286,285	00015041 - 1	611.37	339.16	205.64	1,156.17	5.09	
			העמסת חשמל מ"א	69.74	64.49	94.77	229.00		
			העמסת מים מ"א	56.86	0.00	0.00	56.86		
			סה"כ צריכה	737.97	403.65	300.41	1,442.03		
88	17092	דיזל 281	00018374 - 3	1,374.00	839.68	669.70	2,883.38	10.11	
			העמסת חשמל מ"א	123.80	114.47	168.22	406.48		
			העמסת מים מ"א	100.92	0.00	0.00	100.92		
			סה"כ צריכה	1,598.72	954.15	837.91	3,390.78		
89	27597	דינמיקה סולר - דוכן	00018390 - 6	191.71	146.18	150.83	488.72	1.41	
			סה"כ צריכה	191.71	146.18	150.83	488.72		
90	17274	דיסיגאול 366-372	00015819 - 1	4,005.66	3,034.80	1,426.80	8,467.26	29.39	
			העמסת חשמל מ"א	481.23	444.97	653.91	1,580.11		
			העמסת מים מ"א	392.31	0.00	0.00	392.31		
			סה"כ צריכה	4,879.20	3,479.77	2,080.71	10,439.68		
91	43272	דיסקו רוסו	00018328 - 4	1,381.09	934.69	511.53	2,827.31	10.02	
			העמסת חשמל מ"א	153.44	141.87	208.49	503.80		
			העמסת מים מ"א	125.08	0.00	0.00	125.08		
			סה"כ צריכה	1,659.61	1,076.56	720.03	3,456.20		
92	27613	דלתא קומה 3 (1)	00016054 - 3	1,736.67	568.32	673.68	2,978.68	12.37	
			העמסת חשמל מ"א	270.21	249.84	367.16	887.21		
			העמסת מים מ"א	220.27	0.00	0.00	220.27		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,227.15	818.17	1,040.84	4,086.16		
93	23472	דלתא-פיקס	00025493 - 3	1,760.18	1,093.52	671.65	3,525.35	14.38	
			העמסת חשמל מ"א	166.57	154.01	226.33	546.91		
			העמסת מים מ"א	135.79	0.00	0.00	135.79		
			סה"כ צריכה	2,062.53	1,247.53	897.99	4,208.05		
94	17030	דנה אשכנזי קומה 2	00015820 - 6	1,109.80	625.39	384.15	2,119.35	8.61	
			העמסת חשמל מ"א	133.12	123.09	180.89	437.11		
			העמסת מים מ"א	108.52	0.00	0.00	108.52		
			סה"כ צריכה	1,351.45	748.48	565.04	2,664.98		
95	17332	דפנה לוינסון 154	00018343 - 4	125.91	86.67	74.22	286.80	0.89	
			העמסת חשמל מ"א	43.76	40.47	59.47	143.70		
			העמסת מים מ"א	35.68	0.00	0.00	35.68		
			סה"כ צריכה	205.35	127.13	133.69	466.17		
96	17097	ה. שטרן 284	00018374 - 8	2,019.48	1,524.89	1,614.01	5,158.38	22.06	
			העמסת חשמל מ"א	191.27	176.86	259.90	628.04		
			העמסת מים מ"א	155.93	0.00	0.00	155.93		
			סה"כ צריכה	2,366.69	1,701.75	1,873.91	5,942.34		
97	17075	הבורסה לשעונים 112	00021942 - 1	290.36	158.91	103.33	552.59	3.40	
			העמסת חשמל מ"א	41.32	38.21	56.15	135.68		
			העמסת מים מ"א	33.69	0.00	0.00	33.69		
			סה"כ צריכה	365.37	197.12	159.48	721.96		
98	17010	הבורסה לתכשיטים 290	00015041 - 5	643.47	454.52	289.30	1,387.29	5.25	
			העמסת חשמל מ"א	68.87	63.68	93.58	226.14		
			העמסת מים מ"א	56.15	0.00	0.00	56.15		
			סה"כ צריכה	768.49	518.21	382.88	1,669.58		
99	17327	הודיס 305A	00018342 - 7	1,536.63	1,266.84	784.59	3,588.05	11.34	
			העמסת חשמל מ"א	146.46	135.42	199.02	480.90		
			העמסת מים מ"א	119.40	0.00	0.00	119.40		
			סה"כ צריכה	1,802.49	1,402.26	983.60	4,188.35		
100	17370	הוט סטופ 90024	00022146 - 3	210.56	132.21	107.51	450.27	1.57	
			סה"כ צריכה	210.56	132.21	107.51	450.27		
101	17526	הולמס פלייס 11190	14152653 - 1	25,553.00	28,485.30	49,297.40	103,335.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	6,728.57	6,221.48	9,142.87	22,092.92		
			העמסת מים מ"א	5,485.19	0.00	0.00	5,485.19		
			סה"כ צריכה	37,766.75	34,706.78	58,440.27	130,913.81		
102	36938	הונגמן קידס - אבני שוהם קומה 107	00021658 - 5	786.11	481.77	571.33	1,839.22	9.56	
			העמסת חשמל מ"א	120.48	111.40	163.71	395.60		
			העמסת מים מ"א	98.22	0.00	0.00	98.22		
			סה"כ צריכה	1,004.82	593.18	735.05	2,333.04		
103	43920	הילה קליין חדש	00024811 - 4	47.10	40.02	134.67	221.79	0.80	
			סה"כ צריכה	47.10	40.02	134.67	221.79		
104	17081	הלד צילום 122	00021942 - 7	953.53	674.39	643.77	2,271.69	7.96	
			העמסת חשמל מ"א	59.44	54.96	80.77	195.17		
			העמסת מים מ"א	48.46	0.00	0.00	48.46		
			סה"כ צריכה	1,061.43	729.35	724.53	2,515.31		
105	17266	המשביר 1	00015638 - 1	21,742.00	14,785.60	15,940.60	52,468.20	150.80	
			סה"כ צריכה	21,742.00	14,785.60	15,940.60	52,468.20		
106	17156	המשביר 2	00024274 - 1	55,193.20	39,792.60	21,497.20	116,483.00	424.00	
			סה"כ צריכה	55,193.20	39,792.60	21,497.20	116,483.00		
107	17053	המתפרה של כרמלה	00017323 - 1	527.66	478.40	260.78	1,266.84	4.53	
			סה"כ צריכה	527.66	478.40	260.78	1,266.84		
108	17076	הנס 2 113-114	00021942 - 2	1,608.52	1,078.40	835.99	3,522.91	11.78	
			העמסת חשמל מ"א	144.54	133.65	196.41	474.61		
			העמסת מים מ"א	117.83	0.00	0.00	117.83		
			סה"כ צריכה	1,870.89	1,212.06	1,032.40	4,115.35		
109	17344	הסנדלריה של כרמל	00018380 - 1	163.81	81.98	56.48	302.27	1.90	
			סה"כ צריכה	163.81	81.98	56.48	302.27		
110	42179	הפינוג 335-336	00024418 - 4	1,356.67	836.70	744.85	2,938.23	11.25	
			העמסת חשמל מ"א	172.62	159.61	234.55	566.78		
			העמסת מים מ"א	140.72	0.00	0.00	140.72		
			סה"כ צריכה	1,670.009	996.31	979.41	3,645.73		
111	43537	הצורפים קומה 2	00025493 - 7	521.46	357.09	312.97	1,191.52	5.64	
			העמסת חשמל מ"א	71.52	66.13	97.19	234.84		
			העמסת מים מ"א	58.31	0.00	0.00	58.31		
			סה"כ צריכה	651.28	423.22	410.16	1,484.67		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
112	41995	וואו קוסמטיק	00024324 - 8	1,407.13	897.54	664.96	2,969.63	15.44	
			העמסת חשמל מ"א	318.89	294.86	433.31	1,047.05		
			העמסת מים מ"א	259.96	0.00	0.00	259.96		
			סה"כ צריכה	1,985.98	1,192.40	1,098.27	4,276.64		
113	17079	וואנס 116-117	00021942 - 5	1,258.06	786.83	781.73	2,826.63	9.20	
			העמסת חשמל מ"א	111.59	103.18	151.63	366.40		
			העמסת מים מ"א	90.97	0.00	0.00	90.97		
			סה"כ צריכה	1,460.62	890.01	933.36	3,284.00		
114	27538	וויט אנד בלאק	16048015 - 3	521.30	294.00	143.55	958.85	7.11	
			העמסת חשמל מ"א	95.90	88.67	130.31	314.88		
			העמסת מים מ"א	78.18	0.00	0.00	78.18		
			סה"כ צריכה	695.38	382.67	273.86	1,351.90		
115	17119	ויז נעלים 217-218	00018385 - 8	881.70	511.83	286.68	1,680.21	7.60	
			העמסת חשמל מ"א	106.12	98.12	144.19	348.43		
			העמסת מים מ"א	86.51	0.00	0.00	86.51		
			סה"כ צריכה	1,074.32	609.95	430.87	2,115.14		
116	17078	ורדינון 118-119	00021942 - 4	1,412.89	1,076.22	653.19	3,142.29	11.64	
			העמסת חשמל מ"א	157.06	145.23	213.42	515.71		
			העמסת מים מ"א	128.04	0.00	0.00	128.04		
			סה"כ צריכה	1,697.99	1,221.45	866.61	3,786.04		
117	25904	זארה - מחסן	16254201 - 3	1,450.70	1,393.10	1,069.10	3,912.90	192.02	
			סה"כ צריכה	1,450.70	1,393.10	1,069.10	3,912.90		
118	29103	זארה - מפוחי עשן בחירום (חנות)	13170746 - 13	0.00	0.00	0.70	0.70	3.54	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.70	0.70		
119	25878	זארה 224-229	00025148 - 2	27,259.23	25,962.66	25,654.82	78,876.70	218.46	
			העמסת חשמל מ"א	3,630.18	3,356.60	4,932.74	11,919.53		
			העמסת מים מ"א	2,959.36	0.00	0.00	2,959.36		
			סה"כ צריכה	33,848.77	29,319.26	30,587.56	93,755.59		
120	17314	זיגי שאול קומה 2 266-267	00018338 - 1	1,953.20	1,161.63	917.18	4,032.01	14.11	
			העמסת חשמל מ"א	223.18	206.36	303.26	732.80		
			העמסת מים מ"א	181.94	0.00	0.00	181.94		
			סה"כ צריכה	2,358.32	1,367.99	1,220.44	4,946.75		
121	17043	זמימת אבנט	00016048 - 5	9.87	5.28	2.33	17.48	0.19	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	9.87	5.28	2.33	17.48		
122	43249	חנות Guess	00018338 - 3	2,217.08	1,296.62	1,121.65	4,635.34	21.53	
			העמסת חשמל מ"א	269.39	249.09	366.05	884.52		
			העמסת מים מ"א	219.61	0.00	0.00	219.61		
			סה"כ צריכה	2,706.07	1,545.70	1,487.70	5,739.47		
123	17269	טבע נאות קומה 3 350A	00015814 - 2	512.81	269.49	253.61	1,035.91	6.93	
			העמסת חשמל מ"א	96.60	89.32	131.26	317.17		
			העמסת מים מ"א	78.75	0.00	0.00	78.75		
			סה"כ צריכה	688.15	358.81	384.86	1,431.82		
124	17192	טו גו 133-134	00024385 - 5	3,962.57	2,983.40	2,178.49	9,124.46	30.61	
			העמסת חשמל מ"א	261.54	241.83	355.39	858.76		
			העמסת מים מ"א	213.21	0.00	0.00	213.21		
			סה"כ צריכה	4,437.32	3,225.23	2,533.88	10,196.43		
125	17195	טוונטי פור סבן 138-139	00024385 - 8	1,864.46	1,172.86	1,159.31	4,196.62	17.25	
			העמסת חשמל מ"א	209.23	193.46	284.31	687.00		
			העמסת מים מ"א	170.57	0.00	0.00	170.57		
			סה"כ צריכה	2,244.26	1,366.32	1,443.62	5,054.20		
126	42182	טוטו	00024418 - 7	30.64	26.99	69.61	127.23	0.23	
			סה"כ צריכה	30.64	26.99	69.61	127.23		
127	17329	טויס אר אס 101	00018343 - 1	13,569.19	8,990.59	5,562.87	28,122.65	96.06	
			העמסת חשמל מ"א	1,476.83	1,365.53	2,006.74	4,849.11		
			העמסת מים מ"א	1,203.93	0.00	0.00	1,203.93		
			סה"כ צריכה	16,249.95	10,356.12	7,569.61	34,175.68		
128	17278	טוס	00015819 - 5	1,415.65	953.57	987.81	3,357.02	10.29	
			העמסת חשמל מ"א	88.92	82.22	120.83	291.98		
			העמסת מים מ"א	72.49	0.00	0.00	72.49		
			סה"כ צריכה	1,577.06	1,035.79	1,108.64	3,721.49		
129	37268	טופ טן אבירים	00016069 - 1	1,308.12	1,166.50	679.99	3,154.61	10.41	
			העמסת חשמל מ"א	123.10	113.82	167.27	404.19		
			העמסת מים מ"א	100.35	0.00	0.00	100.35		
			סה"כ צריכה	1,531.57	1,280.32	847.26	3,659.15		
130	44212	טיים משין	00024823 - 5	2,023.03	1,358.22	1,468.20	4,849.45	19.04	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	209.35	193.58	284.47	687.41		
			העמסת מים מ"א	170.67	0.00	0.00	170.67		
			סה"כ צריכה	2,403.05	1,551.79	1,752.67	5,707.52		
131	17204	טיפת חלב	00025002 - 1	1,256.82	927.60	1,154.47	3,338.89	16.31	
			סה"כ צריכה	1,256.82	927.60	1,154.47	3,338.89		
132	17067	טרקלין החשמל A125 125	00018349 - 1	4,566.56	2,707.92	1,690.34	8,964.81	33.07	
			העמסת חשמל מ"א	394.05	364.36	535.45	1,293.86		
			העמסת מים מ"א	321.24	0.00	0.00	321.24		
			סה"כ צריכה	5,281.85	3,072.28	2,225.78	10,579.91		
133	17361	יאנגה	00021286 - 2	1,394.62	1,088.48	907.95	3,391.05	13.42	
			העמסת חשמל מ"א	132.60	122.61	180.18	435.39		
			העמסת מים מ"א	108.10	0.00	0.00	108.10		
			סה"כ צריכה	1,635.32	1,211.09	1,088.13	3,934.53		
134	17308	יולו	00021658 - 8	182.53	156.41	102.75	441.69	4.26	
			העמסת חשמל מ"א	42.37	39.18	57.57	139.12		
			העמסת מים מ"א	34.54	0.00	0.00	34.54		
			סה"כ צריכה	259.44	195.59	160.32	615.34		
135	36676	יוסי כחמה	00023928 - 3	424.05	231.27	38.66	693.98	4.73	
			סה"כ צריכה	424.05	231.27	38.66	693.98		
136	29851	יפה נוף חדש	00019004 - 3	1.33	1.27	42.04	44.64	2.53	
			סה"כ צריכה	1.33	1.27	42.04	44.64		
137	37275	כללית אסתטיקה	00016069 - 8	521.38	422.47	465.59	1,409.43	5.28	
			סה"כ צריכה	521.38	422.47	465.59	1,409.43		
138	17196	כללית סמייל - ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ	00024811 - 1	1,943.55	1,643.52	1,118.14	4,705.21	18.84	
			סה"כ צריכה	1,943.55	1,643.52	1,118.14	4,705.21		
139	37985	כללית פיזיותרפיה	00025352 - 2	3,238.70	2,692.49	3,725.13	9,656.32	28.62	
			ציבורי ממפסק כללית	137.51	132.36	194.22	464.09		
			סה"כ צריכה	3,376.22	2,824.85	3,919.35	10,120.42		
140	33399	לאפייט איטלי	00018336 - 8	1,061.09	443.47	401.01	1,905.57	9.60	
			העמסת חשמל מ"א	166.43	153.88	226.14	546.45		
			העמסת מים מ"א	135.67	0.00	0.00	135.67		
			סה"כ צריכה	1,363.19	597.35	627.15	2,587.69		
141	17013	לחם ארוז 127	00015812 - 1	740.74	599.96	1,454.33	2,795.03	8.54	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	54.05	49.98	73.45	177.48		
			העמסת מים מ"א	44.06	0.00	0.00	44.06		
			סה"כ צריכה	838.85	649.94	1,527.77	3,016.57		
142	17083	לי קופר 232	00018373 - 1	2,588.55	1,659.23	1,198.44	5,446.23	20.61	
			העמסת חשמל מ"א	268.51	248.28	364.86	881.66		
			העמסת מים מ"א	218.90	0.00	0.00	218.90		
			סה"כ צריכה	3,075.97	1,907.51	1,563.30	6,546.78		
143	21087	לידי קונפורט 108-109	00021658 - 3	492.68	256.40	275.68	1,024.77	7.32	
			העמסת חשמל מ"א	102.87	95.12	139.78	337.78		
			העמסת מים מ"א	83.86	0.00	0.00	83.86		
			סה"כ צריכה	679.41	351.52	415.47	1,446.40		
144	17297	ליה לונדון 265	00018328 - 5	492.22	297.89	218.55	1,008.65	3.73	
			העמסת חשמל מ"א	35.95	33.24	48.85	118.05		
			העמסת מים מ"א	29.31	0.00	0.00	29.31		
			סה"כ צריכה	557.48	331.13	267.40	1,156.01		
145	17189	ליזר פיניש 127A	00024385 - 2	582.56	322.75	164.74	1,070.05	4.56	
			העמסת חשמל מ"א	43.94	40.63	59.70	144.27		
			העמסת מים מ"א	35.82	0.00	0.00	35.82		
			סה"כ צריכה	662.32	363.38	224.44	1,250.14		
146	17161	ליליאנה ויזנפלד	00024314 - 5	82.45	55.27	71.58	209.31	3.04	
			העמסת חשמל מ"א	48.82	45.14	66.34	160.30		
			העמסת מים מ"א	39.80	0.00	0.00	39.80		
			סה"כ צריכה	171.07	100.42	137.92	409.41		
147	22480	לינדה אוסף פרטי קומה 1	00018349 - 6	362.52	174.92	162.74	700.19	5.36	
			העמסת חשמל מ"א	72.36	66.91	98.32	237.59		
			העמסת מים מ"א	58.99	0.00	0.00	58.99		
			סה"כ צריכה	493.87	241.83	261.07	996.76		
148	17298	ללין 265	00018328 - 6	1,567.18	1,134.68	778.15	3,480.01	11.37	
			העמסת חשמל מ"א	108.10	99.96	146.89	354.95		
			העמסת מים מ"א	88.13	0.00	0.00	88.13		
			סה"כ צריכה	1,763.41	1,234.64	925.04	3,923.09		
149	17121	מאניה	00018390 - 2	1,135.62	622.35	493.71	2,251.69	8.57	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	127.28	117.69	172.95	417.93		
			העמסת מים מ"א	103.76	0.00	0.00	103.76		
			סה"כ צריכה	1,366.67	740.04	666.67	2,773.38		
150	17056	מאק	00017323 - 4	2,097.95	1,331.33	1,914.27	5,343.56	20.35	
			העמסת חשמל מ"א	133.39	123.33	181.25	437.97		
			העמסת מים מ"א	108.74	0.00	0.00	108.74		
			סה"כ צריכה	2,340.08	1,454.67	2,095.52	5,890.26		
151	17068	מגה ספורט חדש	00018349 - 2	1,878.43	1,806.49	1,411.58	5,096.51	19.62	
			העמסת חשמל מ"א	289.96	268.11	394.00	952.07		
			העמסת מים מ"א	236.38	0.00	0.00	236.38		
			סה"כ צריכה	2,404.77	2,074.60	1,805.59	6,284.96		
152	17070	מגנוליה קומה 1	00018349 - 4	145.73	139.57	368.19	653.49	1.03	
			סה"כ צריכה	145.73	139.57	368.19	653.49		
153	17259	מגנוליה קומה 2	16048013 - 1	121.80	121.30	196.05	439.15	0.85	
			סה"כ צריכה	121.80	121.30	196.05	439.15		
154	17379	מיה אינספריישן 159	00023921 - 1	1,814.99	1,146.17	641.04	3,602.20	14.11	
			העמסת חשמל מ"א	126.76	117.21	172.24	416.21		
			העמסת מים מ"א	103.34	0.00	0.00	103.34		
			סה"כ צריכה	2,045.08	1,263.38	813.28	4,121.74		
155	29260	מינסו	00018373 - 7	3,893.24	3,083.95	2,225.06	9,202.25	28.87	
			העמסת חשמל מ"א	409.12	378.29	555.92	1,343.32		
			העמסת מים מ"א	333.52	0.00	0.00	333.52		
			סה"כ צריכה	4,635.87	3,462.24	2,780.98	10,879.09		
156	40252	מיסטר קורן	00021286 - 5	113.29	112.26	346.05	571.61	1.11	
			סה"כ צריכה	113.29	112.26	346.05	571.61		
157	31576	מירון - מחסן 1	00015820 - 1	37.66	35.35	106.51	179.53	0.59	
			סה"כ צריכה	37.66	35.35	106.51	179.53		
158	36680	מירון - מחסן 2	00023928 - 6	417.80	401.59	1,252.03	2,071.42	5.08	
			סה"כ צריכה	417.80	401.59	1,252.03	2,071.42		
159	17145	מירון בית מאפיה 379	00020502 - 2	3,842.47	3,402.56	6,708.97	13,954.00	51.91	
			העמסת חשמל מ"א	101.13	93.51	137.42	332.05		
			העמסת מים מ"א	82.44	0.00	0.00	82.44		
			סה"כ צריכה	4,026.04	3,496.07	6,846.38	14,368.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
160	17206	מכבי חיוני קומה 6,7,8	00025334 - 2	6,136.70	4,780.31	4,428.67	15,345.68	46.57	
			סה"כ צריכה	6,136.70	4,780.31	4,428.67	15,345.68		
161	17307	מכבי חיפה 110	00021658 - 7	1,099.14	746.97	601.84	2,447.95	9.42	
			העמסת חשמל מ"א	104.96	97.05	142.63	344.65		
			העמסת מים מ"א	85.57	0.00	0.00	85.57		
			סה"כ צריכה	1,289.68	844.02	744.47	2,878.17		
162	17213	מכבי טבעי	00025352 - 3	1,317.09	1,203.66	1,095.96	3,616.72	10.49	
			ציבורי ממפסק מכבי	55.92	59.17	57.14	172.23		
			סה"כ צריכה	1,373.01	1,262.83	1,153.11	3,788.95		
163	17142	מכבי מגדל קומות 6,7,8	00019439 - 7	1,998.85	1,594.34	2,588.94	6,182.12	22.88	
			סה"כ צריכה	1,998.85	1,594.34	2,588.94	6,182.12		
164	17205	מכבי מכונים קומה 4	00025334 - 1	4,147.52	3,277.25	3,184.64	10,609.41	34.50	
			סה"כ צריכה	4,147.52	3,277.25	3,184.64	10,609.41		
165	24360	מכבי משאבה מי שתיה 6-8	16254201 - 2	2,091.20	1,481.20	958.80	4,531.20	15.41	
			סה"כ צריכה	2,091.20	1,481.20	958.80	4,531.20		
166	23601	מנדרין ליאור 253	00025493 - 6	2,330.46	2,136.05	2,973.96	7,440.47	19.62	
			העמסת חשמל מ"א	45.33	41.92	61.60	148.85		
			העמסת מים מ"א	36.96	0.00	0.00	36.96		
			סה"כ צריכה	2,412.75	2,177.96	3,035.56	7,626.28		
167	44213	מספרה טפירו חדשה	00024823 - 6	907.76	450.71	275.56	1,634.04	15.87	
			העמסת חשמל מ"א	104.62	96.73	142.15	343.50		
			העמסת מים מ"א	85.28	0.00	0.00	85.28		
			סה"כ צריכה	1,097.66	547.45	417.72	2,062.82		
168	17360	מפעל הפיס קומה 90020 1	00021286 - 1	108.51	95.57	210.17	414.25	0.78	
			סה"כ צריכה	108.51	95.57	210.17	414.25		
169	17018	מפעל הפיס קומה 3	00015812 - 6	77.41	68.88	161.01	307.29	0.65	
			סה"כ צריכה	77.41	68.88	161.01	307.29		
170	17144	מקדונלדס - דוכן	00020502 - 1	4,449.72	3,960.45	7,999.63	16,409.81	39.99	
			העמסת חשמל מ"א	96.94	89.64	131.73	318.31		
			העמסת מים מ"א	79.03	0.00	0.00	79.03		
			סה"כ צריכה	4,625.69	4,050.09	8,131.36	16,807.15		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
171	40150	מקדונלדס - מחסן	16048013 - 4	14.10	13.90	41.60	69.60	0.15	
			סה"כ צריכה	14.10	13.90	41.60	69.60		
172	36674	מקדונלדס - מסעדה	00023928 - 1	6,949.25	5,799.61	10,821.87	23,570.73	59.47	
			העמסת חשמל מ"א	567.19	524.45	770.71	1,862.35		
			העמסת מים מ"א	462.38	0.00	0.00	462.38		
			סה"כ צריכה	7,978.83	6,324.06	11,592.58	25,895.47		
173	17203	מרפאות ספיר - ד"ר לאור	00024811 - 8	8.75	0.00	0.00	8.75	3.52	
			העמסת חשמל מ"א	265.03	245.05	360.12	870.21		
			העמסת מים מ"א	216.05	0.00	0.00	216.05		
			סה"כ צריכה	489.83	245.05	360.12	1,095.01		
174	43248	מתאים לי	00018373 - 4	1,151.66	586.15	440.99	2,178.80	10.58	
			העמסת חשמל מ"א	128.50	118.82	174.61	421.94		
			העמסת מים מ"א	104.76	0.00	0.00	104.76		
			סה"כ צריכה	1,384.92	704.97	615.60	2,705.49		
175	37271	מתפרה סרג 90015	00016069 - 4	935.99	680.52	392.46	2,008.97	10.12	
			סה"כ צריכה	935.99	680.52	392.46	2,008.97		
176	43899	נארס	00018390 - 1	50.30	35.00	81.45	166.75	1.84	
			העמסת חשמל מ"א	72.38	66.92	98.35	237.65		
			העמסת מים מ"א	59.00	0.00	0.00	59.00		
			סה"כ צריכה	181.68	101.92	179.80	463.40		
177	35039	נוויו חדש	00021942 - 8	860.51	560.08	525.64	1,946.23	7.79	
			העמסת חשמל מ"א	95.90	88.67	130.31	314.88		
			העמסת מים מ"א	78.18	0.00	0.00	78.18		
			סה"כ צריכה	1,034.59	648.75	655.95	2,339.28		
178	23002	ניילס גלארי	00018381 - 3	97.23	55.03	54.50	206.75	2.62	
			סה"כ צריכה	97.23	55.03	54.50	206.75		
179	36679	ניין ווסט חדש	00023928 - 4	930.97	581.49	457.19	1,969.64	8.89	
			העמסת חשמל מ"א	137.74	127.36	187.17	452.28		
			העמסת מים מ"א	112.29	0.00	0.00	112.29		
			סה"כ צריכה	1,181.00	708.85	644.36	2,534.21		
180	17415	נייקי ריטיילורס 250-251	00025493 - 4	4,814.14	3,726.84	3,516.91	12,057.89	48.27	
			העמסת חשמל מ"א	549.24	507.84	746.31	1,803.39		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	447.74	0.00	0.00	447.74		
			סה"כ צריכה	5,811.12	4,234.68	4,263.22	14,309.02		
181	17351	נספרטו - מחסן 1	00018380 - 8	211.82	197.34	522.99	932.15	2.15	
			סה"כ צריכה	211.82	197.34	522.99	932.15		
182	39514	נספרטו - מחסן 2	00019004 - 4	95.73	87.84	234.14	417.71	1.19	
			סה"כ צריכה	95.73	87.84	234.14	417.71		
183	17114	נספרטו 212 213 A213	00018385 - 3	1,230.11	987.31	700.53	2,917.94	9.87	
			העמסת חשמל מ"א	179.94	166.38	244.50	590.82		
			העמסת מים מ"א	146.69	0.00	0.00	146.69		
			סה"כ צריכה	1,556.74	1,153.69	945.03	3,655.45		
184	17386	נעלי נמרוד קומה 1 164-	00023921 - 6	664.09	359.87	319.88	1,343.84	6.50	
			העמסת חשמל מ"א	223.70	206.85	303.97	734.52		
			העמסת מים מ"א	182.37	0.00	0.00	182.37		
			סה"כ צריכה	1,070.16	566.72	623.85	2,260.73		
185	17093	סאקס 275	00018374 - 4	1,304.60	894.70	1,542.54	3,741.84	11.92	
			העמסת חשמל מ"א	159.02	147.03	216.07	522.12		
			העמסת מים מ"א	129.63	0.00	0.00	129.63		
			סה"כ צריכה	1,593.25	1,041.73	1,758.61	4,393.59		
186	36681	סבון של פעם 189	00023928 - 8	874.99	631.63	399.87	1,906.49	7.76	
			העמסת חשמל מ"א	49.52	45.79	67.29	162.59		
			העמסת מים מ"א	40.37	0.00	0.00	40.37		
			סה"כ צריכה	964.88	677.42	467.16	2,109.45		
187	17299	סרובסקי קומה 2 262-263	00018328 - 7	915.04	627.34	574.43	2,116.81	9.09	
			העמסת חשמל מ"א	161.11	148.97	218.92	528.99		
			העמסת מים מ"א	131.34	0.00	0.00	131.34		
			סה"כ צריכה	1,207.48	776.30	793.35	2,777.14		
188	43813	סווטש	00018338 - 2	130.39	88.81	106.53	325.74	0.96	
			העמסת חשמל מ"א	57.94	53.57	78.73	190.24		
			העמסת מים מ"א	47.23	0.00	0.00	47.23		
			סה"כ צריכה	235.57	142.39	185.26	563.22		
189	17014	סולתם רדד 325,327	00015812 - 2	670.91	648.58	594.81	1,914.30	8.46	
			העמסת חשמל מ"א	113.33	104.79	154.00	372.13		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת מים מ"א	92.39	0.00	0.00	92.39		
			סה"כ צריכה	876.64	753.38	748.81	2,378.82		
190	17268	סופר פארם 341-347	00015814 - 1	9,175.23	8,709.18	17,183.18	35,067.59	78.26	
			סה"כ צריכה	9,175.23	8,709.18	17,183.18	35,067.59		
191	17346	סטיב מאדן 192-193	00018380 - 3	1,307.70	881.68	580.40	2,769.79	13.42	
			העמסת חשמל מ"א	112.50	104.02	152.86	369.38		
			העמסת מים מ"א	91.71	0.00	0.00	91.71		
			סה"כ צריכה	1,511.90	985.70	733.27	3,230.88		
192	21075	סטייטן סנדוויץ 380 דוכן	00020502 - 3	1,884.43	1,599.25	2,087.14	5,570.83	16.90	
			העמסת חשמל מ"א	40.80	37.73	55.44	133.97		
			העמסת מים מ"א	33.26	0.00	0.00	33.26		
			סה"כ צריכה	1,958.49	1,636.98	2,142.59	5,738.06		
193	21612	סטייטן סנדוויץ' - מחסן	00015820 - 4	212.53	204.25	574.00	990.79	2.25	
			סה"כ צריכה	212.53	204.25	574.00	990.79		
194	17359	סטימצקי חדש	00018386 - 8	3,298.46	2,466.85	1,301.60	7,066.91	23.40	
			העמסת חשמל מ"א	491.70	454.64	668.12	1,614.46		
			העמסת מים מ"א	400.84	0.00	0.00	400.84		
			סה"כ צריכה	4,190.99	2,921.49	1,969.73	9,082.21		
195	17198	סי טי צומת	00024811 - 3	382.80	217.02	224.62	824.44	2.97	
			העמסת חשמל מ"א	99.56	92.06	135.28	326.90		
			העמסת מים מ"א	81.16	0.00	0.00	81.16		
			סה"כ צריכה	563.52	309.08	359.90	1,232.50		
196	37273	סלקום משרד 90014	00016069 - 6	616.85	601.97	1,712.12	2,930.94	6.52	
			סה"כ צריכה	616.85	601.97	1,712.12	2,930.94		
197	17369	סמארט קומה 2	00022146 - 2	122.41	78.49	70.12	271.02	0.91	
			סה"כ צריכה	122.41	78.49	70.12	271.02		
198	17134	סמילנד-שופיק A312	00018393 - 7	616.73	368.36	381.80	1,366.89	5.02	
			העמסת חשמל מ"א	52.31	48.37	71.08	171.75		
			העמסת מים מ"א	42.64	0.00	0.00	42.64		
			סה"כ צריכה	711.68	416.73	452.88	1,581.29		
199	44209	סמסונג	00024823 - 1	1,319.53	1,017.28	993.10	3,329.91	9.68	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	123.80	114.47	168.22	406.48		
			העמסת מים מ"א	100.92	0.00	0.00	100.92		
			סה"כ צריכה	1,544.24	1,131.75	1,161.31	3,837.30		
200	30411	סמסונייט ננדי 255-256	00025493 - 8	1,171.58	720.21	492.72	2,384.51	8.33	
			העמסת חשמל מ"א	134.61	124.46	182.90	441.97		
			העמסת מים מ"א	109.73	0.00	0.00	109.73		
			סה"כ צריכה	1,415.92	844.68	675.62	2,936.21		
201	43934	עולם הממתקים	00020502 - 5	43.13	15.55	26.26	84.94	2.63	
			העמסת חשמל מ"א	31.38	29.02	42.65	103.05		
			העמסת מים מ"א	25.59	0.00	0.00	25.59		
			סה"כ צריכה	100.10	44.57	68.91	213.57		
202	17123	עולם הממתקים קומה 1	00018390 - 4	340.38	230.24	341.43	912.05	3.00	
			סה"כ צריכה	340.38	230.24	341.43	912.05		
203	17131	עולם הממתקים קומה 3	00018393 - 4	240.52	162.65	334.93	738.11	2.11	
			סה"כ צריכה	240.52	162.65	334.93	738.11		
204	17410	עונות 256-257	00025493 - 1	2,156.63	1,577.10	887.01	4,620.75	15.79	
			העמסת חשמל מ"א	177.38	164.01	241.02	582.41		
			העמסת מים מ"א	144.60	0.00	0.00	144.60		
			סה"כ צריכה	2,478.61	1,741.11	1,128.04	5,347.76		
205	21093	עלמונת	00018336 - 1	5.81	5.85	17.98	29.64	0.05	
			סה"כ צריכה	5.81	5.85	17.98	29.64		
206	17350	עמנואל נועה	00018380 - 7	519.20	327.19	272.65	1,119.04	10.47	
			העמסת חשמל מ"א	139.49	128.98	189.54	458.00		
			העמסת מים מ"א	113.71	0.00	0.00	113.71		
			סה"כ צריכה	772.40	456.16	462.19	1,690.75		
207	17135	פאלנד	00018393 - 8	633.12	369.43	263.70	1,266.26	4.82	
			העמסת חשמל מ"א	88.51	81.84	120.26	290.60		
			העמסת מים מ"א	72.15	0.00	0.00	72.15		
			סה"כ צריכה	793.78	451.27	383.96	1,629.01		
208	17015	פאפאיה	00015812 - 3	722.58	403.83	262.05	1,388.46	5.29	
			העמסת חשמל מ"א	70.96	65.62	96.43	233.01		
			העמסת מים מ"א	57.85	0.00	0.00	57.85		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	851.39	469.45	358.48	1,679.32		
209	17322	פדני 304	00018342 - 2	1,133.31	666.56	681.29	2,481.16	12.49	
			העמסת חשמל מ"א	146.71	135.65	199.35	481.70		
			העמסת מים מ"א	119.60	0.00	0.00	119.60		
			סה"כ צריכה	1,399.61	802.21	880.64	3,082.46		
210	23419	פוט לוקר	00018343 - 3	2,924.59	2,362.03	1,494.29	6,780.90	23.19	
			העמסת חשמל מ"א	313.19	289.58	425.56	1,028.33		
			העמסת מים מ"א	255.31	0.00	0.00	255.31		
			סה"כ צריכה	3,493.09	2,651.61	1,919.85	8,064.55		
211	36675	פול אנד בר	00023928 - 2	9,338.13	8,309.95	7,037.06	24,685.14	73.60	
			העמסת חשמל מ"א	815.66	754.19	1,108.33	2,678.17		
			העמסת מים מ"א	664.93	0.00	0.00	664.93		
			סה"כ צריכה	10,818.72	9,064.14	8,145.39	28,028.24		
212	17318	פולו- בוורלי הילס	00018338 - 5	517.99	286.18	282.28	1,086.45	4.19	
			העמסת חשמל מ"א	43.14	39.89	58.61	141.64		
			העמסת מים מ"א	35.17	0.00	0.00	35.17		
			סה"כ צריכה	596.29	326.07	340.89	1,263.25		
213	17366	פוקס + פוקס הום	00021286 - 7	12,460.81	10,158.11	6,464.95	29,083.88	106.93	
			העמסת חשמל מ"א	1,487.29	1,375.21	2,020.96	4,883.46		
			העמסת מים מ"א	1,212.46	0.00	0.00	1,212.46		
			סה"כ צריכה	15,160.56	11,533.32	8,485.91	35,179.79		
214	17367	פוקס מנגו חנות גדולה	00021286 - 8	19,378.85	16,768.25	12,045.05	48,192.15	152.58	
			העמסת חשמל מ"א	2,121.97	1,962.05	2,883.36	6,967.37		
			העמסת מים מ"א	1,729.85	0.00	0.00	1,729.85		
			סה"כ צריכה	23,230.66	18,730.30	14,928.41	56,889.37		
215	37272	פי אייץ פרטנר - משדר 90010	00016069 - 5	1,086.63	1,067.81	3,074.13	5,228.57	9.28	
			סה"כ צריכה	1,086.63	1,067.81	3,074.13	5,228.57		
216	17077	פירמיד תכשיטים	00021942 - 3	438.16	215.63	185.67	839.46	5.05	
			העמסת חשמל מ"א	52.31	48.37	71.08	171.75		
			העמסת מים מ"א	42.64	0.00	0.00	42.64		
			סה"כ צריכה	533.11	264.00	256.75	1,053.85		
217	36677	פלאטון 185-186 מחסן 2	00023928 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
218	37270	פלאטון 191	00016069 - 3	512.70	339.96	281.83	1,134.48	4.11	
			העמסת חשמל מ"א	78.46	72.55	106.62	257.63		
			העמסת מים מ"א	63.96	0.00	0.00	63.96		
			סה"כ צריכה	655.13	412.51	388.44	1,456.07		
219	17155	פלאפון אנטנות עוקצים	00023640 - 8	472.30	468.22	1,359.46	2,299.98	5.14	
			סה"כ צריכה	472.30	468.22	1,359.46	2,299.98		
220	17012	פלאפון חדר תקשורת	00015041 - 7	550.48	531.71	1,584.13	2,666.32	4.73	
			סה"כ צריכה	550.48	531.71	1,584.13	2,666.32		
221	36940	פמינה 120-121	00021942 - 6	1,133.74	749.08	821.15	2,703.97	8.20	
			העמסת חשמל מ"א	116.12	107.37	157.79	381.29		
			העמסת מים מ"א	94.67	0.00	0.00	94.67		
			סה"כ צריכה	1,344.52	856.45	978.94	3,179.92		
222	17113	פנורה תכשיטים 212	00018385 - 2	829.74	633.43	495.01	1,958.18	5.88	
			העמסת חשמל מ"א	55.22	51.06	75.03	181.31		
			העמסת מים מ"א	45.02	0.00	0.00	45.02		
			סה"כ צריכה	929.97	684.48	570.05	2,184.51		
223	27002	פעלטון קומה 1	00018390 - 3	369.08	250.34	293.95	913.36	3.19	
			סה"כ צריכה	369.08	250.34	293.95	913.36		
224	42176	פרטנר-מחסן C-2	16048013 - 2	439.00	434.60	1,309.15	2,182.75	3.68	
			סה"כ צריכה	439.00	434.60	1,309.15	2,182.75		
225	17027	פרמייר ים המלח 337	00015820 - 2	590.65	378.81	286.01	1,255.47	4.65	
			העמסת חשמל מ"א	43.59	40.31	59.23	143.13		
			העמסת מים מ"א	35.54	0.00	0.00	35.54		
			סה"כ צריכה	669.78	419.12	345.24	1,434.13		
226	44058	פרפואה	00018380 - 4	1,640.07	1,215.11	933.71	3,788.88	11.98	
			העמסת חשמל מ"א	161.30	149.14	219.18	529.62		
			העמסת מים מ"א	131.49	0.00	0.00	131.49		
			סה"כ צריכה	1,932.87	1,364.25	1,152.88	4,450.00		
227	38049	פרפורמי	00018342 - 6	697.73	461.88	495.14	1,654.76	6.00	
			העמסת חשמל מ"א	66.26	61.26	90.03	217.55		
			העמסת מים מ"א	54.01	0.00	0.00	54.01		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	818.00	523.14	585.18	1,926.32		
228	37497	פרצל דור	14118688 - 9	688.30	567.30	589.00	1,844.60	9.08	
			סה"כ צריכה	688.30	567.30	589.00	1,844.60		
229	28771	צ'ילדרין פלייס חדש	18017334 - 2	2,648.60	2,488.50	1,540.60	6,677.70	23.10	
			העמסת חשמל מ"א	375.40	347.11	510.10	1,232.60		
			העמסת מים מ"א	306.03	0.00	0.00	306.03		
			סה"כ צריכה	3,330.03	2,835.61	2,050.70	8,216.33		
230	17389	צומת ספרים 167-169	00023921 - 8	1,852.41	1,209.05	989.61	4,051.08	13.28	
			העמסת חשמל מ"א	176.10	162.83	239.29	578.23		
			העמסת מים מ"א	143.56	0.00	0.00	143.56		
			סה"כ צריכה	2,172.08	1,371.89	1,228.91	4,772.87		
231	17362	ציקו - מחסן	00021286 - 3	290.94	125.97	174.87	591.77	6.13	
			סה"כ צריכה	290.94	125.97	174.87	591.77		
232	17294	ציקו 259	00018328 - 2	1,000.74	678.64	749.76	2,429.14	13.98	
			העמסת חשמל מ"א	148.97	137.75	202.43	489.15		
			העמסת מים מ"א	121.44	0.00	0.00	121.44		
			סה"כ צריכה	1,271.16	816.38	952.19	3,039.73		
233	17270	קאמורה 339-340	00015814 - 3	772.71	551.65	335.71	1,660.07	5.98	
			העמסת חשמל מ"א	60.89	56.30	82.73	199.92		
			העמסת מים מ"א	49.64	0.00	0.00	49.64		
			סה"כ צריכה	883.23	607.95	418.45	1,909.62		
234	17345	קארטס 171-172	00018380 - 2	962.13	547.63	332.85	1,842.61	7.24	
			העמסת חשמל מ"א	94.50	87.38	128.41	310.30		
			העמסת מים מ"א	77.04	0.00	0.00	77.04		
			סה"כ צריכה	1,133.67	635.01	461.26	2,229.95		
235	23473	קבוצת גולף - אינטימה	00025493 - 5	1,112.75	771.67	560.96	2,445.38	13.15	
			סה"כ צריכה	1,112.75	771.67	560.96	2,445.38		
236	17411	קבוצת גולף 245,248	00025493 - 2	2,949.35	2,184.10	1,421.37	6,554.82	33.28	
			העמסת חשמל מ"א	538.58	497.99	731.83	1,768.41		
			העמסת מים מ"א	439.06	0.00	0.00	439.06		
			סה"כ צריכה	3,926.99	2,682.09	2,153.20	8,762.28		
237	17045	קבוצת גולף אנד קו 224	00016048 - 8	6,548.85	4,242.22	2,754.95	13,546.02	51.80	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			העמסת חשמל מ"א	1,124.07	1,039.35	1,527.40	3,690.82		
			העמסת מים מ"א	916.35	0.00	0.00	916.35		
			סה"כ צריכה	8,589.26	5,281.58	4,282.35	18,153.19		
238	17084	קבוצת פולגת 233-234	00018373 - 2	1,279.94	841.73	672.40	2,794.07	9.95	
			העמסת חשמל מ"א	257.70	238.28	350.17	846.16		
			העמסת מים מ"א	210.08	0.00	0.00	210.08		
			סה"כ צריכה	1,747.73	1,080.01	1,022.57	3,850.32		
239	17115	קדימת 215	00018385 - 4	292.24	212.76	172.17	677.17	4.07	
			העמסת חשמל מ"א	65.39	60.46	88.85	214.69		
			העמסת מים מ"א	53.30	0.00	0.00	53.30		
			סה"כ צריכה	410.93	273.22	261.01	945.16		
240	17132	קולומביה 315	00018393 - 5	1,095.35	736.25	637.68	2,469.28	8.18	
			העמסת חשמל מ"א	266.74	246.63	362.45	875.82		
			העמסת מים מ"א	217.45	0.00	0.00	217.45		
			סה"כ צריכה	1,579.53	982.89	1,000.12	3,562.54		
241	17387	קוק סטור 165-166	00023921 - 7	1,222.36	698.28	470.27	2,390.91	10.99	
			העמסת חשמל מ"א	130.25	120.43	176.98	427.66		
			העמסת מים מ"א	106.18	0.00	0.00	106.18		
			סה"כ צריכה	1,458.79	818.71	647.25	2,924.75		
242	17300	קורוליס פור יו חנות קומה 2	00018328 - 8	386.93	291.05	226.41	904.39	8.61	
			העמסת חשמל מ"א	55.01	50.86	74.75	180.62		
			העמסת מים מ"א	44.85	0.00	0.00	44.85		
			סה"כ צריכה	486.78	341.92	301.16	1,129.86		
243	17167	קידום לחמן	00024314 - 11	105.71	98.10	76.76	280.57	2.50	
			סה"כ צריכה	105.71	98.10	76.76	280.57		
244	18824	קיהילס	00022146 - 7	1,129.16	696.07	460.54	2,285.77	8.05	
			העמסת חשמל מ"א	82.28	76.08	111.80	270.16		
			העמסת מים מ"א	67.08	0.00	0.00	67.08		
			סה"כ צריכה	1,278.52	772.15	572.35	2,623.01		
245	36264	קיווי 237 חדש	00018373 - 5	945.46	708.80	465.14	2,119.40	7.33	
			העמסת חשמל מ"א	90.32	83.51	122.73	296.56		
			העמסת מים מ"א	73.63	0.00	0.00	73.63		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,109.41	792.31	587.87	2,489.59		
246	17371	קלטיקה 211 209	4 - 00022146	636.73	390.05	195.54	1,222.32	5.24	
			העמסת חשמל מ"א	93.20	86.17	126.64	306.00		
			העמסת מים מ"א	75.97	0.00	0.00	75.97		
			סה"כ צריכה	805.89	476.22	322.18	1,604.29		
247	17330	קסטרו גברים 146-149	2 - 00018343	5,597.02	4,543.87	3,386.65	13,527.55	40.61	
			העמסת חשמל מ"א	565.80	523.16	768.82	1,857.77		
			העמסת מים מ"א	461.24	0.00	0.00	461.24		
			סה"כ צריכה	6,624.07	5,067.03	4,155.46	15,846.57		
248	17057	קסטרו נשים	5 - 00017323	5,489.69	4,778.22	5,178.28	15,446.18	50.66	
			העמסת חשמל מ"א	770.50	712.43	1,046.96	2,529.89		
			העמסת מים מ"א	628.12	0.00	0.00	628.12		
			סה"כ צריכה	6,888.31	5,490.65	6,225.24	18,604.20		
249	17117	קפה קפה 219-220	4 - 00018381	278.03	281.73	297.45	857.21	2.03	
			6 - 00018385	3,583.75	3,173.20	5,700.42	12,457.36	30.08	
			העמסת חשמל מ"א	116.82	108.02	158.74	383.58		
			העמסת מים מ"א	95.23	0.00	0.00	95.23		
			סה"כ צריכה	4,073.84	3,562.95	6,156.60	13,793.38		
250	17286	קרביץ 305	7 - 00016054	933.42	283.24	499.11	1,715.76	8.75	
			העמסת חשמל מ"א	194.03	179.41	263.65	637.08		
			העמסת מים מ"א	158.17	0.00	0.00	158.17		
			סה"כ צריכה	1,285.62	462.64	762.75	2,511.02		
251	17363	קרולינה למקה	4 - 00021286	167.13	98.48	67.02	332.63	1.23	
			סה"כ צריכה	167.13	98.48	67.02	332.63		
252	17295	קרוקס 260-261	3 - 00018328	1,060.90	768.38	569.71	2,398.98	12.50	
			העמסת חשמל מ"א	144.20	133.33	195.94	473.46		
			העמסת מים מ"א	117.55	0.00	0.00	117.55		
			סה"כ צריכה	1,322.64	901.71	765.64	2,990.00		
253	17007	קריזי לין 2 287,288	2 - 00015041	1,926.56	1,234.84	915.43	4,076.84	14.16	
			העמסת חשמל מ"א	237.13	219.26	322.22	778.61		
			העמסת מים מ"א	193.31	0.00	0.00	193.31		
			סה"כ צריכה	2,357.00	1,454.10	1,237.65	5,048.75		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
254	43536	קרנושקה	00022146 - 5	274.45	225.89	212.27	712.62	7.97	
			העמסת חשמל מ"א	70.41	65.10	95.67	231.18		
			העמסת מים מ"א	57.40	0.00	0.00	57.40		
			סה"כ צריכה	402.26	290.99	307.94	1,001.19		
255	17099	רדיו חיפה 401	00018381 - 2	3,021.64	2,478.64	6,549.24	12,049.52	24.11	
			העמסת חשמל מ"א	1,056.62	976.99	1,435.76	3,469.37		
			העמסת מים מ"א	861.37	0.00	0.00	861.37		
			סה"כ צריכה	4,939.63	3,455.64	7,985.00	16,380.26		
256	22399	רוז גלידה 2	00018373 - 6	609.77	557.42	1,297.73	2,464.92	6.95	
			סה"כ צריכה	609.77	557.42	1,297.73	2,464.92		
257	39629	רזילי אופנה	00018373 - 8	1,168.10	564.71	411.58	2,144.40	9.80	
			העמסת חשמל מ"א	131.64	121.72	178.88	432.24		
			העמסת מים מ"א	107.32	0.00	0.00	107.32		
			סה"כ צריכה	1,407.06	686.44	590.46	2,683.96		
258	17531	רחוצמאט 90016	14155742 - 2	365.80	346.10	677.60	1,389.50	11.18	
			סה"כ צריכה	365.80	346.10	677.60	1,389.50		
259	17071	רי באר	00018349 - 5	744.31	699.86	1,597.80	3,041.96	6.33	
			סה"כ צריכה	744.31	699.86	1,597.80	3,041.96		
260	36507	ריקושט 3000	00015812 - 4	1,871.77	1,172.67	855.44	3,899.88	15.97	
			העמסת חשמל מ"א	322.57	298.26	438.31	1,059.13		
			העמסת מים מ"א	262.96	0.00	0.00	262.96		
			סה"כ צריכה	2,457.30	1,470.92	1,293.75	5,221.97		
261	28770	רנואר חדש	18017334 - 1	4,504.10	3,787.90	2,335.70	10,627.70	36.97	
			העמסת חשמל מ"א	586.16	541.99	796.49	1,924.64		
			העמסת מים מ"א	477.85	0.00	0.00	477.85		
			סה"כ צריכה	5,568.11	4,329.89	3,132.19	13,030.19		
262	17365	שו אופ	00021286 - 6	572.73	318.44	280.59	1,171.76	6.17	
			העמסת חשמל מ"א	87.18	80.61	118.46	286.25		
			העמסת מים מ"א	71.07	0.00	0.00	71.07		
			סה"כ צריכה	730.98	399.05	399.05	1,529.08		
263	17031	שווארמה פלאפל 377	00015820 - 7	980.21	913.41	1,523.52	3,417.14	12.55	
			העמסת חשמל מ"א	100.08	92.54	135.99	328.62		
			העמסת מים מ"א	81.59	0.00	0.00	81.59		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,161.88	1,005.95	1,659.51	3,827.35		
264	17136	שופרסל ביג 126	1 - 00019439	40,524.68	39,986.08	77,002.60	157,513.36	319.84	
			העמסת חשמל מ"א	4,324.22	3,998.34	5,875.82	14,198.38		
			העמסת מים מ"א	3,525.15	0.00	0.00	3,525.15		
			סה"כ צריכה	48,374.05	43,984.42	82,878.42	175,236.89		
265	44211	שוקה בעיר	2 - 00024823	3,550.84	3,216.86	5,794.33	12,562.03	39.19	
			סה"כ צריכה	3,550.84	3,216.86	5,794.33	12,562.03		
266	42605	שילב קומה 3	3 - 00025148	10,144.36	8,782.38	5,591.39	24,518.12	102.84	
			העמסת חשמל מ"א	1,368.73	1,265.58	1,859.85	4,494.15		
			העמסת מים מ"א	1,115.80	0.00	0.00	1,115.80		
			סה"כ צריכה	12,628.89	10,047.96	7,451.24	30,128.08		
267	17028	שניים סינים 376	3 - 00015820	500.06	394.57	536.68	1,431.31	5.75	
			העמסת חשמל מ"א	96.94	89.64	131.73	318.31		
			העמסת מים מ"א	79.03	0.00	0.00	79.03		
			סה"כ צריכה	676.04	484.20	668.41	1,828.65		
268	17147	שניצל פלפלת 381	4 - 00020502	243.01	119.68	135.15	497.84	7.38	
			העמסת חשמל מ"א	53.18	49.17	72.26	174.61		
			העמסת מים מ"א	43.35	0.00	0.00	43.35		
			סה"כ צריכה	339.54	168.85	207.41	715.81		
269	44039	תכשיטי צבאן	3 - 00015041	8.03	4.78	8.97	21.79	1.14	
			העמסת חשמל מ"א	83.34	77.06	113.25	273.66		
			העמסת מים מ"א	67.94	0.00	0.00	67.94		
			סה"כ צריכה	159.32	81.85	122.22	363.39		
270	44215	תמנון קומה 3	8 - 00024823	5,402.54	4,973.95	3,245.20	13,621.69	62.35	
			העמסת חשמל מ"א	853.06	788.77	1,159.15	2,800.97		
			העמסת מים מ"א	695.42	0.00	0.00	695.42		
			סה"כ צריכה	6,951.02	5,762.72	4,404.35	17,118.09		
			סה"כ צריכה	711,778.98	543,661.85	678,586.78	1,934,027.61		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,934,027.61		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 711,778.98)  
■ גבע (Kwh 543,661.85)  
■ שפל (Kwh 678,586.78)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17505	דרגנועים - 1	13170769 - 4	692.65	610.75	476.60	1,780.00	5.17	
			סה"כ צריכה	692.65	610.75	476.60	1,780.00		
2	17243	דרגנועים - 10	14118688 - 2	346.00	294.25	210.20	850.45	3.17	
			סה"כ צריכה	346.00	294.25	210.20	850.45		
3	17227	דרגנועים - 14	13170746 - 7	691.95	691.50	635.95	2,019.40	5.21	
			סה"כ צריכה	691.95	691.50	635.95	2,019.40		
4	17509	דרגנועים - 2	13170769 - 8	671.25	577.80	454.80	1,703.85	5.06	
			סה"כ צריכה	671.25	577.80	454.80	1,703.85		
5	17510	דרגנועים - 3	13170769 - 9	872.30	744.95	597.90	2,215.15	6.69	
			סה"כ צריכה	872.30	744.95	597.90	2,215.15		
6	17504	דרגנועים - 4	13170769 - 3	657.40	587.40	462.65	1,707.45	4.94	
			סה"כ צריכה	657.40	587.40	462.65	1,707.45		
7	17241	דרגנועים - 5	13170752 - 6	270.00	271.60	191.00	732.60	2.49	
			סה"כ צריכה	270.00	271.60	191.00	732.60		
8	17244	דרגנועים - 9	14118688 - 3	684.15	627.40	429.00	1,740.55	5.13	
			סה"כ צריכה	684.15	627.40	429.00	1,740.55		
9	17450	דרגנועים - G1 שנאי 7	13128029 - 1	278.30	235.50	178.60	692.40		
			סה"כ צריכה	278.30	235.50	178.60	692.40		
10	17439	דרגנועים - G2 שנאי 1 - 6	13127965 - 1	260.80	220.90	163.00	644.70		
			סה"כ צריכה	260.80	220.90	163.00	644.70		
11	17445	דרגנועים - G2 שנאי 2 - 6	13127983 - 1	239.90	211.30	156.70	607.90		
			סה"כ צריכה	239.90	211.30	156.70	607.90		
12	17444	דרגנועים - G3 שנאי 1 - 5	13127981 - 1	266.00	232.30	169.20	667.50		
			סה"כ צריכה	266.00	232.30	169.20	667.50		
13	17448	דרגנועים - G3 שנאי 2 - 5	13127992 - 1	147.90	127.60	90.60	366.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	147.90	127.60	90.60	366.10		
14	17507	דרגנועים - תאורה מול	6 - 13170769	613.80	479.80	455.00	1,548.60	4.22	
			סה"כ צריכה	613.80	479.80	455.00	1,548.60		
15	17508	דרגנועים - תאורה שירות	7 - 13170769	15.90	15.60	45.70	77.20	0.21	
			סה"כ צריכה	15.90	15.60	45.70	77.20		
16	32162	הגנה ראשית בתי תקע + תאורה	13 - 00024314	359.77	355.75	1,032.39	1,747.92	2.53	
			14 - 00024314	71.02	65.07	138.76	274.84	0.50	
			15 - 00024314	45.67	40.65	72.56	158.88	0.33	
			סה"כ צריכה	476.45	461.47	1,243.71	2,181.64		
17	32161	הגנה ראשית מזגנים	1 - 00024314	72.32	71.42	212.60	356.34	0.61	
			2 - 00024314	102.26	100.84	301.36	504.46	0.77	
			3 - 00024314	85.43	85.56	259.02	430.008	0.61	
			סה"כ צריכה	260.001	257.83	772.98	1,290.80		
18	29123	וולטר דרומי 2 ליד חדר חשמל	3 - 00018336	78.96	14.57	31.31	124.83	2.11	
			סה"כ צריכה	78.96	14.57	31.31	124.83		
19	17436	חניונים - חניון G1 - שנאי 1 - 7	1 - 13127970	3,391.50	3,262.30	6,725.30	13,379.10		
			סה"כ צריכה	3,391.50	3,262.30	6,725.30	13,379.10		
20	17442	חניונים - חניון G1 - שנאי 2 - 7	1 - 13127920	228.20	205.70	145.10	579.00		
			סה"כ צריכה	228.20	205.70	145.10	579.00		
21	17435	חניונים - חניון G3 - שנאי 5	1 - 13127918	2,306.60	2,197.30	4,260.10	8,764.00		
			סה"כ צריכה	2,306.60	2,197.30	4,260.10	8,764.00		
22	17219	חניונים - לוח 6 130 A1	1 - 13127988	3,340.90	3,175.20	7,724.20	14,240.30		
			סה"כ צריכה	3,340.90	3,175.20	7,724.20	14,240.30		
23	17220	חניונים - לוח A2	1 - 13128030	2,376.10	2,299.30	5,169.30	9,844.70		
			סה"כ צריכה	2,376.10	2,299.30	5,169.30	9,844.70		
24	17210	חניונים - לוח אויר	6 - 00025334	29.02	36.51	120.60	186.14	58.50	
			סה"כ צריכה	29.02	36.51	120.60	186.14		
25	17536	חניונים - לוח מפוחים	3 - 15091165	0.00	2.40	64.00	66.40	78.77	
			סה"כ צריכה	0.00	2.40	64.00	66.40		
26	17533	חניונים - למאזן פיר M חניון דרומי	4 - 14155742	5,566.80	4,402.40	11,881.20	21,850.40	49.85	
			סה"כ צריכה	5,566.80	4,402.40	11,881.20	21,850.40		
27	17522	חניונים - מפוחים	6 - 13170776	674.60	677.50	408.85	1,760.95	4.73	
			סה"כ צריכה	674.60	677.50	408.85	1,760.95		
28	17208	חניונים - פיר A חניון צפוני	4 - 00025334	2,430.72	2,272.46	5,795.63	10,498.81	19.79	
			סה"כ צריכה	2,430.72	2,272.46	5,795.63	10,498.81		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17443	חניונים-חניון G2 - שניא 6	13127977 - 1	2,090.30	2,046.40	3,483.30	7,620.00		
		סה"כ צריכה		2,090.30	2,046.40	3,483.30	7,620.00		
30	17221	לוח מוקד	13170746 - 1	560.10	519.20	1,437.90	2,517.20	6.06	
		סה"כ צריכה		560.10	519.20	1,437.90	2,517.20		
31	17051	לוח משאבות מי עיבוי	00025148 - 6	-0.42	-0.71	-2.21	-3.34	0.18	
		סה"כ צריכה		-0.42	-0.71	-2.21	-3.34		
32	17138	לוח משאבות מים קרים 30 - 33	00019439 - 6	5,206.44	4,553.49	4,977.00	14,736.92	55.02	
		סה"כ צריכה		5,206.44	4,553.49	4,977.00	14,736.92		
33	17141	לוח משאבות מים קרים 34 - 34R	00019439 - 3	280.42	292.68	108.16	681.27	2.39	
		סה"כ צריכה		280.42	292.68	108.16	681.27		
34	17052	לוח ראשי - משאבות צ'ילר 5 ומגדל קירור 8	00025148 - 7	13,826.16	13,201.32	29,325.34	56,352.83	110.82	
		סה"כ צריכה		13,826.16	13,201.32	29,325.34	56,352.83		
35	25867	לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 56%	16254177 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16254177 - 4		26,459.78	25,124.74	36,652.67	88,237.18	346.70	
		16254178 - 1		941.47	950.21	3,050.10	4,941.78	13.82	
		16254178 - 2		24,019.07	23,389.18	31,100.83	78,509.09	350.70	
		16254178 - 3		5,490.13	3,157.39	6,527.14	15,174.66	77.09	
		סה"כ צריכה		56,910.45	52,621.52	77,330.74	186,862.70		
36	25797	לידיעה - העמסת חשמל מ"א - 100%	16254177 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		16254177 - 4		47,249.60	44,865.60	65,451.20	157,566.40	346.70	
		16254178 - 1		1,681.20	1,696.80	5,446.60	8,824.60	13.82	
		16254178 - 2		42,891.20	41,766.40	55,537.20	140,194.80	350.70	
		16254178 - 3		9,803.80	5,638.20	11,655.60	27,097.60	77.09	
		סה"כ צריכה		101,625.80	93,967.00	138,090.60	333,683.40		
37	27011	לידיעה - העמסת מים מ"א - 56%	2020205 - 1	46,393.93	0.00	0.00	46,393.93		
		סה"כ צריכה		46,393.93	0.00	0.00	46,393.93		
38	27003	לידיעה - העמסת מים מ"א - 100%	2020205 - 1	82,846.30	0.00	0.00	82,846.30		
		סה"כ צריכה		82,846.30	0.00	0.00	82,846.30		
39	17501	מ"א - לוח 1	13170768 - 13	1,887.40	1,759.10	1,871.40	5,517.90	14.88	
		סה"כ צריכה		1,887.40	1,759.10	1,871.40	5,517.90		
40	17242	מ"א - לוח 10 (1)	13170752 - 5	135.70	444.00	504.25	1,083.95	9.57	
		סה"כ צריכה		135.70	444.00	504.25	1,083.95		
41	17253	מ"א - לוח 11	14118688 - 12	228.70	230.70	199.20	658.60	1.62	
		סה"כ צריכה		228.70	230.70	199.20	658.60		
42	17523	מ"א - לוח 12	13170776 - 7	1,217.00	1,141.70	1,152.30	3,511.00	8.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,217.00	1,141.70	1,152.30	3,511.00		
43	17511	מ"א - לוח 2	13170769 - 10	0.00	178.20	186.40	364.60	4.42	
			סה"כ צריכה	0.00	178.20	186.40	364.60		
44	17506	מ"א - לוח 3	13170769 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	17469	מ"א - לוח 4	13170768 - 5	445.90	707.75	1,034.60	2,188.25	9.69	
			סה"כ צריכה	445.90	707.75	1,034.60	2,188.25		
46	17461	מ"א - לוח 5	13170768 - 1	353.40	806.20	691.40	1,851.00	11.61	
			סה"כ צריכה	353.40	806.20	691.40	1,851.00		
47	17222	מ"א - לוח 6	13170746 - 2	210.40	190.00	181.60	582.00	3.06	
			סה"כ צריכה	210.40	190.00	181.60	582.00		
48	17226	מ"א - לוח 7	13170746 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
49	17234	מ"א - לוח 8 (1)	13170749 - 4	1,374.10	1,249.40	2,659.20	5,282.70	10.20	
			סה"כ צריכה	1,374.10	1,249.40	2,659.20	5,282.70		
50	17240	מ"א - לוח 9	14118688 - 1	947.80	949.40	2,514.60	4,411.80	6.66	
			סה"כ צריכה	947.80	949.40	2,514.60	4,411.80		
51	17128	מ"א - לוח ציבורי מס' 21	00018393 - 1	4,580.02	4,309.38	4,314.27	13,203.67	32.43	
			סה"כ צריכה	4,580.02	4,309.38	4,314.27	13,203.67		
52	21219	מיזוג אויר ראשי שנאי 1	00025148 - 1	116,276.04	106,976.82	170,488.68	393,741.54	1,001.28	
			00025148 - 2	-27,259.23	-25,962.66	-25,654.82	-78,876.70	218.46	
			00025148 - 3	-10,144.36	-8,782.38	-5,591.39	-24,518.12	102.84	
			00025148 - 4	-6,968.74	-6,176.50	-9,403.87	-22,549.11	160.45	
			00025148 - 5	-3,692.26	-3,583.98	-6,395.92	-13,672.16	82.86	
			00025148 - 6	0.42	0.71	2.21	3.34	0.18	
			00025148 - 7	-13,826.16	-13,201.32	-29,325.34	-56,352.83	110.82	
			16254177 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254178 - 1	-1,681.20	-1,696.80	-5,446.60	-8,824.60	13.82	
			סה"כ צריכה	52,704.50	47,573.90	88,672.95	188,951.35		
53	21220	מיזוג אויר ראשי שנאי 3	00019439 - 1	-40,524.68	-39,986.08	-77,002.60	-157,513.36	319.84	
			00019439 - 2	90,115.46	85,438.98	158,567.04	334,121.47	853.63	
			00019439 - 7	-1,998.85	-1,594.34	-2,588.94	-6,182.12	22.88	
			00019439 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16254201 - 1	-274.10	-207.20	-280.40	-761.70	2.79	
			16254201 - 2	-2,091.20	-1,481.20	-958.80	-4,531.20	15.41	
			16254201 - 3	-1,450.70	-1,393.10	-1,069.10	-3,912.90	192.02	
			סה"כ צריכה	43,775.93	40,777.06	76,667.20	161,220.19		
54	24362	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה 53)	16254177 - 2	428.50	230.90	112.25	771.65	7.96	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	428.50	230.90	112.25	771.65		
55	24361	מים קרים מכבי קומה 4 (משאבה P54)	1 - 16254177	494.55	242.20	159.10	895.85	8.48	
			סה"כ צריכה	494.55	242.20	159.10	895.85		
56	24359	מכבי 6-8 (משאבות 55-56)	1 - 16254201	274.10	207.20	280.40	761.70	2.79	
			סה"כ צריכה	274.10	207.20	280.40	761.70		
57	17518	מעליות - 1	3 - 13170776	159.10	178.10	371.60	708.80	2.24	
			סה"כ צריכה	159.10	178.10	371.60	708.80		
58	17500	מעליות - 11	12 - 13170768	67.40	38.00	37.80	143.20	1.68	
			סה"כ צריכה	67.40	38.00	37.80	143.20		
59	17245	מעליות - 14N	4 - 14118688	9.60	14.80	7.60	32.00	0.82	
			סה"כ צריכה	9.60	14.80	7.60	32.00		
60	17514	מעליות - 13 + 15	3 - 13170771	616.60	538.30	564.20	1,719.10	8.50	
			סה"כ צריכה	616.60	538.30	564.20	1,719.10		
61	17519	מעליות - 2	4 - 13170776	141.90	154.60	331.00	627.50	3.10	
			סה"כ צריכה	141.90	154.60	331.00	627.50		
62	17520	מעליות - 3	5 - 13170776	137.20	144.90	307.10	589.20	2.33	
			סה"כ צריכה	137.20	144.90	307.10	589.20		
63	17228	מעליות - 5	8 - 13170746	74.90	50.20	33.20	158.30	2.02	
			סה"כ צריכה	74.90	50.20	33.20	158.30		
64	17232	מעליות - 7	2 - 13170749	51.20	44.70	56.80	152.70	1.06	
			סה"כ צריכה	51.20	44.70	56.80	152.70		
65	17499	מעליות - 8	11 - 13170768	130.30	118.20	262.40	510.90	4.74	
			סה"כ צריכה	130.30	118.20	262.40	510.90		
66	17524	מעליות - לוח 13	8 - 13170776	164.60	120.50	185.20	470.30	4.39	
			סה"כ צריכה	164.60	120.50	185.20	470.30		
67	17254	מעליות - לוח 14	13 - 14118688	362.60	342.30	643.90	1,348.80	3.17	
			סה"כ צריכה	362.60	342.30	643.90	1,348.80		
68	17525	מעליות 32,33,33A	9 - 13170776	868.80	913.60	1,438.80	3,221.20	11.95	
			סה"כ צריכה	868.80	913.60	1,438.80	3,221.20		
69	29845	מפוח גרג מוזן מ-F05	1 - 17312801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
70	17209	מפוחי עשן	5 - 00025334	11.71	13.07	62.40	87.18	23.51	
			סה"כ צריכה	11.71	13.07	62.40	87.18		
71	28286	מפסק ראשי מכבי/כללית	1 - 00025352	4,749.23	4,087.68	5,072.46	13,909.37	38.71	
			סה"כ צריכה	4,749.23	4,087.68	5,072.46	13,909.37		
72	17216	מפסק ראשי שנאי 10	1 - 13127922	91,241.00	78,692.80	95,398.60	265,332.40		
			סה"כ צריכה	91,241.00	78,692.80	95,398.60	265,332.40		
73	17218	מפסק ראשי שנאי 12	1 - 13127966	80,097.60	63,545.60	73,491.50	217,134.70		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	80,097.60	63,545.60	73,491.50	217,134.70		
74	17215	מפסק ראשי שנאי 2	1 - 13127914	115,181.40	105,396.50	142,180.80	362,758.70		
			סה"כ צריכה	115,181.40	105,396.50	142,180.80	362,758.70		
75	17440	מפסק ראשי שנאי 6	1 - 13127969	74,820.70	74,850.80	202,123.50	351,795.00		
			סה"כ צריכה	74,820.70	74,850.80	202,123.50	351,795.00		
76	17046	מפסק ראשי שנאי Q1 - למאזן	1 - 00025148	116,276.04	106,976.82	170,488.68	393,741.54	1,001.28	
			סה"כ צריכה	116,276.04	106,976.82	170,488.68	393,741.54		
77	17207	מפסק ראשי שנאי Q11 - למאזן	3 - 00025334	77,507.88	57,648.84	75,694.86	210,851.58	571.92	
			סה"כ צריכה	77,507.88	57,648.84	75,694.86	210,851.58		
78	17377	פנוי - 00022146-8	8 - 00022146	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
79	20440	פנוי - 16048013-3	3 - 16048013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0005	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
80	17289	פנוי - 17325-4	4 - 00017325	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06	0.03	
			סה"כ צריכה	-0.02	-0.01	-0.03	-0.06		
81	17324	פנוי - 18342-4	4 - 00018342	0.0005	0.00	0.00	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.00	0.00	0.0005		
82	17019	פנוי - 24314-9	9 - 00024314	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
83	42177	פנוי - 24418-1	1 - 00024418	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
84	43927	פנוי - או ג'	7 - 00017325	-0.006	-0.002	-0.03	-0.04	0.02	
			סה"כ צריכה	-0.006	-0.002	-0.03	-0.04		
85	17340	פנוי - אוסנת רייס	4 - 00018368	0.004	0.004	0.005	0.01	0.03	
			סה"כ צריכה	0.004	0.004	0.005	0.01		
86	17337	פנוי - אור של טבע לשעבר	1 - 00018368	0.01	0.010	0.005	0.03	0.02	
			סה"כ צריכה	0.01	0.010	0.005	0.03		
87	17317	פנוי - אישה אישה 268-269 לשעבר	4 - 00018338	17.29	9.56	12.13	38.98	0.62	
			סה"כ צריכה	17.29	9.56	12.13	38.98		
88	43928	פנוי - אלישע ארכיון	8 - 00019439	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	17276	פנוי - את לבני נשים 355 לשעבר	3 - 00015819	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	17103	פנוי - גולן טלקום אנטנה	8 - 00018381	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	44037	פנוי - גולן טלקום קומה 2 - דז'ן	6 - 00022146	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
92	44102	פנוי - ד"ר גב 206-207	5 - 00018368	98.75	103.67	79.14	281.56	15.79	
			סה"כ צריכה	98.75	103.67	79.14	281.56		
93	17277	פנוי - דן קאסידי לשעבר 356-357	4 - 00015819	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	17154	פנוי - חנות 12 פיר A3A	7 - 00023640	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
			סה"כ צריכה	-0.0005	0.00	0.00	-0.0005		
95	17348	פנוי - טאג נשים 196 לשעבר	5 - 00018380	-0.008	-0.01	-0.002	-0.02	0.009	
			סה"כ צריכה	-0.008	-0.01	-0.002	-0.02		
96	17325	פנוי - יופי ר.א נעמן לשעבר	5 - 00018342	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
97	17540	פנוי - כפרים 361 לשעבר	2 - 00015813	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
98	17175	פנוי - לא להפקה - משרד 19	19 - 00024314	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
99	17176	פנוי - לא להפקה - משרד 20	20 - 00024314	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	17178	פנוי - לא להפקה - משרד 22	22 - 00024314	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	17179	פנוי - לא להפקה - משרד 23	23 - 00024314	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
102	17201	פנוי - לא להפקה - משרד 31	6 - 00024811	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
103	17202	פנוי - לא להפקה - משרד 32	7 - 00024811	13.57	13.67	41.72	68.96	0.10	
			סה"כ צריכה	13.57	13.67	41.72	68.96		
104	29855	פנוי - לונה פארק - דוכן ממכר מזון לשעבר	7 - 00019004	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	17094	פנוי - לורד קיטש 276 לשעבר	5 - 00018374	0.0005	-0.001	-0.02	-0.02	0.03	
			סה"כ צריכה	0.0005	-0.001	-0.02	-0.02		
106	17055	פנוי - מ"א פוקס	3 - 00017323	-0.01	0.008	0.00	-0.002	0.04	
			סה"כ צריכה	-0.01	0.008	0.00	-0.002		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
107	29854	פנוי - מזגן באולינג חדש	00019004 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	17262	פנוי - מחסן מנגו לשעבר	16048015 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
109	17166	פנוי - משרד 10	00024314 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
110	17172	פנוי - משרד 16	00024314 - 16	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
111	17173	פנוי - משרד 17	00024314 - 17	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
112	17349	פנוי - סנדוויץ בר גרג 197-198	00018380 - 6	0.06	0.002	-0.0010	0.06	0.11	
			סה"כ צריכה	0.06	0.002	-0.0010	0.06		
113	17334	פנוי - ספורטאון 153 לשעבר	00018343 - 6	0.003	0.004	0.006	0.01	0.01	
			סה"כ צריכה	0.003	0.004	0.006	0.01		
114	29856	פנוי - פארק - חנות צילום לשעבר	00019004 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
115	17312	פנוי - פלאפון - דוכן	00018336 - 7	-0.0005	-0.0005	0.0010	-3.6379788070917E-12	0.001	
			סה"כ צריכה	-0.0005	-0.0005	0.0010	-3.6379788070917E-12		
116	17281	פנוי - פריד סנטר 362-363 לשעבר	00015819 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
117	36678	פנוי - קורוליס פור יו קומה 2 דוכן 181	00023928 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
118	17133	פנוי - קזנובה 316 לשעבר	00018393 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	17151	פנוי - קיוסק לשעבר 1	00023640 - 6	0.0005	0.00	-0.0005	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.0005	0.00	-0.0005	0.00		
120	17152	פנוי - קיוסק לשעבר 2	00023640 - 4	0.00	0.00	0.0005	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.0005	0.0005		
121	17054	פנוי - רומיאו וגוליה לשעבר	00017323 - 2	0.010	0.006	0.04	0.05	0.02	
			סה"כ צריכה	0.010	0.006	0.04	0.05		
122	17183	פנוי - שמור 00024324-1	00024324 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
123	17184	פנוי - שמור 00024324-2	2 - 00024324	0.001	0.00	0.00	0.001	0.002	
			סה"כ צריכה	0.001	0.00	0.00	0.001		
124	17036	פנוי - שמור 00024324-3	3 - 00024324	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
125	21588	צ'ילר - הזנה 5A	2 - 16193895	10,694.40	10,358.40	20,037.60	41,090.40	182.41	
			סה"כ צריכה	10,694.40	10,358.40	20,037.60	41,090.40		
126	21589	צ'ילר - הזנה 5B	1 - 16193895	12,741.60	12,427.20	25,490.40	50,659.20	192.26	
			סה"כ צריכה	12,741.60	12,427.20	25,490.40	50,659.20		
127	17049	צ'ילר 3A	4 - 00025148	6,968.74	6,176.50	9,403.87	22,549.11	160.45	
			סה"כ צריכה	6,968.74	6,176.50	9,403.87	22,549.11		
128	17050	צ'ילר 3B	5 - 00025148	3,692.26	3,583.98	6,395.92	13,672.16	82.86	
			סה"כ צריכה	3,692.26	3,583.98	6,395.92	13,672.16		
129	17140	צ'ילר 4A	5 - 00019439	76.62	2.55	9.74	88.91	69.68	
			סה"כ צריכה	76.62	2.55	9.74	88.91		
130	17139	צ'ילר 4B	4 - 00019439	14,505.76	13,600.79	25,546.93	53,653.48	177.58	
			סה"כ צריכה	14,505.76	13,600.79	25,546.93	53,653.48		
131	17236	ציבורי - Q00	6 - 13170749	1,073.40	790.60	708.60	2,572.60	9.61	
			סה"כ צריכה	1,073.40	790.60	708.60	2,572.60		
132	17319	ציבורי - אינטרנט	6 - 00018338	38.27	38.33	117.54	194.14	0.26	
			סה"כ צריכה	38.27	38.33	117.54	194.14		
133	29849	ציבורי - לוח מסדרון 5- חדש	1 - 00019004	23.40	23.44	88.92	135.76	0.19	
			סה"כ צריכה	23.40	23.44	88.92	135.76		
134	32440	ציבורי - לוח משרדי תפעול	14 - 13170746	386.00	281.10	610.50	1,277.60	5.64	
			סה"כ צריכה	386.00	281.10	610.50	1,277.60		
135	32439	ציבורי - מנדף מתחם האוכל	8 - 00015820	607.52	520.70	864.21	1,992.44	4.31	
			סה"כ צריכה	1,491.98	1,208.57	1,597.43	4,297.98	6.95	
136	17255	ציבורי - משרדי הנהלה	14 - 14118688	545.20	346.50	391.30	1,283.00	6.20	
			סה"כ צריכה	545.20	346.50	391.30	1,283.00		
137	17102	ציבורי - עמידן ליד מעלית שקופה קומה 3	7 - 00018381	0.00	0.00	0.0005	0.0005	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.0005	0.0005		
138	17310	ציבורי - עמידן קומה 2 ליד נייק	2 - 00018336	26.98	26.97	82.68	136.63	0.19	
			סה"כ צריכה	26.98	26.97	82.68	136.63		
139	17042	ציבורי - שקע ציבורי קומה 2 ליד מעלית שקופה	4 - 00016048	26.42	26.38	80.78	133.58	0.19	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	26.42	26.38	80.78	133.58		
140	17343	ציבורי - תנורי גרג	00018368 - 7	0.005	0.002	0.004	0.01	0.03	
			סה"כ צריכה	0.005	0.002	0.004	0.01		
141	17124	ציבורי - עמדת מודיעין	00018390 - 5	26.76	23.63	67.54	117.93	0.23	
			סה"כ צריכה	26.76	23.63	67.54	117.93		
142	17378	ראשי	00022777 - 1	967,868.80	806,363.20	1,115,160.00	2,889,392.00	7,014.40	
			סה"כ צריכה	967,868.80	806,363.20	1,115,160.00	2,889,392.00		
143	17431	ראשי - Q5	13127913 - 1	95,365.90	77,586.10	88,132.20	261,084.20		
			סה"כ צריכה	95,365.90	77,586.10	88,132.20	261,084.20		
144	17425	ראשי - Q7	13127886 - 1	86,867.00	64,321.90	97,603.80	248,792.70		
			סה"כ צריכה	86,867.00	64,321.90	97,603.80	248,792.70		
145	17137	ראשי - לוח שנאי 3	00019439 - 2	90,115.46	85,438.98	158,567.04	334,121.47	853.63	
			סה"כ צריכה	90,115.46	85,438.98	158,567.04	334,121.47		
146	17534	ראשי - מעגלים 2Q5	15091165 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
147	17252	ראשי - מק שקעים	14118688 - 11	296.50	207.40	119.40	623.30	3.53	
			סה"כ צריכה	296.50	207.40	119.40	623.30		
148	29121	ראשי - שקעים 145-101	00015814 - 8	204.96	188.06	434.24	827.26	1.75	
			סה"כ צריכה	204.96	188.06	434.24	827.26		
149	17251	ראשי - שקעים שירות קומת כניסה תאורה	14118688 - 10	186.10	182.50	555.30	923.90	2.45	
			סה"כ צריכה	186.10	182.50	555.30	923.90		
150	27837	ראשי - תא ציבורי חדש מתחם לגעת באוכל	00023640 - 2	343.13	240.35	389.40	972.88	2.40	
			סה"כ צריכה	343.13	240.35	389.40	972.88		
151	17358	שקע ברצפה גרנד קפה	00018386 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	17225	שקעים + קווסנים	13170746 - 5	403.10	333.50	866.20	1,602.80	5.16	
			סה"כ צריכה	403.10	333.50	866.20	1,602.80		
153	17249	שקעים 1	14118688 - 8	76.50	66.20	176.70	319.40	1.04	
			סה"כ צריכה	76.50	66.20	176.70	319.40		
154	17239	שקעים 2	13170752 - 3	143.50	135.90	385.10	664.50	1.36	
			סה"כ צריכה	143.50	135.90	385.10	664.50		
155	17463	שקעים 3	13170768 - 2	636.60	620.90	1,688.30	2,945.80	8.76	
			סה"כ צריכה	636.60	620.90	1,688.30	2,945.80		
156	17235	תאורה + שקעים מול חדש	13170749 - 5	706.90	574.20	651.90	1,933.00	6.64	
			סה"כ צריכה	706.90	574.20	651.90	1,933.00		
157	17233	תאורה - לוח שילוט 1	13170749 - 3	98.40	162.60	914.80	1,175.80	18.69	
			סה"כ צריכה	98.40	162.60	914.80	1,175.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
158	17498	תאורה - לוח שילוט 2	13170768 - 10	0.00	216.40	2,806.30	3,022.70	10.36	
			סה"כ צריכה	0.00	216.40	2,806.30	3,022.70		
159	17247	תאורה - תאורה שירות 2	14118688 - 6	206.10	205.70	626.90	1,038.70	1.70	
			סה"כ צריכה	206.10	205.70	626.90	1,038.70		
160	17503	תאורה - תאורה שירות 3	13170769 - 2	69.70	68.10	211.60	349.40	0.62	
			סה"כ צריכה	69.70	68.10	211.60	349.40		
161	21221	תאורה חניון דרומי	14155742 - 1	-1,479.60	-1,451.00	-4,085.80	-7,016.40	15.91	
			14155742 - 2	-365.80	-346.10	-677.60	-1,389.50	11.18	
			14155742 - 3	-3.70	-4.20	-14.00	-21.90	5.75	
			14155742 - 4	5,566.80	4,402.40	11,881.20	21,850.40	49.85	
			סה"כ צריכה	3,717.70	2,601.10	7,103.80	13,422.60		
162	17223	תאורה מול 1	13170746 - 3	994.20	688.90	912.70	2,595.80	7.08	
			סה"כ צריכה	994.20	688.90	912.70	2,595.80		
163	17516	תאורה מול 10	13170776 - 1	942.20	865.20	2,024.40	3,831.80	6.44	
			סה"כ צריכה	942.20	865.20	2,024.40	3,831.80		
164	17237	תאורה מול 2	14118688 - 5	960.60	818.90	1,175.00	2,954.50	6.63	
			סה"כ צריכה	960.60	818.90	1,175.00	2,954.50		
165	17229	תאורה מול 3	13170746 - 9	1,103.10	815.10	1,197.70	3,115.90	9.18	
			סה"כ צריכה	1,103.10	815.10	1,197.70	3,115.90		
166	17246	תאורה מול 4	13170752 - 1	2,046.40	1,738.20	2,422.00	6,206.60	13.96	
			סה"כ צריכה	2,046.40	1,738.20	2,422.00	6,206.60		
167	17248	תאורה מול 5	14118688 - 7	1,923.30	1,640.50	2,392.10	5,955.90	13.28	
			סה"כ צריכה	1,923.30	1,640.50	2,392.10	5,955.90		
168	17477	תאורה מול 6	13170768 - 8	930.20	727.40	1,540.50	3,198.10	6.37	
			סה"כ צריכה	930.20	727.40	1,540.50	3,198.10		
169	17465	תאורה מול 7	13170768 - 3	764.10	534.30	883.90	2,182.30	5.21	
			סה"כ צריכה	764.10	534.30	883.90	2,182.30		
170	17475	תאורה מול 8	13170768 - 7	1,619.40	1,240.80	2,388.40	5,248.60	11.18	
			סה"כ צריכה	1,619.40	1,240.80	2,388.40	5,248.60		
171	17502	תאורה מול 9	13170769 - 1	779.90	622.40	635.90	2,038.20	5.38	
			סה"כ צריכה	779.90	622.40	635.90	2,038.20		
172	17515	תאורה שירות + שקעים 1	13170771 - 4	1,601.80	1,512.40	1,991.70	5,105.90	12.09	
			סה"כ צריכה	1,601.80	1,512.40	1,991.70	5,105.90		
173	17513	תאורה שירות + שקעים 2	13170771 - 2	939.30	938.50	1,896.80	3,774.60	8.47	
			סה"כ צריכה	939.30	938.50	1,896.80	3,774.60		
174	17512	תאורה שירות + שקעים 3	13170771 - 1	436.50	381.90	857.10	1,675.50	3.96	
			סה"כ צריכה	436.50	381.90	857.10	1,675.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
175	17455	תאורה שירות + שקעים 4	13170757 - 1	101.90	103.00	312.00	516.90	1.36	
		סה"כ צריכה		101.90	103.00	312.00	516.90		
176	17457	תאורה שירות + שקעים 5	13170757 - 3	103.10	104.80	326.40	534.30	0.78	
		סה"כ צריכה		103.10	104.80	326.40	534.30		
177	17458	תאורה שירות + שקעים 6	13170757 - 4	1,091.00	1,102.70	1,949.60	4,143.30	7.98	
		סה"כ צריכה		1,091.00	1,102.70	1,949.60	4,143.30		
178	17238	תאורה שירות 1	13170752 - 2	341.10	342.00	1,061.90	1,745.00	2.74	
		סה"כ צריכה		341.10	342.00	1,061.90	1,745.00		
179	17517	תאורה שירות 4	13170776 - 2	70.50	71.60	231.10	373.20	0.81	
		סה"כ צריכה		70.50	71.60	231.10	373.20		
180	17481	תאורה שירות 5	13170768 - 9	157.70	160.60	517.00	835.30	1.79	
		סה"כ צריכה		157.70	160.60	517.00	835.30		
181	17467	תאורה תפעול + שירות 1	13170768 - 4	1,051.80	1,059.90	2,395.00	4,506.70	8.11	
		סה"כ צריכה		1,051.80	1,059.90	2,395.00	4,506.70		
182	20438	תאורה תפעול + שירות 2	13170746 - 10	392.00	336.10	581.30	1,309.40	2.81	
		סה"כ צריכה		392.00	336.10	581.30	1,309.40		
183	17471	תאורה תפעול + שירות 3	13170768 - 6	569.10	540.90	1,383.10	2,493.10	4.27	
		סה"כ צריכה		569.10	540.90	1,383.10	2,493.10		
184	17224	תאורה תפעול + שירות 4	13170746 - 4	274.70	276.40	542.50	1,093.60	2.00	
		סה"כ צריכה		274.70	276.40	542.50	1,093.60		
185	17230	תאורה תפעול + שירות 5	13170749 - 1	1,854.20	1,642.00	3,029.00	6,525.20	12.82	
		סה"כ צריכה		1,854.20	1,642.00	3,029.00	6,525.20		
186	29143	תת - 5Q1	13170776 - 11	48.40	47.90	148.00	244.30	0.59	
		סה"כ צריכה		48.40	47.90	148.00	244.30		
187	30306	תת - גרעין E-3 139	18040263 - 3	6,539.20	5,380.80	4,745.60	16,665.60	53.95	
		סה"כ צריכה		6,539.20	5,380.80	4,745.60	16,665.60		
188	30307	תת - גרעין E-2-145	18040263 - 4	22,416.00	20,675.20	37,670.40	80,761.60	183.74	
		סה"כ צריכה		22,416.00	20,675.20	37,670.40	80,761.60		
189	30302	תת - וולטר ליד כניסה מעליות חדשות	18040288 - 3	81.00	78.20	227.80	387.00	2.58	
		סה"כ צריכה		81.00	78.20	227.80	387.00		
190	29223	תת - וולטר מעבר A3 חדש	00018381 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
191	30298	תת - חיוני HOLMES PLACE	18040283 - 3	1,251.60	1,244.80	3,819.00	6,315.40	9.02	
		סה"כ צריכה		1,251.60	1,244.80	3,819.00	6,315.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
192	17528	תת - חניונים - לוח 3 (G2)	14152670 - 1	2,070.80	2,044.20	3,490.70	7,605.70		
		סה"כ צריכה		2,070.80	2,044.20	3,490.70	7,605.70		
193	17535	תת - חניונים - לוח 1 (G3)	15091165 - 2	2,214.40	1,681.60	4,744.40	8,640.40	15.78	
		סה"כ צריכה		2,214.40	1,681.60	4,744.40	8,640.40		
194	17529	תת - חניונים - לוח 3 (G5)	14152674 - 1	2,695.90	2,780.70	7,950.90	13,427.50		
		סה"כ צריכה		2,695.90	2,780.70	7,950.90	13,427.50		
195	30287	תת - לוח A1	18040264 - 3	19,401.60	14,648.00	15,556.80	49,606.40	145.76	
		סה"כ צריכה		19,401.60	14,648.00	15,556.80	49,606.40		
196	30288	תת - לוח A2	18040264 - 2	25,100.80	19,192.00	18,612.80	62,905.60	207.71	
		סה"כ צריכה		25,100.80	19,192.00	18,612.80	62,905.60		
197	30289	תת - לוח A3	18040264 - 1	27,070.40	22,428.80	26,336.00	75,835.20	229.15	
		סה"כ צריכה		27,070.40	22,428.80	26,336.00	75,835.20		
198	29112	תת - לוח C1	18040269 - 2	22,692.80	18,235.20	18,742.40	59,670.40	176.53	
		סה"כ צריכה		22,692.80	18,235.20	18,742.40	59,670.40		
199	29111	תת - לוח C2	18040269 - 1	17,238.40	13,617.60	12,937.60	43,793.60	130.16	
		סה"כ צריכה		17,238.40	13,617.60	12,937.60	43,793.60		
200	29113	תת - לוח C3	18040269 - 4	20,758.40	16,408.00	19,300.80	56,467.20	2,089.86	
		סה"כ צריכה		20,758.40	16,408.00	19,300.80	56,467.20		
201	30305	תת - לוח E-1 139	18040263 - 1	40,865.60	34,179.20	31,894.40	106,939.20	299.89	
		סה"כ צריכה		40,865.60	34,179.20	31,894.40	106,939.20		
202	30283	תת - לוח H1	18040233 - 1	22,110.40	16,950.40	11,059.20	50,120.00	171.90	
		סה"כ צריכה		22,110.40	16,950.40	11,059.20	50,120.00		
203	30284	תת - לוח H2	18040233 - 2	14,465.60	10,569.60	7,268.80	32,304.00	122.75	
		סה"כ צריכה		14,465.60	10,569.60	7,268.80	32,304.00		
204	30285	תת - לוח H3	18040233 - 3	19,126.40	15,814.40	12,129.60	47,070.40	156.19	
		סה"כ צריכה		19,126.40	15,814.40	12,129.60	47,070.40		
205	29109	תת - לוח I1	18040234 - 4	33,875.20	30,568.00	33,672.00	98,115.20	258.96	
		סה"כ צריכה		33,875.20	30,568.00	33,672.00	98,115.20		
206	29106	תת - לוח I2	18040234 - 1	23,292.80	19,990.40	30,556.80	73,840.00	203.17	
		סה"כ צריכה		23,292.80	19,990.40	30,556.80	73,840.00		
207	29108	תת - לוח I3	18040234 - 2	25,414.40	20,620.80	18,156.80	64,192.00	201.94	
		סה"כ צריכה		25,414.40	20,620.80	18,156.80	64,192.00		
208	30304	תת - לוח חשמל G1	15091165 - 4	40,137.60	20,608.00	45,617.60	106,363.20	354.27	
		סה"כ צריכה		40,137.60	20,608.00	45,617.60	106,363.20		
209	30301	תת - לוח חשמל G2	18040288 - 2	16,328.00	13,756.80	13,502.40	43,587.20	145.34	
		סה"כ צריכה		16,328.00	13,756.80	13,502.40	43,587.20		
210	30300	תת - לוח חשמל G3 מפלס 148	18040288 - 1	15,712.00	13,528.00	14,158.40	43,398.40	123.47	
		סה"כ צריכה		15,712.00	13,528.00	14,158.40	43,398.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
211	30296	תת - לוח מפוחים גרעין G	18040283 - 1	0.00	4.40	46.00	50.40	47.74	
		סה"כ צריכה		0.00	4.40	46.00	50.40		
212	30119	תת - לוח משרדים ומרפאות	18040234 - 3	660.30	549.60	827.10	2,037.00	5.90	
		סה"כ צריכה		660.30	549.60	827.10	2,037.00		
213	30650	תת - לוח שירותי גג מכבי	18040271 - 2	233.70	446.40	881.40	1,561.50	4.61	
		סה"כ צריכה		233.70	446.40	881.40	1,561.50		
214	29115	תת - לוח שרות חדר מ"ג הגנות שנאי	18040262 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
215	30292	תת - מ"א - לוח 10 (2)	18040285 - 1	1.60	1.60	1.60	4.80	0.45	
		סה"כ צריכה		1.60	1.60	1.60	4.80		
216	30293	תת - מ"א - לוח 10 (3)	18040285 - 2	13,448.00	12,678.40	23,012.80	49,139.20	101.23	
		סה"כ צריכה		13,448.00	12,678.40	23,012.80	49,139.20		
217	29132	תת - מ"א - לוח 13	18040273 - 3	51,490.00	50,324.00	70,412.00	172,226.00	412.94	
		סה"כ צריכה		51,490.00	50,324.00	70,412.00	172,226.00		
218	29131	תת - מ"א - לוח 14	18040277 - 4	963.60	496.00	307.80	1,767.40	8.66	
		סה"כ צריכה		963.60	496.00	307.80	1,767.40		
219	29127	תת - מ"א - לוח 8 (2)	18040277 - 1	4,824.40	2,760.00	5,182.40	12,766.80	38.37	
		סה"כ צריכה		4,824.40	2,760.00	5,182.40	12,766.80		
220	29126	תת - מיזוג אויר - 9	18040237 - 1	1,641.60	2,214.00	1,993.20	5,848.80	28.28	
		סה"כ צריכה		1,641.60	2,214.00	1,993.20	5,848.80		
221	29117	תת - מעגלים - F51- F55	18040262 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
222	30647	תת - מעלית בניין 40 בניין מכבי	18040261 - 3	215.00	141.80	107.50	464.30	3.80	
		סה"כ צריכה		215.00	141.80	107.50	464.30		
223	30645	תת - מעלית בניין 41 בניין מכבי	18040261 - 1	207.10	130.40	77.80	415.30	9.94	
		סה"כ צריכה		207.10	130.40	77.80	415.30		
224	30646	תת - מעלית בניין 42 בניין מכבי	18040261 - 2	166.90	110.40	68.50	345.80	5.17	
		סה"כ צריכה		166.90	110.40	68.50	345.80		
225	17258	תת - משאבות - לוח משאבות מגדלי קירור	16193895 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
226	30297	תת - משרדים - 5	18040283 - 2	543.00	529.00	1,459.50	2,531.50	6.02	
		סה"כ צריכה		543.00	529.00	1,459.50	2,531.50		
227	29129	תת - מתחם מקח חניון צפוני	18040277 - 2	71.00	72.60	276.20	419.80	132.03	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	71.00	72.60	276.20	419.80		
228	30121	תת - פנוי - חדש	18040269 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	30127	תת - צ'ילר - 1 (שנאי 2)	18040273 - 1	11,021.60	9,590.40	9,764.80	30,376.80	143.08	
			סה"כ צריכה	11,021.60	9,590.40	9,764.80	30,376.80		
230	30128	תת - צ'ילר - 2 (שנאי 2)	18040273 - 2	13,497.60	12,190.40	20,600.00	46,288.00	524.93	
			סה"כ צריכה	13,497.60	12,190.40	20,600.00	46,288.00		
231	30129	תת - צ'ילר - 3 (שנאי 2)	18040273 - 4	380.80	354.40	288.80	1,024.00	1,568.25	
			סה"כ צריכה	380.80	354.40	288.80	1,024.00		
232	30126	תת - צ'ילר 1 (שנאי 2)	18040237 - 4	11,507.20	11,596.00	15,507.20	38,610.40	145.14	
			סה"כ צריכה	11,507.20	11,596.00	15,507.20	38,610.40		
233	30124	תת - צ'ילר 6 - 1 (שנאי 2)	18040237 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
234	30125	תת - צ'ילר 6 - 2 (שנאי 2)	18040237 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
235	29145	תת - ראשי - מעגלים 5Q1 - 1	13170769 - 12	168.30	167.80	498.00	834.10	1.43	
			סה"כ צריכה	168.30	167.80	498.00	834.10		
236	29118	תת - ראשי - מעגלים 11F/16F	18040262 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
237	30294	תת - ראשי - מעגלים 1Q1/F23/F30	18040285 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
238	29158	תת - ראשי - מעגלים 5Q1 - 2	13170769 - 11	28.10	27.70	90.20	146.00	0.38	
			סה"כ צריכה	28.10	27.70	90.20	146.00		
239	29124	תת - ראשי - מעגלים 5Q1	13170768 - 14	10.90	7.60	6.10	24.60	0.68	
			סה"כ צריכה	10.90	7.60	6.10	24.60		
240	29125	תת - ראשי - מעגלים F21/F27	16193895 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	30303	תת - ראשי - מעגלים F51-F55	18040288 - 4	22.45	22.60	70.25	115.30	0.16	
			סה"כ צריכה	22.45	22.60	70.25	115.30		
242	30648	תת - ראשי - שקעים F06 אוכל מזון	18040261 - 4	176.64	90.40	713.92	980.96	27.06	
			סה"כ צריכה	176.64	90.40	713.92	980.96		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
243	30649	תת - ראשי - שקעים שורת 140-145 101-119	1 - 18040271	156.70	148.70	277.50	582.90	2.66	
			סה"כ צריכה	156.70	148.70	277.50	582.90		
244	30291	תת - ראשי - תא 1	1 - 17312802	1,223.10	1,022.50	2,940.40	5,186.00	21.88	
			סה"כ צריכה	1,223.10	1,022.50	2,940.40	5,186.00		
245	29130	תת - ראשי מפסקים F20-F30	3 - 18040277	926.70	909.00	2,777.30	4,613.00	6.98	
			סה"כ צריכה	926.70	909.00	2,777.30	4,613.00		
246	29119	תת - שקע וולטר מעבר שירותים A2	7 - 13170752	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	30299	תת - תאורה מ"ג	4 - 18040283	383.60	358.20	1,021.60	1,763.40	3.50	
			סה"כ צריכה	383.60	358.20	1,021.60	1,763.40		
248	29116	תת - תאורת חדר D מ"ג	2 - 18040262	431.80	406.90	994.20	1,832.90	4.19	
			סה"כ צריכה	431.80	406.90	994.20	1,832.90		

