



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/07/21 - 31/07/21)

תאריך הפקה: 05/08/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	308.61	134.26	105.63	548.50	7.31	
			סה"כ צריכה	308.61	134.26	105.63	548.50		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,361.64	979.91	1,179.93	3,521.47	10.51	
			סה"כ צריכה	1,361.64	979.91	1,179.93	3,521.47		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	1,049.31	749.08	1,339.15	3,137.55	14.83	
			00023364 - 8	702.72	592.75	902.22	2,197.69	11.60	
			סה"כ צריכה	1,752.04	1,341.83	2,241.37	5,335.23		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	4,083.55	3,592.13	7,605.62	15,281.30	56.93	
			00021300 - 7	-1,370.25	-1,112.84	-2,162.92	-4,646.01	24.66	
			00021300 - 8	-788.63	-734.77	-1,580.24	-3,103.64	34.50	
			סה"כ צריכה	1,924.68	1,744.52	3,862.46	7,531.66		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	1,370.25	1,112.84	2,162.92	4,646.01	24.66	
			סה"כ צריכה	1,370.25	1,112.84	2,162.92	4,646.01		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	788.63	734.77	1,580.24	3,103.64	34.50	
			סה"כ צריכה	788.63	734.77	1,580.24	3,103.64		
7	20387	חניון חיוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	519.23	500.79	1,574.12	2,594.15	3.94	
			סה"כ צריכה	519.23	500.79	1,574.12	2,594.15		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	835.45	622.45	1,566.50	3,024.39	10.88	
			00021300 - 2	15,802.18	9,360.92	15,306.46	40,469.56	169.54	
			00021300 - 3	11,890.68	6,958.50	12,694.35	31,543.53	202.64	
			00021300 - 4	63.08	44.46	137.60	245.14	30.43	
			00021300 - 5	4,768.10	4,724.86	13,822.34	23,315.30	39.80	
			סה"כ צריכה	33,359.49	21,711.18	43,527.25	98,597.92		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	38,420.56	25,048.36	49,532.68	113,001.60	444.40	
			00020900 - 1	-1,361.64	-979.91	-1,179.93	-3,521.47	10.51	
			00021300 - 1	-835.45	-622.45	-1,566.50	-3,024.39	10.88	
			00021300 - 2	-15,802.18	-9,360.92	-15,306.46	-40,469.56	169.54	
			00021300 - 3	-11,890.68	-6,958.50	-12,694.35	-31,543.53	202.64	
			00021300 - 4	-63.08	-44.46	-137.60	-245.14	30.43	
			00021300 - 5	-4,768.10	-4,724.86	-13,822.34	-23,315.30	39.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	16,692.48	12,371.36	26,958.16	56,022.00	136.16	
			00022181 - 1	-308.61	-134.26	-105.63	-548.50	7.31	
			00023361 - 1	-2,132.25	-1,705.55	-3,819.09	-7,656.88	21.67	
			00023361 - 2	-1,522.54	-1,064.04	-2,166.14	-4,752.72	13.35	
			00023361 - 3	-2,755.40	-2,074.67	-4,110.29	-8,940.37	20.46	
			00023361 - 4	-1,777.07	-1,165.61	-2,694.12	-5,636.79	17.01	
			00023361 - 5	-1,914.32	-1,416.15	-3,596.40	-6,926.88	18.68	
			00023361 - 6	-1,940.42	-1,463.98	-3,507.54	-6,911.93	17.86	
			00023361 - 7	-1,652.29	-1,229.62	-3,048.96	-5,930.87	14.32	
			00023364 - 1	-1,222.49	-745.64	-1,108.59	-3,076.72	19.94	
			00023364 - 2	-173.08	-82.27	-93.58	-348.92	2.41	
			00023364 - 3	-127.55	-57.34	-65.91	-250.81	1.68	
			00023364 - 4	-193.00	-100.52	-94.76	-388.28	2.70	
			00023364 - 5	-358.15	-237.13	-324.78	-920.06	4.04	
			00023364 - 6	-176.39	-73.01	-92.42	-341.81	2.18	
			00023364 - 7	-186.88	-98.57	-153.16	-438.60	2.16	
			סה"כ צריכה	3,951.49	3,080.28	6,802.29	13,834.06		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,132.25	1,705.55	3,819.09	7,656.88	21.67	
			00023361 - 8	-1,049.31	-749.08	-1,339.15	-3,137.55	14.83	
			00023364 - 1	1,222.49	745.64	1,108.59	3,076.72	19.94	
			00023364 - 8	-702.72	-592.75	-902.22	-2,197.69	11.60	
			סה"כ צריכה	1,602.70	1,109.35	2,686.31	5,398.37		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,856.88	1,091.95	1,787.84	4,736.67	17.34	
			00023322 - 1	447.24	193.83	312.72	953.79	4.32	
			סה"כ צריכה	2,304.11	1,285.79	2,100.56	5,690.46		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,522.54	1,064.04	2,166.14	4,752.72	13.35	
			00023364 - 2	173.08	82.27	93.58	348.92	2.41	
			סה"כ צריכה	1,695.62	1,146.31	2,259.71	5,101.64		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,755.40	2,074.67	4,110.29	8,940.37	20.46	
			00023364 - 5	358.15	237.13	324.78	920.06	4.04	
			סה"כ צריכה	3,113.55	2,311.80	4,435.07	9,860.43		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,914.32	1,416.15	3,596.40	6,926.88	18.68	
			00023364 - 3	127.55	57.34	65.91	250.81	1.68	
			סה"כ צריכה	2,041.87	1,473.49	3,662.32	7,177.68		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,940.42	1,463.98	3,507.54	6,911.93	17.86	
			00023364 - 4	193.00	100.52	94.76	388.28	2.70	
			סה"כ צריכה	2,133.42	1,564.50	3,602.30	7,300.21		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,652.29	1,229.62	3,048.96	5,930.87	14.32	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	186.88	98.57	153.16	438.60	2.16	
			סה"כ צריכה	1,839.17	1,328.19	3,202.12	6,369.47		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,777.07	1,165.61	2,694.12	5,636.79	17.01	
			00023364 - 6	176.39	73.01	92.42	341.81	2.18	
			סה"כ צריכה	1,953.45	1,238.61	2,786.54	5,978.60		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	36,630.18	28,638.43	61,713.73	126,982.34	366.66	
			סה"כ צריכה	36,630.18	28,638.43	61,713.73	126,982.34		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	72,598.10	72,500.70	221,490.75	366,589.55	529.70	
			סה"כ צריכה	72,598.10	72,500.70	221,490.75	366,589.55		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	29,403.00	24,249.50	55,917.00	109,569.50		
			סה"כ צריכה	29,403.00	24,249.50	55,917.00	109,569.50		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	349.10	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	90,049.40	62,009.55	118,431.90	270,490.85	825.80	
			סה"כ צריכה	90,049.40	62,009.55	118,431.90	270,490.85		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	63,388.70	58,898.95	174,050.15	296,337.80	466.50	
			סה"כ צריכה	63,388.70	58,898.95	174,050.15	296,337.80		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	38,420.56	25,048.36	49,532.68	113,001.60	444.40	
			סה"כ צריכה	38,420.56	25,048.36	49,532.68	113,001.60		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	16,692.48	12,371.36	26,958.16	56,022.00	136.16	
			סה"כ צריכה	16,692.48	12,371.36	26,958.16	56,022.00		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	14,805.20	10,763.52	17,755.40	43,324.12	144.08	
			סה"כ צריכה	14,805.20	10,763.52	17,755.40	43,324.12		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	34,418.56	31,081.36	67,274.24	132,774.16	382.00	
			00023317 - 1	-1,856.88	-1,091.95	-1,787.84	-4,736.67	17.34	
			סה"כ צריכה	32,561.68	29,989.41	65,486.40	128,037.49		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	127,502.20	120,742.55	364,358.85	612,603.60	927.90	
			סה"כ צריכה	127,502.20	120,742.55	364,358.85	612,603.60		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	78,118.50	78,115.70	238,872.40	395,106.60		
			סה"כ צריכה	78,118.50	78,115.70	238,872.40	395,106.60		
			סה"כ צריכה	600,170.00	523,328.03	1,394,567.42	2,518,065.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל		614,080.00	534,240.00	1,419,760.00	2,568,080.00		
		הפרש בקוט"ש		-13,910.002	-10,911.97	-25,192.58	-50,014.55		
		הפרש באחוזים		-2.27%	-2.04%	-1.77%	-1.95%		



- פסגה (600,170.00 Kwh)
- גבע (523,328.03 Kwh)
- שפל (1,394,567.42 Kwh)

