



**דוח קוט"ש**

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (01/07/21 - 31/07/21)

תאריך הפקה: 05/08/21


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30337	מיזוג אוויר	15140015 - 1	9,225.70	6,468.40	7,960.20	23,654.30		
			15140017 - 1	13,174.40	8,739.50	6,346.30	28,260.20		
			16224440 - 1	9,294.50	6,822.10	7,582.70	23,699.30		
			17013924 - 1	15,143.30	9,625.20	7,812.50	32,581.00		
			17313060 - 1	9,814.10	5,467.10	5,277.20	20,558.40	141.66	
			סה"כ צריכה	56,652.00	37,122.30	34,978.90	128,753.20		
2	33408	קומה 0 - גימס	18029625 - 3	2,943.90	2,748.40	3,885.00	9,577.30	27.27	
			18029700 - 2	809.90	779.30	554.90	2,144.10	6.14	
			סה"כ צריכה	3,753.80	3,527.70	4,439.90	11,721.40		
3	34014	קומה 01 - סטודיו יעל ענתי	18029625 - 13	2.80	45.30	23.80	71.90	1.32	
			18029700 - 10	10.20	157.60	50.50	218.30	2.96	
			סה"כ צריכה	13.00	202.90	74.30	290.20		
4	34008	קומה 02 - מכבי דנט	18029625 - 7	3,355.20	3,117.80	2,331.90	8,804.90	30.31	
			18029700 - 12	473.00	433.60	163.90	1,070.50	5.98	
			סה"כ צריכה	3,828.20	3,551.40	2,495.80	9,875.40		
5	33634	קומה 03 - איילה אונקולוגיה	18029625 - 11	1,503.84	1,082.72	2,130.88	4,717.44	16.08	
			18029700 - 6	424.96	350.56	872.80	1,648.32	10.59	
			סה"כ צריכה	1,928.80	1,433.28	3,003.68	6,365.76		
6	40571	קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ	16254156 - 4	359.90	286.30	81.50	727.70	3.12	
			18029700 - 14	1,036.10	757.40	753.00	2,546.50	10.79	
			סה"כ צריכה	1,396.00	1,043.70	834.50	3,274.20		
7	30336	קומה 06 - ריג'יוס	16254156 - 1	1,957.60	1,375.20	3,013.00	6,345.80	17.57	
			18040260 - 1	740.80	478.00	234.80	1,453.60	6.32	
			סה"כ צריכה	2,698.40	1,853.20	3,247.80	7,799.40		
8	30490	קומה 07 - אקסג'ט	18029625 - 1	2,214.00	1,674.20	3,374.60	7,262.80	22.52	
			18040260 - 2	2,350.20	2,134.60	6,082.20	10,567.00	19.25	
			סה"כ צריכה	4,564.20	3,808.80	9,456.80	17,829.80		
9	30338	קומה 08 - אקסג'ט	16254156 - 2	1,211.80	956.80	1,728.80	3,897.40	11.24	
			18040260 - 3	428.40	313.60	455.20	1,197.20	11.97	
			סה"כ צריכה	1,640.20	1,270.40	2,184.00	5,094.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	30901	קומה 09 - אם קי אס	18029625 - 2	4,240.40	3,785.40	9,711.60	17,737.40	32.98	
			18040260 - 4	185.60	98.40	3.80	287.80	2.62	
			סה"כ צריכה	4,426.00	3,883.80	9,715.40	18,025.20		
11	30900	קומה 10 - אם קי אס	16254156 - 3	3,206.00	2,752.40	6,156.00	12,114.40	29.12	
			18029700 - 1	580.40	426.20	695.00	1,701.60	5.16	
			סה"כ צריכה	3,786.40	3,178.60	6,851.00	13,816.00		
12	32824	קומה 11 - קולפלאנט	18029625 - 9	2,784.80	2,352.80	4,788.80	9,926.40	31.95	
			18029700 - 8	795.40	552.20	909.40	2,257.00	10.74	
			סה"כ צריכה	3,580.20	2,905.00	5,698.20	12,183.40		
13	32825	קומה 12 - צ'אג	18029625 - 10	1,522.40	1,107.00	1,492.80	4,122.20	17.89	
			18029700 - 9	439.00	298.20	59.80	797.00	5.49	
			סה"כ צריכה	1,961.40	1,405.20	1,552.60	4,919.20		
14	42183	קומה 14 - פרפל ביוטק	20004326 - 1	467.28	297.12	325.56	1,089.96	3.77	
			20004327 - 1	133.44	78.30	44.64	256.38	1.45	
			סה"כ צריכה	600.72	375.42	370.20	1,346.34		
15	43529	קומה 14 - קיורספונס	20004326 - 3	900.28	669.60	1,280.40	2,850.28	76.31	
			20004327 - 3	242.08	212.36	561.36	1,015.80	2.33	
			סה"כ צריכה	1,142.36	881.96	1,841.76	3,866.08		
16	42934	קומה 14 פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש)	20004326 - 2	966.88	796.56	1,723.20	3,486.64	74.65	
			20004327 - 2	96.08	88.80	253.64	438.52	1.08	
			סה"כ צריכה	1,062.96	885.36	1,976.84	3,925.16		
			סה"כ צריכה	93,034.64	67,329.02	88,721.68	249,085.34		
			חשבון חברת חשמל	114,218.00	83,202.00	115,993.00	313,413.00		
			הפרש בקוט"ש	-21,183.36	-15,872.98	-27,271.32	-64,327.66		
			הפרש באחוזים	-18.55%	-19.08%	-23.51%	-20.52%		





- פסגה (Kwh 93,034.64)
- גבע (Kwh 67,329.02)
- שפל (Kwh 88,721.68)

