



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 204 (ישן 126)

תקופת דוח: (01/07/21 - 31/07/21)

תאריך הפקה: 09/08/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.04	1,776.90	630.70	455.70	690.50	17312766 - 1	מבנה 204 איי דיגטל	38029	1
		1,661.39	252.14	463.43	945.82	ציבורי ומ"א			
		3,438.29	882.84	919.13	1,636.32	סה"כ צריכה			
	9.88	2,662.40	1,538.50	504.90	619.00	17312920 - 1	מבנה 204 ג'אסט סיגר	39856	2
		1,976.41	615.06	513.47	847.88	ציבורי			
		4,638.81	2,153.56	1,018.37	1,466.88	סה"כ צריכה			
		8,077.10	3,036.40	1,937.50	3,103.20	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		8,077.10				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 3,103.20)
■ גבע (Kwh 1,937.50)
■ שפל (Kwh 3,036.40)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.04	-1,776.90	-630.70	-455.70	-690.50	17312766 - 1	מבנה 204 ציבורי	39409	1
	38.44	8,077.10	3,036.40	1,937.50	3,103.20	17312768 - 1			
	9.88	-2,662.40	-1,538.50	-504.90	-619.00	17312920 - 1			
		3,637.80	867.20	976.90	1,793.70	סה"כ צריכה			

