



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/08/21 - 15/08/21)

תאריך הפקה: 16/08/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37972	מבנה 105 גראס	19051927 - 3	84.65	54.45	18.30	157.40	1.28	
			מיזוג אוויר	359.02	200.92	56.84	616.79		
			ציבורי	3.32	2.52	0.89	6.73		
			סה"כ צריכה	446.99	257.89	76.03	780.92		
2	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	106.50	75.90	95.35	277.75	4.20	
			20004345 - 1	3.10	0.50	0.00	3.60	0.22	
			מיזוג אוויר	464.85	281.92	296.16	1,042.92		
			ציבורי	4.29	3.54	4.65	12.48		
			סה"כ צריכה	578.74	361.85	396.16	1,336.75		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	2,662.40	1,903.20	2,724.40	7,290.00	60.53	
			20004345 - 3	-478.32	-210.36	-29.80	-718.48	26.32	
			ציבורי	85.59	78.41	131.41	295.41		
			סה"כ צריכה	2,269.67	1,771.25	2,826.01	6,866.93		
			סה"כ צריכה	3,295.40	2,391.00	3,298.20	8,984.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				8,984.60		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 3,295.40)
- גבע (Kwh 2,391.00)
- שפל (Kwh 3,298.20)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	345.55	272.48	323.20	941.23	7.58	
			20004345 - 3	478.32	210.36	29.80	718.48	26.32	
			סה"כ צריכה	823.87	482.84	353.00	1,659.71		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	3,295.40	2,391.00	3,298.20	8,984.60	70.66	
			19051927 - 2	-2,662.40	-1,903.20	-2,724.40	-7,290.00	60.53	
			19051927 - 3	-84.65	-54.45	-18.30	-157.40	1.28	
			19051927 - 4	-106.50	-75.90	-95.35	-277.75	4.20	
			20004345 - 1	-3.10	-0.50	0.00	-3.60	0.22	
			20004345 - 2	-345.55	-272.48	-323.20	-941.23	7.58	
			סה"כ צריכה	93.20	84.47	136.95	314.63		

