



**דוח קוט"ש**


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/07/21 - 01/07/21)

תאריך הפקה: 16/08/21

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	402.56	197,785.28	99,254.30	45,057.30	53,473.68	00022738 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		197,785.28	99,254.30	45,057.30	53,473.68	סה"כ צריכה			
		86,754.20	42,870.10	18,837.30	25,046.80	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		86,754.20	42,870.10	18,837.30	25,046.80	סה"כ צריכה			
		284,539.48	142,124.40	63,894.60	78,520.48	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		284,539.48				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (78,520.48 Kwh)  
■ גבע (63,894.60 Kwh)  
■ שפל (142,124.40 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.88	2,562.31	1,363.21	473.49	725.61	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		2,562.31	1,363.21	473.49	725.61	סה"כ צריכה			
	45.26	25,805.95	12,051.02	5,515.19	8,239.74	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		25,805.95	12,051.02	5,515.19	8,239.74	סה"כ צריכה			
	402.56	197,785.28	99,254.30	45,057.30	53,473.68	00022738 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		86,754.20	42,870.10	18,837.30	25,046.80	13127926 - 1			
		284,539.48	142,124.40	63,894.60	78,520.48	סה"כ צריכה			

