



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (24/08/21 - 27/07/21)

תאריך הפקה: 31/08/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	718.60	561.20	1,530.90	2,810.70	78.44	
			סה"כ צריכה	718.60	561.20	1,530.90	2,810.70		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22603	משרד 4 רוניה ברקו	16226525 - 7	22.55	10.00	5.85	38.40	0.49	
		אוויר צח		8.95	6.99	19.06	34.99		
		סה"כ צריכה		31.50	16.99	24.91	73.39		
2	18647	צילר 1	15112977 - 1	16,212.10	10,620.00	7,095.00	33,927.10		
		סה"כ צריכה		16,212.10	10,620.00	7,095.00	33,927.10		
3	18646	צילר 2	15112932 - 1	12,049.00	7,581.60	4,325.60	23,956.20		
		סה"כ צריכה		12,049.00	7,581.60	4,325.60	23,956.20		
4	18645	צילר 3	15112933 - 1	9,038.30	6,212.80	4,795.50	20,046.60		
		סה"כ צריכה		9,038.30	6,212.80	4,795.50	20,046.60		
5	35099	קומה 1 משרד 11 בנוי השרון	15129231 - 3	0.08	0.00	0.00	0.08	0.28	
		אוויר צח		3.42	2.67	7.30	13.40		
		סה"כ צריכה		3.50	2.67	7.30	13.48		
6	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	17.15	2.69	0.00	19.84	0.15	
		אוויר צח		3.42	2.67	7.30	13.40		
		סה"כ צריכה		20.58	5.36	7.30	33.24		
7	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	23.06	9.30	0.00	32.35	0.27	
		אוויר צח		3.42	2.67	7.30	13.40		
		סה"כ צריכה		26.48	11.97	7.30	45.75		
8	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	202.00	106.00	0.00	308.00	15.38	
		אוויר צח		20.88	16.31	44.49	81.68		
		סה"כ צריכה		222.88	122.31	44.49	389.68		
9	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	36.27	28.99	62.19	127.46	0.45	
		אוויר צח		5.37	4.20	11.45	21.02		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	41.65	33.19	73.64	148.47		
10	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	20.45	12.94	5.22	38.61	0.61	
			אוויר צח	5.46	4.27	11.64	21.37		
			סה"כ צריכה	25.91	17.21	16.86	59.98		
11	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	50.77	18.74	0.18	69.68	0.46	
			אוויר צח	2.78	2.17	5.93	10.89		
			סה"כ צריכה	53.55	20.91	6.11	80.57		
12	31750	קומה 1 משרד 3 גרן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	34.54	8.78	0.00	43.33	0.43	
			אוויר צח	4.61	3.60	9.83	18.05		
			סה"כ צריכה	39.16	12.39	9.83	61.38		
13	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	37.39	17.01	0.38	54.78	0.31	
			אוויר צח	4.61	3.60	9.83	18.05		
			סה"כ צריכה	42.01	20.61	10.22	72.83		
14	35102	קומה 1 משרד 5 קוטאל מרקטינג קומיונקשיין בע"מ	15129231 - 12	63.54	22.86	17.94	104.34	1.08	
			אוויר צח	4.61	3.60	9.83	18.05		
			סה"כ צריכה	68.15	26.47	27.77	122.39		
15	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	6.18	0.69	0.00	6.86	1.32	
			אוויר צח	3.42	2.67	7.30	13.40		
			סה"כ צריכה	9.60	3.36	7.30	20.26		
16	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	43.97	16.10	2.38	62.45	0.73	
			אוויר צח	5.44	4.25	11.58	21.26		
			סה"כ צריכה	49.40	20.34	13.97	83.71		
17	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	38.96	24.82	52.38	116.16	1.23	
			אוויר צח	3.27	2.55	6.97	12.80		
			סה"כ צריכה	42.23	27.37	59.35	128.96		
18	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.29	0.24	0.72	1.25	0.13	
			אוויר צח	3.42	2.67	7.30	13.40		
			סה"כ צריכה	3.71	2.91	8.02	14.64		
19	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	6.64	3.20	0.64	10.48	0.23	
			אוויר צח	3.42	2.67	7.30	13.40		
			סה"כ צריכה	10.06	5.87	7.94	23.88		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
20	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסטיטק	15129231 - 8	62.99	34.32	13.66	110.98	0.47	
			15129231 - 9	49.01	27.33	3.04	79.38	0.38	
			15129231 - 14	56.64	31.30	12.54	100.48	0.43	
			אוויר צח	19.67	15.36	41.91	76.94		
			סה"כ צריכה	188.31	108.31	71.15	367.77		
21	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	60.00	25.10	2.20	87.30	0.88	
			אוויר צח	12.86	10.04	27.40	50.30		
			סה"כ צריכה	72.86	35.14	29.60	137.60		
22	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	99.90	52.55	27.20	179.65	0.89	
			אוויר צח	12.17	9.51	25.93	47.61		
			סה"כ צריכה	112.07	62.06	53.13	227.26		
23	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	8.55	1.85	0.25	10.65	0.35	
			אוויר צח	4.37	3.41	9.30	17.08		
			סה"כ צריכה	12.92	5.26	9.55	27.73		
24	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנט בע"מ	16226525 - 11	7.64	6.50	14.20	28.34	0.62	
			אוויר צח	6.23	4.87	13.28	24.38		
			סה"כ צריכה	13.87	11.37	27.48	52.72		
25	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	18.67	14.58	39.77	73.02		
			סה"כ צריכה	18.67	14.58	39.77	73.02		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	123.60	101.95	231.35	456.90	1.86	
			אוויר צח	10.79	8.42	22.98	42.19		
			סה"כ צריכה	134.39	110.37	254.33	499.09		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	71.96	28.88	3.58	104.42	0.99	
			אוויר צח	6.91	5.39	14.71	27.02		
			סה"כ צריכה	78.87	34.27	18.29	131.44		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	355.10	225.60	19.90	600.60	4.26	
			אוויר צח	10.57	8.25	22.51	41.33		
			סה"כ צריכה	365.67	233.85	42.41	641.93		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	1.32	0.98	4.00	6.30	0.62	
			אוויר צח	4.91	3.84	10.47	19.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	6.23	4.82	14.47	25.52		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	9.48	3.20	0.00	12.68	0.13	
			אוויר צח	4.24	3.31	9.04	16.59		
			סה"כ צריכה	13.72	6.51	9.04	29.27		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	114.66	33.04	1.46	149.16	1.57	
			אוויר צח	19.82	15.48	42.23	77.53		
			סה"כ צריכה	134.48	48.52	43.69	226.69		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	2.00	0.10	0.00	2.10	2.42	
			אוויר צח	11.95	9.33	25.45	46.73		
			סה"כ צריכה	13.95	9.43	25.45	48.83		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיט	16226554 - 1	4.08	1.50	0.00	5.58	0.34	
			אוויר צח	4.70	3.67	10.02	18.40		
			סה"כ צריכה	8.78	5.17	10.02	23.98		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	52.24	20.76	0.92	73.92	0.44	
			אוויר צח	8.02	6.27	17.09	31.38		
			סה"כ צריכה	60.26	27.03	18.01	105.30		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	74.60	35.90	0.00	110.50	0.73	
			אוויר צח	8.93	6.97	19.02	34.91		
			סה"כ צריכה	83.53	42.87	19.02	145.41		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	55.85	24.75	4.10	84.70	0.50	
			אוויר צח	8.95	6.99	19.06	34.99		
			סה"כ צריכה	64.80	31.74	23.16	119.69		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	48.40	20.80	5.55	74.75	0.96	
			אוויר צח	15.76	12.31	33.57	61.64		
			סה"כ צריכה	64.16	33.11	39.12	136.39		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	38.95	24.30	63.95	127.20	0.49	
			אוויר צח	6.01	4.70	12.81	23.52		
			סה"כ צריכה	44.96	29.00	76.76	150.72		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	44.04	24.10	2.16	70.30	0.65	
			אוויר צח	7.31	5.71	15.57	28.59		
			סה"כ צריכה	51.35	29.81	17.73	98.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	34.65	14.95	1.10	50.70	0.59	
		אוויר צח		10.62	8.29	22.61	41.52		
		סה"כ צריכה		45.27	23.24	23.71	92.22		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	17.78	6.24	0.18	24.20	0.18	
		אוויר צח		2.11	1.65	4.49	8.25		
		סה"כ צריכה		19.89	7.89	4.67	32.45		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	126.70	62.60	10.60	199.90	1.20	
		אוויר צח		29.53	23.06	62.92	115.51		
		סה"כ צריכה		156.23	85.66	73.52	315.41		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	18.32	9.42	4.46	32.20	0.34	
		אוויר צח		5.32	4.16	11.34	20.81		
		סה"כ צריכה		23.64	13.58	15.80	53.01		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	46.50	18.32	11.94	76.76	0.40	
		אוויר צח		4.55	3.55	9.69	17.79		
		סה"כ צריכה		51.05	21.87	21.63	94.55		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	25.60	22.70	47.56	95.86	0.29	
		אוויר צח		5.58	4.36	11.89	21.82		
		סה"כ צריכה		31.18	27.06	59.45	117.68		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	48.82	28.76	59.38	136.96	0.48	
		אוויר צח		8.02	6.27	17.09	31.38		
		סה"כ צריכה		56.84	35.03	76.47	168.34		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	69.00	26.15	2.50	97.65	0.90	
		אוויר צח		14.23	11.11	30.31	55.66		
		סה"כ צריכה		83.23	37.26	32.81	153.31		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	9.40	2.00	0.00	11.40	0.28	
		אוויר צח		6.97	5.44	14.85	27.26		
		סה"כ צריכה		16.37	7.44	14.85	38.66		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	76.35	21.80	4.05	102.20	0.94	
		אוויר צח		20.01	15.63	42.63	78.27		
		סה"כ צריכה		96.36	37.43	46.68	180.47		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	57.20	24.85	8.05	90.10	0.78	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	10.56	8.25	22.49	41.30		
			סה"כ צריכה	67.76	33.10	30.54	131.40		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	55.55	19.30	3.30	78.15	3.45	
			אוור צח	6.81	5.32	14.52	26.65		
			סה"כ צריכה	62.36	24.62	17.82	104.80		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבד בע"מ	15129232 - 5	0.88	0.04	0.00	0.92	0.21	
			אוור צח	5.50	4.30	11.72	21.52		
			סה"כ צריכה	6.38	4.34	11.72	22.44		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	15129232 - 6	12.60	6.44	0.74	19.78	0.24	
			אוור צח	3.23	2.52	6.88	12.63		
			סה"כ צריכה	15.83	8.96	7.62	32.41		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	10.68	4.72	5.64	21.04	0.21	
			אוור צח	4.49	3.50	9.56	17.54		
			סה"כ צריכה	15.17	8.22	15.20	38.58		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	15129232 - 1	35.25	11.80	0.00	47.05	0.50	
			אוור צח	29.86	23.32	63.62	116.81		
			סה"כ צריכה	65.11	35.12	63.62	163.86		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	15129232 - 8	40.58	8.28	1.12	49.98	0.64	
			אוור צח	7.44	5.81	15.86	29.11		
			סה"כ צריכה	48.02	14.09	16.98	79.09		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	30.05	21.70	55.35	107.10	0.81	
			אוור צח	12.74	9.95	27.14	49.82		
			סה"כ צריכה	42.79	31.65	82.49	156.92		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	46.76	13.78	0.04	60.58	0.87	
			אוור צח	8.17	6.38	17.40	31.94		
			סה"כ צריכה	54.93	20.16	17.44	92.52		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	48.25	18.95	3.05	70.25	1.01	
			אוור צח	9.37	7.32	19.97	36.66		
			סה"כ צריכה	57.62	26.27	23.02	106.91		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלוי	15129232 - 2	45.75	19.10	0.15	65.00	0.70	
			אוור צח	10.56	8.25	22.50	41.31		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	56.31	27.35	22.65	106.31		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	46.52	13.94	1.76	62.22	0.81	
			אוויר צח	9.00	7.03	19.18	35.21		
			סה"כ צריכה	55.52	20.97	20.94	97.43		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	6.50	6.60	20.10	33.20	0.50	
			אוויר צח	9.78	7.64	20.83	38.25		
			סה"כ צריכה	16.28	14.24	40.93	71.45		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	94.20	39.65	0.20	134.05	0.79	
			אוויר צח	9.99	7.80	21.29	39.09		
			סה"כ צריכה	104.19	47.45	21.49	173.14		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	42.38	20.72	2.32	65.42	0.34	
			אוויר צח	3.73	2.91	7.95	14.59		
			סה"כ צריכה	46.11	23.63	10.27	80.01		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	35.18	11.42	2.28	48.88	0.36	
			אוויר צח	4.55	3.55	9.69	17.79		
			סה"כ צריכה	39.73	14.97	11.97	66.67		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	24.24	10.48	2.26	36.98	0.37	
			אוויר צח	3.73	2.91	7.95	14.59		
			סה"כ צריכה	27.97	13.39	10.21	51.57		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	43.94	11.28	14.02	69.24	6.05	
			אוויר צח	3.56	2.78	7.59	13.93		
			סה"כ צריכה	47.50	14.06	21.61	83.17		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	42.62	15.88	2.28	60.78	0.33	
			אוויר צח	3.38	2.64	7.19	13.20		
			סה"כ צריכה	46.00	18.52	9.47	73.98		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	0.24	0.00	0.54	0.78	0.32	
			אוויר צח	4.84	3.78	10.31	18.92		
			סה"כ צריכה	5.08	3.78	10.85	19.70		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	65.02	25.08	8.58	98.68	0.78	
			אוויר צח	10.88	8.50	23.18	42.55		
			סה"כ צריכה	75.90	33.58	31.76	141.23		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	32.78	15.34	0.00	48.12	0.26	
		אוויר צח		6.92	5.41	14.75	27.08		
		סה"כ צריכה		39.70	20.75	14.75	75.20		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	46.20	20.84	0.00	67.04	0.62	
		אוויר צח		4.75	3.71	10.13	18.59		
		סה"כ צריכה		50.95	24.55	10.13	85.63		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	14.04	3.88	0.60	18.52	0.42	
		אוויר צח		7.17	5.60	15.27	28.03		
		סה"כ צריכה		21.21	9.48	15.87	46.55		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	28.48	7.78	0.02	36.28	0.48	
		אוויר צח		6.91	5.40	14.72	27.02		
		סה"כ צריכה		35.39	13.18	14.74	63.30		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	114.25	55.35	20.45	190.05	1.11	
		אוויר צח		10.56	8.25	22.50	41.31		
		סה"כ צריכה		124.81	63.60	42.95	231.36		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	0.08	0.00	0.00	0.08	0.26	
		אוויר צח		3.40	2.66	7.25	13.31		
		סה"כ צריכה		3.48	2.66	7.25	13.39		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	43.98	17.52	0.08	61.58	0.43	
		אוויר צח		3.94	3.08	8.39	15.41		
		סה"כ צריכה		47.92	20.60	8.47	76.99		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	28.74	14.10	1.26	44.10	0.26	
		אוויר צח		4.76	3.72	10.15	18.64		
		סה"כ צריכה		33.50	17.82	11.41	62.74		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	76.58	30.18	0.30	107.06	0.95	
		אוויר צח		9.46	7.39	20.16	37.01		
		סה"כ צריכה		86.04	37.57	20.46	144.07		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	37.54	10.68	1.96	50.18	0.51	
		אוויר צח		6.81	5.32	14.50	26.62		
		סה"כ צריכה		44.35	16.00	16.46	76.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	95.00	61.20	2.00	158.20	0.78	
		אוויר צח		5.19	4.05	11.05	20.30		
		סה"כ צריכה		100.19	65.25	13.05	178.50		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	210.40	137.60	18.90	366.90	2.60	
		אוויר צח		31.76	24.81	67.67	124.23		
		סה"כ צריכה		242.16	162.41	86.57	491.13		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	330.00	232.30	93.40	655.70	3.37	
		אוויר צח		48.46	37.85	103.24	189.55		
		סה"כ צריכה		378.46	270.15	196.64	845.25		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	836.90	872.90	1,548.40	3,258.20	8.80	
		סה"כ צריכה		836.90	872.90	1,548.40	3,258.20		
		סה"כ צריכה		43,115.32	27,979.38	20,265.87	91,360.57		
		חשבון חברת חשמל		52,280.00	35,340.00	35,520.00	123,140.00		
		הפרש בקוט"ש		-9,164.68	-7,360.62	-15,254.13	-31,779.43		
		הפרש באחוזים		-17.53%	-20.83%	-42.95%	-25.81%		



- פסגה (43,115.32 Kwh)
- גבע (27,979.38 Kwh)
- שפל (20,265.87 Kwh)

