



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (01/08/21 - 31/08/21)

תאריך הפקה: 02/09/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בנין 1 חשמל	81017127 - 5	274.20	136.00	133.90	544.10	2.40	
			סה"כ צריכה	274.20	136.00	133.90	544.10		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בנין 1 מ"א	81018679 - 2	149.80	54.00	33.80	237.60	1.20	
			צילרים	1,602.96	693.42	158.07	2,454.45		
			סה"כ צריכה	1,752.76	747.42	191.87	2,692.05		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	212.60	85.60	18.00	316.20	1.80	
			צילרים	2,274.96	1,099.19	84.18	3,458.33		
			סה"כ צריכה	2,487.56	1,184.79	102.18	3,774.53		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	2,294.40	1,265.60	1,481.20	5,041.20	19.40	
			סה"כ צריכה	2,294.40	1,265.60	1,481.20	5,041.20		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	2,789.80	864.40	503.80	4,158.00	21.50	
			סה"כ צריכה	2,789.80	864.40	503.80	4,158.00		
6	40098	גרום פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	238.70	100.70	36.90	376.30	2.30	
			צילרים	2,554.24	1,293.09	172.57	4,019.91		
			סה"כ צריכה	2,792.94	1,393.79	209.47	4,396.21		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	82.80	50.20	42.40	175.40	1.60	
			סה"כ צריכה	82.80	50.20	42.40	175.40		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	33.90	18.30	2.80	55.00	0.30	
			צילרים	362.75	234.99	13.09	610.84		
			סה"כ צריכה	396.65	253.29	15.89	665.84		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	456.50	458.10	1,188.70	2,103.30	5.30	
			סה"כ צריכה	456.50	458.10	1,188.70	2,103.30		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	678.50	399.10	162.40	1,240.00	12.00	
			81037892 - 7	418.10	223.90	144.20	786.20	4.70	
			סה"כ צריכה	1,096.60	623.00	306.60	2,026.20		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	62.70	26.10	0.10	88.90	0.80	
			צילרים	670.93	335.15	0.47	1,006.55		
			סה"כ צריכה	733.63	361.25	0.57	1,095.45		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	284.00	133.70	160.80	578.50	3.00	
			סה"כ צריכה	284.00	133.70	160.80	578.50		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	156.00	145.60	369.00	670.60	1.60	
			סה"כ צריכה	156.00	145.60	369.00	670.60		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	3.20	2.20	0.00	5.40	1.00	
			צילרים	34.24	28.25	0.00	62.49		
			סה"כ צריכה	37.44	30.45	0.00	67.89		
16	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	591.45	222.35	176.10	989.90	4.85	
			סה"כ צריכה	591.45	222.35	176.10	989.90		
17	40081	מעלויות בניין 1 דרום	81018564 - 6	59.15	47.35	57.30	163.80	0.90	
			סה"כ צריכה	59.15	47.35	57.30	163.80		
18	40080	מעלויות בניין 1 צפון	81018564 - 5	108.30	83.10	70.10	261.50	1.30	
			סה"כ צריכה	108.30	83.10	70.10	261.50		
19	40076	מקס לייט בניין 1	81017127 - 8	3,270.20	1,729.90	1,983.10	6,983.20	28.50	
			סה"כ צריכה	3,270.20	1,729.90	1,983.10	6,983.20		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	484.20	401.60	995.60	1,881.40	3.80	
			צילרים	5,181.25	5,156.97	4,656.11	14,994.32		
			סה"כ צריכה	5,665.45	5,558.57	5,651.71	16,875.72		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,145.80	749.20	710.00	2,605.00	14.20	
			סה"כ צריכה	1,145.80	749.20	710.00	2,605.00		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	471.20	218.00	216.00	905.20	5.20	
			צילרים	5,042.14	2,799.35	1,010.16	8,851.66		
			סה"כ צריכה	5,513.34	3,017.35	1,226.16	9,756.86		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צפון מ"א	81018866 - 5	814.40	452.40	372.80	1,639.60	7.20	
		צילרים		8,714.60	5,809.29	1,743.47	16,267.36		
		סה"כ צריכה		9,529.00	6,261.69	2,116.27	17,906.96		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,033.90	701.00	862.20	2,597.10	8.20	
		סה"כ צריכה		1,033.90	701.00	862.20	2,597.10		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	215.40	105.70	14.30	335.40	2.00	
		צילרים		2,304.92	1,357.30	66.88	3,729.09		
		סה"כ צריכה		2,520.32	1,463.00	81.18	4,064.49		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-284.00	-133.70	-160.80	-578.50	3.00	
			81017127 - 4	682.60	499.20	1,025.00	2,206.80	6.20	
			81037892 - 1	-82.80	-50.20	-42.40	-175.40	1.60	
			סה"כ צריכה	315.80	315.30	821.80	1,452.90		
			סה"כ צריכה	45,388.00	27,796.40	18,462.30	91,646.70		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					91,646.70		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (45,388.00 Kwh)
■ גבע (27,796.40 Kwh)
■ שפל (18,462.30 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	28,743.00	18,807.00	7,905.00	55,455.00	297.00	
		סה"כ צריכה		28,743.00	18,807.00	7,905.00	55,455.00		

