



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (31/08/21 - 01/08/21)

תאריך הפקה: 10/09/21

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	384.73	154.71	89.88	629.32	10.14	
			סה"כ צריכה	384.73	154.71	89.88	629.32		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,493.21	1,086.66	1,138.66	3,718.53	10.30	
			סה"כ צריכה	1,493.21	1,086.66	1,138.66	3,718.53		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	893.20	637.54	1,130.11	2,660.84	14.06	
			00023364 - 8	634.73	551.38	821.95	2,008.05	11.02	
			סה"כ צריכה	1,527.92	1,188.92	1,952.06	4,668.90		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	4,364.30	3,875.18	7,411.12	15,650.60	62.38	
			00021300 - 7	-1,390.28	-1,172.40	-2,097.01	-4,659.70	29.74	
			00021300 - 8	-802.15	-714.22	-1,531.02	-3,047.40	20.00	
			סה"כ צריכה	2,171.87	1,988.56	3,783.08	7,943.51		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	1,390.28	1,172.40	2,097.01	4,659.70	29.74	
			סה"כ צריכה	1,390.28	1,172.40	2,097.01	4,659.70		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	802.15	714.22	1,531.02	3,047.40	20.00	
			סה"כ צריכה	802.15	714.22	1,531.02	3,047.40		
7	20387	חניון חיוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	586.63	581.45	1,541.96	2,710.05	4.63	
			סה"כ צריכה	586.63	581.45	1,541.96	2,710.05		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	1,675.95	1,026.82	1,711.16	4,413.92	10.91	
			00021300 - 2	22,830.75	15,056.50	23,737.10	61,624.34	179.50	
			00021300 - 3	6,448.09	1,580.17	1,452.27	9,480.53	200.66	
			00021300 - 4	48.50	48.63	128.80	225.93	0.37	
			00021300 - 5	5,202.09	5,172.02	12,933.61	23,307.72	32.67	
			סה"כ צריכה	36,205.38	22,884.13	39,962.93	99,052.44		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	40,287.32	25,853.72	45,263.80	111,404.84	448.64	
			00020900 - 1	-1,493.21	-1,086.66	-1,138.66	-3,718.53	10.30	
			00021300 - 1	-1,675.95	-1,026.82	-1,711.16	-4,413.92	10.91	
			00021300 - 2	-22,830.75	-15,056.50	-23,737.10	-61,624.34	179.50	
			00021300 - 3	-6,448.09	-1,580.17	-1,452.27	-9,480.53	200.66	
			00021300 - 4	-48.50	-48.63	-128.80	-225.93	0.37	
			00021300 - 5	-5,202.09	-5,172.02	-12,933.61	-23,307.72	32.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	16,618.20	12,885.60	25,521.16	55,024.96	134.40	
			00022181 - 1	-384.73	-154.71	-89.88	-629.32	10.14	
			00023361 - 1	-2,024.28	-1,626.35	-3,396.35	-7,046.99	22.00	
			00023361 - 2	-1,370.15	-1,058.12	-2,123.64	-4,551.91	13.46	
			00023361 - 3	-2,989.71	-2,291.12	-4,199.77	-9,480.60	21.15	
			00023361 - 4	-1,539.93	-1,173.93	-2,611.58	-5,325.44	15.54	
			00023361 - 5	-1,671.77	-1,379.65	-3,283.21	-6,334.63	15.54	
			00023361 - 6	-1,696.92	-1,420.39	-3,192.11	-6,309.42	16.90	
			00023361 - 7	-1,372.75	-1,164.21	-2,729.11	-5,266.07	12.94	
			00023364 - 1	-1,111.43	-730.36	-1,042.52	-2,884.31	21.44	
			00023364 - 2	-186.20	-109.33	-190.99	-486.51	2.32	
			00023364 - 3	-88.46	-46.95	-74.96	-210.37	1.50	
			00023364 - 4	-134.97	-76.32	-103.48	-314.76	2.29	
			00023364 - 5	-384.85	-273.74	-324.78	-983.38	4.15	
			00023364 - 6	-121.96	-61.22	-92.22	-275.40	1.88	
			00023364 - 7	-114.04	-69.43	-102.52	-285.99	1.74	
			סה"כ צריכה	4,014.79	3,132.70	6,126.24	13,273.72		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,024.28	1,626.35	3,396.35	7,046.99	22.00	
			00023361 - 8	-893.20	-637.54	-1,130.11	-2,660.84	14.06	
			00023364 - 1	1,111.43	730.36	1,042.52	2,884.31	21.44	
			00023364 - 8	-634.73	-551.38	-821.95	-2,008.05	11.02	
			סה"כ צריכה	1,607.79	1,167.80	2,486.82	5,262.41		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,907.21	1,108.38	1,715.09	4,730.67	16.40	
			00023322 - 1	462.31	208.00	294.03	964.34	4.11	
			סה"כ צריכה	2,369.52	1,316.38	2,009.12	5,695.01		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,370.15	1,058.12	2,123.64	4,551.91	13.46	
			00023364 - 2	186.20	109.33	190.99	486.51	2.32	
			סה"כ צריכה	1,556.35	1,167.45	2,314.63	5,038.42		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	2,989.71	2,291.12	4,199.77	9,480.60	21.15	
			00023364 - 5	384.85	273.74	324.78	983.38	4.15	
			סה"כ צריכה	3,374.56	2,564.86	4,524.55	10,463.97		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,671.77	1,379.65	3,283.21	6,334.63	15.54	
			00023364 - 3	88.46	46.95	74.96	210.37	1.50	
			סה"כ צריכה	1,760.23	1,426.60	3,358.17	6,545.00		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,696.92	1,420.39	3,192.11	6,309.42	16.90	
			00023364 - 4	134.97	76.32	103.48	314.76	2.29	
			סה"כ צריכה	1,831.88	1,496.71	3,295.58	6,624.18		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,372.75	1,164.21	2,729.11	5,266.07	12.94	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	114.04	69.43	102.52	285.99	1.74	
			סה"כ צריכה	1,486.79	1,233.64	2,831.63	5,552.06		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,539.93	1,173.93	2,611.58	5,325.44	15.54	
			00023364 - 6	121.96	61.22	92.22	275.40	1.88	
			סה"כ צריכה	1,661.89	1,235.15	2,703.81	5,600.85		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	30,500.35	25,690.75	52,196.58	108,387.68	334.98	
			סה"כ צריכה	30,500.35	25,690.75	52,196.58	108,387.68		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	78,107.65	77,477.50	202,321.25	357,906.40	538.60	
			סה"כ צריכה	78,107.65	77,477.50	202,321.25	357,906.40		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	27,636.40	24,464.40	53,021.50	105,122.30		
			סה"כ צריכה	27,636.40	24,464.40	53,021.50	105,122.30		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	87,158.40	60,574.05	110,266.10	257,998.55	812.00	
			סה"כ צריכה	87,158.40	60,574.05	110,266.10	257,998.55		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	72,045.95	66,058.10	166,902.20	305,006.25	486.70	
			סה"כ צריכה	72,045.95	66,058.10	166,902.20	305,006.25		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	40,287.32	25,853.72	45,263.80	111,404.84	448.64	
			סה"כ צריכה	40,287.32	25,853.72	45,263.80	111,404.84		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	16,618.20	12,885.60	25,521.16	55,024.96	134.40	
			סה"כ צריכה	16,618.20	12,885.60	25,521.16	55,024.96		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	15,389.24	11,877.52	17,910.48	45,177.24	149.76	
			סה"כ צריכה	15,389.24	11,877.52	17,910.48	45,177.24		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	38,877.00	31,277.44	62,601.04	132,755.48	406.24	
			00023317 - 1	-1,907.21	-1,108.38	-1,715.09	-4,730.67	16.40	
			סה"כ צריכה	36,969.79	30,169.06	60,885.95	128,024.81		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	144,838.35	136,603.75	350,774.90	632,217.00	960.30	
			סה"כ צריכה	144,838.35	136,603.75	350,774.90	632,217.00		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	86,385.10	86,375.70	226,027.20	398,788.00		
			סה"כ צריכה	86,385.10	86,375.70	226,027.20	398,788.00		
			סה"כ צריכה	635,936.76	558,030.15	1,311,091.12	2,505,058.03		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
		חשבון חברת חשמל		650,320.00	569,600.00	1,334,640.00	2,554,560.00		
		הפרש בקוט"ש		-14,383.24	-11,569.85	-23,548.88	-49,501.97		
		הפרש באחוזים		-2.21%	-2.03%	-1.76%	-1.94%		



- פסגה (Kwh 635,936.76)
- גבע (Kwh 558,030.15)
- שפל (Kwh 1,311,091.12)

